



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

**SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DEMANIO IDRICO
FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA (CATANIA -SIRACUSA - RAGUSA)
Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania**

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in
modo virtuale mediante annullamento
della marca id. n. 01241035695933
del 13/02/2025, come da
dichiarazione rilasciata in data
05/05/2026

Risposta a pec del: 17/03/2026,
24/04/2026 e 06/05/2026

Rif. AdB n. 7901 - 12437 - 13675/2026

Protocollo n. 13778 del 08/05/2026

IBVI 24 Srl
ibvi24srl@pec.it

e p. c.

Dipartimento regionale dell'Energia
Servizio S.03 Autorizzazioni Infrastrutture
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Comune di Aidone (EN)
protocollo@pec.comune.aidone.en.it

Comune di Assoro (EN)
info@pec.comune.assoro.en.it

Comune di Enna (EN)
protocollo@pec.comune.enna.it

Comune di Raddusa (CT)
comuneraddusa@postecert.it

Comune di Ramacca (CT)
postmaster@pec.comunediramacca.it

Servizio 5 AdB
SEDE

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
SEDE

Responsabile Unico per la pubblicazione
sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

**Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni,**

con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

*****AIU a favore di IBVI 5 SRL – Lavori nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca*****

- **Lavori:** Società IBVI 24 S.R.L. – Istanza di **Autorizzazione Unica** ai sensi dell'art. 12, comma 3, D.lgs. n. 387/2003 e s.m. per la costruzione ed esercizio di un **impianto fotovoltaico, denominato “Assoro II”** di potenza pari a 181,17 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Assoro (EN), Aidone (EN), Enna (EN) e Raddusa (CT) -
- **CdS decisoria - Dipartimento Regionale Energia - Servizio S.03 - Progetto Definitivo.**
- **Ditta: IBVI 24 S.r.l.**, con sede in Viale Amedeo Duca D'Aosta 76 - 39100 Bolzano - C.F./P.IVA: 03099650214.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 02/03/2026 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTE la **PEC del 17/03/2026, assunta al protocollo di questa Autorità n. 7901 in pari data, con la quale la ditta in oggetto ha riscontrato la richiesta integrazioni di questa AdB prot. n. 26103 del 01/10/2025**; la PEC del 24/04/2026 assunta al protocollo di questa AdB al n.12437 del 24/04/2026 con la quale la ditta in oggetto sollecita la richiesta assunta AdB prot. n. 7901 del 17/03/2026, il tutto nel contesto dell'acquisizione del parere di competenza nell'istanza di Autorizzazione Unica nell'ambito della CdS decisoria, dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio S.03 – Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino al n. 24427 del 16/09/2025;

VISTA la **PEC del 06/05/2026**, assunta al protocollo di questa Autorità n. 13675 in data 07/05/2026, con la quale la ditta in oggetto ha riscontrato la richiesta integrazioni, per le vie brevi, effettuata da questa AdB;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi con la note a riferimento;

CONSIDERATO che:

- il progetto riguarda la realizzazione dell'**impianto fotovoltaico** denominato **“ASSORO 2”** con potenza pari a 181,17 MWp e potenza di immissione di 140,00 MW, la cui ubicazione ricade nei Comuni di **Assoro, Aidone** ed **Enna** nella provincia di Enna e di **Raddusa** e in provincia di Catania, nelle località “Milocca, Piccirillitto, Arginemele, Mandre Tonde, Destricella e San Bartolo” e delle relative **opere di connessione** alla RTN che interessano anche il Comune di **Ramacca** (CT);
- l'intero impianto è stato suddiviso in **5 campi**, interconnessi da una rete elettrica a MT e collegati alla cabina principale dell'impianto MT/AT SSEU (stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV) posta in posizione baricentrica. La connessione verrà attuata attraverso i campi e collegata ad una nuova **stazione elettrica** (SE) RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce sulla futura linea RTN a 380 kV “Chiaramonte Gulfi-Ciminna”, di cui al Piano di Sviluppo Terna, attraverso un **elettrodotto aereo** AT e n° 2 tratti di elettrodotto **interrato** della lunghezza di circa 15 Km;
- l'impianto ricade all'interno dei territori comunali di Assoro, Aidone ed Enna nella provincia di Enna e di Raddusa in provincia di Catania, a circa 8,5 Km in direzione Sud-Est dal centro abitato di Raddusa, a circa 11,65 Km in direzione Nord dal Centro abitato di Assoro, a circa 12,5 Km in direzione Sud-Ovest dal centro abitato di Aidone ed a 18 Km in direzione Nord-Ovest dal centro abitato di Enna, in una zona occupata da terreni agricoli e distante da agglomerati residenziali; le coordinate assolute nel sistema UTM 33 WGS84 dell'impianto fotovoltaico e della sottostazione elettrica, fornite dalla ditta, viene qui di seguito riportato:

SISTEMA UTM 33 WGS84 – COORDINATE ASSOLUTE			
Posizione	E	N	H
Impianto Fv - Campo A (baricentro area)	37.565911°	14.427413°	369 m
Impianto Fv - Campo B (baricentro area)	37.528418°	14.460099°	379 m
Impianto Fv - Campo C (baricentro area)	37.536955°	14.487455°	295 m
Impianto Fv - Campo D (baricentro area)	37.512850°	14.515759°	282 m
Impianto Fv - Campo E (baricentro area)	37.467255°	14.440562°	463 m
Cabina di raccolta e Trasformazione SSEU AT/MT	37.540843°	14.475975°	320 m

- le opere di connessione tra le quali la SSEU da 150 kV/30 kV ricadono tutti in territorio di Assoro (EN), Raddusa (CT) e Ramacca(CT);
- **é stato redatto lo studio per il rispetto il principio di invarianza idraulica** in osservanza del DDG 102 del 23/06/2021, che verrà garantito attraverso la costruzione di vasche di laminazione collegate ad un pozzetto di scarico da cui parte il canale di scarico che convoglierà le acque laminate in alveo, in corrispondenza del quale, per la protezione, si prevede la posa sul fondo di rivestimento antierosivo (Materassi tipo Reno) e di gabbionate lungo le sponde; così come l'elettrodotto di connessione anche l'immissione di portate idriche negli alvei e la realizzazione delle relative opere di scarico, previste in progetto, interferendo con il reticolo idrografico necessitano del rilascio del presente parere;
- **i lavori, in particolare quelli di connessione, interferiscono diversi corsi d'acqua**, per attraversamento in TOC, o attraversamento in sovrappasso staffato all'impalcatura dell'infrastruttura di attraversamento del corso d'acqua, secondo l'elenco fornito dalla ditta nell'allegato, «*Titolo: RS06REL0021S1 - “Relazione sugli Attraversamenti Corpi Idrici” – Allegato Q1.1*», qui di seguito riportato;

INTERFERENZE				
ID Interferenza	Tipologia Interferenze	Descrizione opera	Ente interessato	Tipo di attraversamento
Interferenza 1	Attraversamento Tombino	SP 62	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 2	Attraversamento Tombino	SP 62	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 3	Attraversamento ARMCO	Trazzera	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 4	Attraversamento ARMCO	Trazzera	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 5	Attraversamento Tombino	Strada consortile	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)

Interferenza 5.1	Attraversamento corpo idrico	Arco idrico Torrente Calderari	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico A)
Interferenza 6	Attraversamento corpo idrico	Torrente Calderari	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico A)
Interferenza 7	Attraversamento Ponte	Strada Irsap	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 8	Attraversamento Tombino	Strada interpoderale	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 9	Attraversamento Tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 10	Attraversamento tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 11	Attraversamento Tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 12	Attraversamento tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 12bis	Attraversamento Tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 13	Attraversamento Tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico B part. 2)
Interferenza 14	Attraversamento Tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico C part. 1)
Interferenza 15	Attraversamento Tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 16	Attraversamento Ponticello	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 17	Attraversamento Tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico C part. 1)
Interferenza 18	Attraversamento Tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico C part. 1)
Interferenza 19	Attraversamento Tombino	Strada interpoderale	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico C part. 1)
Interferenza 20	Attraversamento Ponticello	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 21	Attraversamento Tombino	Regia trazzera Calascibetta Palagonia	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico C part. 1)
Interferenza 21.1	Attraversamento guado	Regia trazzera Calascibetta Palagonia	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico A)
Interferenza 21.2	Attraversamento area idrica	Regia trazzera Calascibetta Palagonia	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico A)
Interferenza 22	Attraversamento Tombino	Strada consortile	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico C part. 1)
Interferenza 23	Attraversamento ARMCO	SP 105 SR5 Cozzo volta di Monica Arginamele	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 23.1	Attraversamento ARMCO	Regia trazzera Calascibetta Palagonia	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 24	Attraversamento Guado	Arco idrico	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico A)
Interferenza 25	Attraversamento Tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 25bis	Attraversamento Tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico B part. 2)
Interferenza 26	Attraversamento Tombino	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 27	Attraversamento Guado	Strada interpoderale	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico A)
Interferenza 28	Attraversamento Tombino	SP 105 SR5 Cozzo volta di Monica Arginamele	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 29	Attraversamento Tombino	SP 105 SR5 Cozzo volta di Monica Arginamele	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 30	Attraversamento ARMCO	SP 105 SR5 Cozzo volta di Monica Arginamele	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico B part. 2)
Interferenza 31	Attraversamento ARMCO	SP 105 SR5 Cozzo volta di Monica Arginamele	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 32	Attraversamento ARMCO	SP 105 SR5 Cozzo volta di Monica Arginamele	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico B part. 2)
Interferenza 33	Attraversamento Ponticello	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 34	Attraversamento Armco	SP 20III	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico B part. 2)
Interferenza 35	Attraversamento Tombino	SP 8	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 36	Attraversamento Tombino	SP 8	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico C part. 1)
Interferenza 37	Attraversamento Ponticello	SP 8	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 38	Attraversamento Tombino	SP 8	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico C part. 1)
Interferenza 39	Attraversamento Ponticello	SP 8	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 40	Attraversamento Ponticello	SP 8	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 41	Attraversamento Ponticello	SP 8	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 42	Attraversamento Tombino	SP 8	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico C part. 1)
Interferenza 43	Attraversamento Ponte	SP 8	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 44	Attraversamento ARMCO	SP 67	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico B part. 2)
Interferenza 44bis	Attraversamento ARMCO	SP 67	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico B part. 2)
Interferenza 45	Attraversamento Ponticello	SP 67	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 45bis	Attraversamento Ponticello	SP 67	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 46	Attraversamento Tombino	SP 67	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 46bis	Attraversamento ARMCO	SP 67	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 47	Attraversamento Tombino	SP 67	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)

Interferenza 47.1	Attraversamento ARMCO	SP 67	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 47.2	Attraversamento ARMCO	SP 67	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 48	Attraversamento Fosso	Arco idrico	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico A)
Interferenza 48.1	Attraversamento ARMCO	SP 67	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 48.2	Attraversamento ARMCO	SP 67	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 49	Attraversamento Tombino	SP 105 SR5 Cozzo volta di Monica Arginamele	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 50	Torrente Secco	Strada interpoderale	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico C part. 2)
Interferenza 51	Attraversamento ARMCO	SP 105 SR5 Cozzo volta di Monica Arginamele	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico B part. 1)
Interferenza 52	Attraversamento Tombino	Strada interpoderale	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico C part. 1)
Interferenza 53	Attraversamento Ponticello	SS 192	Autorità di Bacino	Staffa (Vedi tipico D part. 2)
Interferenza 54	Attraversamento ARMCO	Arco idrico	Autorità di Bacino	-
Interferenza 55	Attraversamento corpo idrico	Arco idrico	Autorità di Bacino	TOC (Vedi tipico A)

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che **con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523** le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti; si evidenzia che i lavori interferiscono con corsi d'acqua, per attraversamenti (in TOC), utilizzo di infrastrutture di attraversamento esistenti (staffaggio) e per immissione di portate idriche e relative opere di scarico;

CONSIDERATO che **per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico** si evidenzia che l'intervento è individuato all'interno dell'area PAI del *Bacino Idrografico del Fiume Simeto (094)*, approvato con D.P.Reg. n. 538 del 20/09/2006, pubblicato il 03/11/2006 sulla GURS n. 51 e successivi aggiornamenti, e i lavori non ricadono in aree perimetrate nel PAI vigente;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo dei corsi d'acqua riportati in elenco che nei tratti interessati scorrono su aree demaniali, o su aree ad oggi non intestate al demanio.

RILASCIA

alla società *IBVI 24 Srl*, in oggetto meglio specificato,

“parere idraulico favorevole” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione dei lavori in premessa descritti.

Il presente parere si intende espresso solamente sulla tipologia delle opere e/o delle attività sopra descritte e sulla loro ubicazione, ed è rilasciato con la **prescrizione** che dovrà essere successivamente sottoposto a questa Autorità, per l'ottenimento del nulla osta idraulico, ai sensi del D.S.G. 187 del 23/06/2022 (AIU), il progetto esecutivo delle opere riportante l'esatto posizionamento e le esatte dimensioni e misure di tutti i manufatti da realizzare, corredato della documentazione e dalle seguenti **prescrizioni e raccomandazioni**:

- indicazione delle modalità per la risoluzione di tutte le interferenze con il reticolo idrografico per la realizzazione delle opere previste;
- dovrà essere sempre garantito il rispetto delle distanze minime dai corsi d'acqua prevista dall'art. 96, lett. f), del R.D. n.523/1904;
- per interventi di attraversamenti di corsi d'acqua a fondo naturale, con scavo e/o in subalveo con tecniche no-dig (o TOC), dovrà essere verificato il livello di ricoprimento delle infrastrutture interferenti avendo cura di verificare il rispetto della profondità minima prevista dalle vigenti norme di settore;
- per ogni interferenza delle opere con il reticolo idrografico, dovrà essere indicata, nell'istanza, oltre il comune, i dati catastali, le coordinate, la lunghezza/superficie dell'interferenza, anche la denominazione del corso d'acqua (ove presente);
- dovrà essere verificato se l'interferenza si effettua con un corso d'acqua appartenente al demanio idrico o se avviene su corso d'acqua non intestate al demanio e, quanto verificato, dovrà essere

indicato nell'istanza di Nulla Osta Idraulico (AIU); tale verifica dovrà essere supportata da cartografia catastale aggiornata e aerofotogrammetria con evidenziata l'area dell'intervento opportunamente georeferenziata e con l'individuazione del corso d'acqua interessato dall'intervento o prossimo a questo, indicandone la corretta denominazione così come riportato nell'elenco delle acque Pubbliche e/o sulla CTR e/o sulle planimetrie catastali (riportare riferimenti catastali delle aree limitrofe per una esatta individuazione);

- dovranno essere effettuate, per tutte le interferenze degli scarichi in corsi d'acqua (non indicati puntualmente nel progetto definitivo), previsti a valle delle vasche di laminazione predisposte per il **rispetto del principio di invarianza idraulica** ai sensi del DDG n. 102 del 23/06/2021, le stesse verifiche e indicazioni di cui al punto precedente; inoltre, per le opere finalizzate ad evitare fenomeni erosivi in corrispondenza del punto di scarico, attraverso la realizzazione di una protezione dell'alveo con gabbioni e materassi tipo Reno, dovranno essere localizzate catastalmente e geograficamente, rappresentate con piante e profili ad adeguata scala, e dovrà essere garantito di non peggiorare le condizioni idrauliche *ante operam* del corso d'acqua.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: attraversamenti di elettrodotto in TOC e utilizzo del corso d'acqua come corpo ricettore di acque di scarico.

Per tale motivo, la fase del progetto esecutivo, per i lavori di che trattasi è subordinata all'avvenuta presentazione dell'istanza del Nulla Osta Idraulico (AIU) e di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ignazio Platania

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

Il Dirigente del Servizio 6

Marco Sanfilippo



MARCO CESARE SANFILIPPO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
07.05.2026 15:41:38
GMT+02:00