



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 – Catania

Protocollo n. 24062 del 31/08/2026

Comune di Raddusa

comuneraddusa@postecert.it

e p. c. Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino
Sede

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del
Distretto idrografico della Sicilia
Sede

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

**Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 con le modalità di cui al Decreto del
Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.**

*****AIU a favore del Comune di Raddusa – Lavori nel Comune di Raddusa (CT)*****

- **Lavori:** di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi a seguito degli eventi meteo avversi del 17 gennaio 2025 nel territorio comunale di Raddusa. Interventi urgenti volti alla regimazione delle acque meteoriche, la protezione dei versanti soggetti a erosione e il consolidamento delle stesse nell'ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Obiettivo Specifico 2.10.1. Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- **Richiedente:** Comune di Raddusa – Sede legale: Via Garibaldi 2, Raddusa.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 02/03/2026 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n. 187 del 23/06/2022;

VISTA la corrispondenza relativa al procedimento in oggetto:

- nota prot. n. 13230 del 24/07/2026, acquisita con prot. n. 21617/AdB del 27/07/2026, con la quale il Comune di Raddusa ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria e asincrona, al fine di acquisire i provvedimenti necessari per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto; con la stessa nota sono stati trasmessi gli elaborati progettuali in allegato;
- nota prot. n. 13977 del 12/08/2026, acquisita con prot. n. 23161/AdB del 13/08/2026, con la quale il Comune di Raddusa ha convocato la Conferenza dei Servizi in modalità telematica;
- nota prot. n. 23325/AdB del 17/08/2026, con la quale lo scrivente Servizio ha richiesto pertinente documentazione per l'avvio dell'istruttoria di merito;
- nota prot. n. 14242 del 19/08/2026, acquisita con prot. n. 23469/AdB di pari data, con la quale il Comune di Raddusa ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi e trasmesso in allegato gli elaborati aggiornati;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che gli interventi in esame interessano due ambiti territoriali distinti:

- 1) Zona Largo Capreria, si prevede un sistema di tre caditoie lineari per intercettare il deflusso delle acque meteoriche lungo la viabilità urbana ed il convogliamento nella rete di smaltimento esistente in Via Ragusa; l'intervento non interessa aspetti di competenza della scrivente Autorità;
- 2) Zona Mercato alla Produzione, è prevista la realizzazione di un cunettone in cemento armato per intercettare le acque provenienti da monte e convogliarle nel fosso senza denominazione situato a valle della S.P. 20iii, con tubazione in polietilene spirato del ø di 800 mm;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere previste nell'intervento n. 2 necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che nell'elaborato "Tav 2/Rev.1 – Relazione specialistica idraulica ed idrologica" viene descritto che:

- sono state condotte analisi idrologiche e verifiche idrauliche considerando portate di progetto riferite ad eventi con tempi di ritorno fino a 200 anni e tenendo conto anche della possibile presenza di materiale solido trasportato dalle acque di ruscellamento;
- il progettista, verificata la capacità di smaltimento del corpo ricettore superiore alle portate immesse, non ritiene necessario provvedere degli intercettori di laminazione delle acque;
- l'efficienza del sistema dovrà essere garantita nel tempo mediante una regolare manutenzione;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico non risultano interferenze tra le opere in progetto e aree in dissesto idrogeologico censite nel PAI vigente;

CONSIDERATO che le opere previste nell'intervento n. 2 interessano fossi senza denominazione che, nei tratti interessati scorrono su aree ad oggi non intestate al demanio;

RILASCIA

al *Comune di Raddusa*:

- **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione dei lavori in premessa descritti;
- **"autorizzazione all'accesso all'alveo"** dei fossi senza denominazione a fianco e a valle della *Zona Mercato alla Produzione* **"e alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- vengano programmati con cadenze adeguate, con oneri a carico del Comune richiedente questa AIU, conformemente ai contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di pulizia e manutenzione del sistema idraulico in esame;
- venga individuato il soggetto responsabile dell'attuazione della manutenzione programmata;

- i lavori devono essere realizzati durante il periodo di magra dei corsi d'acqua;
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso degli impluvi naturali, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovranno in nessun modo essere interessati da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
- vengano adottate in fase di cantiere le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica sui luoghi di lavoro a tutela della pubblica e privata incolumità;
- durante l'esecuzione dei lavori venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- il Comune richiedente si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- l'Amministrazione Regionale deve essere sollevata da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina *"Aree tematiche"* → *"Siti tematici"* → *"Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica"* → *"Elenco Autorizzazione idraulica unica"*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario
Giuseppe Rago

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

Il Dirigente del Servizio 6
Marco Sanfilippo



MARCO CESARE SANFILIPPO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
31.08.2026 08:02:42
GMT+02:00