

Cod. Procedura: 4368

Classifica: AG_004_IF04368

Proponente: EOLO ENERGIE BIVONA S.r.l.

OGGETTO: *“IMPIANTO EOLICO DENOMINATO BIVONA COSTITUITO DA SEI AEROGENERATORI SITI IN COMUNE DI BIVONA (AG) E RELATIVE OPERE CONNESSE E INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI NEI COMUNI DI BIVONA (AG) E CALAMONACI (AG).*

Procedimento: Procedura di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui al D.R.S. 1281 del 2004 e successivi D.A. n 260/GAB del 02.08.2017 e D.A. 224/GAB del 27.10.2021.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute nel portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 687 del 10.07.2026

Il presente parere è emesso per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali non ottemperate in parere 335/2026

Procedura finanziata	-
Proponente	EOLO ENERGIE BIVONA S.r.l.
Sede Legale	Via Imperatore Federico n. 70 – Palermo
Capitale Sociale	Non rilevato
Legale Rappresentante	Angelo Todaro (Presidente del Consiglio d’Amministrazione)
Valore dell’opera	45.309.136,52 €
Progettisti	Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo
Località del progetto	BIVONA (AG) E CALAMONACI (AG).
Data presentazione al dipartimento	n. prot. 3019 del 19/01/2026
Data procedibilità	n. prot. 007061 del 03/02/2026
Pareri CTS e/o Decreti	Autorizzazione Unica di cui al D.R.S. n.876 del 10/10/2017; Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.R.S. n.1281 del 14/12/2004 e successivo DA n. 260/GAB del 2/08/2017 e successivo D.A. n. 224/GAB del 27/10/2021. Parere CTS n. 335/2026
Versamento oneri istruttori	4.000,00 Euro
Conferenze di servizio	-
Responsabile del procedimento	Polizzi Antonino
Responsabile istruttore del dipartimento	De Luca Renato
Prot. istanza di VO	n. 2125 del 15.01.2026
Procedibilità della II VO	Prot. 49675 del 25.06.2026

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale

di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTO Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole” (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale.

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”, che individua l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l’istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell’istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell’Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l’art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016”;

VISTO il Decreto Legislativo n 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con A.R.P.A. Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)".

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di n. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: "Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all'aggiornamento dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il predetto D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS";

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)” che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/2023 “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l’efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all’attuale composizione della CTS;

VISTI:

- il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;
 - il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS;
 - il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;
 - il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS.
- il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all’attuale composizione della CTS;
- il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati ulteriori commissari in aggiunta all’attuale composizione della CTS;
 - il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato un nuovo componente della CTS;
 - il D.A. n. 337/Gab del 29.10.2024 con il quale è stato nominato 1 componente della CTS;
 - il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all’attuale composizione della CTS;
 - il D.A. n. 91/GAB del 10/04/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all’attuale composizione della CTS;
 - i D.A. n. 136/GAB del 26/05/2025 e 138/GAB del 28/05/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all’attuale composizione della CTS;
 - il D.A. n. 246/GAB del 03/09/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all’attuale composizione della CTS;
 - il D.A. n. 330/GAB del 07/11/2025 con il quale è stato nominato 1 componente della CTS;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4^a dell’11 settembre 2023, n. 8258, in merito alle innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici di nuova generazione;

VISTA la sentenza n. 647/2023 Reg. Provv. Coll. pubblicata il 5/10/2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana resa nel procedimento iscritto al n.912 dell’anno 2022;

VISTO il D.A. n. 34/Gab del 02/04/2025, dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca

mediterranea della Regione Siciliana, di approvazione delle Linee d'indirizzo Tecnico Agronomiche (LTA) per gli impianti agrivoltaici da realizzare nel territorio della Regione Siciliana;

VISTA l'Istanza di attivazione della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui al D.R.S. 1281 del 2004 e successivi D.A. n 260/GAB del 02.08.2017 e D.A. 224/GAB del 27.10.2021, relativamente all' "Impianto eolico denominato Bivona, autorizzato ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.lgs. n. 387/2003 dall' Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.R.S. n. 876 del 10/10/2017 e successive modifiche ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 190/2024 mediante comunicazione di attività libera in data 20/11/2025, nota prot. A.R.T.A. n. 3019 del 19/01/2026;

VISTA l'istanza del Proponente di attivazione della procedura di verifica di ottemperanza prot. 2125 del 15.01.2026

VISTE le prescrizioni contenute nel D.R.S. 1281/2004 che qui si devono intendere interamente richiamate e trascritte.

VISTO il parere 335/2026 del 14/04/2026, che qui si intende interamente trascritto, contenente il seguente dispositivo:

- **le prescrizioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 23, 24, 25, 27, 29, 37 e 39 si ritengono ottemperate.**
- **le prescrizioni n. 7, 8 e 9 non possono essere oggetto di valutazione in quanto l'Ente demandato alla V.O. è ARPA Sicilia.**
- **la prescrizione n. 10 si ritiene ottemperata per la fase di progettazione esecutiva ma al momento non ottemperabile per la fase di prima dell'entrata in esercizio.**
- **le prescrizioni n. 12 e 13 si ritengono ottemperate per la fase di progettazione esecutiva ma al momento non ottemperabili per la fase di Cantiere.**
- **le prescrizioni n. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 e 28 si ritengono, al momento, non ottemperate.**
- **la prescrizione n. 30 si ritiene ottemperata per la fase di progettazione esecutiva ma al momento non ottemperabile per la fase Prima dell'inizio dei lavori.**
- **la prescrizione n. 31 non è al momento ottemperabile poiché fa riferimento alla fase di Cantiere.**
- **la prescrizione n. 32 non è al momento ottemperabile poiché fa riferimento alla fase di fine Cantiere.**
- **le prescrizioni n. 33, 34, 35 e 36 non sono al momento ottemperabili poiché fanno riferimento alla fase Prima dell'entrata in esercizio.**
- **la prescrizione n. 38 non è al momento ottemperabile poiché fa riferimento alla fase di avvenuta consegna dei lavori, dopo la fase di collaudo con esito positivo.**

VISTA la richiesta di audizione da parte del Proponente, prot. 40220 del 27.05.2026

VISTA la nota prot. 45986 del 15.06.2026 di convocazione della audizione per il giorno 16.06.2026

VISTA la notifica del verbale di audizione prot. 47800 del 19.06.2026

VISTO il verbale di audizione del 16.06.2026

VISTA la nota del Proponente prot. 48373 del 22.06.2026 di riscontro al parere n. 335/2026 e trasmissione integrazioni.

VISTA la nota del Servizio 1° prot. 49675 del 25.06.2026 del Servizio 1° di riscontro a seguito del parere della C.T.S. n. 335 del 14/04/2026 e Audizione del 16.06.2026 di procedibilità alla seconda verifica di ottemperanza e richiesta di parere della CTS.

CONSIDERATO che a seguito delle integrazioni inviate il Servizio 1° DRA ha espresso con nota prot. 49675 del 25.06.2026 la procedibilità della pratica per la verifica delle condizioni non ottemperate bel parere CTS 335/2026, per cui vengono qui di seguito analizzate le verifiche alle condizioni 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, specificando che, in assenza di pronuncia da parte di ARPA Sicilia questa Autorità Ambientale si avvale del potere sostitutivo.

VERIFICA DI OTTEMPERANZA

Prescrizione n. 7 *I livelli di rumorosità non dovranno superare quelli previsti dalla normativa vigente. A tal fine, attraverso una campagna mirata di rilevazioni, i cui risultati saranno comunicati oltre che a questo Assessorato anche alle autorità competenti, dovranno essere accertati i livelli di emissione acustiche. Inoltre, andranno predisposti interventi di controllo dell'inquinamento elettromagnetico.*

Riscontro prescrizione n. 7 *In riscontro al quanto prescritto è stato effettuato uno studio fonometrico le cui risultanze sono riportate nell'elaborato PE-R.14-FRIE945PERrgn090R0 - Valutazione impatto acustico Rev. 01 cui si rimanda per i dettagli. Per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico si rimanda all'elaborato PE- R.7-FRIE945PERrgn007R0 - Relazione sull'impatto elettromagnetico.*

VALUTATO che l'elaborato contiene tutti gli elementi da cui si evince che i livelli di rumore sono sempre contenuti entro i limiti di legge, e che, essendo trascorsi i termini di legge in assenza di riscontro da parte di ARPA Sicilia, questa Autorità esercita il potere sostitutivo.

La prescrizione n. 7 è ottemperata

Prescrizione n. 8 *Al di fuori delle particelle per le quali si è ottenuta la variante di destinazione d'uso, da verde agricolo ad industriale, per ciascun aerogeneratore non dovranno essere superati i valori limite assoluti di emissione, ai sensi della L. 447/95 di 70 dB diurni e 60 dB notturni.*

Riscontro prescrizione n. 8 *In riscontro al quanto prescritto è stato effettuato uno studio fonometrico le cui risultanze sono riportate nell'elaborato PE-R.14-FRIE945PERrgn090R0 - Valutazione impatto acustico Rev. 01 cui si rimanda per i dettagli.*

VALUTATO che l'elaborato contiene tutti gli elementi da cui si evince che i livelli di rumore sono sempre contenuti entro i limiti di legge per tutti i siti esaminati, e che, essendo trascorsi i termini di legge in assenza di riscontro da parte di ARPA Sicilia, questa Autorità esercita il potere sostitutivo.

La prescrizione n. 8 è ottemperata

Prescrizione n. 9 *In sede di progettazione esecutiva dovrà essere effettuato uno studio fonometrico in loco finalizzato a rilevare i valori di abbattimento acustico in relazione all'orografia del sito, da presentare a quest'assessorato, al fine di verificare la conformità delle emissioni sonore ai limiti di legge.*

Riscontro prescrizione n. 9 *In riscontro al quanto prescritto è stato effettuato uno studio fonometrico le cui risultanze sono riportate nell'elaborato PE-R.14-FRIE945PERrgn090R0 - Valutazione impatto acustico Rev. 01 cui si rimanda per i dettagli.*

VALUTATO quanto riportato nel corpo del presente parere in merito alla prescrizione n. 7 e 8 e che l'elaborato contiene tutti gli elementi da cui si evince che i livelli di rumore sono sempre contenuti entro i limiti di legge per tutti i siti esaminati, e che, essendo trascorsi i termini di legge in assenza di riscontro da parte di ARPA Sicilia, questa Autorità esercita il potere sostitutivo.

La prescrizione n. 9 è ottemperata

Prescrizione n. 14 *Si dovrà avere cura di effettuare la fase di cantiere al di fuori del periodo di riproduzione delle specie protette eventualmente presenti in sito.*

Riscontro prescrizione n. 14. *il Proponente trasmette il Cronoprogramma predisposto secondo quanto previsto in studio faunistico con limitazioni e sospensioni delle lavorazioni durante il periodo di riproduzione delle specie protette eventualmente presenti in sito.*

Elaborati di riferimento: RS07AEG0057I1_Cronoprogramma dei Lavori_signed

VALUTATO che l'elaborato richiamato nel quale il proponente dichiara: la fase di cantiere avverrà al di fuori del periodo di riproduzione delle specie protette eventualmente presenti in sito e che il cronoprogramma prevede specificatamente, in funzione dello studio faunistico limitazioni nelle lavorazioni durante il periodo di riproduzione delle specie protette eventualmente presenti in sito.

La prescrizione n. 14 è ottemperata

Prescrizione n. 15 *Dovrà essere predisposto uno studio faunistico e piano di monitoraggio finalizzato ad individuare l'interferenza dovuta a collisioni con le pale e/o perdita di habitat, dell'avifauna presente nel territorio interessato per aerogeneratore e per anno, le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questo dipartimento, con cadenza semestrale.*

Riscontro prescrizione n. 15 Il proponente trasmette lo studio dell'avifauna e il Piano di Monitoraggio dell'Avifauna aggiornati secondo la richiesta.

Elaborati di riferimento:

- Rif. Elab. RS07REL0015I1_Studio Avifauna Bivona_REV1_signed
- RS07REL0016I1_Piano Monitoraggio Avifauna_signed e Dichiarazione_prescrizione_15_signed

VALUTATO che gli elaborati proposti a firma del Dott. FOR. Angelo Scuderi specificano le attività di monitoraggio e comprendono:

- Localizzazione geografica dei siti e individuazione delle aree di studio (layout preliminare) con sopralluogo in sito;
- Conoscenza delle caratteristiche dell'impianto e delle macchine (altezza del mozzo, diametro del rotore, velocità di rotazione);
- Individuazione delle stazioni di rilevamento, punti d'ascolto o dei transetti in campo;
- Predisposizione delle schede di rilevamento e della cartografia funzionale alle indagini di campo

VALUTATO che il monitoraggio prevede azioni specifiche per quanto riguarda l'avifauna svernante, l'avifauna migratrice, la chiroterofauna nelle varie fasi di progetto con adeguato cronoprogramma riguardante:

- punti di ascolto passeriformi nidificanti
- Localizzazione e controllo siti riproduttivi rapaci diurni
- Punti di ascolto uccelli notturni nidificanti e play-back
- Monitoraggio avifauna migratrice
- Transetti avifauna svernante
- Ricerca rifugi chiroteri
- Monitoraggio bioacustico chiroteri
- Monitoraggio carcasse

Elaborati di riferimento:

- Elab. RS07REL0015I1_Studio Avifauna Bivona_REV1_signed
- RS07REL0016I1_Piano Monitoraggio Avifauna_signed
- Dichiarazione_prescrizione_15_signed

VALUTATO che il progetto prevede anche adeguati strumenti per la individuazione di volatili in rotta di collisione e sistemi automatici di dissuasione e arresto della rotazione.

La prescrizione n. 15 è ottemperata

Prescrizione n. 16 *Gli aerogeneratori che, dal predetto monitoraggio, evidenzieranno un numero elevato di collisioni di uccelli/aerogeneratore/anno e/o perdita di habitat dovranno essere disattivati su prescrizione di questo assessorato.*

Riscontro prescrizione n. 16

VALUTATO che la prescrizione riguarda la fase di esercizio, e che il Proponente prende atto della richiesta.

La prescrizione n. 16 è ottemperata per la fase di progettazione e deve essere ottemperata in fase di esercizio.

Prescrizione n. 17 *La distanza minima tra gli aerogeneratori dovrà essere pari a 6 raggi di rotore, e non*

inferiore a 150 m.

Riscontro prescrizione n. 17 Il Proponente trasmette apposito elaborato con evidenza del rispetto della distanza minima di 510 metri, pari a 6 raggi del rotore tra gli aerogeneratori.

Elaborati di riferimento: Elaborato RS07AEG0056I1_Planimetria con indicazione del buffer 6R_signed

VALUTATO che l'elaborato mostra la planimetria di impianto con rispetto delle interdistanze richieste.

La prescrizione n. 17 è ottemperata

Prescrizione n. 18 *La presenza degli aerogeneratori dovrà essere adeguatamente segnalata come previsto dalla normativa di settore specie quella riguardante il traffico aereo, dandone comunicazione alle competenti autorità aeronautiche civili e militari.*

Riscontro prescrizione n. 18 *In riscontro a quanto prescritto, la trasmette l'elaborato da cui si evincono le modalità di segnalazione degli aerogeneratori ai fini delle norme ENAC;*

Elaborati di riferimento: Elaborato RS07AEG0011A0_Disegno aerogeneratore in progetto_signed.

VALUTATO che il proponente ha prodotto idoneo elaborato da cui si evincono le modalità di segnalazione degli aerogeneratori ai fini delle norme ENAC, e che si tratta di un obbligo di legge

La prescrizione n. 18 è ottemperata.

Prescrizione n. 19 *In sede di progettazione esecutiva dovrà essere rispettata la normativa antisismica, secondo le prescrizioni indicate dal N.O. ex art.13 della L. n° 64 del 02/02/74 rilasciato da parte del Genio Civile competente per provincia.*

Riscontro prescrizione n. 19 Il progetto esecutivo delle strutture è sviluppato, prima della realizzazione dell'opera, nel rispetto della normativa antisismica vigente, in accordo alle prescrizioni indicate dalla L. n° 64 del 02/02/74 e ss.mm.ii. e presentato al Genio Civile competente per provincia per le opportune autorizzazioni.

VALUTATO che la prescrizione riguarda un obbligo di legge cui il Proponente deve sottostare come del resto dichiarato dallo stesso Proponente.

la prescrizione n. 19 è ottemperata.

Prescrizione n. 20 *Non dovranno essere alterati né la morfologia né il regime idrologico esistente nel sito; a tal fine dovrà essere prevista un'idonea sistemazione idraulica, mediante opere di regimazione delle acque superficiali e meteoriche al fine di assicurare il recapito nei loro impluvi naturali.*

Riscontro prescrizione n. 20 Il Proponente trasmette l'Autorizzazione Idraulica Unica rilasciata AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA Protocollo n. 17881 del 18/06/2026, da cui si evince la non alterazione della attuale morfologia e le opere di regimazione delle acque.

Elaborati di riferimento: Elaborato RS07ADD0001I1_AIU_Bivona_Vita_Biagio_Saya

VALUTATO che il Proponente ha trasmesso la documentazione atta alla verifica della richiesta.

La prescrizione n. 20 è ottemperata.

Prescrizione n. 21 *Detta sistemazione idraulica dovrà interessare l'intero impianto, sia nelle zone di installazione delle piazzole, sia nelle zone interessate dalla viabilità di progetto.*

Riscontro prescrizione n. 20 Il Proponente trasmette l'Autorizzazione Idraulica Unica rilasciata AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA Protocollo n. 17881 del 18/06/2026, da cui si evince la non alterazione della attuale morfologia e le opere di regimazione delle acque, riguardante l'intero impianto

Elaborati di riferimento: Elaborato RS07ADD0001I1_AIU_Bivona_Vita_Biagio_Saya

VALUTATO che il Proponente ha trasmesso la documentazione atta alla verifica della richiesta.

La prescrizione n. 21 è ottemperata.

Prescrizione n. 22 *Nella realizzazione della viabilità interna all'impianto e di collegamento, nelle zone in cui sono presenti terreni poco coerenti, dovranno essere previsti drenaggi e cunette che assicurino l'allontanamento rapido delle acque.*

Riscontro prescrizione n. 22 *Si rimanda a quanto già riscontrato nei precedenti punti 20 e 21.*

Elaborati di riferimento: Elaborato RS07ADD0001I1_AIU_Bivona_Vita_Biagio_Saya

VALUTATO che il Proponente ha trasmesso la documentazione atta alla verifica della richiesta.

la prescrizione n. 22 è ottemperata.

Prescrizione n. 26 *Le eventuali opere di stabilizzazione dei pendii nonché quelle di regimazione delle acque, dovranno essere realizzati secondo i principi e i metodi dell'ingegneria naturalistica, escludendo in ogni caso l'uso di materiali cementiti.*

Riscontro prescrizione n. 26 *In ottemperanza a quanto prescritto il progetto prevede la realizzazione delle opere di stabilizzazione dei pendii e di regimentazione delle acque secondo i principi dell'ingegneria naturalistica.*

Elaborati di riferimento:

- PE-R.5- FRIE945PERrid005R0; Planimetria con individuazione dei bacini imbriferi PE-G.3.1.
- FRIE945PEGpld044R0; Planimetria con individuazione delle opere idrauliche asse BIV02 BIV04 BIV06 e BIV07 PE-G.3.2.-FRIE945
- PEGpld045R0; Planimetria con individuazione delle opere idrauliche BIV12 PE- G.3.3.-FRIE945PEGpld046R0.
- Elaborato RS07ADD0001I1_AIU_Bivona_Vita_Biagio_Saya

VALUTATO che gli elaborati prodotti descrivono le opere di stabilizzazione dei pendii nonché quelle di regimazione delle acque, secondo i principi e i metodi dell'ingegneria naturalistica, escludendo in ogni caso l'uso di materiali cementiti.

La prescrizione n. 26 è ottemperata.

Prescrizione n. 28 *Si dovrà aver cura di garantire una distanza adeguata tra gli aerogeneratori e le abitazioni, anche isolate, tale da limitare gli inconvenienti dovuti all'esercizio dell'impianto.*

Riscontro prescrizione n. 28 *Il Proponente trasmette idoneo elaborato con indicazione delle distanze dai fabbricati.*

Elaborati di riferimento: Elaborato RS07AEG0013I1_Distanza dai fabbricati_signed

VALUTATO che il documento trasmesso indica per ciascun aerogeneratore l il buffer di 1000 metri con indicazioni del più vicino fabbricato individuato alla distanza di 270 m dalla turbina n. 14.

La prescrizione n. 28 è ottemperata.

VALUTATO che il Proponente ha trasmesso evidenza della disponibilità giuridica dei terreni interessati dall'intervento in corso di validità con elaborato RS07ADD0002I1 acquisito al n. 101188 della sezione integrazioni.

VALUTATO in definitiva che a seguito dell'audizione del 16.06.2026 e della trasmissione in data 22.06.2026 della documentazione integrativa prodotta, tutte le condizioni ambientali sono ottemperate per questa fase.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO



ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

in merito alle **prescrizioni** contenute nel provvedimento di VIA di cui al D.R.S. 1281 del 2004 e successivi D.A. n. 260/GAB del 02.08.2017 e D.A. 224/GAB del 27.10.2021, relativamente all' "Impianto eolico denominato Bivona, autorizzato ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.lgs. n. 387/2003 dall' Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.R.S. n. 876 del 10/10/2017 riguardanti il progetto- CP 4368 – Sigla AG_004_IF04368- *"IMPIANTO EOLICO DENOMINATO BIVONA COSTITUITO DA SEI AEROGENERATORI SITI IN COMUNE DI BIVONA (AG) E RELATIVE OPERE CONNESSE E INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI NEI COMUNI DI BIVONA (AG) E CALAMONACI (AG).*

- Le prescrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 23, 24, 25, 27, 29, 37 e 39 sono ottemperate con parere CTS n. 335/26
- le prescrizioni n. 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28 sono ottemperate.
- le prescrizioni n. 10, 12, 13, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 sono ottemperate per la fase di progettazione ma al momento non ottemperabili per le fasi successive.
- Tutte le prescrizioni sono ottemperate per la fase di progettazione.