



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

<https://join.skype.com/O2dw0FuCBUcW>

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: *"Impianto fotovoltaico di potenza pari a 70,2 MW AC (82,125 DC) e relative opere per la connessione da realizzare nei Comuni di Augusta e Melilli (SR) in località Ogliastro-C di Modica- Mass. Palma - Vallone della Neve"*

Proponente: **Blusolar Augusta 1 s.r.l.**

ID Proc.: **SR1 IF44**

Cod. Proc. **306**

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 22 giugno 2021

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 10:10 si svolgono in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, i lavori della Conferenza di Servizi conclusiva, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 40255 del 16/06/2021 e nota integrativa prot. n. 41087 del 18/06/2021, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e con gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e tutti gli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza prot. DRA n. 0012 del 02 gennaio 2020 presentata dal Sig. Fabio Maresca, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta **Blusolar Augusta 1 s.r.l.** per il progetto denominato *"Impianto fotovoltaico di potenza pari a 70,2 MW AC (82,125 DC) e relative opere per la connessione da realizzare nei Comuni di Augusta e Melilli (SR) in località Ogliastro-C di Modica- Mass. Palma - Vallone della Neve"*;

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Salvatore Di Martino, Dirigente Responsabile del Servizio 1, partecipa ai lavori e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Salvatore Di Martino Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Fabio Maresca, Amministratore Delegato
Emanuele Mainardi, tecnico società
Michele Cimino, consulente legale
Oscar Di Rosa, collaboratore Studio Legale Cimino
Luigi Pastore, project manager
Andrea Fantini, tecnico della società
Sergio Salerno, progettista
Pier Luigi Mautone, progettista
Stefano Falconio, Amministratore Delegato

Per le Amministrazioni interessate:

Andra Figura	ATI Siracusa, giusta delega del 22/06/2021
Franco Quadarella	TIM, giusta delega prot. n. 40255 del 16/06/2021
Francesco Barilaro	ARPA Sicilia
Natale Frisina	Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia
Guido Marino	Vice Sindaco del Comune di Melilli, giusta delega prot. n. 17081 del 22/06/2021
Giovanni Beninato	Responsabile Ufficio Urbanistica del Comune di Melilli

Risultano assenti:

Comune di Augusta

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Settore IV- Sviluppo Economico

IRSAP di Siracusa

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 8 – U.R.I.G.
Servizio 10 – Attività tecniche e risorse minerarie

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio 3 – Pareri ed Autorizzazioni

Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Comitato tecnico regionale di radioprotezione

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le attività territoriali
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia
Settore 3[^] – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud
U.S.T.I.F. di Napoli – Sezione di Siracusa

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di Siracusa

Agenzia del Demanio

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli
c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A.
Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3[^] R.A.
Ufficio Territorio e Patrimonio

Terna S.p.A.

Struttura Territoriale dell’Ambiente di Siracusa

Preliminarmente, il Dott. **Di Martino** fa presente che partecipa ai lavori l’Ing. Figura dell’ATI di Siracusa, il quale ha ricevuto la nota di convocazione dell’odierna Conferenza di Servizi dal Consorzio ATO 8 S.I.I. Siracusa in liquidazione.

Il Dott. **Di Martino** alle ore **10:10**, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi, comunicando nel contempo che il Dipartimento dell’Ambiente eseguirà la registrazione audio/video dei lavori che verrà utilizzata da parte del Servizio 1 ai fini interni dall’Amministrazione e che non sarà divulgata in attività esterne.

I presenti autorizzano il Dipartimento dell'Ambiente alla registrazione audio/video dei lavori dell'odierna Conferenza di Servizi.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazioni di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Di Martino n.q. di Dirigente Responsabile del Servizio 1.

Il Dott. **Di Martino** preliminarmente all'avvio dei lavori ritiene opportuno evidenziare che:

- I. le modalità di svolgimento dell'odierna riunione della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all'art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*;
- II. secondo quanto previsto dall'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il termine di conclusione della Conferenza di Servizi è di 120 giorni (D.Lgs 152/2006 previgente alle modifiche introdotte dalla legge 120/2020) decorrenti dalla data di convocazione dei lavori, e che la decisione di concedere tutti i titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA adottato in conformità all'art. 25, comma 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- III. *a norma dell'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorità competente ha l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo nei termini “qualora tali pareri non siano resi nei termini previsti, ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione”*;
- IV. ai fini del computo dei termini perentori del procedimento non si tiene conto del periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 15/05/2020, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 comma 1 del decreto-legge n. 18/2020 coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 e dell'art. 37 del decreto-legge n. 23/2020 coordinato con la legge di conversione n. 40/2020.

Inoltre, si rappresenta che:

in data **16 febbraio 2021** si è svolta la prima Conferenza di Servizi in modalità audio/video, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. 9886 del 18 febbraio 2021, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 58 del 10 dicembre 2020, notificato dal Servizio 1 al proponente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 75214 del 21 dicembre 2020, nonché sono stati acquisiti i seguenti pareri, autorizzazioni, nulla osta di seguito riportati:

- ✓ nota prot. n. 14021 del 16/04/2020 (prot. DRA n. 20083 del 16/04/2020) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa - Decimo Settore**, esaminata la documentazione progettuale ha espresso parere positivo al giudizio di compatibilità ambientale del progetto in esame con condizioni, per le parti d'impianto ricadenti in zone a destinazione urbanistica industriale; per gli eventuali campi ricadenti in zona agricola ritiene che occorra rispettare il limite massimo di potenza di 12MW indicato dal PEARS per le aree agricole, in quanto per questo aspetto rimane comunque vigente;
- ✓ nota prot. 25362 del 15/07/2020 (prot. DRA n. 40788 del 17/07/2020) con la quale l'**Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea** ha espresso parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 334 comma 1 del

- D.Lgs. n. 66/2010;
- ✓ nota prot. n. 3292 del 29/01/2021 (prot. DRA n. 5542 del 01/02/2021) con la quale il **Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell’Energia**, ha comunicato la procedibilità dell’istanza avanzata dalla Ditta Blusolar Augusta 1 s.r.l.;
 - ✓ nota prot. n. 5211 del 15/02/2021 (prot. DRA n. 8886 del 15/02/2021), con la quale il **Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell’Energia** ha comunicato alla Ditta proponente che il rilascio del titolo è subordinato anche all’acquisizione di copia autentica dei contratti attestanti la disponibilità giuridica dei suoli, debitamente registrati;
 - ✓ nota prot. n. 5192 del 15/02/2021 (prot. DRA al n. 8847 del 15/02/2021) del **Servizio X “Attività Tecniche e Risorse Minerarie” del Dipartimento Regionale dell’Energia**, indirizzata al Distretto Minerario – Serv. 6 Catania, con la quale si chiedendo raggugli rispetto all’elettrodotto dell’impianto ricadente nell’area di I livello SR06.I e nell’area di attività estrattiva SR001;
 - ✓ nota prot. n. 5036 del 12/02/2021, (prot. DRA n. 8501 del 12/02/2021) con la quale il **Servizio 8 del Dipartimento Regionale dell’Energia** conferma il nulla osta di cui alla nota prot. n. 34600 del 20/10/2020;
 - ✓ nota prot. 8067 del 16/02/2021 con la quale il Servizio UOC “Agenti fisici” di **ARPA Sicilia** ha espresso parere di compatibilità con prescrizioni post operam;
 - ✓ in sede di Conferenza, l’**Autorità di Bacino** ha rappresentato che, ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904 è necessario che venga chiarito e definito il rispetto delle fasce di inedificabilità di 10 mt dagli argini come da normativa. È dunque necessaria la stesura di un documento sulle modalità di intervento per singolo attraversamento nei termini e nelle modalità riportate nel DSG n. 189/2020 dell’Autorità di Bacino. Pertanto, dalla ricezione della documentazione richiesta, sarà necessario il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica, ai sensi del Decreto del Segretario Generale Autorità di Bacino n. 55/2019 e successivi, e saranno necessari anche il versamento F23, la dichiarazione del progettista relativamente all’incarico affidato e dichiarazione di aver percepito pagamento delle prestazioni professionali;

Inoltre, sono pervenute le seguente ulteriori note, non citate nel precedente verbale:

- ✓ nota prot. n DI.SIC/RU/114/PUZ EAM MASTER 17747 del 20/04/2020 (prot. DAR n. 20676 del 21/04/2020) con la quale la Società **Snam Rete Gas S.p.A.** ha comunicato che le opere in progetto risultano interferenti con le loro condotte in esercizio;
- ✓ nota prot. n. 50822 del 11/05/2020 (prot. DRA n. 25063 del 11/05/2020) con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia** nel comunicare l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e seg. della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., ha richiesto al proponente documentazione integrativa, al fine del rilascio del nulla osta ex art. 95 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 259/03 e al Regio Decreto 1775/33 relativo alle condutture elettriche;

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 16 febbraio 2021 sono stati acquisiti i seguenti ulteriori atti di assenso:

- ✓ con nota prot. n. M_D MSICIL003487 del 15/02/2021 (prot. DRA n. 8951 del 16/02/2021) il **Comando Marittimo Sicilia** per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, nulla contro alla realizzazione dell’opera in argomento;
- ✓ con nota con nota prot. n DI.SIC/RU/80/PUZ EAM MASTER 17747 del 04/03/2021 (prot. DAR n. 13556 del 04/03/2021) la Società **Snam Rete Gas S.p.A.** facendo seguito alle integrazioni progettuali trasmesse dal proponente con pec del 18/02/2021 ha rilasciato il proprio Nulla Osta a condizione;
- ✓ con nota prot. n. 3557 del 09/03/2021 (prot. DRA n. 14562 del 09/03/2021) il **Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni” dell’Autorità di Bacino** ha richiesto maggiori chiarimenti a quanto riportato nell’elaborato RS06REL0005A0 e alle modalità di smaltimento delle acque meteoriche nell’area dei campi fotovoltaici e i criteri di dimensionamento, in mancanza dei quali, sospende il giudizio di compatibilità dell’intervento;
- ✓ con nota del 26/03/2021 (prot. DRA n. 18695 del 29/03/2021) la Ditta **Blusolar Augusta 1**

- s.r.l. ha trasmesso il progetto revisionato in riscontrato il PII n. 58/2020 rilasciato dalla CTS in data 10/12/2020, nonché a quanto emerso in sede della Conferenza di Servizi del 16 febbraio 2020 e a quanto richiesto nei vari pareri ricevuti dagli enti interessati dal procedimento;
- ✓ con nota del 14/04/2021 (prot. DRA n. 22841 del 15/04/2021) la Ditta **Blusolar Augusta 1 s.r.l.** ha comunicato alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Siracusa la ripresa delle attività di indagini Archeologiche;
 - ✓ con nota prot. n. 29068 del 19/04/2021 (prot. DRA n. 23604 del 20/04/2021) il **Sevizio 5 “Gestione del Demanio Forestale, Trazzerale e Usi Civici” del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale** ha rilasciato il Nulla Osta per quanto di propria competenza;
 - ✓ con nota del 07/05/2021 (prot. DRA n. 29131 del 10/05/2021) la Ditta **Blusolar Augusta 1 s.r.l.** ha richiesto ad IRSAP se è necessario che il suddetto ente esprima parere;
 - ✓ in data 12 maggio 2021 è pervenuto il Parere Istruttorio Conclusivo della C.T.S. n. 122/2021 (costituito da 82 pagine) approvato nella seduta plenaria del 12 maggio 2021, con il quale, è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale del “*Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 70,2 MW nonché di tutte le opere per la connessione alla RTN da realizzare nei Comuni di Augusta e Melilli (SR) in località Ogliastro-C di Modica- Mass. Palma - Vallone della Neve*” a condizione che siano ottemperate le condizioni ambientali ivi riportate;
 - ✓ con nota prot. n. 5731 del 21/05/2021 (prot. DRA n. 33376 del 24/05/2021) il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa**, facendo seguito alla nota prot. n. 3609 del 02/04/2021 (prot. DRA n. 19959 del 02/04/2021), ha espresso parere favorevole, ai sensi del D.P.R. 151/2011;
 - ✓ con nota prot. n. 17559 del 26/05/2021 (prot. DRA n. 34462 del 26/05/2021) il **Serv. 6 Distretto Minerario di Catania**, in riferimento alla nota prot. n. 5192 del 15/02/2021 del Servizio X “*Attività Tecniche e Risorse Minerarie*” del Dipartimento Regionale dell’Energia, ha comunicato che il cavidotto confina per un tratto marginale con la cava “Ogliastro- Buzzi Unicem” e con l’area di Piano cave ID SR 001, senza tuttavia provocare interferenze;
 - ✓ con nota prot. n. 2704/P del 27/05/2021 (prot. DRA n. 34956 del 27/05/2021) il **Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**, considerato che non vi sono interferenze con opere idrauliche consortili, ed inoltre le opere progettate non ricadono in aree attrezzate di canali consortili, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole;
 - ✓ con nota del 27/05/2021 (prot. DRA n. 35016 del 28/05/2021) la Ditta **Blusolar Augusta 1 s.r.l.** ha trasmesso la Delibera n. 144 del 18/05/2021 del Comune di Melilli avente ad oggetto la proposta di compensazione ambientale;
 - ✓ con nota del 27/05/2021 (prot. DRA n. 35082 del 28/05/2021) la Ditta **Blusolar Augusta 1 s.r.l.** ha trasmesso il parere favorevole espresso dal Comune di Augusta V Settore “*Pianificazione del Territorio*” prot. n. 0036293 del 26/05/2021, dal punto di vista della conformità urbanistica del progetto con il P.R.G.C. vigente “*Calandra*” approvato con D.A. n. 172/72 e D.A. 171/75 dell’Assessore per lo Sviluppo Economico della Regione Sicilia, e parere favorevole in via preliminare sulle misure compensative di carattere ambientale e territoriale a favore del Comune di Augusta, del valore, al momento, pari a € 425.000,00 , così come disposto dalla deliberazione n. 84 del 20/04/2021;
 - ✓ con nota prot. n. 8394 del 28/05/2021 (prot. DRA n. 35223 del 28/05/2021) l’**Autorità di Bacino** ha rilasciato l’Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D. 523/1904 e delle norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021;
 - ✓ con nota del 01/06/2021 (prot. DRA n. 36308 del 03/06/2021) la Ditta **Blusolar Augusta 1 s.r.l.** ha richiesto al Libero Consorzio Comunale di Siracusa VII Settore “*Appalti – Contratti – Espropri*” di verificare ed eventualmente attestare la propria competenza per tratti di cavidotto ricadenti sulle strade provinciali così come dettagliato nella documentazione allegata;

- ✓ con nota del 03/06/2021 (prot. DRA n. 36736 del 04/06/2021) la Ditta **Blusolar Augusta 1 s.r.l.** ha richiesto al Comune di Augusta di verificare ed eventualmente attestare la propria competenza per tratti di cavidotto ricadenti sulle strade comunali così come dettagliato nella documentazione allegata;
- ✓ con nota prot. n. 49549 del 01/06/2021 (prot. DRA n. 37702 del 08/06/2021) l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa** ha comunicato che l'intervento in esame non necessita dell'autorizzazione dello scrivente Ispettorato;
- ✓ con nota del 09/06/2021 (prot. DRA n. 38425 del 10/06/2021) la Ditta **Blusolar Augusta 1 s.r.l.** ha sollecitato il Servizio 1 di questo Dipartimento a emettere provvedimento VIA e conseguentemente convocare la Conferenza di Servizi ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, rappresentando la scadenza del prossimo 30 giugno 2021 per la partecipazione alle aste GSE;
- ✓ con nota del 18/06/2021 (prot. DRA n. 41278 del 21/06/2021) la Ditta **Blusolar Augusta 1 s.r.l.** ha trasmesso al Dipartimento dell'Energia, a completamento di quanto già inviato, la documentazione di cui alla check list documentale, al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica 387/2003.

Chiede la parola l'Ing **Fantini** il quale comunica che, oltre ai pareri e nulla osta sopra richiamati, la Ditta proponente ha acquisito i seguenti nulla osta e autorizzazioni:

- nota prot. n. 0241140 del 14/05/2020, indirizzata esclusivamente alla Società proponente, con la quale **ANAS S.p.A.** rilascia Nulla Osta di Massima alla realizzazione delle opere in questione, con condizioni;
- nota prot. n. 17953 del 12/05/2020 del **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE)** recante comunicazione di parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Radioprotezione, nella seduta del 28 aprile 2020;
- nota prot. n. ENAC-TSU-10/06/2020-0056239-P del 10/06/2020, indirizzata esclusivamente alla Società proponente, con la quale **ENAC S.p.A.** rilascia per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- nota prot. n. 112761 del 29/07/2020 con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** rilascia nulla osta secondo le indicazioni del DPR 207/2010, all'intervento in questione;
- nota prot. n. RFI-DPR-DTP_PA.ING\A0011\2020\0007000 del 02/12/2020, di **RFI S.p.A.** che rilascia Nulla Osta di competenza alla realizzazione ed all'esercizio del parco fotovoltaico di che trattasi;
- nota prot. n. 3307 /RU del 29/01/2021 del **Ufficio delle Dogane di Siracusa** che rilascia nulla osta, limitatamente a quanto previsto ai sensi del Titolo II del D.Leg.vo 504/95, alla realizzazione delle opere in oggetto;
- nota prot. n. P20210029606-09.04.2021 di Benessere al progetto codice pratica 201900253 da parte di **Terna Spa**;
- nota prot. n. 30398 del 19/05/2021 del **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 3**, indirizzata esclusivamente alla Società proponente, nella quale si informa che il Servizio 3 non esprime specifici pareri su impianti fotovoltaici, in quanto la Legge Regionale 20/01/2015, n. 29 prevede valutazioni dello stesso nel caso di presenza di eventuali aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- nota prot. protocollo n. 0027260/2021 del 28/05/2021 con la quale **ARPA Sicilia** esprime parere favorevole al rilascio della V.I.A. per quanto concerne le valutazioni del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo e della compatibilità acustica ed elettromagnetica del progetto;
- nota prot. 18320 del 03/06/2021 del **Servizio X – Attività tecniche e risorse minerarie del Dipartimento dell'Energia**, con la quale si comunica ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nulla osta all'accoglimento della richiesta in argomento;
- nota prot. n. 4852 del 08/06/2021 con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Siracusa** richiamata anche l'autorizzazione condizionata della S.19.4 prot. n. 4632 del 31.05.2021, autorizza la realizzazione dell'impianto con prescrizioni;
- nota mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0095978.18-06-2021 del 18/06/2021

- Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)**, che in riferimento alla pratica Ministero: PA/IE/AT/19/4419/FRL rilascia Parere Favorevole Condizionato all'avvio della Costruzione di una linea AT interrata a 150kV per il collegamento tra la SE di utente e la SSE RTN dell'impianto Fotovoltaico da 70,20 MWp (60 MW immissione) da realizzarsi nel territorio del Comune di Augusta (SR);
- nota mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0096047.18-06-2021 del 18/06/2021 **Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)**, che in riferimento alla pratica Ministero: PA/IE/AT/19/4419/FRL rilascia Parere Favorevole Condizionato all'avvio della costruzione di una linea 1 MT denominata Campo A da 31,5 MW facente parte dell'impianto Fotovoltaico da 70,20 MWp da realizzarsi in c.da Ogliaastro nel territorio del Comune di Augusta(SR);
 - nota mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0096087.18-06-2021 del 18/06/2021 **Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)**, che in riferimento alla pratica Ministero: PA/IE/AT/19/4419/FRL rilascia Parere Favorevole Condizionato all'avvio costruzione di una linea 2 MT denominata Campo B da 22,2 MW facente parte dell'impianto Fotovoltaico da 70,20 MWp da realizzarsi in c.da Modica nel territorio del Comune di Augusta(SR);
 - nota mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0096418.18-06-2021 del 18/06/2021 **Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)**, che in riferimento alla pratica Ministero: PA/IE/AT/19/4419/FRL rilascia Parere Favorevole Condizionato all'avvio costruzione di una linea 3 MT denominata Campo C da 13,5 MW facente parte dell'impianto Fotovoltaico da 70,20 MWp da realizzarsi in c.da Vallone Neve nel territorio del Comune di Melilli (SR);
 - nota mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0096416.18-06-2021 del 18/06/2021 **Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)**, che in riferimento alla pratica Ministero: PA/IE/AT/19/4419/FRL rilascia Parere Favorevole Condizionato all'avvio costruzione di una linea 4 MT denominata Campo D da 3 MW facente parte dell'impianto Fotovoltaico da 70,20 MWp da realizzarsi in c.da Mass. Palma nel territorio del Comune di Augusta (SR);
 - nota prot. n. 17030 del 21/06/2021 con la quale il **Comune di Melilli** esprime parere favorevole dal punto di vista della conformità urbanistica del progetto con il P.R.G. vigente a condizione che venga acquisito parere IRSAP (ex ASI) e parere favorevole in via preliminare sulle misure compensative di carattere ambientale e territoriale a favore del comune di Melilli, del valore, al momento, pari a € 96.000,00, così come disposto dalla deliberazione n. 159 del 27/05/2021;
 - Determina n. 130 del 21/06/2021 con la quale **IRSAP** esprime parere favorevole di conformità ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione del P.R.A.S.I.S.

La Dott. **La Rosa** rappresenta che la Ditta proponente dovrà trasmettere via pec i suddetti pareri non ricevuti dall'Amministrazione, per essere acquisiti al protocollo di questo Dipartimento e per l'aggiornamento del Portale Ambientale.

Prende la parola l'Avv. **Cimino** il quale comunica che in riferimento all'odierna Conferenza di Servizi con nota prot. n. 42118/2021 del 22/06/2021 il **Comune di Augusta** ha trasmesso in favore della Ditta proponente il parere di conformità urbanistica e misure compensative prot. n. 36293/2021 del 26/05/2021 con il quale il Comune esprime parere favorevole dal punto di vista della conformità urbanistica rispetto al P.R.G. comunale vigente "Calandra" nonché in via preliminare sulle misure compensative di carattere ambientale e territoriale di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 84 del 20/04/2021.

Si passa la parola all'Ing. **Figura** il quale esprime parere favorevole per quanto di competenza dell'ATI di Siracusa. Seguirà nota formale che verrà trasmessa mezzo pec.

Alle ore 11:57 l'Ing. **Figura** lascia i lavori con l'approvazione del verbale fin qui redatto.

Interviene il perito tecnico **Quadarella** della TIM il quale manifesta la disponibilità ad intervenire per liberare le aree d'intervento dell'opera da infrastrutture telefoniche, sia aeree, che interrate.

Alle ore 12:05 **Quadarella** lascia i lavori con l'approvazione del verbale fin qui redatto.

Si passa la parola al Dott. **Marino** il quale conferma il parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 17030 del 21/06/2021 dal Comune di Melilli e prende atto del parere favorevole espresso da IRSAP di Siracusa con Determinazione n. 130 del 21/06/2021

Alle ore 12:06 il Dott. **Marino** lascia i lavori con l'approvazione del verbale fin qui redatto.

Prende la parola il Dott. **Barilaro** di ARPA Sicilia il quale, in riferimento al parere prot. n. 27260, evidenzia che lo stesso è stato trasmesso in data 28/05/2021, pertanto posteriormente all'emissione del PIC della CTS del 12/05/2021 che, pertanto non ha avuto modo di prendere visione delle osservazioni riportate. Pur riscontrando che alcune di esse siano già state superate e/o prese in considerazione dalla valutazione della CTS (analisi di coerenza e compatibilità con piani e programmi vigenti soggetti a prescrizioni ambientali derivanti da approvazioni VAS, previsione di misure di compensazione di naturalizzazione ambientale, compatibilità del progetto con l'idrologia del sito e garanzia del mantenimento del principio di invarianza idraulica – ivi compresa l'adeguatezza delle opere di ingegneria naturalistica previste per la gestione delle acque meteoriche, proposta di un monitoraggio del suolo in accordo alla LG della Regione Piemonte), si propone all'A.C. di includere nell'emanando decreto di VIA le richieste espresse da ARPA, in particolare in merito all'adeguamento del PMA, quali prescrizioni cui adempiere in fase di verifica di ottemperanza, in armonia con quanto richiesto dalla CTS, e come di seguito riportate:

1. In aggiunta a quanto prescritto nella condizione ambientale n. 12 del PIC, si chiede di valutare l'effettuazione di una preventiva descrizione stazionale e pedologica, ovvero una caratterizzazione chimico-fisica e biologica del suolo, con particolare riferimento agli indicatori dei principali fenomeni di degrado e funzionalità dello stesso. Inoltre definendo le caratteristiche di un "suolo obiettivo" al fine del mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli e della loro tematica biotica, nonché dello stock di carbonio organico, in corso d'opera e post-operam e in fase di restituzione del sito a fine vita impianto, in accordo alle LG ISPRA 65.2/2010.

2. Si chiede di valutare l'aggiunta della seguente condizione ambientale (MACROFASE: ante-operam – in corso d'opera – post-operam; FASE: Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio; AMBITO DI APPLICAZIONE: Monitoraggio Ambientale "Atmosfera – aria e clima", avente come OGGETTO DELLA PRESCRIZIONE: il PMA dovrà essere integrato prevedendo una campagna ante-operam di una settimana per gli inquinanti PTS e PM10, nonché degli altri parametri ascrivibili al traffico veicolare (NOX, PM10 - già citato - PM2,5, CO, Benzene), il tutto correlato ai parametri meteorologici associati; analogamente la campagna dovrà essere ripetuta in fase di corso d'opera, in concomitanza con le attività di cantiere, in ragione della durata e comunque con cadenza non inferiore a quella semestrale, durante lo svolgimento di lavorazioni che possono essere ritenute di maggior impatto; in fase di post-operam si richiede l'esecuzione di una campagna di monitoraggio annuale con gli stessi intervalli prestabiliti per il monitoraggio del suolo (dopo 1-3-5-10-15-20-25-30 anni).

3. Quale considerazione generale si chiede di integrare il P.M.A. con i modelli di schede di rilevazione relativi alle attività di campo e laboratoristiche, nonché i modelli con cui i dati verranno restituiti in forma di report. Inoltre si chiede di individuare su apposite planimetrie i punti di indagine e rilevazione dei parametri di controllo per tutti i monitoraggi previsti dal Piano, con relativa georeferenziazione.

La Ditta ricorda quanto segue: La configurazione di impianto originaria prevedeva una potenza nominale DC 82,125 MWp e potenza di immissione AC pari a 70,20 MW. A seguito del parere istruttorio intermedio n.58/2020 del 10.12.2020 rilasciato dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana e alle ulteriori osservazioni acquisite in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 16/02/2021, l'impianto di progetto è stato rimodulato ad una potenza nominale DC 80,224 MWp e potenza di immissione AC pari a 60,00 MW. Si chiede pertanto di tenerne conto nel titolo autorizzativo anche in considerazione del fatto che il PIC è stato emesso, come dichiarato a pagina 24 dello stesso, sul "progetto revisionato" in cui era già indicata la nuova potenza. Pertanto si ritiene che l'indicazione della potenza riportata, ovvero quella iniziale, sia un refuso da aggiornare.

Alle ore 12:51 l'Arch. **Frisina** partecipa ai lavori della Conferenza di Servizi.

Il Dott. **Di Martino** interviene per informare che il provvedimento di VIA è in fase di realizzazione e si anticipa che terrà conto delle nuove informazioni acquisite dalla odierna Conferenza di Servizi. Nello specifico, per quanto riguarda: la potenza dell'impianto di cui all'aggiornamento del progetto trasmesso dalla

Ditta con la nota prot. 18695 del 29/03/2021, coerentemente con i contenuti del PIC n. 122/2021, chiedendo alla CTS la correzione dovuta; nonché alle osservazioni di ARPA rappresentate in questa sede che saranno rappresentate all'interno del provvedimento.

L'Avv. **Di Rosa** nel richiamare le note precedentemente inviate dalla ditta direttamente e/o a mezzo dell'Avv. Cimino, rappresenta ancora una volta l'esigenza di partecipare all'asta GSE nella finestra che si chiuderà il prossimo 30 giugno 2021 ore 12:00, per la sostenibilità economica dell'iniziativa, per cui è necessaria l'emissione del provvedimento P.A.U.R., ma ancor prima dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 al fine di sbloccare i portali dedicati alla procedure concorsuale.

Interviene l'Arch. **Frisina** il quale rappresenta che il Servizio 3 del Dipartimento dell'Energia emetterà il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con consentita urgenza e nel rispetto della procedura amministrativa, appena avrà notificato il Decreto di VIA da parte del Dipartimento dell'Ambiente.

Il Presidente, dopo avere illustrato l'iter amministrativo fino alla data odierna, tenuto conto che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ai fini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 comprende oltre il provvedimento di VIA, , tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, preso atto che ad oggi, il Decreto di VIA è in fase di definizione, ed è necessario acquisire l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia, e nel rammentare che, ai sensi del comma 8 dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, commi da 9 a 9 quater, e 2-bis della Legge 07/08/1990, n. 241, sospende l'odierna Conferenza aggiornando i lavori per giorno 25 giugno alle ore 9:00 senza ulteriore e successivo avviso di riconvocazione da parte del Servizio 1.

Il Presidente sottolinea che tutta la documentazione relativa al presente procedimento è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Amministrazione (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/>) [codice procedura 306].

Il Dott. **Di Martino** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti. Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore 13:10 non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo
Tiziana La Rosa



Il Presidente
Salvatore Di Martino

