

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in modo virtuale
mediante il pagamento con
modello F24 in data 18/06/2021

Risposta a nota n.

17171 del 13/05/2020 dell'Assessorato
dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità –
Dipartimento Energia - Servizio 3
Autorizzazioni

Protocollo n. 10777 del 09.07.2021

All'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia -
Servizio 3 — Autorizzazioni
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Alla E-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia -
Unità Progettazione e Lavori –
Via Ombrone 2 - 00198 Roma
e.distribuzione@pec.e-distribuzione.it

- e p. c Al progettista Ing. Lorenzo Lodoli
lorenzo.lodoli@ingpec.eu
- “ “ “ Al comune di Cesarò
cesaro@pec.intradata.it
- “ “ “ Al comune di Capizzi
ufficiotecnico@pec.comunecapizzi.me.it
- “ “ “ Al comune di Troina
comunetroina@leglmail.it
- “ “ “ Al comune di Gagliano Castelferrato
protocollo@pec.comunegaglianocastelferrato.en
- “ “ “ All'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Sicilia
Servizi Territoriali Sicilia – Palermo 1
dre_sicilia@pce.agenziaemanio.it
- “ “ “ Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”
SEDE
- “ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui ai Decreti del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021.

*****AIU a favore di E-Distribuzione S.p.A. – Lavori nei comuni di Troina, Gagliano, Capizzi e Cesarò*****

- **Lavori: AUT_2125348 Società e-distribuzione S.p.A.- C.P. TROINA- LOTTO 2- Procedimento finalizzato all'autorizzazione ex art. 111 R.D. n. 1775/1933 alla ricostruzione di diversi tratti di linee elettriche in M.T. denominate "Cerami", "Pedecaro", "Cesarò", "Previta" e "San Michele" per il potenziamento del servizio nella zona, nell'ambito del Progetto PON imprese e competitività 2014/20 "SMART GRID CABINA PRIMARIA TROINA, Comuni di Troina, Gagliano Castelferrato (EN), Capizzi e Cesarò, (ME). (Rif. Fase. n° I010) – pratica n. 16343/20.**
- **Ditta: Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia - Servizio 3 — Autorizzazioni.**

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, adottate con D.A. dell'Assessore al Territorio e Ambiente n° 298/41 del 04/07/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 5 marzo 2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d'acqua e/o sul demanio idrico*”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n°3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità ai pareri ed autorizzazioni a cura dell'Autorità di Bacino*”;

VISTA la nota 17171 del 13/05/2020, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino n.6287 in data 13/05/2020, con la quale l'Assessorato dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia - Servizio 3 Autorizzazioni indice un Conferenza di servizi in forma semplificata da effettuarsi in modalità asincrona ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 21/05/2019 n.7 per l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto, affinché siano acquisiti i necessari pareri.

VISTA la nota 6715 del 22/05/2020, con la quale il Servizio 3 di questa Autorità di Bacino riscontra la nota prot. n° 17171 del 13/05/2020 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia - Servizio 3 — Autorizzazioni, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino al n. 6287 in data 13/05/2020, su citata, comunicando che non può valutare i profili di

competenza ed esprimere eventuale parere alla Cds in argomento, per l'assenza degli elaborati progettuali; chiedendo nel contempo la trasmissione di detti elaborati contenenti l'indicazione degli eventuali vincoli o possibili interferenze delle opere in progetto relative al reticolo idrografico esistente, alle aree di pertinenza ai sensi del RD 523/1904, e alle aree in dissesto presenti nel Piano per l'Assetto Idrogeologico vigente. Essi devono essere trasmessi in originale in formato cartaceo oppure in formato digitale firmati digitalmente.

VISTE le note assunte al protocollo di questa Autorità di Bacino n.7122, 7124, 7125, 7126, 7127, 7129, 7130, 7131, 7132 e 7133 del 29/05/2020, con le quali il tecnico incaricato dalla Società **e-distribuzione S.p.A., ing. Lorenzo Lodoli**, trasmette la documentazione integrativa a riscontro della nota ADB prot. n. 6715 del 22/05/2020.

Dall'esame degli elaborati progettuali si rileva che l'intervento consiste nella progettazione esecutiva e nell'elaborazione della pratica autorizzativa relative alla ricostruzione dei tratti di elettrodotti MT a 20 KV aerei/interrati in uscita dalla esistente Cabina Primaria denominata Troina (Comune di Troina), nello specifico le linee interessate sono:

LINEE AEREE

- 1) Tratta A – Linea Cerami – Ricostruzione della linea aerea in elicord per 0,154 km di dorsale e 0,147 km di diramazioni;
- 2) Tratta B – Linea Pedecaro – Ricostruzione della linea aerea in elicord per 4,730 km di dorsale e 0,554 km di diramazioni;
- 3) Tratta C – Linea Cesarò – Ricostruzione della linea aerea in elicord per 0,303 km di dorsale;
- 4) Tratta D – Linea Previta – Ricostruzione della linea aerea in elicord per 1,470 km di dorsale;

LINEE INTERRATE

- 5) Comune di Troina – Ricostruzione delle linee interrate San Michele – Tratta Cabina San Michele-Cabina Oasi per un tracciato di 0,120 km;
- 6) Comune di Troina – Ricostruzione delle linee interrate San Michele – Tratta Cabina Troina 1 - Cabina Ferlauto per un tracciato di 0,425 km;
- 7) Comune di Troina – Ricostruzione delle linee interrate San Michele – Tratta Cabina Ferlauto - Cabina Troina 2 per un tracciato di 0,220 km;
- 8) Comune di Cesarò - Ricostruzione delle linee interrate Cesarò – Tratta Cabina Cesarò-Cabina Cimitero per un tracciato di 0,330 km;
- 9) Comune di Cesarò - Ricostruzione delle linee interrate Cesarò – Tratta Cabina Cimitero-Cabina Fontana per un tracciato di 0,510 km.

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) nonché documentazione in ossequio agli obblighi sul bollo, assunta al protocollo ADB n.9849 in data 23/06/2021 a seguito richiesta per le vie brevi effettuata in data 16/06/2021;

CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 6880 del 04/05/2021, propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica, con il quale:

- 1) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che:
 - L'area in esame ricade nel P.A.I. del bacino idrografico del F. Simeto (094), approvato con D.P.Reg. n. 538 del 20/09/2006, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 51 del 03/11/2006 e successivi aggiornamenti fino al D.S.G. n. 93 del 13/04/2021, relativo agli aspetti geomorfologici del Comune di Troina.
 - Si rileva che la documentazione trasmessa fa riferimento alla versione non aggiornata del P.A.I. nonostante l'aggiornamento relativo al territorio comunale di Troina era stato già adottato con D.S.G. n. 43 del 25/02/2020, rendendo le disposizioni in esso contenute immediatamente vincolanti come "misure di salvaguardia" nelle more dell'approvazione definitiva.
 - Nello spirito di una efficace azione amministrativa si è proceduto comunque all'esame della pratica in argomento.
 - Dall'esame degli elaborati grafici trasmessi, i lavori in progetto, interferiscono lungo il tracciato con le seguenti aree in dissesto:
Linea Pedecaro – Tratta B (aerea)

- 094-4TR-086 dissesto per erosione accelerata caratterizzato da pericolosità media P2, con sostegni esterni all'area in dissesto,
Linea "San Michele" – Troina (interrata)
094-4TR-012 areale di pericolosità molto elevata P4 del dissesto per crolli,
094-4TR-018 areale di pericolosità molto elevata P4 del dissesto per crolli,
094-4TR-020 areale di pericolosità molto elevata P4 del dissesto per crolli.
- La disciplina delle aree a pericolosità citate è regolamentata dall'art. 8 comma 5 delle Norme di Attuazione del P.A.I., che subordina alla verifica della compatibilità geomorfologica l'attività edilizia e di trasformazione del territorio relativa agli elementi di rischio classificati E2 come le reti e infrastrutture tecnologiche di secondaria importanza.
 - Nella documentazione trasmessa viene indicato che gli scavi della profondità di 1,20m e della larghezza di 0,40 andranno ad interessare le sedi stradali esistenti dell'abitato di Troina per una lunghezza complessiva di circa 765m; è previsto il ripristino a regola d'arte delle sedi stradali interessate dagli scavi in modo da non apportare modifiche o squilibri morfologici e in modo da far sì che restino invariati sia il ruscellamento superficiale che l'infiltrazione delle acque meteoriche.
- 2) per agli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che:
- Le opere che interessano il reticolo idrografico esistente sono subordinate al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) di cui al Decr. Segr. Gen. (DSG) n. 50 del 5-3-2021 dell'Autorità di Bacino.
 - Considerato che l'intervento in argomento, per come evidenziato nel paragrafo 7. "valutazione dei vincoli e delle interferenze esistenti sul territorio che possano interferire con la costruzione e l'esercizio dell'opera" dell'elaborato "Piano Tecnico", prevede le seguenti interferenze:
 - Torrente Salice (campata sostegni 4-5) - TRATTA C - LINEA CESARÒ;
 - Torrente di Gagliano (campata sostegni 3-4) - TRATTA D - LINEA PREVITA
- 3) non si ravvisano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione idraulica con prescrizioni.

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano in attraversamento aereo il "Torrente Salice" (campata sostegni 4-5) - TRATTA C - LINEA CESARÒ, che scorre su aree demaniali non risulta inserito in alcun elenco dei corsi d'acqua pubblica e pertanto è ancor oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano in attraversamento aereo il "Torrente di Gagliano", (campata sostegni 3-4) - TRATTA D - LINEA PREVITA, che scorre su aree demaniali e risulta inserito al n. 182 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Enna e non risulta tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con Decreto del presidente della Repubblica 16/12/1970 n. 1503 e pertanto è ancor oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

RILEVATO che i sostegni 4-5, "Torrente Salice" - TRATTA C - LINEA CESARÒ, sono distanti m 103,00 circa l'uno dall'altro, e rispettivamente m.20,00 circa e m. 65,00 circa dal corso d'acqua e che detta distanza dal corso d'acqua è tale da rispettare quella prevista dall'art.96, lettera f) del Regio Decreto n° 523/1904 per la messa in opera di manufatti;

RILEVATO che i sostegni 3-4, "Torrente Gagliano" - TRATTA D - LINEA PREVITA, sono distanti m 85,00 circa l'uno dall'altro, e rispettivamente m.16,00 circa e m. 56,00 dal corso d'acqua e che detta distanza dal corso d'acqua è tale da rispettare quella prevista dall'art.96, lettera f) del Regio Decreto n° 523/1904 per la messa in opera di manufatti;

ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

ATTESTA

che l'intervento per quanto si evince dagli elaborati trasmessi e dalla dichiarazione del progettista, non interferisce con dissesti di natura geomorfologica e/o idraulica nel PAI vigente.

RILASCIA

all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia - Servizio 3 — Autorizzazioni **“parere idraulico favorevole”** per i lavori AUT_2125348 Società E-distribuzione S.p.A.- C.P. TROINA- LOTTO 2- Procedimento finalizzato all'autorizzazione ex art. 111 R.D. n. 1775/1933 alla **ricostruzione di diversi tratti di linee elettriche in M.T.** denominate "Cerami", "Pedecaro", "Cesarò", "Previta" e "San Michele" per il potenziamento del servizio nella zona, nell'ambito del Progetto PON imprese e competitività 2014/20 "SMART GRID CABINA PRIMARIA TROINA, Comuni di Troina, Gagliano Castelferrato (EN), Capizzi e Cesarò, (ME). (Rif. Fase. n° 1010) – pratica n. 16343/20, con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

La presente Autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904 e con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n. 6880 del 04/05/2021 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:

- e-distribuzione S.p.A. è onerata a trasmettere lo studio di compatibilità al Comune di competenza per la condivisione dei contenuti nel rispetto delle N.di A. del PAI.
- venga effettuata nelle scarpate sorgenti di crolli, identificate dai codici 094-4TR-012, 094-4TR-018, 094-4TR-020 una ispezione prima dei lavori per scongiurare la presenza di blocchi pericolanti che a causa delle vibrazioni indotte sul terreno potrebbero rovinare verso valle; a conclusione sia effettuata una medesima ispezione prima della riapertura della viabilità;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- vengano sospesi i lavori per 24 ore dopo un evento sismico avvertito nell'area e confermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e subito dopo un evento di pioggia;
- vengano adottate in fase di cantiere le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro a tutela della pubblica e privata incolumità;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 per tutte le opere realizzate al di fuori dell'attraversamento del corso d'acqua;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- e-distribuzione S.p.A. si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;

b) Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:

- sono esclusi dalla presente autorizzazione, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
- oltre alle suesposte indicazioni, i lavori dovranno essere eseguiti nella piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche;
- In caso di eventi meteorici eccezionali si dovrà provvedere alla rimozione delle eventuali opere provvisorie allestite in fase di cantierizzazione che impediscono il regolare deflusso delle acque, senza preavviso da parte dell'Amministrazione concedente.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile in attraversamento aereo di aree demaniali di pertinenza dei Torrenti "Salice e Gagliano".

La Società e-distribuzione è tenuta, pertanto, a regolare i rapporti concessori con l'Agenzia del Demanio, cui la presente trasmessa per conoscenza, per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino,

dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite e corredata da documentazione fotografica che riporti le varie fasi dell'intervento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "Avvisi e comunicazioni", sottosezione "Autorizzazioni".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

**Il Dirigente del Servizio 4
Ing. Giuseppe Dragotta**

**IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Greco**