

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania



Risposta a note n. E-DIS-24/02/2021 - 0152453

Protocollo n. 13707 del 13/03/2021

a mezzo pec

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

API- Sicilia

Via Ombrone n° 2

00198 Roma - Italia

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

e, p. c.

Comune di Giarre (CT)

protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it

“ “ “

All'Agenzia del Demanio

Direzione Regionale Siciliana

Servizi Territoriali Sicilia

dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it

“ “ “

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino

SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021.

*****AIU a favore di E-Distribuzione S.p.A. – Lavori nel comune di Giarre*****

- **E-DISTRIBUZIONE S.p.A. - Iter 2265264. Istanza di autorizzazione per la sostituzione di un cavo MT interrato assistente, poiché ammalorato, mediante la posa di un nuovo cavo MT a 20Kv da 185 mmq, tra due cabine elettriche di trasformazione MT/BT esistenti, denominate “CAB. OSPEDALE matr. N°2-386464 e “CAB. RUSSO”. matr n° 2-488579, da realizzarsi lungo le strade comunali denominate via Forlanini, via dello Ionio, via Risorgimento e via Russo, ricadenti nel comune di Giarre (CT).**
- **Ditta: E-DISTRIBUZIONE S.p.A. – Sede legale: Via Ombrone, 2 – 00198 ROMA C.F./P.I. 05779711000.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, adottate con D.A. dell’Assessore al Territorio e Ambiente n° 298/41 del 04/07/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTO il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 5 marzo 2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico*”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n°3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità ai pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino*”;

VISTA la nota prot. 13280 del 06/09/2021 con la quale il Segretario Generale di questa Autorità di Bacino ha delegato il Dirigente del Servizio 4, Ing. Giuseppe Dragotta, “*all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti discendenti dalle competenze attribuite al proprio Servizio dal D.P. n. 12 del 27 giugno 2019 e delle Autorizzazioni Idrauliche Uniche disciplinate dal DSG n. 50 del 05/03/2021*”;

VISTE la nota a riferimento assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino rispettivamente al n°2771 in data 24/02/2021, e la successiva nota integrativa n° prot 12483 del 10/08/2021 con le quali E-DISTRIBUZIONE. ha chiesto l’autorizzazione alla sostituzione di un nuovo cavo a MT ormai ammalorato, trasmettendo gli elaborati progettuali.

CONSIDERATO che il progetto presentato risulta composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato comprensivo di relazione tecnica;
- Corografia 1:25.000
- Carta tecnica Regionale 1:10000
- Carta dei dissesti 1:5000
- Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico 1:5000
- Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione 1:5000
- Stralcio catastale del Comune di Giarre 1:4000
- Planimetria della zona 1:4000
- Ortofoto
- Schede sezioni scavo Enel
- Annullamento marca da bollo per rilascio autorizzativo
- Dichiarazione asseverata del progettista.
- Dichiarazioni sui vincoli

CONSIDERATO che il progetto presentato consiste nella realizzazione di un tratto di linea MT interrata, in sostituzione di quella esistente poiché ammalorato, mediante la posa di un nuovo cavo MT a 20Kv da 185 mmq per una lunghezza totale di ml. 1405,00 circa sia su strade asfaltate che su strada pavimentata con basole di pietra lavica levigata, si precisa inoltre che l’elettrodotto MT oggetto di sostituzione interferisce con il Torrente Macchia e l’attraversamento avverrà mediante scavo e sezione ridotta sul marciapiede, in corrispondenza del ponte che lo attraversa.

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali allegati alle suddette note;

PRESO ATTO che i lavori in progetto, ricadenti nel Comune di Giarre in provincia di Catania comportano interferenze con l’aria demaniale del Torrente Macchia.

PRESO ATTO che dalla documentazione allegata, relativa ai vincoli P.A.I. si evidenzia che, il tratto di linea da realizzare nella parte interferente con il corso d'acqua denominato Torrente Macchia, non ricade in presenza di vincoli di tipo P.A.I. né di tipo Geomorfologico né di tipo Idraulico;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) nonché documentazione in ossequio agli obblighi sul bollo, assunta al protocollo AdB n.12483 del 10/08/2021.

CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto prevedono l'attraversamento del Torrente Macchia iscritto al numero 305 nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Catania, non trasferito alla Regione Siciliana con il D.P.R. 1503/1970 e pertanto da considerare ancora appartenente allo Stato;

RILASCIA

a **E-DISTRIBUZIONE S.p.A.** – Sede legale: Via Ombrone , 2 – 00198 ROMA C.F./P.I. 05779711000 "**Nulla osta Idraulico**" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 per l'attraversamento del "Torrente Macchia.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- questa Autorità di Bacino venga sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- sono esclusi dal presente parere, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
- non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private;
- oltre alle susesposte indicazioni, codesta Ditta è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione delle opere in argomento, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'attraversamento, mediante scavo su strada su ponte, di aree demaniali di pertinenza del "Torrente Macchia", iscritto al numero 305 nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Catania, non trasferito alla Regione Siciliana con il D.P.R. 1503/1970 e pertanto da considerare ancora appartenente allo Stato.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare all'Agenzia del Demanio competente per territorio ai fini del rilascio del provvedimento concessorio.

Nel caso in argomento l'inizio dei lavori è altresì subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte del proprietario del manufatto esistente al quale questa Autorizzazione Idraulica Unica viene trasmessa per conoscenza.

Con il rilascio di questa Autorizzazione Idraulica Unica viene attivato un procedimento di verifica della regolarità idraulica del manufatto esistente nei confronti del proprietario di quest'ultimo. Qualora a conclusione del procedimento di regolarizzazione emergesse la necessità di adeguamenti del manufatto esistente o della sua demolizione, il titolare dell'infrastruttura lineare ospitata dovrà provvedere a sua cura e spese all'adeguamento o alla rimozione delle opere autorizzate.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "Avvisi e comunicazioni", sottosezione "Autorizzazioni".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

L'Istruttore Direttivo

Annalisa Strano



Il Dirigente dell'U.O.4.1

Dott. Carmelo Calì



Il Dirigente del Servizio 4

Ing. Giuseppe Dragotta