

ECOSOUND 1 S.R.L.

Via Alessandro Manzoni, 30
20121 – Milano (MI)

Indirizzo PEC: ecosound1@pec.it

Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese: 10902370963 – Numero REA: MI 2565033

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 111 ,112 e 120 del T. U. n. 1775/ 33 sulle acque e sugli impianti elettrici, si rende noto che la Società ECOSOUND 1 S.r.l. con sede legale Milano (MI) cap. 20121, in via Alessandro Manzoni 30, P.Iva 10902370963, ha presentato, a mezzo Posta Elettronica Certificata, presso il Comune di Vallelunga Pratameno (CL), tramite P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) per installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n° 28), istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico ed opere connesse, avente potenza pari a 992,68 kW (potenza in immissione pari a 875,00 kWp), da realizzare in località C/da Magazzinaccio nel comune di Vallelunga Pratameno (CL) denominato "Favari_Vallelunga".

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di produzione e dal tracciato delle linee elettriche in BT, in MT ed opere connesse, ricade in terreni identificati catastalmente nel foglio 2, particella n° 10, (impianto di produzione) nel foglio 1, particella n° 36, Regia Trazzera Mussomeli-Valledolmo (impianto di connessione).

Dalla linea MT aerea esistente "EAS", verranno effettuate due derivazioni in entra-esce. Entrambi i sostegni tipo 16/J/28, saranno equipaggiati per l'amarro della linea esistente, in conduttore nudo, in Alluminio acciaio 150 mm² e la partenza delle linee in cavo interrato verso la nuova cabina di consegna. Tali linee saranno realizzate in conduttore in alluminio sezione 185 mm², per una lunghezza complessiva dell'elettrodotto, in entra-esce, pari a circa 300 metri. I due nuovi sostegni di amarro verranno allocati ad una distanza, l'uno dall'altro, pari a mt 15 e ricadranno sulla particella n. 36 foglio di mappa n° 1. La linea verrà intercettata in prossimità di un traliccio esistente che verrà dismesso in sede di realizzazione delle opere. Ciascun nuovo sostegno di amarro dovrà essere dotato di scaricatore installato su palo.

La linea interrata, come da soluzione tecnica riportata nel preventivo di connessione, verrà realizzata con cavo in alluminio avente sezione paria a 185 mm². Il cavo verrà alloggiato in un tubo corrugato posizionato ad una profondità pari a cm 100 (all'estradosso del tubo). Il tratto interrato, dal palo di derivazione alla cabina di consegna, avrà le seguenti lunghezze:

- tratto su terreno pari a ca. 33 metri (sulla particella n° 36 del Foglio di Mappa n°1 del Comune di Vallelunga Pratameno (CL));
- tratto su Trazzera Regia "Mussomeli – Valledolmo" paria a ca. metri 245,60 (237,50+8,10);
- tratto su terreno pari a ca. metri 22 sulla particella n° 10 del Foglio di mappa n° 2 del Comune di Valledolmo.

La cabina di consegna verrà posizionata in prossimità del costruendo impianto fotovoltaico e sarà accessibile direttamente dalla Trazzera Regia. Per le particelle interessate delle opere, ovvero la particella n° 36 del Foglio di Mappa n° 1 e la particella n° 10 del Foglio di Mappa n° 2, verrà stipulato regolare contratto di servitù di elettrodotto tra la ditta proponente e i proprietari del terreno. In merito all'attraversamento, in interrato, della linea MT sulla Trazzera Regia, verrà richiesta apposita autorizzazione all'esecuzione delle opere su demanio pubblico, agli Enti interessati.

I lavori di cui sopra hanno carattere di urgenza, indifferibilità e pubblica utilità ai sensi dell'art.1 comma 4 della Legge 10/91, dell'art.69 della L.R. 23/12/2000 n.32, del D.P.R. 08/06/2001 n.327 come modificato dal D.L.vo 27/12/2002 n.302, dell'art.12 del D.L.vo 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso l'U.O. 8 dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico su citato, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta U.O. 8, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia, sul sito web ed all'Albo Pretorio dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta e del Comune di Vallelunga Pratameno (CL).

Milano (MI), 04/05/2021

*L'INTESTATARIO della
istanza Sig. Shapira Yoav
(Rappresentante legale della Società
Ecosound 1 s.r.l.)*