



Asse Prioritario IV "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" - Azione 4.1.1 "Promozione dell'uso efficiente e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Interventi di Efficientamento energetico di cui al D.G. n. 519 del (3)/(6)/2019

Progetto esecutivo per la riqualificazione energetica
degli immobili di cui al D.D.G. n. 519 del 03/06/2019

Oggetto dell'intervento

Pala Regione - sito a Catania in via Beato Bernardo n.3, 5 e 7

Elaborato
Pianimetrie Piano Terzo - Impianto Termico
Stato di Fatto

Scala
1:100

Tav.
6.4

Proprietà
Ditta: *Asse Prioritario IV*
Firma: *[Firma]*

Progettista
Dott. *[Firma]*
Firma: *[Firma]*

Energia
Dott. *[Firma]*
Firma: *[Firma]*

Firmaio
SANTO digitalmente da
BOTTO
12/12/2022 14:00
12/12/2022 14:00

NOTE E APPROVAZIONI

AGGIORNAMENTI E REVISIONI					
03					
02					
01					
00	GIORNO 2021				
REVISIONE	DATA				
DISSEGNO	DATA	CONFEZIONATO	DATA	INCHIOSTRO	DATA
DATA	REDAZIONE	DATA	REDAZIONE	DATA	REDAZIONE

Legenda:

- Unità esterna 3.52 kW (12000 btu)
- Unità esterna 7.05 kW (24000 btu)
- Unità esterna 33.50 kW (120000 btu)
- Unità esterna 44.10 kW (150000 btu)
- Unità esterna 50.40 kW (172000 btu)
- Unità esterna dismessa
- Unità interna 3.52 kW (12000 btu) - Portata d'aria 600 m³/h
- Unità interna 7.05 kW - Portata d'aria 1200 m³/h
- Cassette a 4 vie 7.05 kW (24.000 btu) - Portata d'aria 1200 m³/h

Pianta Piano Terzo

Scala 1:100

Orientamento



SUPERFICI		
Locale 1	mq	28.32
Locale 1a	mq	13.00
Locale 2	mq	12.63
Locale 3	mq	19.30
Locale 4	mq	6.88
Locale 5	mq	25.28
Locale 6	mq	13.27
Locale 7	mq	13.48
Locale 8	mq	21.69
Locale 9	mq	24.29
Locale 10	mq	24.07
Locale 11	mq	23.80
Locale 12	mq	39.91
Locale 13	mq	31.93
Locale 14	mq	18.31
Locale 15	mq	27.23
Locale 16	mq	24.60
Locale 17	mq	8.63
Locale 18	mq	20.37
Locale 19	mq	20.62
Locale 20	mq	20.62
Locale 21	mq	20.62
Locale 22	mq	20.62
Locale 23	mq	20.62
Locale 24	mq	20.62
Locale 25	mq	20.62
Locale 26	mq	20.62
Locale 27	mq	26.76
Locale 28	mq	25.76
Locale 29	mq	45.52
Terrazzo	mq	40.77
WC Uomini	mq	12.58
WC Donne	mq	7.17
WC Disabili	mq	5.70
R	mq	1.03