UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell' Energia

PO FESR SICILIA 2014-2020

Asse Prioritario IV "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" Azione 4.1.1. "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Interventi di Efficientamento energetico di cui al D.G. n. 519 del 03/06/2019

Progetto esecutivo per la riqualificazione energetica degli immobili di cui al D.D.G n. 519 del 03/06/2019

Oggetto dell'intervento

Pala Regione - sito a Catania in via Beato Bernardo n.3, 5 e 7

Tav.	Scala	Elaborato
7.7	*1:100*	*Planimetria Piano Quarto* *Stato di Progetto*

Responsabile Unico del Procedimento	Progettista	Energy Manager	
Dott. Ing. Marco Bajardelene	Dr. Geom. Dario Bottone	Dr. Ing. Roberto Salvaggio	

SANTO BOTTONE Firmato digitalmente da SANTO BOTTONE Data: 2022.02.14 12:22:06 +01'00'

VISTI E APPROVAZIONI

AGGIORNAMENTI E REVISIONI						
03						
02						
01						
00	GIUGNO 2021	Emissione				
REVISIONI	DATA	MOTIVO				
DISEGNATO:		CONTROLLATO:		APPROVATO:		
DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	

Pianta Piano Quarto

Scala 1:100

Orientamento



SUPERFICI

Locale 1	mq	28,13
Locale 2	mq	13,00
Locale 3	mq	19,30
Locale 4	mq	20,05
Locale 5	mq	25,28
Locale 6	mq	13,27
Locale 7	mq	13,48
Locale 8	mq	21,69
Locale 9	mq	24,29
Locale 10	mq	24,07
Locale 11	mq	23,80
Locale 12	mq	39,91
Locale 13	mq	51,93
Locale 14	mq	18,31
Locale 15	mq	27,96
Locale 16	mq	24,68
Locale 17	mq	50,04
Locale 18	mq	8,63
Locale 19	mq	20,37
Locale 20	mq	20,62
Locale 21	mq	20,62
Locale 22	mq	20,62
Locale 23	mq	20,62
Locale 24	mq	20,62
Locale 25-26	mq	42,03
Locale 27	mq	20,62
Locale 28	mq	25,76
Locale 29	mq	51,28
WC Uomini	mq	12,58
WC Donne	mq	7,17
WC Disabili	mq	5,70
R	mq	1,03
Controsoffitto	mq	183,66

Altezze ambienti

4,75
4,45
4,25
4,15
4,05
3,65
3,25
3,05
2,90
2,70
2,35