



Progetto esecutivo per la riqualificazione energetica degli immobili di cui al D.D.G. n. 519 del 03/06/2019

Oggetto dell'intervento

Pala Regione - sito a Catania in via Beato Bernardo n.3, 5 e 7

Tav.

6,6

Scala

1:100

Elaborato  
Piantamento Piano Quinto - Impianto Termico  
Stato di Fatto

Responsabile tecnico del Progettamento  
Data: 04/05/2020  
Firma

Progettato  
Dr. Gennaro Santoro  
Firmato digitalmente da  
SANTO BOTTONI  
2022.02.14  
121425-101007

Dr. Michele Maccanico  
Firmato digitalmente da  
Michele Maccanico

121425-101007

NOTE APPROVAZIONI

AGGIORNAMENTI E REVISIONI					
03					
02					
01					
00	GIUGNO 2021			Emisione	
REVISIONI	DATA			ACQUO APPROVAZIONI	DATA
DESCRIZIONE:		CONFEZIONATO			
DATA	REVISIONE	DATA	REVISIONE	DATA	REVISIONE

Legenda:

- U.E. Unità esterna 3,52 kW (12000 btu)
- U.E. Unità esterna 7,05 kW (24000 btu)
- U.E. Unità esterna 33,50 kW (120000 btu)
- U.E. Unità esterna 44,10 kW (150000 btu)
- U.E. Unità esterna 50,40 kW (172000 btu)
- U.E. Unità esterna dismessata
- U.I. Unità interna 3,52 kW (12000 btu) - Portata d'aria 600 m³/h
- U.I. Unità interna 7,05 kW - Portata d'aria 1200 m³/h
- Cassette a 4 vie 7,05 kW (24.000 btu) - Portata d'aria 1200 m³/h

Pianta Piano Quinto

Scala 1:100

Orientamento



SUPERFICI		
Locale 1	mq	28,13
Locale 2-3	mq	32,83
Locale 4	mq	20,05
Locale 5	mq	25,28
Locale 6	mq	13,27
Locale 7	mq	13,48
Locale 8	mq	21,69
Locale 9	mq	24,29
Locale 10	mq	24,07
Locale 11	mq	23,80
Locale 12	mq	39,91
Locale 13	mq	51,95
Locale 14	mq	18,52
Locale 15	mq	21,68
Locale 16	mq	50,04
Locale 17	mq	8,63
Locale 18	mq	20,37
Locale 19	mq	20,62
Locale 20	mq	20,62
Locale 21	mq	20,74
Locale 22	mq	20,74
Locale 23	mq	20,74
Locale 24	mq	20,74
Locale 25	mq	20,74
Locale 26	mq	47,67
Locale 27-28	mq	50,88
Locale 29	mq	12,58
WC Uomini	mq	7,17
WC Donne	mq	5,70
WC Disabili	mq	1,03