UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell' Energia

Asse Prioritario IV "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" Azione 4.1.1. "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Interventi di Efficientamento energetico di cui al D.G. n. 519 del 03/06/2019

Progetto esecutivo per la riqualificazione energetica degli immobili di cui al D.D.G n. 519 del 03/06/2019

Oggetto dell'intervento

Pala Regione - sito a Catania in via Beato Bernardo n.3, 5 e 7

Tav.	Scala	Elaborato
9.5	*1:100*	*Planimetria Piano Terzo Impianto Termico HVAC Stato di Progetto*

Responsabile Unico del Procedimento	Progettista	Energy Manager
Dott. Ing. Marco Brascaleone	Dr. Geom. Santo Bottone	Dr. Ing. Roberto Sannasardo

SANTO BOTTONE Firmato digitalmente da SANTO BOTTONE Data: 2022.02.14 12:35:00 +01'00'

VISTI E APPROVAZIONI

AGGIORNAMENTI E REVISIONI		
03		
02		
01		
00	GIUGNO 2021	Emissione
REVISIONI	DATA	MOTIVO

DISEGNATO:		CONTROLLATO:		APPROVATO:	
DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA

Pianta Piano Terzo

Scala 1:100

Orientamento

SUPERFICI

Locale 1	mq	28,32
Locale 1a	mq	13,00
Locale 2	mq	12,63
Locale 3	mq	19,30
Locale 4	mq	6,88
Locale 5	mq	25,28
Locale 6	mq	13,27
Locale 7	mq	13,48
Locale 8	mq	21,69
Locale 9	mq	24,29
Locale 10	mq	24,07
Locale 11	mq	23,80
Locale 12	mq	39,91
Locale 13	mq	51,93
Locale 14	mq	18,31
Locale 15	mq	27,83
Locale 16	mq	24,68
Locale 17	mq	50,04
Locale 18	mq	8,63
Locale 19	mq	20,37
Locale 20	mq	20,62
Locale 21	mq	20,62
Locale 22	mq	20,62
Locale 23	mq	20,62
Locale 24	mq	20,62
Locale 25	mq	20,62
Locale 26	mq	20,62
Locale 27	mq	26,76
Locale 28	mq	25,76
Locale 29	mq	45,52
Terrazzo	mq	40,77
WC Uomini	mq	12,58
WC Donne	mq	7,17
WC Disabili	mq	5,70
R	mq	1,03
Controsoffitto	mq	183,66

LEGENDA:

- Canale di Mandata
- Canale di ripresa
- Canale di presa aria esterna
- Canale di espulsione
- Diffusore di mandata
- Diffusore di ripresa
- GT — Griglie di transito
- Oblò d'ispezione

Aria primaria 32,9 kWt COP 7,55 58,4 kWf EER 4,67
Portata d'aria 7200 m³/h

Aria primaria 21 kWt COP 8.28 38,7 kWf EER 4,48
Portata d'aria 4600 m³/h