UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell' Energia

Asse Prioritario IV "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" Azione 4.1.1. "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Interventi di Efficientamento energetico di cui al D.G. n. 519 del 03/06/2019

Progetto esecutivo per la riqualificazione energetica degli immobili di cui al D.D.G n. 519 del 03/06/2019

Oggetto dell'intervento

Pala Regione - sito a Catania in via Beato Bernardo n.3, 5 e 7

Tav.	Scala	Elaborato
10.1	1:100	*Planimetria Piano Terra - Impianto VRF Stato di Progetto*

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Marco Brapdabona

Progettista: Dr. Geom. Santo Bottone — firmato digitalmente da SANTO BOTTONE Data: 2022.02.14 12:38:35 +01'00'

Energy Manager: Dr. Ing. Roberto Sannasardo

VISTI E APPROVAZIONI

AGGIORNAMENTI E REVISIONI						
03						
02						
01						
00	GIUGNO 2021	Emissione				
REVISIONI	DATA	MOTIVO				
DESIGNATO:		CONTROLLATO:		APPROVATO:		
DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	

Pianta Piano Terra

Scala 1:100

Orientamento

SUPERFICI

	Locale 1	mq	14,92
	Locale 2	mq	13,70
	Locale 3	mq	13,03
	Locale 4	mq	12,32
	Locale 5	mq	11,89
	Locale 6	mq	19,46
	C - Locale 7	mq	31,64
	Locale 8	mq	10,85
	D - Salone sotto liv.	mq	216,44
	WC	mq	5,02
	B - Atrio princip.	mq	130,87
	A - Atrio	mq	65,66
	Guardiola	mq	4,66
	WC Uomini	mq	8,79
	WC Donne	mq	1,33
	WC Disabili	mq	9,39
	Disimpegno	mq	3,92
	R1	mq	2,78
	R2	mq	2,51
	R3	mq	2,09
	R4	mq	0,72
	R5	mq	0,85
	Dep. 1	mq	6,72
	Dep. 2	mq	22,38

Di progetto	U.I.	Unità interna a parete 1,7 kW - Portata d'aria 402 m^3/h
		Cassette a 4 vie 2.2 kW - Portata d'aria 380 m^3/h
		Cassette a 4 vie 3.6 kW - Portata d'aria 485 m^3/h
Esistente	U.I.	Unità interna a parete 3.52 kW - Portata d'aria 600 m^3/h
	VRF 50 kW	VRF 50 kWt