


*Pala Regione - sito a Catania in via Beato Bernardo n.3, 5 e 7*

## Elaborato

### Planimetrie Piano Primo - Impianto d'Illuminazione

#### Stato di Progetto

Procedimento  
Dr. Enrico Salsola Medico  
  
Firmato  
SANTO BOTTONE  
Fideliamente da  
SANTO BOTTONE  
Data 20/2/2017  
12:28:53 +01'00'

Energy Manager  
Dr. Ing. Roberto Scrimaglio

1

DISPOSAL METHOD: 8.3			
03			
02			
01			
00	GLDPT 2021		Enforce
REASON	DATA		ACQNO
DISCARD:		CONCULAD:	
REMA	DATA	REMA	APPROVALD:
			DATA
			REMA

Plafoniera a LED stagna IP 65 da 18 W

**Pannelli LED 60x60 cm da 38 W - Driver elettronico DALI**

Pannelli a LED da 120x30 cm da 36 W - Driver elettronico DALI

Luci a LED compatte da 10 W (attacco E27)

Luci a LED a parete da 10 W

 Luci di emergenza a LED 8 W

Faro a LED da 150 W

## Scala 1:100

