



assessorato territorio e ambiente prot.n. 20277 del 25/03/2022

*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO  
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
**COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO  
TRAPANI**

*“Ardor flammae nos urget”*

**UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI**  
[com.prev.trapani@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.trapani@cert.vigilfuoco.it)

**Pratica n. 13270**  
(da citare nella corrispondenza)

Alla Regione Siciliana Assessorato del Territorio e  
dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente  
Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali

E p.c. D'ANGELO VINCENZO  
Rappresentante Legale della  
D'ANGELO VINCENZO S.R.L.  
[dangelovincenzosrl@cgn.legalmail.it](mailto:dangelovincenzosrl@cgn.legalmail.it)

Al Sig. Sindaco del Comune di  
Alcamo

Sportello Unico per le  
Attività Produttive del Comune di Alcamo

**OGGETTO:** TP01\_RIF1833 - CP1833 - Ditta D'Angelo Vincenzo S.r.l. - “Impianto di stoccaggio, essiccamento, valorizzazione energetica dei fanghi e del compost fuori specifica presso il Comune di Alcamo (TP), in Contrada Citrolo - Fase preliminare al P.A.U.R. ex art. 26-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..  
**Istanza prot. n. 5536 del 11/03/2022**

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto, Ns. prot. 5536 del 11/03/2022, inerente la conferenza dei servizi in oggetto.

Fermo restando che la suddetta documentazione tecnica, (relazione tecnica preliminare), non tratta gli aspetti di valutazione del rischio incendio del complesso produttivo si comunica che questo comando esprimere il relativo parere ai fini antincendio nel rispetto della procedure previste da DPR 151/11 e .s.m.i e DM 07/08/2012.

In particolare, si evidenzia che relazione al paragrafo 6.1.1.7 cita in maniera generica la presenza di attività soggette al controllo di prevenzione incendi senza indicarne la tipologia.

Pertanto qualora la struttura in parola preveda attività soggette di cui al D.P.R. sopracitato, il titolare dell'attività dovrà presentare, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, secondo le procedure previste dal D.M. 7.8.2012, la documentazione di progetto con l'indicazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività di categorie B e/o C dell'Allegato I, del D.P.R. 151/2011);

Per quanto sopra, si comunica che questo Comando potrà esprimere il proprio parere di competenza solo al momento dell'attivazione della procedura di prevenzione incendi relative alle attività di categoria B e C dell'allegato I al DPR 151/11, ove richiesto.

Si rappresenta infine che da gli elaborati grafici allegati si evince che il nuovo complesso produttivo è progettato in ampliamento di un impianto in corso di attività e con esso comunicante, pertanto tutte le valutazione del rischio incendio della parte in ampliamento dovranno essere correlate con la presenza dell'impianto esistente.

Firmato elettronicamente  
**Il Responsabile del Procedimento Tecnico**  
Leonardo Pipitone

**Il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione**  
DV Vito PIPITONE  
Firmato digitalmente ai sensi di legge