

AGR-PA  
SUT

Alla Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente  
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S. 1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
Viale Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo (PA)  
Pec: [servizio\\_1@pec.territorioambiente.it](mailto:servizio_1@pec.territorioambiente.it)

E p.c.

Alla WOOD ITALIANA S.r.l.  
Pec: [wooditaliana@legalmail.it](mailto:wooditaliana@legalmail.it)

AAG Service e Patrimonio ST-Sicilia  
SEDE

Oggetto: 1831 (CP.) / IST. 1256 / AG27 IF1831 / Comune di Naro (AG) Proponente / WOOD ITALIANA S.r.l. / Progetto / "Impianto fotovoltaico galleggiante e relative opere connesse della potenza 7,524 MWp (6,0 MW in immissione) ubicato sullo specchio d'acqua della Diga San Giovanni nel Comune di Naro (AG)". Procedura / Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 26-bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 26-bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto. Indizione della Conferenza dei Servizi preliminare da tenersi in forma semplificata e in modalità asincrona. Trasmissione al Nucleo di coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali.

Con riferimento all'oggetto ed alla vostra comunicazione prot. n. 16257 del 14.03.2022, acquisita al prot. ANAS n. CDG.ST PA.REGISTRO UFFICIALE.I.0159431.14-03-2022, si rappresenta quanto segue.

Esaminata la documentazione progettuale, in formato digitale pubblicata sul portale Valutazioni Ambientali (<https://si-wi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1831), in particolare gli elaborati sotto elencati:

- RS12EPF0002A0\_Inquadramento\_Generale\_Ortofoto Rev 0 Febbraio 2022;
- RS12EPF0003A0\_Layout\_Generale\_Impianto Rev 0 Febbraio 2022.

Constatato che per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico galleggiante, in argomento e relative opere connesse, non sono previste interferenze né lavorazioni/installazioni da eseguire in fascia di rispetto di strade statali, si rappresenta che non è dovuta alcuna espressione di parere da parte di questa ANAS - Area Gestione Rete Palermo.

Risulta utile evidenziare infine che l'art. 26 comma 2 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada stabilisce in 30,00 m dal confine stradale la fascia di rispetto per le strade di tipo "C" (strade

**Struttura Territoriale Sicilia**  
**Area Gestione Rete Palermo**

Viale A. De Gasperi, 247 - 90146 Palermo T [+39] 091 379111 - F [+39] 091 521722  
Pec [anas.sicilia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.sicilia@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224  
Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



statali), pertanto eventuali attività volte a modificare lo stato dei luoghi in detta fascia, nella fattispecie qualora non rilevate o non riportate nel progetto in argomento, necessitano di apposita autorizzazione da parte di ANAS S.p.A..

Il Responsabile Area Gestione Rete Palermo

(Arch. Domenico CURCIO)

Signed by Domenico Curcio

on 17/03/2012 17:55:41 CET





Ns. riferimenti DI.SIC/C.CL/146/PRE  
San Cataldo, lì 22/03/2022

Spett.le

Regione Siciliana  
Dipartimento dell'ambiente  
Servizio 1 - Autorizzazioni e valutazioni ambientali  
via Ugo la Malfa, 169  
90146 Palermo (PA)  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

e p.c.

Spett.le

Wood Italiana S.r.l.  
Via Sebastiano Caboto, 15  
20094 – Corsico (MI)  
[wooditaliana@legalmail.it](mailto:wooditaliana@legalmail.it)

Spett.le

Regione Siciliana  
Dipartimento dell'energia  
Servizio 8 - Ufficio regionale per gli idrocarburi e la  
geotermica (URIG)  
Viale Campania, 36  
90144 Palermo (PA)  
[dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

Spett.le

Snam Rete Gas S.p.a.  
Distretto Sicilia  
Ufficio Lavori  
c.a. sig. Urzi Francesco  
[distrettosic@pec.snam.it](mailto:distrettosic@pec.snam.it)

**Oggetto: 1831 (CP.) / IST. 1256 / AG27 IF1831 / Comune di Naro (AG)**

**"Impianto fotovoltaico galleggiante e relative opere connesse della potenza 7,524 MWp (6,0 MW in immissione) ubicato sullo specchio d'acqua della Diga San Giovanni nel Comune di Naro (AG)". Procedura / Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. (EAM46530)**

Con riferimento alla Vostra comunicazione PROT.N. 0016257 del 14/03/2022, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale reperita nel portale SI.VVI, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi **NON interferiscono** con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al



progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, riterremo la Spett.le WOOD ITALIANA S.r.l. responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti Saluti.

All.to: piano tecnico - firmato



Manager Centro di Caltanissetta

Salvatore Crimi

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 smi*



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
SERVIZIO X – ATTIVITA' TECNICHE E RISORSE MINERARIE

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826  
PARTITA I.V.A. 02711070827

90146 Palermo... **23 MAR 2022**  
Viale Campania, 36

Prot. N. 16146

Servizio 3 – Autorizzazione e Concessione  
SEDE

Genio Civile di Agrigento  
[geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it)

Dipartimento dell'Ambiente  
Servizio 1 “Autorizzazione e  
Valutazioni Ambientali”  
[servizio\\_1@pec.territorioambiente.it](mailto:servizio_1@pec.territorioambiente.it)

e, p. c.

WOOD ITALIANA S.R.L.  
[wooditaliana@legalmail.it](mailto:wooditaliana@legalmail.it)

Servizio 8 – U.R.I.G.  
SEDE

**Oggetto:** 1831 (C.P.) / IST. 1256 / AG27 IF1831 – Comune di Naro (AG).

**Proponente:** WOOD ITALIANA S.R.L.

**Progetto:** “Impianto fotovoltaico galleggiante e relative opere connesse della potenza 7,524 Mwp (6,0 MW in immissione) ubicato sullo specchio d'acqua della Diga San Giovanni nel Comune di Naro (AG).

**Procedura:** Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

- Comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 26-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto.
- Indizione della Conferenza di Servizi preliminare da tenersi in forma semplificata e in modalità asincrona.
- Trasmissione al Nucleo di coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali.


Con riferimento alla nota prot. 16257 del 14.03.2022 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” – U.O. S.1.2. “Valutazione Impatto Ambientale” assunta al prot. con n. 8777 del 14.03.2022, relativa alla richiesta indicata in oggetto, questo Servizio esaminando la documentazione consultabile sul sito web del dipartimento dell'Ambiente (portale SI-VVI), dagli accertamenti eseguiti sul progetto e sulla documentazione agli atti di questo Ufficio, non è emersa alcuna interferenza con concessioni in esercizio per estrazione di minerali di prima categoria né con attività estrattive in esercizio di minerali di cava.

Per quanto sopra si comunica, ai sensi degli art.112 e 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, che, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio alcuno per eventuali diritti di terzi, nulla osta da parte di questo Servizio all'accoglimento della richiesta in argomento, per quanto attiene esclusivamente agli aspetti minerari citati.

Per quanto riguarda eventuali interferenze con attività minerarie di competenza dell'Ufficio regionale Idrocarburi e Geotermia (URIG), compresi gli oleodotti ed i metanodotti, il relativo nulla osta potrà essere direttamente reso dal Servizio 8 – URIG.


L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Massimo Vitale)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dr. Geol. Francesco Battaglia)





REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO  
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3  
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

Prot. n. 1422  
del 29 MAR. 2022

Alla REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE  
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
Via Ugo La Malfa, 169  
90146 PALERMO (PA)  
Pec: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

**OGGETTO:** 1831 (C.P.) / IST. 1256 / AG27 IF1831/ Comune di Naro (AG).

**Proponente /** WOOD ITALIANA S.r.l.

**Progetto /** "Impianto fotovoltaico galleggiante e relative opere connesse della potenza 7,524 MWp (6,0 MW in immissione) ubicato sullo specchio d'acqua della Diga San Giovanni nel comune di Naro (AG)".

**Procedura /** Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

- Comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 26-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto
- Indizione della Conferenza dei Servizi preliminare da tenersi in forma semplificata e in modalità asincrona
- Trasmissione al Nucleo di coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali

In riscontro alla nota di codesto Servizio n. 16257 del 14/03/2022 con la quale si comunica l'attivazione della procedura indicata in oggetto;

**Esaminata** la documentazione progettuale depositata sul portale delle Valutazioni ambientali;

**Visti** gli atti d'ufficio;

Si, esprime, per gli esclusivi aspetti di competenza

### PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione delle opere di cui all'oggetto, in quanto le stesse non interferiscono con gli impianti consortili.



Il V. Direttore Generale  
del CB Sicilia Occidentale  
(Ing. Peralberto Guarino)



UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



PR. 70/22

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E  
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

**SERVIZIO 8**

*Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia*  
**DIRIGENTE GENERALE**

Prot. N 11745 del 6 Aprile 2022

e p.c

Assessorato Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Regionale dell'Ambiente  
Servizio 1- Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Servizio 3  
Autorizzazione e Concessioni  
Sede

Genio Civile di Agrigento  
[geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it)

Servizio 10  
Attività Tecniche e Risorse Minerarie  
Sede

Snam Rete Gas s.p.a.  
Misterbianco (CT)  
[distrettosic@pec.snam.it](mailto:distrettosic@pec.snam.it)

Comune di Naro  
[protocollo.comune.naro@pec.it](mailto:protocollo.comune.naro@pec.it)

WOOD ITALIANA s.r.l.  
[wooditaliana@legalmail.it](mailto:wooditaliana@legalmail.it)

**Oggetto:**1831 (C.P.) /IST. 1256/AG27 ATP1831-Comuni di Naro (AG).

Proponente: **WOOD ITALIANA s.r.l.**

Progetto: "Impianto fotovoltaico galleggiante e relative opere connesse della potenza 7,524 MWp (6,0 MW in immissione) ubicato sullo specchio d'acqua della Diga San Giovanni nel Comune di Naro (AG)

Procedura : Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

- Comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 26-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto.
- Indizione della Conferenza dei Servizi preliminare da tenersi in forma semplificata e in modalità asincrona
- Trasmissione al Nucleo di coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali.


Con riferimento alla nota prot. 16257 del 14.03.2022 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento Regionale dell'Ambiente-Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" assunta al prot. 8777 del 14.03.2022, relativa alla richiesta indicata in oggetto:

Vista la comunicazione del Ministero dello sviluppo Economico-U.N.M.I.G. n. 2166 del 22/04/2010;

Dall'esame della documentazione pervenuta, dagli accertamenti eseguiti sul progetto e sulla documentazione agli atti di questo Ufficio, non è emersa alcuna interferenza con attività relative a titoli minerari per la ricerca o la coltivazione di Idrocarburi e risorse geotermiche di competenza dello scrivente Servizio.

In relazione a quanto sopra quest'Ufficio - fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio alcuno per eventuali diritti di terzi - comunica, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. 11.12.1933, n.1775, il proprio nulla osta alla richiesta in argomento, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori, in relazione all'eventuale presenza di metanodotti.

Il Funzionario Direttivo  
Per. Min. Gianluca Lo Re



Il Dirigente Generale  
Ing. Antonio Martini



Documento firmato da:  
ANTONIO MARTINI  
05.04.2022 12:06:11 UTC

**Direzione Operazioni Sud**

Regione Sicilia  
Assessorato del territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente  
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
Pec: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

WOOD Italiana Srl  
Pec: [wooditaliana@legalmail.it](mailto:wooditaliana@legalmail.it)

Oggetto: Comunicazione valutazione impatto ambientale cod. AG27\_IF1831.

Si fa riferimento alla nota prot. 16257/22 di Codesta Regione relativa alla presentazione del progetto dell'impianto in oggetto.

In proposito si rappresenta che, per motivi di Ufficio dovuti alla complessa valutazione tecnica necessaria, questa Direzione, di norma, non partecipa a procedimenti autorizzatori unici e conferenze di servizi.

Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'Aeronautica Militare.

Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) alla sezione "*Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea*", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV.



Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento *“Verifica preliminare”*, vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, *“qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo”*. La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente.

Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

- il nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica “MWEB” relativa all'impianto proposto;
- o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:
- la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo Enac invia una conferma automatica di ricezione).

Distinti saluti

Il Direttore  
Ing. Alessandro Scialla  
*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*





REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie  
e Osservatorio Epidemiologico

*Servizio 1 "Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro"*

Prot. n. 18511

Palermo, 13.05.2022

Oggetto: AG27\_IF1831 – Ditta Wood Italiana S.r.l. – Istanza di attivazione della procedura di fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 26 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per il progetto di un impianto fotovoltaico galleggiante e relative opere connesse della potenza 7,524 MWp (6,0 MW in immissione) ubicato sullo specchio d'acqua della Diga San Giovanni nel Comune di Naro (AG). Richiesta integrazioni


Alla Società Wood Italiana s.r.l.  
Via S. Caboto 15  
20094 Corsico - Milano  
[wooditaliana@legalmail.it](mailto:wooditaliana@legalmail.it)  
[andrea.belloli@woodplc.com](mailto:andrea.belloli@woodplc.com)

All'Assessorato del Territorio e Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente  
Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali  
U.O.S. 1.2 "Valutazione Impatto ambientale"  
[Dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:Dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Al Dipartimento di Prevenzione  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

LORO SEDI

e.p.c



Si comunica che il Comitato Tecnico per la Radioprotezione esamina la pratica nella seduta del 17/04/2022, ha ritenuto non esaustivo quanto presentato.

Pertanto, si chiede un'ulteriore documentazione inerente la valutazione dell'esposizione a campi elettromagnetici per la tutela della popolazione, in applicazione al DPCM del 08/07/2003 e dell'esposizione dei lavoratori che opereranno sull'impianto e la loro possibile esposizione, in applicazione al D.lgs. 159/2016.

Si richiede quindi di integrare la documentazione con le suddette Relazioni, che dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata dello scrivente Dipartimento.

Il Dirigente del Servizio

**LUCIA LI**  
**SACCHI**  
Firmato digitalmente  
da LUCIA LI SACCHI  
Data: 2022.05.13  
10:49:44 +02'00'



Set caratteri: iso-8859-1 > utf-8 -- Stationery per Risposta -- SALVATI Sposta Copia

42/12579 -html-

Data: Fri, 13 May 2022 12:01:43 +0200

Da: "Per conto di: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

Tutte le intestazioni

Rispondi a: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it

A: prevenzione@pec.aspag.it, dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it, servizio\_1@pe .....

CC: servizio1.dasoe@regione.sicilia.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: AG27\_IF1831 DITTA WOOD ITALIANA S.R.L. ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI FASE PRELIMINARE AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 26 BIS DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. PER IL PROGETTO DI UN IMPIANTO FO TOVOLTAICO GALLEGGIANT [iride]158459[/iride] [prot]2022/18511[/prot]

Tutti gli allegati

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/05/2022 alle ore 12:01:43 (+0200) il messaggio

"AG27\_IF1831 DITTA WOOD ITALIANA S.R.L. ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI FASE PRELIMINARE AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 26 BIS DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. PER IL PROGETTO DI UN IMPIANTO FO TOVOLTAICO GALLEGGIANT [iride]158459[/iride] [prot]2022/18511[/prot]" è stato inviato da "dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it"

indirizzato a:

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it wooditaliana@legalmail.it prevenzione@pec.aspag.it servizio\_1@pec.territorioambiente.it servizio1.dasoe@regione.sicilia.it andrea.belloli@woodplc.com

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec297.20220513120143.24596.911.1.61@pec.actalis.it

Allegato 2: daticert.xml (2KB) Cancella WebDisk

Tipo: application/xml  
Codifica: base64

Scarica

Data: Fri, 13 May 2022 12:01:49 +0200

Da: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: AG27\_IF1831 DITTA WOOD ITALIANA S.R.L. ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI FASE PRELIMINARE AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 26 BIS DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. PER IL PROGETTO DI UN IMPIANTO FO TOVOLTAICO GALLEGGIANT [iride]158459[/iride] [prot]2022/18511[/prot]

A: prevenzione@pec.aspag.it,

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it,

servizio\_1@pec.territorioambiente.it, wooditaliana@legalmail.it,

andrea.belloli@woodplc.com

CC: servizio1.dasoe@regione.sicilia.it

Protocollo n. 18511 del 13/05/2022 Oggetto: AG27\_IF1831 DITTA WOOD ITALIANA S.R.L. ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI FASE PRELIMINARE AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 26 BIS DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. PER IL PROGETTO DI UN IMPIANTO FO TOVOLTAICO GALLEGGIANTE E RELATIVE OPERE CONNESSE DELLA POTENZA 7.524 MWP (6.0 MW IN IMMISSIONE) UBICATO SULLO SPECCHIO D'ACQUA DELLA DIGA SAN GIOVANNI NEL COMUNE DI NARO (AG). RICHIESTA INTEGRAZIONI Origine: PARTENZA Destinatari: SOCIETA' WOOD ITALIANA SRL, ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE SERVIZIO 1, ASP AGRIGENTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Allegato 5: Prot 18511 del 13\_05\_2022\_Wood Italiana integrazioni.pdf (1.8MB) Cancella WebDisk

Tipo: application/pdf  
Codifica: base64

Scarica

Allegato 6: datiiride.xml (117Byte) Cancella WebDisk

Tipo: text/xml  
Codifica: quoted-printable

Scarica

Allegato 7: smime.p7s (9KB) Cancella WebDisk

Tipo: application/x-pkcs7-signature  
Codifica: base64

Scarica

Delete all non-text attachment(s)

42/12579

OpenWebMail version 2.53 Aiuto?

VIA PEC

Spettabile

**REGIONE SICILIANA**

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni  
Ambientali"

[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

e p.c.

**e-distribuzione S.p.A.**

Sviluppo Rete

Pianificazione Rete e

Analisi Investimenti

Gestione Tecnica Connessioni

[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

**OGGETTO: CDS - Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. "Impianto fotovoltaico galleggiante e relative opere connesse della potenza 7,524 MWp (6,0 MW in immissione) ubicato sullo specchio d'acqua della Diga San Giovanni nel Comune di Naro (AG)".**  
**Proponente: WOOD ITALIANA S.r.l.**  
**Cod.prat.: AG27 IF1831**

Con riferimento alla Vs. comunicazione prot. n. 0016257 del 14/03/2022 (ns. prot. TERN/A20220022126 del 14.03.2022), Vi comunichiamo che, in base alla normativa vigente, le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate:

- a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA;
- all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MVA.

Per quanto sopra, con riferimento all'impianto in oggetto, potrete rivolgerVi per competenza alla Società e-distribuzione.

Facciamo inoltre presente che non avendo visibilità sulla STMG rilasciata dalla Società e-distribuzione sarebbe opportuno verificare che in tale STMG non siano previsti eventuali potenziamenti sulle linee RTN. Se così non fosse e cioè se fossero presenti opere sulla RTN non previsti da Piano di Sviluppo Terna, allora rappresentiamo la necessità di ottenere opportunamente benestare di Terna su qualsiasi progetto che prevede opere RTN, appunto per garantire la verifica di rispondenza ai requisiti delle opere di Rete di cui al Codice di Rete e conseguente rilascio del parere tecnico che dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al D.lgs. 387/03.

Infine, Vi ricordiamo che le aree destinate all'installazione dell'impianto non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tenendo conto che:

- tali fasce sono destinate a consentire l'ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impedito o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei nuovi impianti nella predetta fascia;
- i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

**Enrico Maria Carlini**

Firmato digitalmente da

**Enrico Maria Carlini**

Data e ora della firma: 18/05/2022 16:52:50

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO  
UOC VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI

Prot. 30192 del 07/6/2022 Alla

Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente  
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni  
Ambientali"  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

e p.c. alla Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della  
Sicilia  
[autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it](mailto:autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it)

**Oggetto:** 1831 (C.P.) WOOD ITALIANA S.r.l. - Impianto fotovoltaico galleggiante e relative opere connesse della potenza 7,524 MWp (6,0 MW in immissione) ubicato sullo specchio d'acqua della Diga San Giovanni nel Comune di Naro (AG). Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 26-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Conferenza dei Servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona.

Vista la nota prot. DRA n. 16257 del 14/03/2022, acquisita al prot. ARPA n. 13273 del 14/03/2022, con la quale codesto Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo in oggetto e l'indizione della conferenza di servizi preliminare, da tenersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2019 (art. 14 della legge 241/1990 ess.mm.ii) e ss.mm.ii.,

Valutati gli elaborati depositati dalla Ditta e presenti sul Portale Valutazioni Ambientali, più nello specifico:

- RS12IST0001A0.pdf - Istanza ex art.26-bis;
- RS12REL0001A0.pdf - Relazione Descrittiva;
- RS12RPA0001A0.pdf - Studio Preliminare Ambientale;
- RS12EPF0001A0.pdf Tav 01a Inquadramento generale su CTR;
- RS12EPF0002A0.pdf Tav 01b Inquadramento generale su ortofoto;
- RS12EPF0003A0.pdf Tav 02 Layout generale impianto;
- RS12EPF0004A0.pdf Tav 03 Layout area pannelli fotovoltaici;
- RS12EPF0005A0.pdf Tav 04 Sezione tipica sistema di ancoraggio;
- RS12EPF0006A0.pdf Tav 05 Profili topografici;
- RS12EPF0007A0.pdf Tav 06 Impostazione sistema ancoraggio;
- RS12EPF0008A0.pdf Tav 07 Ormeggi e unità Seaflex;
- RS12EPF0009A0.pdf Tav 08 Dettaglio del sistema di ancoraggio e ormeggio;
- RS12EPF0010A0.pdf Tav 09 Blocchi cemento per ancoraggio;
- RS12EPF0011A0.pdf Tav 10 Installazione degli inverter;
- RS12EPF0012A0.pdf Tav 11 Dettaglio della connessione dei pannelli fotovoltaici;

- RS12EPF0013A0.pdf Tav 12 Sistema di passerelle elettriche;
- RS12EPF0014A0.pdf Tav 13 Unità galleggianti e passerelle;
- RS12EPF0015A0.pdf Tav 14 Caratteristiche unità galleggiante principale;
- RS12EPF0016A0.pdf Tav 15 Caratteristiche unità galleggiante secondario;
- RS12EPF0017A0.pdf Tav 16 Dettagli spessori unità galleggiante;
- RS12EPF0018A0.pdf Tav 17 Tipico rampa di assemblaggio e di lancio;
- RS12GIS0000A0.zip - Shape files.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi questa Agenzia rappresenta quanto segue.

Attesoché il Proponente nello Studio Preliminare Ambientale (pag. 17) dichiara che *"per la realizzazione dell'impianto non sono previste attività quali livellamenti, scavi o movimenti terra"* e di seguito, invece (pag. 61), che *"gli interventi previsti per l'allestimento delle aree di cantiere e per la realizzazione delle opere saranno inoltre causa di emissioni di tipo polverulento, riconducibili essenzialmente alle attività di escavazione e movimentazione dei mezzi di cantiere"* e che, in merito all'impianto di bassa tensione, *"il percorso del cavo dalla riva alla sottostazione di trasformazione sarà in una trincea"*, si ritiene che, qualora la scelta impiantistica in merito alla connessione tra parco fotovoltaico e le cabine di trasformazione e distribuzione di energia elettrica richieda interventi di scavo, in accordo con la normativa vigente (D. lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 120/17), sarà necessario presentare un Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo che descriva come si intendano gestire i materiali (rifiuti o sottoprodotti) provenienti dagli scavi, secondo le "Linee guida (LG) sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS)" del SNPA n. 22-2019.

Il Proponente dichiara che per le operazioni di lavaggio dei pannelli si prevede di utilizzare acqua prelevata dal bacino che sarà restituita allo stesso una volta terminate le operazioni di pulizia, senza alcuna variazione quali-quantitativa della stessa. Quanto affermato costituisce una procedura applicabile se e solo se non saranno utilizzati additivi unitamente alle acque impiegate per l'effettuazione delle operazioni di pulizia. Qualora si intendano utilizzare detergenti o altre soluzioni di lavaggio, infatti, dovrà essere specificata la tipologia di prodotto impiegata, dovrà essere fornita la Scheda di Sicurezza (SdS) di quest'ultimo, e dovrà essere impiegata una tecnologia, ovvero una struttura impiantistica, che consenta il recupero delle acque utilizzate, al fine di non mutare lo stato ecologico e chimico dell'invaso. Pertanto dovrà essere chiarito come si intende effettuare la manutenzione del campo fotovoltaico.

Con riferimento allo stato di qualità ambientale dell'invaso, considerato che quest'ultimo è stato individuato quale corpo idrico significativo nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia del 2010 e che nel 2019 l'Invaso non abbia raggiunto lo stato ambientale "Buono", ma sia risultato in stato ecologico "Sufficiente", a causa di un alto livello trofico, e in stato chimico "Buono", affinché l'opera in oggetto non impedisca un innalzamento dei predetti stati, il Proponente dovrà dimostrare che l'opera e gli interventi connessi ad essa non peggiorino lo stato di qualità del corpo idrico, effettuando un monitoraggio per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, ai sensi della Direttiva quadro europea sulle acque (2000/60/CE), recepita in Italia dal D.lgs. 152/2006 (come modificato dal DM 260/2010 e dal D.lgs. 172/2015) e ss.mm.ii.. A tale





scopo potranno essere utilizzati i dati relativi al monitoraggio effettuato da questa Agenzia, disponibili al link <https://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/acque/monitoraggio-acque-superficiali-invasi/>. Inoltre, l'eventuale presenza del parco fotovoltaico, dovrà essere contemplata nel Progetto di Gestione dell'invaso, previsto dall'art. 114 del D.lgs. 152/2006.


I campi elettromagnetici (CEM) prodotti dal collegamento del parco fotovoltaico con la cabina di trasformazione e la cabina di consegna dovranno rispettare i limiti di esposizione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 - *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*. A tal fine dovrà essere prodotto uno specifico elaborato tecnico.

Il proponente dovrà predisporre il progetto di monitoraggio ambientale (PMA), secondo gli indirizzi delle Linee Guida per la predisposizione del PMA delle opere soggette a procedure di VIA del MATTM, per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, a seguito della redazione dello Studio di Impatto Ambientale, mediante il quale saranno individuati gli impatti ambientali significativi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio dell'opera. Il PMA dovrà consentire di verificare il mantenimento dello stato di qualità del corpo idrico nonostante la riduzione dell'ossigenazione (per effetto della riduzione del vento), della penetrazione della luce e della temperatura nella colonna d'acqua sottostante le zattere dei moduli, nonché l'eventuale incremento della torbidità durante la posa dei blocchi di ancoraggio.

Il CTP - Chimico  
Dott. Chim. Francesco Furia



Il Direttore della  
UOC Valutazioni e Pareri Ambientali  
Dott. Ing. Salvatore Caldara





**COMANDO MARITTIMO SICILIA**

Ufficio: *Infrastrutture/Demanio - Sezione Demanio*

Indirizzo Telegrafico: *MARISICILIA*

*e-mail pei: marisicilia@marina.difesa.it*

*e-mail pec: marisicilia@postacert.difesa.it*

Protocollo **M\_D MSICIL**

data

-

p.d.c.: Ass. Amm. G. Distefano ☎7445136

giada\_distefano@marina.difesa.it

Allegati nr. //

**Al: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE - DIPARTIMENTO AMBIENTE - SERVIZIO 1 (PEC)**

e, per conoscenza: **MARISTAT IV REP. (PEC)**  
**MARICOMLOG NAPOLI (PEC)**  
**WOOD ITALIANA S.R.L. (PEC)**

Argomento: **OGGETTO: 1831 (CP.) / IST. 1256 / AG27 IF1831 / Comune di Naro (AG)  
Proponente / WOOD ITALIANA S.r.l. / Progetto / “Impianto fotovoltaico  
galleggiante e relative opere connesse della potenza 7,524 MWp (6,0 MW in  
immissione) ubicato sullo specchio d’acqua della Diga San Giovanni nel Comune  
di Naro (AG)”.**

Riferimenti: a. Foglio nr. 0016257 in data 14.03.2022 della Regione Siciliana - Assessorato  
del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente – Servizio 1 (non  
a tutti);  
b. Foglio nr. M\_D MGMILAU0003899 in data 27.05.2022 di MARIGENIMIL  
Augusta (non a tutti).

Per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, nulla  
contro la realizzazione dell’opera e dei lavori accessori, nel comune citato in argomento.

d'ordine  
**IL CAPO DI STATO MAGGIORE**  
(C.V. Tiziano GARRAPA)

*Documento firmato digitalmente*





REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Siciliana**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO  
RURALE E TERRITORIALE**SERVIZIO 5 – GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE,  
TRAZZERALE E USI CIVILI**UNITÀ OPERATIVA 1 – DEMANIO TRAZZERALE**

Via Nicolò Garzilli, 36 – 90141 PALERMO

TEL. 091 6251976 – 091 6259844

[dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it)  
(per trasmissione atti e istanze)[servizio5.uo1.svilupporurale@regione.sicilia.it](mailto:servizio5.uo1.svilupporurale@regione.sicilia.it)  
(solo per comunicazioni)

Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 02711070827

Rif. nota prot. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Palermo, 14/06/2022  
Prot. 51285

All'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1  
Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali  
U.O. S.1.2 Valutazione Impatto Ambientale  
Via Ugo La Malfa, 169  
**90146 PALERMO**  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Società WOOD ITALIANA s.r.l.  
[wooditaliana@legalmail.it](mailto:wooditaliana@legalmail.it)

**OGGETTO: AG27 IF 1831 – ISTANZA 1256 - CODICE PROCEDURA 1831** - Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le opere connesse al progetto di un impianto fotovoltaico galleggiante della potenza di 7,524 MWp (6,0 MW in immissione) ubicato sullo specchio d'acqua della Diga San Giovanni nel Comune di Naro (AG).

**Società richiedente: WOOD ITALIANA s.r.l.**

In riferimento all'istanza inerente le opere connesse la realizzazione dell'impianto di cui in oggetto, ai soli fini del parere preventivo, nulla-osta da parte dello scrivente ufficio per quanto di propria competenza.

Espletati gli iter autorizzativi secondo il progetto esecutivo approvato come da Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale e comunque prima dell'inizio dei lavori, la Società proponente dovrà produrre i seguenti documenti riferiti all'assetto definitivo:

- ✓ elaborato grafico su cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 e su mappa catastale in scala 1:2.000/1:4.000 in formato cartaceo e digitale, riportante l'intervento da eseguire e opere connesse, evidenziando il sito oggetto dell'impianto e le opere connesse e distinguendo con diversa colorazione ciascun foglio di mappa interessato.

Ciò al fine della richiesta di eventuale concessione per l'utilizzo dei suoli trazzerali e/o per la legittimazione dei suoli trazzerali interessati.

Si rappresenta che, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di suoli appartenenti al demanio trazzerale della Regione Siciliana, la Società proponente è tenuta ad attivare, con il dovuto anticipo, i procedimenti previsti dalle norme regolamentari in materia di trazzere e tratturi (R.D. 30.12.1923 n° 3244; R.D. 29.12.1927 n° 2801; R.D. 16.07.1936 n° 1706) e dall'art.13 della l.r. n.4 del 16.04.2003 e ss.mm.ii., richiamando l'obbligo di espletare, parallelamente gli altri adempimenti, anche in sede di approvazioni "speciali", quanto la specifica, richiamata, normativa prevede in materia di concessioni/legittimazioni di suoli trazzerali.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  
Geom. Tommaso Montana

IL DIRIGENTE  
Ing. Sergio Alessandro

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



COMANDO CORPO FORESTALE

SERVIZIO 8 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE

AGRIGENTO

Via G.Scavo n. 2 tel. 0922558810-fax 0922596160

e-mail [irfag\\_foreste@regione.sicilia.it](mailto:irfag_foreste@regione.sicilia.it)

[irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it)

S8.01 - "Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Attività di vigilanza sul territorio, tutela Vincolo Idrogeologico"

Rif. a prot. 0036918

Del 20.05.2022

Prot.

**56501**

Agrigento, li

**16 GIU 2022**

OGGETTO: 1831 (CP.) / IST. 1256 / AG27 IF1831 / Comune di Naro (AG)

Proponente / WOOD ITALIANA S.r.l.

Progetto / "Impianto fotovoltaico galleggiante e relative opere connesse della potenza 7,524 MWp (6.0 MW in immissione) ubicato sullo specchio d'acqua della Diga San Giovanni nel Comune di Naro (AG)"

Procedura / Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

- Conferenza dei Servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona

All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"

U.O.B. S. 1.2. "Valutazione Impianto Ambientale"

Via Ugo La Malfa n° 169

90146 Palermo

PEC [dipartimento.ambiente@certimail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certimail.regione.sicilia.it)

In riferimento alla nota prot. 36918 del 20.05.2022, ricevuta tramite PEC in data 25.05.2022 ed assunta agli atti di quest'Ispettorato Forestale in data 27.05.2022 con prot. n° 48361, con la quale il Dipartimento in indirizzo invitava i soggetti competenti in materia ambientale ad esprimere il relativo parere ambientale di competenza;

Visto il Regio Decreto - Legge 30 dicembre 1923, n° 3267;

Visto l'art. 20 del regolamento di applicazione del suddetto R. D., approvato con R. D. 16 maggio 1926, n° 1126;

Visto il Decreto 17 aprile 2012 dell'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 4 maggio 2012;

Visti gli elaborati progettuali prodotti a firma del Dott. Ing. Fabrizio Cesaretti e del Dott. Ing. Raffaella Iacocca;

Visti gli atti d'ufficio;

**SI ATTESTA**

che l'area interessata dall'intervento in argomento in agro di Naro, **NON RICADE** in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico e, pertanto, nel rispetto della normativa vigente, non rientra nella competenza di quest'Ispettorato.

Il presente provvedimento è stato redatto in ottemperanza alla L.R. n° 8/16 dopo giorni 20 dalla data di inizio del procedimento, pertanto viene emanato entro i termini di conclusione previsti.

Eventuali reclami contro il presente provvedimento possono essere esperiti in via giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Funzionario Direttivo Tecnico Superiore Forestale

(Geom. Antonio Cuttano)

**IL DIRIGENTE DELLA S8.01**

Responsabile del Procedimento

(Arch. Esterina Caro)

**L'ISPETTORE RIPARTIMENTALE**

Dirigente del Servizio

(Ing. Alfonso Casalicchio)





Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
PROTOCOLLO N 47460  
DEL 27/06/2022

**Regione Siciliana**  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile  
AGRIGENTO

U.O. 5 Acque Concessioni e Autorizzazioni - Impianti Elettrici

Prot. N.

**91891**

Agrigento li

**24/06/2022**

Pratica 777/e

Alla Ditta

**Wood Italiana S.r.l.**  
[wooditaliana@legalmail.it](mailto:wooditaliana@legalmail.it)

e.p.c. All' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica  
Utilità - Dipartimento dell'Energia  
Servizio 3° - Autorizzazioni e Concessioni  
Viale Campania, 36  
**PALERMO**  
[dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

All' Assessorato Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Regionale dell'Ambiente  
Servizio 1 Valutazioni Ambientali U.OB S 1.2  
Via Ugo La Malfa, 169  
90146 PALERMO  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

**OGGETTO: AG27\_IF1831 - [cod. proc. 1831] - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. - "Impianto fotovoltaico galleggiante e relative opere connesse, sito nello specchio d'acqua della Diga San Giovanni nel Comune di Naro (AG), avente potenza di 7524 MWp e potenza richiesta in immissione di 6,0 MW".**

**Richiesta integrazione documenti.**

Esaminato il progetto pubblicato sul Portale Valutazioni Ambientali, si invita codesta Società a fare pervenire entro 10 gg. i sotto indicati documenti:

- Richiesta Pubblicazione, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/33, dell'avviso di presentazione della domanda all'albo pretorio del Comuni interessato, sul sito-web di quest'Ufficio e sul sito Web del Dipartimento Regionale dell'Energia (v. fac simile scaricabile dal sito on line di quest'Ufficio);
- Ricevuta Avvenuta Pubblicazione avviso ai sensi dell'art. 112 del R.D. 1775/33 presso l'albo pretorio del Comune interessato, con relativa attestazione se siano state o non presentate osservazioni e/o opposizioni;

Dirigente della UO 5	Geol. Vito Capobianco	Tel.	0922-558933	Mail	<a href="mailto:vito.capobianco@regione.sicilia.it">vito.capobianco@regione.sicilia.it</a>
Responsabile del Procedimento	Geol. Vito Capobianco	Tel.	0922-558933	mail	<a href="mailto:vito.capobianco@regione.sicilia.it">vito.capobianco@regione.sicilia.it</a>
Responsabile dell'istruttoria:	Geom. Salvatore Contrino	Tel.	0922- 558973	mail	<a href="mailto:salvatore.contrino@regione.sicilia.it">salvatore.contrino@regione.sicilia.it</a>
Giorni ed orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - Mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00					
Sede Ufficio: P.zza Vittorio Emanuele - 92100 Agrigento - tel. Centr. 0922-4612111 - fax 0922-4612302					
Pec: <a href="mailto:geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it">geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it</a> - mail: <a href="mailto:geniocivileagrigento@regione.sicilia.it">geniocivileagrigento@regione.sicilia.it</a>					




- Originale quietanza versamento di € 80,00 da effettuare sul c/c postale n.229922 intestato a Cassa Regionale UNICREDIT di Agrigento, sul capitolo 4361 capo 18°, con la causale "spese di istruttoria per realizzazione elettrodotto;
- Nulla osta degli Enti di cui all'Art. 120 del R.D. 11/12/1933 n.1775 interessati dalla costruzione della linea elettrica e eventuali Concessioni;
- Particolari costruttivi dell'impianto, delle cabine, degli elettrodotti, etc;
- Relazione sui campi elettromagnetici;
- Preventivo soluzione connessione del gestore di rete e accettazione;
- Progetto definitivo riguardante le opere di connessione alla rete, vidimato e con benestare del Gestore della Rete;
- Nulla osta alla costruzione ed esercizio della linea elettrica, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale Sicilia;
- Documento d'identità del richiedente/legale rappresentante;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Lettera Affidamento Incarico Al Professionista L.R 1/2019 Art.36 Comma 1;
- Attestazione Professionista Avvenuto Pagamento Corrispettivi L.R 1/2019 Art.36 Comma 1.

**N.B. Gli elaborati, documenti e i relativi modelli, sono indicati sul sito web di questo Ufficio all'indirizzo:**

**[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssInfrastruttureMobilita/PIR\\_Di TECNICO/PIR\\_GenioCivileAgrigento](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Di TECNICO/PIR_GenioCivileAgrigento) - alla sezione MODULISTICA - IMPIANTI ELETTRICI DA FONTE RINNOVABILE (eolico fotovoltaico).**

**Nelle more l'istruttoria della pratica resterà sospesa.**

Il Funzionario Direttivo  
Geom. Salvatore Contrino



**IL DIRIGENTE U.O. 05**  
(Geol. Vito Capobianco)




Dirigente della UO 5	Geol. Vito Capobianco	Tel.	0922-558933	Mail	<a href="mailto:vito.capobianco@regione.sicilia.it">vito.capobianco@regione.sicilia.it</a>
Responsabile del Procedimento	Geol. Vito Capobianco	Tel.	0922-558933	mail	<a href="mailto:vito.capobianco@regione.sicilia.it">vito.capobianco@regione.sicilia.it</a>
Responsabile dell'istruttoria:	Geom. Salvatore Contrino	Tel.	0922-558973	mail	<a href="mailto:salvatore.contrino@regione.sicilia.it">salvatore.contrino@regione.sicilia.it</a>

Giorni ed orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Sede Ufficio: P.zza Vittorio Emanuele - 92100 Agrigento - tel. Centr. 0922-461211 - fax 0922-4612302

Pec: [geniocivile.agr@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.agr@certmail.regione.sicilia.it) - mail: [geniocivile@regione.sicilia.it](mailto:geniocivile@regione.sicilia.it)