

Tabella F - Altre Centrali

| Tabella F - Altre Centrali - ARNAS GARIBALDI | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| p.o. nesima | n.ro 2 compressori Compair D75-10A - 567 m3/h ciascuno | si | no |
| p.o. centro - pr. soccorso | n.ro 1 compressore Champion FM11 - 65,40 m3/h | si | no |
| p.o. centro - pr. soccorso | n.ro 1 compressore Champion KA 7H - 55,80 m3/h | si | no |
| p.o. centro - ortopedia | n.ro 2 compressori Champion FM11 - 65,40 m3/h ciascuno | si | no |
| p.o. centro - ortopedia | n.ro 1 compressore Bottarini SK18 - 66 m3/h | si | si |
| p.o. centro - neurochirurgia | n.ro 1 compressore Bottarini SK18 - 66 m3/h | si | si |
| p.o. centro - neurochirurgia | n.ro 2 compressori Champion ka 7 h - 55,80 m3/h ciascuno | si | si |
| Centrale Vuoto | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| p.o. nesima | elettropompe 750 m3/h x 1 (n.ro 1 centrale GEV 750) | si | no |
| p.o. nesima | elettropompe 340 m3/h x 3 (n.ro 3 centrali BGS 340) | si | no |
| p.o. nesima | elettropompe 160 m3/h x 2 (n.ro 2 centrali RIETSCHE 160) | no | - |
| p.o. centro - pr. soccorso | elettropompe 200 m3/h x 3 (n.ro 1 centrale GEV GP200) | si | si |
| p.o. centro - ortopedia | elettropompe 100 m3/h x 3 (n.ro 1 centrale GEV GP100) | si | si |
| p.o. centro - ortopedia | elettropompe 100 m3/h x 3 (n.ro 3 centrali BGS 101 PBO) | si | no |
| p.o. centro - neurochirurgia | elettropompe 200 m3/h x 3 (n.ro 3 centrali GEV 210 K) | si | no |
| po. centro - cardiologia | elettropompe 100 m3/h x 3 (n.ro 3 centrali GEV GP100) | si | no |
| po. centro - signorelli | elettropompe 75 m3/h x 3 (n.ro 3 centrali RIETSCHE VGD75) | si | no |
| Centrale Evacuazione Gas Anestetici a Soffiante | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| p.o. nesima - blocco operatorio | elettropompe 180 m3/h x 4 (n.ro 2 centrali DELTA P 8550-2040 con 2+2 pompe 180 m3/h ciascuna) | si | no |
| p.o. nesima - sale parto | elettropompe 56 m3/h x 2 (n.ro 1 centrale GEV GSE 38 con 2 pompe da 56 m3/h ciascuna) | si | no |
| p.o. nesima - s. operat. oculistica | elettropompe 100 m3/h x 2 (n.ro 1 centrale BGS General CGA 100 con 2 pompe da 100 m3/h ciascuna) | si | no |
| p.o. centro - neurochirurgia | n.ro 1 centrale completa | si | si |

| Tabella F - Altre Centrali - ASP CATANIA | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| PO Acireale | elettrocompressori 120 m3/h x 2 | no | - |
| PO Giarre | elettrocompressori 90 m3/h x 2 | no | - |
| PO Caltagirone | elettrocompressori 147 m3/h x 2 | si | si |
| PO Militello | elettrocompressori 90 m3/h x 2 | no | - |
| PO Paternò | elettrocompressori 120 m3/h x 2 | no | - |
| PO Biancavilla | elettrocompressori 90 m3/h x 2 | si | no |
| ex PO S. Bambino CT *presidio in chiusura | elettrocompressori 120 m3/h x 1 | si | si |
| Centrale Vuoto | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| PO Acireale | elettropompe 200 m3/h x 3 | si | si |
| PO Giarre | elettropompe 160 m3/h x 3 (1 delle tre da 200 m3/h, le altre due da 160 m3/h) | si | no |
| PO Caltagirone (1) _ ala 1 | elettropompe 300 m3/h x 3 | si | no |
| PO Caltagirone (2) _ ala 2 | elettropompe 150 m3/h x 4 | si | si |
| PO Militello | elettropompe 200 m3/h x 3 | si | no |
| PO Paternò | elettropompe 100 m3/h x 3 | si | si |
| PO Biancavilla | elettropompe 150 m3/h x 3 | si | no |
| PO Bronte | elettropompe 100 m3/h x 3 | si | si |
| PO Santo Pietro di Caltagirone | elettropompe 100 m3/h x 3 | si | no |
| ex PO S. Bambino CT *presidio in chiusura | elettropompe 200 m3/h x 2 | si | si |
| Hospice PO Caltagirone | elettropompe 25 m3/h x 3 | si | no |
| Centrale Aria Tecnica (gas compressi non medicali) | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| PO Biancavilla | elettrocompressori 30 m3/h x 2 | si | no |
| Centrale Evacuazione Gas Anestetici a Soffiante | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| PO Acireale / Blocco Oper. | nr. 2 elettropompe _ soffiante gsp 150 | si | no |
| PO Acireale / Blocco Oper. | nr. 2 elettropompe _ soffiante gsp 150 | si | no |
| PO Acireale / Ris. Magnetica | nr. 2 elettropompe _ soffiante GSE 50 | si | no |
| PO Giarre | nr. 2 elettropompe _ soffiante BGS | si | no |
| PO Caltagirone | nr. 2 elettropompe _ soffiante GSE 50 | si | no |
| PO Biancavilla / Blocco Parto | nr. 2 elettropompe _ soffiante GSE 180 | si | no |
| PO Biancavilla / Blocco Oper. | nr. 2 elettropompe _ soffiante GSE 180 | si | no |

| Tabella F - Altre Centrali - POLICLINICO CATANIA | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 1 | 3 elettrocompressori di taglie differenti (120 m3/h, 90 m3/h, 30 m3/h) | si | no |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 3 | 2 elettrocompressori x 180 m3/h | si | no |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 4 | 2 elettrocompressori x 180 m3/h | si | no |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 7 | 3 elettrocompressori x 180 m3/h | si | si |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 8 | 3 elettrocompressori x 260 m3/h | si | no |
| P.O. "San Marco" centrale lato nord | 3 elettrocompressori x 180 m3/h | si | no |
| P.O. "San Marco" centrale lato sud | 3 elettrocompressori x 180 m3/h | si | no |
| Centrale Vuoto | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 1 | 3 elettropompe da 300 m3/h | si | no |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 2 | 3 elettropompe da 100 m3/h | si | si |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 3 | 3 elettropompe da 300 m3/h | si | si |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 4 | 3 elettropompe da 300 m3/h | si | si |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 7 | 3 elettropompe da 200 m3/h | si | si |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 8 | 3 elettropompe da 300 m3/h | si | si |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 8 | 3 elettropompe da 300 m3/h | si | no |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 9 | 3 elettropompe da 60 m3/h | si | no |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 9 | 2 elettropompe da 50 m3/h | si | no |

| P.O. "San Marco" centrale lato nord | 3 elettropompe da 300 m3/h | si | no |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| P.O. "San Marco" centrale lato sud | 3 elettropompe da 300 m3/h | si | no |
| Centrale Aria Tecnica (gas compressi non medicali) | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. "San Marco" centrale lato nord | 3 elettrocompressori aria tecnica strumentale kaeser, ognuno 120 m3/h | si | no |
| P.O. "Gaspare Rodolico" Edificio 2 | 1 elettrocompressore aria tecnica strumentale bottarini sk25 da 120 m3/h per l'odontoiatria | si | si |

| Tabella F - Altre Centrali - AOE CANNIZZARO | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------------|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro | N° 3 Compressori 160 m3/h cad + n° 3 Catene Filtranti + n° 3 Serbatoi 1.000 l - Centrale Farmacia | si | si |
| Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro (Camera Iperbarica) | N° 2 Compressori 290 m3/h cad. + n° 2 Catene Filtranti + n° 2 Serbatoi 5.000 l | no | - |
| Centrale Vuoto | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro | Centrale 3 pompe da 300 m3/h + Serbatoio 1.000 L - Centrale adiacente U.O. FARMACIA | si | si |
| Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro | Centrale 3 pompe da 300 m3/h + Serbatoio 2.000 L - Centrale Edificio F2 (vecchio monoblocco Cannizzaro) | si | no |
| Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro | Centrale 3 pompe da 170 m3/h + Serbatoio 1.000 L - Centrale area SUD | si | no |
| Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro | Centrale 3 pompe da 100 m3/h + Serbatoio 1.000 L - Centrale presso Unità Spinale | si | no |
| Centrale Evacuazione Gas Anestetici a Soffiante | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro | Centrale n° 2 SOFFIANTI da 130 m3/h cad. | si | no |
| Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro | Centrale n° 2 SOFFIANTI da 100 m3/h cad. | si | si |
| Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro | Centrale n° 2 SOFFIANTI da 100 m3/h cad. | si | no |

| Tabella F - Altre Centrali - ASP SIRACUSA | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. Lentini | Portata nominale 120 m3 /h - N° 3 Compressori | si | no |
| P.O. "Muscatello" Augusta | Portata nominale 170 m3 /h - N° 1 Compressori | si | no |
| P.O. Umberto I Siracusa | Portata nominale 180 m3 /h - N° 2 Compressori | no | - |
| P.O. Umberto I Siracusa | Portata nominale 140 m3 /h - N° 2 Compressori | no | - |
| P.O. "Di Maria" Avola | Portata nominale 170 m3 /h - N° 1 Compressori | no | - |
| P.O. "Trigona di Noto" | Portata nominale 155 m3 /h - N° 3 Compressori | si | no |
| Centrale Vuoto | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. Lentini | Portata nominale 300 m3 /h - N° 2 elettropompe | si | no |
| P.O. Lentini | Portata nominale 100 m3 /h - N° 3 elettropompe | si | si |
| P.O. "Muscatello" Augusta | Portata nominale 200 m3 /h - N° 3 elettropompe | si | no |
| P.O. Umberto I Siracusa | Portata nominale 308 m3 /h - N° 3 elettropompe | si | no |
| P.O. Umberto I Siracusa | Portata nominale 308 m3 /h - N° 3 elettropompe | si | no |
| P.O. Umberto I Siracusa | Portata nominale 100 m3 /h - N° 3 elettropompe | si | no |
| P.O. "Di Maria" Avola | Portata nominale 200 m3 /h - N° 3 elettropompe | si | no |
| P.O. "Trigona di Noto" | Portata nominale 200 m3 /h - N° 1 elettropompe | si | no |
| P.O. "Trigona di Noto" | Portata nominale 200 m3 /h - N° 3 elettropompe | si | no |
| Centrale Aria Tecnica (gas compressi non medicali) | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. Lentini | Portata 120 m3 /h - N° 1 Compressori | si | no |
| P.O. "Muscatello" Augusta | Portata 31,8 m3 /h - N° 1 Compressori | si | no |
| Centrale Evacuazione Gas Anestetici a Soffiante | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. Lentini | Portata nominale 180 m3 /h - N° 2 elettropompe | si | no |
| P.O. "Muscatello" Augusta | Portata nominale 100 m3 /h - N° 1 elettropompe | si | no |
| P.O. "Muscatello" Augusta | Portata nominale 180 m3 /h - N° 1 elettropompe | si | no |
| P.O. Umberto I Siracusa | Portata nominale 56 m3 /h - N° 2 elettropompe | si | si |
| P.O. Umberto I Siracusa | Portata nominale 55 m3 /h - N° 2 elettropompe | si | si |
| P.O. Umberto I Siracusa | Portata nominale 55 m3 /h - N° 2 elettropompe | si | si |
| P.O. "Di Maria" Avola | Portata nominale 55 m3 /h - N° 1 elettropompe | si | si |
| P.O. "Trigona di Noto" | Portata nominale 100 m3 /h - N° 2 elettropompe | si | no |

| Tabella F - Altre Centrali - ASP RAGUSA | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. "Busacca" di Scicli | elettrocompressori 30 m3/h x 2 _ (2 compressori Bottarini modello KA-4 da 30m3/h)+(2 CateneFiltrantiEthaTWC02)+(2 EssiccatoriBT EDX9) | si | no |
| P.O. "Guzzardi" di Vittoria | elettrocompressori 90 m3/h x 2 _ (2 Elettrocompressori KSA 11 Plus H)+(2 CateneFiltranti Donaldson ALS-ALG35 SM)+(2 Essiccatori Donaldson DC 0085AB) | si | no |
| P.O. "Giovanni Paolo II" di Ragusa | elettrocompressori 120 m3/h x 2 _ (2 Elettrocompressori Bottarini KS28H)+(2 CateneFiltrantiDonaldson ALS-ALG100 SM)+(2 EssiccatoriDonaldson SD0125AP) | si | no |
| P.O. "Maggiore" di Modica | elettrocompressori 120 m3/h x 2 _ (2 Elettrocompressori Champion KSA 18 PH)+(2 CateneFiltranti Donaldson ALS-ALG100 SM)+(2 Essiccatori Donaldson DC 0125AB) | si | no |
| P.O. "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa | elettrocompressori 130 m3/h x 2 _ (2 Elettrocompressori Kaeser ASK27)+(Nr 2 CateneFiltranti Mils AD3 115) | si | si |
| P.O. "Regina Margherita" di Comiso | elettrocompressori 30 m3/h x 1 _ (1 ElettrocompressoreBG C7L)+(1 EssiccatoreDN DC 0050AB)+(1 EssiccatoreDN DC 0050AB) | si | no |
| Centrale Vuoto | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. "Busacca" di Scicli | elettropompe 100 m3/h x 3 _ 3 PompeVuoto GEV GP 100 | si | no |
| P.O. "Guzzardi" di Vittoria | elettropompe 200 m3/h x 3 _ 3 PompeVuoto Elmo Rietschle VC 202 | si | no |
| P.O. "Giovanni Paolo II" di Ragusa | elettropompe 300 m3/h x 3 _ 3 PompeVuoto GEV GP308 | si | no |
| P.O. "Maggiore" di Modica | elettropompe 200 m3/h x 3 _ 3 PompeVuoto Elmo Rietschle VC 202 | si | no |
| P.O. "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa | elettropompe 100 m3/h x 3 _ 3 PompeVuoto GEV GP100 | si | no |
| P.O. "Regina Margherita" di Comiso | elettropompe 25 m3/h x 3 _ 3 PompeVuoto Elmo Rietschle VCE 25 | si | no |
| P.O. "Regina Margherita" di Comiso | elettropompe 60 m3/h x 3 _ 2 PompeVuoto VCE 75 e 1 Pompa vuoto VCE60 | si | no |
| Centrale Aria Tecnica (gas compressi non medicali) | | | |

| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|
| P.O. "Maggiore" di Modica | elettrocompressori 30 m3/h x 1 _ Elettrocompressore aria tecnica ka 4 | si | no |
| P.O. "Regina Margherita" di Comiso | elettrocompressori 100 m3/h x 1 _ Elettrocompressore aria tecnica CSB 20 | si | no |
| Centrale Evacuazione Gas Anestetici a Soffiante | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa/S.O. | Soffiante 100 m3/h x 2 _ Bigiesse CGA 70 da 100 mc | si | no |
| P.O. "Guzzardi" di Vittoria/S.O. | Soffiante 140 m3/h x 2 _ Bigiesse CGA 100 da 140 mc | si | no |

| Tabella F _ Altre Centrali _ ASP AGRIGENTO | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. AGRIGENTO | 2 elettropompe da 300 m3/h (in corso di realizzazione) | si | no |
| P.O. SCIACCA | 2 elettropompe da 130 m3/h | si | no |
| P.O. LICATA | 2 elettropompe da 90 m3/h | si | no |
| P.O. RIBERA | 2 elettropompe da 200 m3/h (attualmente sotto sequestro) - l'attuale 1° fonte è garantita da bombole | si | si |
| Centrale Vuoto | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. AGRIGENTO | 3 x 600 m3/h | si | no |
| P.O. SCIACCA | 3 x 200 m3/h | si | no |
| P.O. SCIACCA | 3 x 200 m3/h | si | no |
| P.O. RIBERA | 3 x 200 m3/h | si | no |
| P.O. CANICATTI' | 3 x 200 m3/h | si | no |
| P.O. LICATA | 3 x 160 m3/h | si | no |
| Centrale Evacuazione Gas Anestetici a Soffiante | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. AGRIGENTO pronto soccorso | 2 x 50 m3/h | si | no |
| P.O. AGRIGENTO piano terzo per n.3 SS.OO. | 2 x 50 m3/h | si | no |
| P.O. AGRIGENTO piano terzo per n.2 SS.OO. | 2 x 50 m3/h | si | no |
| P.O. AGRIGENTO piano quinto per n.1 S.O. | 2 x 50 m3/h | si | si |

| Tabella F _ Altre Centrali _ ASP CALTANISSETTA | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| "S. Elia" di Caltanissetta | 2 compressori da 120 m3/h | si | si |
| "Maddalena Raimondi" S. Cataldo | 2 compressori da 40 m3/h | si | si |
| "M. I. Longo" - Mussomeli | 2 compressori da 40 m3/h | si | si |
| "Vittorio Emanuele" di Gela | 2 compressori da 120 m3/h | si | si |
| "S. Stefano" di Mazzarino | 1 compressore da 70 m3/h | si | si |
| Centrale Vuoto | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| "S. Elia" di Caltanissetta | 3 elettropompe GEV GP 3 X 210 m3/h | si | no |
| "Maddalena Raimondi" S. Cataldo | 3 elettropompe BGS da 40 m3/h | si | si |
| "M. I. Longo" - Mussomeli | 2 elettropompe BGS da 40 m3/h | si | si |
| "Vittorio Emanuele" di Gela | 1 elettropompa da 200 m3/h + 2 elettropompe da 160 m3/h | si | si |
| "S. Stefano" di Mazzarino | 3 elettropompe da 45 m3/h | si | no |
| Rsa di Caltanissetta | 3 elettropompe da 25 m3/h | si | no |
| Centrale Evacuazione Gas Anestetici a Soffiante | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| "S. Elia" di Caltanissetta | 2 pompe soffianti da 100 m3/h | si | no |
| "Vittorio Emanuele" di Gela / Sala Parto | 2 pompe soffianti da 70 m3/h | si | no |
| "Vittorio Emanuele" di Gela / Blocco Operatorio | 2 pompe soffianti da 70 m3/h | si | no |

| Tabella F _ Altre Centrali _ ASP PALERMO | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------------|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| Presidio Ospedaliero | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. "G.F. Ingrassia" - Palermo | Modul Air C90/2 - 90 m3/h - 2 compressori | si | si |
| P.O. "Civico" - Partinico | Modul Air C90/3 - 90 m3/h - 3 compressori | si | si |
| P.O. "S. Cimino" - Termini Imerese (Palermo) | Modul Air C90/2 - 90 m3/h - 2 compressori | si | si |
| P.O. "Madonna dell'Alto" - Petralia Sottana (Palermo) | Modul Air C60/3 - 60 m3/h - 3 compressori | si | si |
| Villa delle Ginestre (Palermo) | Centrale Aria - 247,2 m3/h - n° 2 compressori | si | no |
| P.O. "Dei Bianchi" - Corleone (Palermo) | Modul air C60/2 - 60 m3/h - 2 compressori | si | si |
| Centrale Vuoto | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. "G.F. Ingrassia" - Palermo | n. 3 gruppi vuoto (da 3 fonti ciascuno) Gardner Denver VCE40 -VC100 -VC75 | si | si |
| P.O. "Civico" - Partinico | elettropompe 300 m3/h x 3 _ n.1 gruppo vuoto Rietchler VC300 | si | si |
| P.O. "S. Cimino" - Termini Imerese (Palermo) | elettropompe 150 m3/h x 3 _ n.1 gruppo vuoto Rietchler VC150 | si | si |
| P.O. "Madonna dell'Alto" - Petralia Sottana (Palermo) | elettropompe 150 m3/h x 3 _ n.1 gruppo vuoto Rietchler VC150 | si | si |
| Villa delle Ginestre (Palermo) | elettropompe 105 m3/h x 3 _ n.1 gruppo vuoto DVP LC105 | si | si |
| Pisani Ed. 10 Hospice - Palermo | elettropompe 150 m3/h x 3 _ n.1 gruppo vuoto Gardner Denver 150 | si | si |
| Pisani Bonino-Pulejo - Palermo | elettropompe 45 m3/h x 3 _ n.1 gruppo vuoto GEV - GPM45 | si | si |
| P.O. "Dei Bianchi" - Corleone (Palermo) | elettropompe 200 m3/h x 3 _ n.1 gruppo vuoto GEV - GPM200 | si | si |
| Centrale Aria Tecnica (gas compressi non medicali) | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. "G.F. Ingrassia" - Palermo | n. 2 compressori Gardner Denver KA4H 27 m3/h | si | si |
| P.O. "S. Cimino" - Termini Imerese (Palermo) | compressore Gardner Denver KA4 31.8 m3/h | si | si |
| P.O. "Dei Bianchi" - Corleone (Palermo) | n.1 compressore FM 11 m ³ /h 13 bar | si | si |
| Camera Iperbarica presso il Poliambulatorio di Ustica - Palermo | n. 2 compressori Atlas da 50 m ³ /h | si | si |
| Camera Iperbarica presso il Poliambulatorio di Lampedusa - Agrigento | n. 3 compressori Bauer da 15 m ³ /h | si | si |
| Centrale Evacuazione Gas Anestetici a Soffiante | | | |

| Presidio Ospedaliero | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| P.O."S. Cimino" - Termini Imerese (Palermo) | 50 m3/h - n. 2 elettropompe | si | no |

| Tabella F _ Altre Centrali _ ASP TRAPANI | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| PO Trapani - S. Antonio Abate | nr. 2 elettrocompressori da 120 m3/h | si | no |
| PO Marsala | nr. 3 elettrocompressori da 150 m3/h | si | no |
| PO Mazara del Vallo | nr. 3 elettrocompressori da 150 m3/h | si | no |
| PO Castelvetrano | nr. 3 elettrocompressori da 150 m3/h | si | no |
| PO Salemi | nr. 1 elettrocompressore da 60 m3/h | si | no |
| PO Alcamo | nr. 3 elettrocompressori da 60 m3/h | si | no |
| PO Pantelleria | nr. 3 elettrocompressori da 90 m3/h | si | si |
| Centrale Vuoto | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| PO Trapani - S. Antonio Abate | nr. 3 elettropompe da 300 m3/h | si | no |
| PO Marsala | nr. 3 elettropompe da 220 m3/h | si | si |
| PO Mazara del Vallo | nr. 3 elettropompe da 300 m3/h | si | no |
| PO Castelvetrano | nr. 3 elettropompe da 340 m3/h | si | no |
| PO Salemi | nr. 3 elettropompe da 150 m3/h | si | si |
| PO Alcamo | nr. 3 elettropompe da 150 m3/h | si | si |
| PO Pantelleria | nr. 3 elettropompe da 200 m3/h | si | si |

| Tabella F _ Altre Centrali _ VILLA SOFIA - CERVELLO | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. Vincenzo Cervello | nr.2 elettropompe 90 m3/h x 2 (n. 2 compressori da 90 m3/h, con n. 2 catene filtranti FU, n. 1 polmone di accumulo da 1.000 litri e n. 2 essiccatori frigoriferi) | si | si |
| P.O. Villa Sofia centrale aria medica pad. Polichirurgico | nr.3 elettropompe 150 m3/h x 3 (n. 3 compressori (2 balma 18.5 e 1 compair L18) con polmoni di accumulo da 1000l, 2 essiccatori ad aria, 2 essiccatori frigo, 2 pedane di trattamento aria 1 separatore acqua/olio portata 150 m³/h) | si | si |
| C.T.O. Palermo | nr.1 elettropompa 40 m3/h x 1 (n. 1 compressore compair Aristation L05 con polmone di accumulo da 500l ed essiccatori frigo, 1 pedane di trattamento aria 1 separatore acqua/olio portata 40 m³/h) | si | si |
| Centrale Vuoto | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| P.O. Vincenzo Cervello | nr.4 elettropompe 160 m3/h x 4 (n. 4 pompe da 160 m3/h + serbatoio polmone da 1.000 litri + n. 2 filtri battericidi in by-pass) | si | si |
| P.O. Vincenzo Cervello / Padiglione P. Cutino | nr.3 elettropompe 50 m3/h x 3 (n. 3 pompe da 50 m3/h + serbatoio polmone + n. 2 filtri battericidi in by-pass) | si | no |
| Villa Sofia centrale Vuoto pad. Polichirurgico | nr.3 elettropompe 300 m3/h x 3 (n.3 pompe VC300, 1 polmone di accumulo da 1000l e una batteria di 2 filtri battericidi portata 300 m³/h) | si | si |
| Villa Sofia centrale Vuoto pad. Geriatrico | nr.3 elettropompe 50 m3/h x 3 (n.3 pompe VC50, 1 polmone di accumulo da 500l e una batteria di 2 filtri battericidi portata 50 m³/h) | si | no |
| C.T.O. Palermo | nr.3 elettropompe 25 m3/h x 3 (n.3 pompe VCB25, 1 polmone di accumulo da 500l e una batteria di 2 filtri battericidi portata 25 m³/h) | si | si |

| Tabella F _ Altre Centrali _ POLICLINICO PALERMO | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| RIANIMAZIONE | elettrocompressori 2 x 91,8; 1 x 41,4 | si | si - in fase di dismissione con subentro miscelatore |
| CARDIOCH./CH. URGENZA | elettrocompressori 2 x 57; 1 x 41,4 | si | si - in fase di dismissione con subentro miscelatore |
| PNEUMOLOGIA | elettrocompressori 1 x 1,39 | si | si - in fase di dismissione con subentro miscelatore |
| CH Plastica/P.S. | elettrocompressori 2 x 55,8 | si | no |
| Oncologia | elettrocompressori 2 x 134,40 | si | no |
| Ginecologia | elettrocompressori 2 x 102 | si | si - in fase di dismissione con subentro miscelatore |
| Clinica Medica 2 | elettrocompressori 2 x 102 | si | no |
| Nuova Area D'emergenza | elettrocompressori 2 x 155,40 | si | no |
| P.O. Villa Belmonte | elettrocompressori 2 x 32,70 | si | no |
| Centrale Vuoto | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| Clinica Medica 1 | elettropompe 2 x 40; 1 x 50 | si | no |
| RIANIMAZIONE | elettropompe 3 x 100 | si | no |
| Chir. D'Urgenza | elettropompe 3 x 100 | si | no |
| Cardiologia | elettropompe 3 x 65 | si | no |
| Pneumologia | elettropompe 2 x 60; 1 x 75 | si | no |
| Malattie infettive | elettropompe 3 x 220 | si | no |
| h. Plastica/P.S. | elettropompe 3 x 65 | si | no |
| Cardiologia | elettropompe 3 x 100 | si | no |
| Otorino/Ortopedia | elettropompe 3 x 100 | si | no |
| Oncologia/Uro/Neuro/Radiol | elettropompe 3 x 220 | si | no |
| Ginecologia | elettropompe 3 x 65 | si | no |
| Nuova Area D'emergenza | elettropompe 4 x 308 | si | no |
| Clinica Medica 2 | elettropompe 3 x 45 | si | no |
| P.O. Villa Belmonte | elettropompe 3 x 50 | si | no |
| Centrale Aria Tecnica (gas compressi non medicali) | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| Chir. D'Urgenza/Cardiologia | elettrocompressori 1 x 45 | si | no |
| Odontoiatria | elettrocompressori 1 x 41; 1 x 22 | si | no |
| PET | elettrocompressori 1 x 45 | si | no |
| Centrale Evacuazione Gas Anestetici a Soffiante | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| Cardiologia | elettropompe 2 x 30 | si | no |
| P.O. Villa Belmonte | elettropompe 2 x 50 | si | no |

| Tabella F _ Altre Centrali _ ISMETT | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Centrale Aria Medica da Compressori | | | |

| ISMETT | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
|--------|---|--|--|---------------------------------|
| | Ismett | | elettrocompressori 110 m3/h x 3 (3 elettrocompressori ciascuno da 110 m3/h) Centrale Vuoto | si |
| ISMETT | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | Ismett Ed. 10 Ismett | Centrale VC50 Gardner Denver n° 3 Pompe ciascuna da 50m3/h Centrale VC303 Rietschle n°4 Pompe ciascuna da 300m3/h Centrale Evacuazione Gas Anestetici a Soffiante | si si | no no |
| ISMETT | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | Sale Operatorie | elettropompe 180 m3/h x 2 (n. 2 elettropompe ciascuna con portata 180 m3/h) | si | no |

| POLICLINICO MESSINA | Tabella F _ Altre Centrali _ POLICLINICO MESSINA | | | |
|---------------------|--|--|---|----------------------------------|
| | Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| POLICLINICO MESSINA | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | AOU G. Martino di Messina / III° fonte p/o centrale GAS | | elettrocompressore 190 m3/h x 1 _ COMPAIR L22-10A - 400V 50Hz - 10 bar - 22KW, III fonte Centrale Vuoto | si |
| POLICLINICO MESSINA | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | AOU G. Martino di Messina / Pad. CLOPD AOU G. Martino di Messina / Pad. H AOU G. Martino di Messina / Pad. C, F AOU G. Martino di Messina / Pad. B AOU G. Martino di Messina / Pad. E AOU G. Martino di Messina / Pad. NI | elettropompe 100 m3/h x 2 + 70 m3/h x 1 _ n° 2 pompe VC 100 + n° 1 GEV 70 elettropompe 150 m3/h x 2 + 100 m3/h x 1 _ n° 2 pompe VC150 + n° 1 VC 100 elettropompe 100 m3/h x 2 + 150 m3/h x 1 _ n° 2 pompe VC100 + n° 1 VC 150 elettropompe 100 m3/h x 3 _ n° 3 pompe VC 100 elettropompe 300 m3/h x 3 _ n° 3 pompe VC 300 elettropompe 150 m3/h x 2 + 100 m3/h x 1 _ n° 2 pompe VC150 + n° 1 VC 100 | si si si si si si | no no no no no no |

| AO PAPPARDO | Tabella F _ Altre Centrali _ AO PAPPARDO | | | |
|-------------|---|---|--|---------------------------------|
| | Centrale Vuoto | | | |
| AO PAPPARDO | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | PO Pappardo - Corpo A PO Pappardo - Corpo B | | nr.5 elettropompe da 330 m3/h ognuna + nr.2 elettropompe da 100 m3/h ognuna nr.2 elettropompe da 100 m3/h ognuna Centrale Aria Tecnica (gas compressi non medicali) | si si |
| AO PAPPARDO | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | PO Pappardo | nr.3 elettrocompressori da 54 m3/h + catene filtranti e deumidificatore | si | no |

| IRCCS MESSINA | Tabella F _ Altre Centrali _ IRCCS MESSINA | | | |
|---------------|---|---|---|---------------------------------|
| | Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| IRCCS MESSINA | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | PO Piemonte | | n. 2 compressori L22 Compair 190 m3/h ciascuno Centrale Vuoto | si |
| IRCCS MESSINA | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | PO Casazza PO Piemonte Villa Contino ex Hanseniani | N.3 pompe AA VC100 ciascuna per un totale di 300 m3/h N.3 pompe AA VC300 ciascuna per un totale di 900 m3/h N.1 pompe AA VC100 ciascuna per un totale di 300 m3/h | si si si | no no no |

| ASP MESSINA | Tabella F _ Altre Centrali _ ASP MESSINA | | | |
|-------------|--|--|---|--|
| | Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| ASP MESSINA | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | P.O. TAORMINA P.O. MILAZZO P.O. LIPARI P.O. BARCELLONA P.G. P.O. PATTI P.O. SAGATA M. | | portata 90 + 90 + 40 m3/h con ciascuna delle n. 3 elettropompe portata 90 m3/h in ciascuna delle n. 3 elettropompe portata 66 m3/h per ciascuna delle n. 3 elettropompe portata 60 m3/h per ciascuna delle n. 3 elettropompe portata 60 m3/h per ciascuna delle n. 2 elettropompe + 50 m3/h terza elettropompa portata 90 m3/h per ciascuna delle n. 3 elettropompe Centrale Vuoto | si si si si si si |
| ASP MESSINA | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | P.O. TAORMINA P.O. MILAZZO P.O. LIPARI P.O. BARCELLONA P.G. P.O. PATTI P.O. SAGATA M. P.O. MISTRETTA | portata 300 m3/h per ciascuna delle n. 3 elettropompe portata 70 m3/h per ciascuna delle n. 3 elettropompe portata 65 m3/h per ciascuna delle n. 3 elettropompe portata 180 m3/h per ciascuna delle n. 3 elettropompe portata 100 m3/h per ciascuna delle n. 3 elettropompe portata 60 m3/h per ciascuna delle n. 2 elettropompe + 20 m3/h terza elettropompa portata 65 m3/h per ciascuna delle n. 3 elettropompe Centrale Evacuazione Gas Anestetici a Soffiante | si si si si si si si | no no no no no no no |
| ASP MESSINA | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | P.O. LIPARI | portata 65 m3/h per n. 2 elettropompe | si | no |

| ASP ENNA | Tabella F _ Altre Centrali _ ASP ENNA | | | |
|----------|---|---|--|---------------------------------|
| | Centrale Aria Medica da Compressori | | | |
| ASP ENNA | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | PO Umberto I - Enna PO C. Basilotta - Nicosia PO M. Chiello - Piazza Armerina PO FBC - Leonforte | | elettrocompressori 90 m3/h x 2 elettrocompressori 66 m3/h x 3 nr.2 elettrocompressori 90 m3/h e 48 m3/h elettrocompressori 40 m3/h x 2 Centrale Vuoto | no si si si |
| ASP ENNA | Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| | PO Umberto I - Enna PO C. Basilotta - Nicosia PO M. Chiello - Piazza Armerina PO FBC - Leonforte | elettropompe 200 m3/h x 3 elettropompe 100 m3/h x 3 elettropompe 170 m3/h x 2 elettropompe 85 m3/h x 2 | si si si si | no no si si |

Centrale Aria Tecnica (gas compressi non medicali)

| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| PO Umberto I - Enna | nr. 1 elettrocompressore 45 m3/h | si | si |
| Centrale Evacuazione Gas Anestetici a Soffiante | | | |
| Presidio Ospedaliero o Struttura Sanitaria / Area Servita | Descrizione Caratteristiche Centrale con Portata (m3 / h) e numero Elettropompe | Proprietà Ente (si / no) | Stato d'Uso vetusto (si / no) |
| PO Umberto I - Enna | elettropompe 65 m3/h x 4 | si | si |
| PO C. Basilotta - Nicosia | elettropompe 65 m3/h x 2 | si | no |
| PO M. Chiello - Piazza Armerina | elettropompe 60 m3/h x 2 | si | no |