



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)
Via Beato Bernardo, 5 - 95124 – Catania

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale, come da dichiarazione rilasciata in data 20/01/2023

Rif. _____

Protocollo n. 4058 del 22/02/2023 -

e-distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

e p. c. Comune di Avola
protocollo@pec.comune.avola.sr.it

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino
Sede

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia
Sede

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

****AIU a favore della e-distribuzione SpA – Lavori nel Comune di Avola (SR)****

- **Lavori:** Realizzazione di una nuova linea aerea in Bassa Tensione per allacciamento del cliente Guastella Paolo ricadente in Via Fangelo, c.da Fiumara nel Comune di Avola.
ITER 2629200
- **Richiedente:** *e-distribuzione SpA - Società con unico socio– Sede legale: Via Ombrone 2 00198 Roma – REA 922436 – Registro Imprese di Roma e codice fiscale 05779711000 – Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota E-DIS-19/12/2022-1286135 assunta al protocollo di questa Autorità n. 23929 in data 20/12/2022, con la quale la società in oggetto generalizzata ha chiesto l’Autorizzazione Idraulica Unica per l’attraversamento aereo del corso d’acqua denominato “Vallone Bochini” ad opera dell’elettrodotto di derivazione in BT per l’allacciamento del cliente Guastella Paolo ricadente in Via Fangelo, in contrada Fiumara nel Comune di Avola;

VISTA la nota prot. n. 730/AdB del 13/01/2023 con la quale viene rappresentata una carenza documentale e viene chiesto alla società richiedente di integrare con documentazione pertinente agli aspetti di competenza della scrivente Autorità;

VISTA la nota E-DIS-20/01/2023-0075744, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino al n. 1292 del 23/01/2023, con la quale la società richiedente ha trasmesso lo “Studio di compatibilità idraulica”, la dichiarazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo prevista ed ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che:

- l’ampliamento dell’esistente linea BT consiste nella posa di un nuovo cavo per una lunghezza di circa 41m, la sostituzione di un sostegno esistente e la posa di un nuovo sostegno del tipo 10/E in lamiera zincata, la cui altezza media fuori terra è di 8,60m;
- nella realizzazione del cavidotto è previsto l’attraversamento aereo del corso d’acqua denominato “Vallone Bochini”;
- che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico l’ampliamento della linea BT in progetto ricade all’interno del *sito di attenzione idraulica* censito con codice 088-E15 nel vigente PAI dell’Area territoriale tra F. Cassibile e F. Asinaro (088), approvato con D.P.Reg. n. 533 del 20/09/2006 e successivi aggiornamenti fino al D.P.Reg. n. 7 del 09/02/2021

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che con riferimento alle Norme di Attuazione (N.d.A) del P.A.I. approvate con D.P.Reg. n. 9/AdB del 06/05/2021, per il combinato degli articoli 15.3 e 26.3.i, l’intervento in progetto, è subordinato alla verifica di compatibilità prevista dall’art. 17.

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n. 523 la disposizione planimetrica dei due nuovi sostegni dell’elettrodotto deve essere posta ad una distanza di almeno 10m dall’argine del Vallone Bochini;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico nello “Studio di compatibilità idraulica” trasmesso si evidenzia che *l’intervento in progetto, trattandosi d’infrastrutture a rete “non altrimenti localizzabile”, non peggiora le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo idrografico e non aumenta il rischio di inondazione a valle, non aumenta il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque, garantisce adeguate condizioni di sicurezza durante l’apertura del cantiere, in quanto i lavori si svolgeranno*

senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del *Vallone Bochini* che nei tratti interessati scorre su aree ad oggi non intestate al demanio.

RILASCIA

a *e-distribuzione SpA* in oggetto meglio specificato,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **“autorizzazione all'accesso all'alveo”** del *Vallone Bochini* **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;
- **parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI.**

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- nella disposizione planimetrica dei due nuovi sostegni dell'elettrodotta, vengano rispettate le distanze minime consentite di almeno 10m, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 per tutta la rete idrografica rilevata, anche di natura minore, quindi dall'argine del Vallone Bochini;
- per l'interferenza con il reticolo idrografico, per come individuato negli elaborati progettuali, in corrispondenza del punto di attraversamento del “Vallone Bochini”, le parti aeree dovranno avere altezze che consentano il passaggio ai mezzi impiegati nelle manutenzioni del corso d'acqua tenuto conto anche delle distanze di sicurezza delle linee in tensione previste dalla legge;
- i lavori devono essere realizzati durante il periodo di magra dei corsi d'acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica sui luoghi di lavoro a tutela della pubblica e privata incolumità;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- la ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- l'Amministrazione Regionale deve essere sollevata da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina *“Aree tematiche”* → *“Siti tematici”* → *“Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica”* → *“Elenco*

Autorizzazione idraulica unica”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Giuseppe Rago

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”

Il Dirigente del Servizio 6

Carmelo Calì