



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DEMANIO IDRICO
FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA (CATANIA -SIRACUSA - RAGUSA)NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

*Imposta di bollo di € 16,00
assolta mediante bollo
N.I. 01190639382240
del 27/04/2023*

Risposta a nota:

- Società ERG WIND ENERGY S.r.l. del 24.03.2023:
ID: 3F91417C.0265777D.129DEF73.10251F0E.posta-cer-
tificata@legalmail.it

Protocollo n. 11154 del 09/05/2023

Alla Società ERG WIND ENERGY S.r.l.
ergwindenergy@legalmail.it

e, p.c.

Presidente della Regione
Pec: presidente@certmail.regione.sicilia.it

Comune di Carlentini (SR)
areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

“ “ “

Al Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino
SEDE

“ “ “

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

*****AIU a favore di ERG WIND ENERGY S.r.l. – Lavori nel Comune di Carlentini (SR)*****

- **Erg Wind Energy S.r.l. - Comune di Carlentini (SR) – Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D. n. 523/1904, delle Norme di Attuazione del P.A.I. e del Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia secondo le procedure stabilite dal D.S.G. n. 55/2019 e ss.mm.ii. per il Progetto di Potenziamento del parco eolico di Carlentini da 54,65 MW nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN. I lavori includono n° 5 interferenze in vari tratti del “Torrente Gelso”, consistenti in altrettanti attraversamenti no-dig.**
- **Ditta: Erg Wind Energy S.r.l. – Sede legale: Torre WTC - Via De Marini, 1 – 16149 Genova C.F/P.I. 12062051003.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n° 187 del 23/06/2022;

VISTA la nota ERG WIND ENERGY S.r.l. del 24.03.2023, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino al n° 7110 in data 24/03/2023, con la quale la ditta Terna S.p.A. ha trasmesso integrazioni alla precedente nota n° 12538 del 25/09/2020, con la quale aveva richiesto l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del Regio Decreto N°523 del 25/07/1904 per n° 5 attraversamenti no-dig di n° 5 affluenti del “*Torrente Gelso*” di cui n° 4 non individuati nelle mappe catastali e n° 1 di proprietà del demanio della Regione Siciliana (D.P.R. 1503/1970) - Torrente Gelso – n° d'ordine elenco D.P.R. 1503/1970 non presente, nell'ambito della realizzazione del Progetto di Potenziamento del parco eolico di Carlentini di 54,65 MW.

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali allegati alla suddetta nota;

PRESO ATTO che i lavori in progetto sono finalizzati alla realizzazione del Potenziamento del parco eolico di Carlentini di 54,65 MW. I lavori prevedono n° 5 attraversamenti no-dig in n° 5 affluenti del “*Torrente Gelso*”, in territorio del comune di Carlentini (SR).

– Detti lavori prevedono che il cavidotto venga normalmente interrato lungo la viabilità di servizio ad una profondità di circa 1,50 – 2 m utilizzando lo stesso materiale di scavo per il rinterro (verificando la trincea alle forze di erosione massime); nel caso di attraversamento di infrastruttura idraulica, sarà posato al di sotto della stessa, utilizzando la tecnologia NO DIG (TOC o con spingitubo) garantendo un franco di sicurezza di circa 20 – 30 cm dalla fondazione del tombino, oppure, discostandosi dalla sede stradale verso valle del tombino, attraversare il reticolo con spingitubo ad una profondità di -1,50 - 2 m garantendo la resistenza del rinterro alle azioni di trascinamento delle piene (che saranno verificate in seguito). Una volta attraversato il reticolo il cavo sarà posato in sede stradale sempre alla profondità di -1,50 - 2 m.

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) nonché documentazione in ossequio agli obblighi sul bollo;

CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra

descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto prevedono l'attraversamento no-dig di n° 5 corsi d'acqua individuabili con le seguenti coordinate (localizzazione in ETRS89/UTM):

- Coordinata X: 14.94445 – Coordinata Y: 37.17036;
- Coordinata X: 14.94557 – Coordinata Y: 37.16957;
- Coordinata X: 14.94923 – Coordinata Y: 37.17045;
- Coordinata X: 15.00569 – Coordinata Y: 37.24056;
- Coordinata X: 14.93725 – Coordinata Y: 37.17494;

RILASCIA

Alla Ditta : **Erg Wind Energy S.r.l. – Sede legale: Torre WTC - Via De Marini, 1 – 16149 Genova C.F/P.I. 12062051003:**

“**Autorizzazione Idraulica Unica**” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 per la realizzazione del **Progetto di Potenziamento del parco eolico di Carlentini di 54,65 MW** ed opere connesse nell'ambito della richiesta di concessione per l'occupazione del soprassuolo.

- a) Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:
 - vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;
 - vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
 - questa Autorità di Bacino venga sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- b) Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:
 - sono esclusi dal presente parere, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
 - non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private;
 - oltre alle suseperte indicazioni, codesta Ditta è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione delle opere in argomento, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile in attraversamento no-dig di aree demaniali di pertinenza di n° 5 corsi d'acqua individuabili con le seguenti coordinate (localizzazione in ETRS89/UTM):

- Coordinata X: 14.94445 – Coordinata Y: 37.17036;
- Coordinata X: 14.94557 – Coordinata Y: 37.16957;
- Coordinata X: 14.94923 – Coordinata Y: 37.17045;
- Coordinata X: 15.00569 – Coordinata Y: 37.24056;
- Coordinata X: 14.93725 – Coordinata Y: 37.17494;

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità ai fini del rilascio del provvedimento concessorio.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina “*Aree tematiche*” → “*Siti tematici*” → “*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*” → “*Elenco Autorizzazione idraulica unica*”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni

dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

L'Istruttore Direttivo

Angelo Santi Tropea

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

Il Dirigente del Servizio 6

Carmelo Calì