



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I:V:A: 02711070827

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa

U.O. 3 Acque: concessioni e autorizzazione-Impianti elettrici

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a) Che la Ditta Mangano New Energy s.r.l., p.zza Cavour, 19 - 00193 Roma P. IVA 16241561006, ha presentato istanza in data 05/08/2022 n. 111853, con integrazione in data 17/05/2023 n. 69806, riguardante la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 N. 1775 per il rilascio del parere di competenza con riferimento al progetto per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo, denominato "S267 Vittoria", della potenza nominale pari a 993,60 kW DC da realizzarsi in c/da Alcerito del Comune di Vittoria, nei terreni censiti al Catasto terreni F. 78, p.lle 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 322, 324, e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie per il quale è stata presentata procedura P.A.S. ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs 28/2011

N	Ditta	Comune	P.lla	F.
1	Denaro Giambattista e Denaro Rosalinda	Vittoria	44, 45, 46, 47, 48, 49, 322, 324	78
2	Denaro Francesco	Vittoria	50, 51, 52, 53	78

DESCRIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'allegato progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico grid-connected di potenza DC pari a 993,60 kWp - Codice Rintracciabilità 301963859

Nuova tratta di LINEA A 20 kV in CAVO INTERRATO di cavo cordato ad elica visibile della lunghezza pari a 52,00 circa (scavo circa 26,00 m) La linea MT in cavo interrato in progetto collegherà la nuova cabina di consegna MT in entra-esce su linea MT esistente Macconi, uscente dalla Cabina Primaria AT/MT DIRILLO.

I cavi MT saranno del tipo cordato ad elica visibile per la distribuzione interrata a tensione $U_0/U=12/20$ kV, con isolamento ridotto e schermo in tubo di alluminio: • Sezione 3 x (1x185) mmq ad elica visibile.

Il manufatto cabina, del tipo DG2061/7 edizione 09 del Settembre 2021 fornito e posto in opera dal produttore. Verrà realizzato in una porzione del terreno distinto al mappale 78 foglio 50 Comune di Vittoria

Sez. A. L'accesso alla cabina di consegna MT avverrà dalla strada pubblica attraverso una strada privata, con piano definito, della lunghezza di circa 4,00 m, da destinare a servitù di passaggio per gli uomini e mezzi di e-distribuzione. All'interno del fabbricato cabina verrà effettuato l'equipaggiamento elettromeccanico, completo di organi di manovra e sezionamento, apparecchiature per l'alimentazione della fornitura MT e apparecchiature per il telecontrollo, automazione e telegestione. In particolare verranno installate apparecchiature prefabbricate con involucro metallico isolate in esafloruro di zolfo SF6 come quadro di

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.3 : Acque: concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811

Fax 0932621194

– e-mail: geniocivilerg@regione.sicilia.it - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

email: raffaele.schembari@regione.sicilia.it

Tel.0932221839

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 1 – Responsabile: Funz. Dir. Ignazio Ventura

trasformatori di misura utente MT DY808/1 (matricola 162032) e scomparti MT DY 900/3 3LEi (matricola 162107).

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di Vittoria;

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **29/05/2023** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Vittoria e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni - Palermo

e) CHE i decreti di Autorizzazione della Linea Elettrica sopraindicata, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 c.4 della L. n. 10/1991 e dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32.

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 907 L.E.

Ragusa, Prot. n. 0073198 del 24/05/2023

Il Funzionario Direttivo
(Raffaele Schembari)

Il Dirigente dell'U.O. 3
(Giuseppe Di Martino)

f.to L'Ingegnere Capo
(Salvatore Caruso)