



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto:	"Progetto di un Impianto fotovoltaico della potenza installata di 11,25 MWdc, potenza di connessione alla rete 10,20 MWac, e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili, denominato "Impianto PV di Licodia Eubea", ubicato nel Comune di Licodia Eubea (CT) in C.da Grottealte"
Proponente:	FRI-EL SOLAR S.r.l.
ID Proc.:	CT_020_IF01222
Cod. Proc.	1222

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 29 Marzo 2023

In data **29/03/2023** alle ore 10:45 si è svolta **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. DRA n. 14016 del 01/03/2023, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza prot. DRA n. 75831 del 24/12/2020, presentata dal Sig. Ernst Gostner, nella qualità di Amministratore Unico della Società Fri-El Solar S.r.l. (P.IVA 02023090380) per il progetto di cui in oggetto.

Presiede i lavori della riunione il **Dott. Antonio Patella** Dirigente del Servizio 1 D.R.A

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Dott. Antonio Patella per il D.R.A./Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali (Presidente);
Dott.ssa Maria Elena Blanco per il D.R.A./Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali (Segretario)

Per il Proponente

Mario Tocco	Procuratore della Società Fri-El Solar S.r.l.
Davide Imazio	Responsabile Sviluppo della Società Fri-El Solar S.r.l.
Antonio Pacetta	Responsabile del progetto della Società Fri-El Solar S.r.l.
Sandro Stifani	Responsabile procedimenti amministrativi della Società Fri-El Solar S.r.l.
Daniele Cavallo	Progettista della Società Fri-El Solar S.r.l.
Michele Ognibene	Consulente tecnico della Società Fri-El Solar S.r.l.

Per le Amministrazioni interessate

Sono assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia

Servizio 3 – Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici

Servizio 8 – U.R.I.G

Servizio 6 – Distretto minerario di Catania

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia/Servizio 6

Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
 Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura
Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale
 Servizio 5 – Demanio trazzerale e usi civici
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
 Ufficio delle Dogane di Catania
Comando Militare Esercito
Comando Militare Marittimo Sicilia
Aeronautica Militare
Città Metropolitana di Catania / 2°- Dipartimento Gestione Tecnica
Comune di Licodia Eubea (CT)
Consorzio di Bonifica 9 di Catania
A.R.P.A. Sicilia
A.S.P. di Catania
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania
E-Distribuzione S.p.A.
TERNA S.p.A.
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
ENAC
ENAV
SNAM Rete Gas S.p.a
A.N.A.S. S.p.a.

Il **Dott. Patella** alle ore 10:48 essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento e l'assenza dei soggetti soprarichiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi, comunicando che il Dipartimento dell'Ambiente eseguirà la registrazione audio/video dei lavori che verrà utilizzata da parte del Servizio 1 ai fini interni dall'Amministrazione e che non sarà divulgata in attività esterne, pertanto se ne richiede l'autorizzazione da parte dei partecipanti.

I presenti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Il codice identificativo del procedimento amministrativo è: **CT_020_IF01222**

Tutta la documentazione relativa al procedimento è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Amministrazione (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/>) [C.P. 1222].

Si dà inizio ai lavori della Conferenza richiamando integralmente il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi del 11/07/2022, giusta notifica prot. n.52641 del 13/07/2022, il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 07/09/2022, giusta notifica prot. 66183 del 13/09/2022, il verbale della terza riunione della Conferenza di Servizi del 12/10/2022, giusta notifica prot. 74342 del 13/10/2022, convocate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 (art.14-ter della legge 241/90 e ss.mm.i.) e dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), durante le quali sono stati acquisiti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, di seguito riportati:

- nota prot. n. DI.SIC/RU/65/PUZ EAM 28857 del 09/02/2021 (prot. DRA n. 7527 del 09/02/2021) con la quale la **SNAM RETE GAS SPA** ha comunicato che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della stessa Società;
- nota prot. n. 6048 del 22/02/2021 (prot. DRA n. 10404 del 22/02/2021) con la quale il **Servizio X del Dipartimento dell'Energia (DRE)** ha comunicato che non è emersa alcuna interferenza con concessioni in esercizio per estrazione di minerali di prima categoria, né con attività estrattive in esercizio di minerali di cava, ed ha comunicato il proprio nulla osta all'accoglimento della richiesta per quanto attiene esclusivamente agli aspetti minerari, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933;
- nota prot. n. 7364 del 03/03/2021 (prot. DRA n. 13408 del 04/03/2021) con la quale il **Servizio 3 del DRE** ha comunicato la procedibilità della pratica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, c. 2 del regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 e del punto 14.4 del D.M. 10/09/2010, richiedendo documentazione integrativa, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs n. 387/2003;

- nota acquisita al prot. DRA n. 17164 del 22/03/2021 con la quale **TERNA** ha comunicato il parere di risponendenza della documentazione progettuale relativa alle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- nota prot. n. 11961 del 12/04/2021 (prot. DRA n. 21773 del 12/04/2021) con la quale il **Servizio 8 del DRE**, ha comunicato che non è emersa alcuna interferenza con attività relative a titoli minerari per la ricerca o la coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche di competenza del Servizio, ed ha rilasciato il proprio nulla osta, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933;
- nota prot. n. M_D MSICIL0011078 del 17/05/2021 (prot. DRA n. 31589 del 18/05/2021) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia MARISICILIA** ha rilasciato il proprio nulla contro la realizzazione dell'opera in argomento;
- nota prot. n. 25773 del 26/05/2021 (prot. DRA n.34672 del 27/05/2021) con la quale **l'Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M./3^Regione Aerea** ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010;
- nota prot. n. 27051 del 27/05/2021 (prot. DRA n. 34919 del 27/05/2021) con la quale **ARPA Sicilia** ha trasmesso limitatamente a quanto attiene alla tematica "Agenti Fisici" la relazione redatta per competenza dalla UOC Agenti Fisici dell'Agenzia, prot. 24041 del 12/05/2021; per quanto attiene alla gestione terre e rocce da scavo, per gli aspetti sottesi dal DPR n.120/2017, il l'UOS "Bonifiche" ha ritenuto approvabile il PUT;
- nota prot. n. 57425 del 26/07/2021 (prot. DRA n. 52131 del 28/07/2021) con la quale il **Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 5** ha rilasciato il proprio nulla osta ai soli fini del parere preventivo;
- nota prot. 18382 del 05/07/2022 (prot. DRA 51153 del 07/07/2022) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** ha comunicato che qualora le attività connesse all'esercizio dell'impianto non rientrano tra quelle ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 151/2011, lo stesso non è tenuto ad esprimersi in merito;

In sede di Conferenza di Servizi del 11/07/2022:

- il rappresentante del **Comune di Licodia Eubea** ha reso parere favorevole circa la compatibilità urbanistica del progetto al PRG vigente;
- il rappresentante della **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania - Sezione Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici e Beni Architettonici e Storico-artistici**, ha reso parere favorevole con condizioni, ai sensi dall'art. 146, comma 2, del D.Lgs 42/2004;
- il rappresentante del **Genio Civile di Catania** ha comunicato che il progetto potrà essere assentito dall'Ufficio ai sensi delle NTC (cap. 6 § 12 – fattibilità di opere su grandi aree) a condizione che venga rivisto nelle valutazioni idrologiche.
- nota prot. 37513 del 11/07/2022 (prot. DRA 52227 del 12/07/2022) con la quale la **Città Metropolitana di Catania - II Dipartimento Gestione Tecnica - 1° Servizio** ha comunicato che dalla disamina della documentazione i lavori di cui in oggetto non interferiscono con strade appartenenti al demanio di competenza;
- nota prot. n. 85047 del 13/07/2022 (prot. DRA 52739 del 13/07/2022) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 3/LEADER** ha espresso parere di competenza in merito alla fattibilità del progetto comunicando che *"dalle verifiche è stato accertato che i terreni oggetto dell'intervento classificati in zona "E" verde agricolo del PRG vigente, ricadono all'interno dei disciplinari di produzione dell'Uva da tavola di Mazzarone IGP, dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP, dell'Olio Extravergine di Oliva IGP Sicilia, dell'Olio Monti Iblei DOP, del formaggio Pecorino Siciliano DOP, del Vino Cerasuolo di Vittoria DOC, del Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG, del Vino Vittoria DOC, Vino DOC Sicilia e del Vino Sicilia IGT. L'eventuale improduttività o definizione di area degradata, ai fini della idoneità del sito, fatte salve le applicazioni di pregio citate, deve essere legata alle condizioni pedo-climatiche, da dimostrare con dettagliate indagini specialistiche"*;
- nota prot. 86507 del 02/09/2022 (prot. DRA 64852 del 07/09/2022) con la quale **l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania** ha comunicato per la "CdS" del 07/09/2022 che il sito d'intervento, localizzato nel territorio del Comune di Licodia Eubea in C.da Grottealte, non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 R.D.L. 3267/1923 e pertanto non soggetta a Nulla Osta;
- nota prot. 604313 del 05/09/2022 con la quale **ANAS** ha reso Nulla Osta di Massima con condizioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 comma 2 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;

In sede di Conferenza di Servizi del 07/09/2022

- il rappresentante della **TIM** ha dichiarato l'assenza di infrastrutture della TIM o Fibercop interferenti con le opere in progetto;
- nota prot. 46209 del 07/09/2022 (prot. DRA 65442 del 09/09/2022) con la quale **ARPA Sicilia** ha

comunicato la trasmissione della valutazione di competenza dell'U.O.C. Agenti Fisici prot. n. 24041/2021, nonché la valutazione di competenza della U.O.S. Bonifiche inerente il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo valutato approvabile;

- nota prot. n.15545 del 09/09/2022 (prot. DRA n.65638 del 09/09/2022) con la quale **l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022;
- nota prot. n. 130757 del 27/09/2022 (prot. DRA n.70379 del 28/09/2022) con la quale il **Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio Regionale del Genio Civile di Catania**, ha espresso parere favorevole di fattibilità ai sensi del D.M. 17/01/2018 (art. 6 par. 12 - fattibilità di opere su grandi aree) sul progetto in argomento nell'ambito della Procedura di VIA;

In sede di Conferenza di Servizi del 10/10/2022:

- il **Proponente** in riscontro alla comunicazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania, prot. 26537 del 11/10/2022, ha dichiarato che all'interno del campo fotovoltaico in progetto non sono presenti attività rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 151/2011;
- il Rappresentante della **Città Metropolitana di Catania – D2.04** ha reso il Nulla Osta con condizioni di cui alla nota prot. n. 53664 del 12/10/2022;
- con nota prot. n. 86709 del 24/11/2022 è stato trasmesso a questo Servizio 1 il **Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 398/2022** reso dalla C.T.S. nella seduta del 24/11/2022, con il quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni ambientali ivi impartite;
- con **D.A. n. 31/GAB del 01/02/2023**, **l'Autorità Ambientale** ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ex art. 25 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito del P.I.C. n. 398/2022 della C.T.S., e ad esito dei pareri delle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, notificato con nota prot. DRA n. 7510 del 06/02/2023, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii..

In ordine all'odierna Conferenza si comunica che sono pervenute le seguenti note/ pareri:

- nota prot. n. 25466 del 06/02/2023 (prot. DRA n.7956 del 07/02/2023) con la quale il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha chiesto al proponente di trasmettere la documentazione appropriata utilizzando i modelli allegati seconda la tipologia di condutture elettriche da posare (dalla produzione di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile sino al punto di consegna e ancora dal punto di consegna sino alla connessione e immissione alla RTN);
- nota acquisita al prot. DRA n. 13668 del 01/03/2023 con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Energia la seguente documentazione:
 - Schema Patto Integrità;
 - Pagamento Tassa di concessione governativa istanza A.U. ex art. 12 c. 3 D.lgs. n. 387/2003.
- nota acquisita al prot. DRA n. 14034 del 01/03/2023 con la quale il **Proponente** ha richiesto al Dipartimento Regionale dell'Energia *“ai sensi dell'art. 111 del R.D. 11/12/1933 n.1775, l'autorizzazione per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica collegata in antenna a 150 kV con la stazione elettrica RTN 150 kV di Licodia Eubea, mediante condivisione degli impianti di connessione con la Società “Parco Eolico Licodia Eubea S.r.l.” previa realizzazione degli interventi di cui al Piano di Sviluppo Terna”*;
- nota acquisita al prot. DRA n. 20611 del 24/03/2023 con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'attestazione di conformità relativa alla posa dei cavi elicordati, ai sensi dell'ex art. 56, comma 3, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e s. m. i., ai fini dell'ottenimento del relativo parere/nulla osta per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica in posa sotterranea, avente tensione d'esercizio di 20.000 Kv, da realizzarsi nel Comune di Licodia Eubea (CT). A corredo di tale comunicazione, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - Attestazione cavi elicordati
 - Relazione tecnica descrittiva opere di connessione;
 - Relazione campi elettromagnetici
 - Planimetria delle opere di connessione su CTR;
 - Planimetria delle opere di connessione su catastale
 - Planimetria delle opere di connessione su ortofoto
 - Copia del documento di identità
 - Atto di sottomissione FRI-EL SOLAR

La **Società** comunica di avere ricevuto in data odierna la nota prot. 45486 del 29/03/2023, che viene inserita nella chat della Conferenza e data lettura, dell'Ufficio del Genio Civile di Catania_U.O.03 – Concessioni Autorizzazioni Acque e Impianti Elettrici che comunica in relazione all'odierna Conferenza che è in corso l'istruttoria della pratica al fine di produrre il successivo parere di propria competenza, ai sensi dell'art. 111 del RD 1775/1933.

Il **Presidente** preso atto di quanto soprarichiamato e dei pareri/nulla osta e autorizzazioni resi e da acquisire, considerato che è necessario ottenere l'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia, e che il suddetto titolo di A.U. (discendente dall'attuazione della direttiva 2001/77/CE) deve essere rilasciato con provvedimento espresso, così come prevedono le disposizioni del diritto europeo, sospende i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi conclusiva che riprenderanno giorno 10 Maggio alle ore 10:30, previa formale convocazione in uno con la notifica del presente verbale.

Si invita l'Amministrazione soprarichiamata al rilascio del titolo abilitativo di competenza entro o nel corso di tale riunione della Conferenza di Servizi.

Il **Dott. Tocco** prende atto della necessità di acquisire il suddetto provvedimento di A.U. da parte del Dipartimento dell'Energia e quindi della necessità della sospensione della Conferenza.

Il **Dott. Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 1222>).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore 11:30 non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Segretario

Maria Elena Blanco



Il Presidente

Antonio Patella