



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O. 3

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I.V.A: 02711070827

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a) CHE la E-DISTRIBUZIONE S.P.A P. IVA 05779711000 con istanza del 28/01/2020 n. 17285, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto BT a 400V in cavo interrato, e la posa di un nuovo armadietto stradale, oltre al ~~sostituzione di un tratto~~ di linea aerea BT esistente, da realizzarsi su strada comunale denominata Cava Maria, F. 118 p.lle 1152, 1154, 1157, 1181, 1186 nel comune di Modica (RG)

ITER ARDESIA: 2101040

Ditta: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - P. IVA 05779711000 -

N	Ditta	Comune	P.lla	F.
1	Bonincontro Luigi	Modica	1152	118
2	Lucenti Giorgio	Modica	1154	118
3	Agosta Saverio Giuseppe	Modica	1157	118
4	Guarrasi Orazio	Modica	1181	118
5	Licitra Emanuele e Occhipinti Claudia	Modica	1186	118

Descrizione delle opere da eseguire:

Realizzazione del tratto di linea interrata BT con cavo del tipo 3 x 150 + 95N, che partirà dal PTP (Palo trasformatore), fino a raggiungere il sostegno BT esistente, oltre la posa di un nuovo armadietto stradale, per una lunghezza di circa 500,00 m ;

- Sostituzione di un tratto di linea aerea BT esistente mediante la tesatura di cavo 3x70+54,6N, per una lunghezza di circa 120,00 m, fino a raggiungere il punto di consegna del cliente d'allacciare.

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. 3: Acque concessioni e autorizzazioni - Impianti Elettrici

via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

- e-mail: geniocivilere@regione.sicilia.it - sito web: <http://tinivurl.com/geniocivilere>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari email: raffaele.schembari@regione.sicilia.it Tel. 0932221839

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 1 - Responsabile: Funz. Dir. Ignazio Ventura

Il lavoro da realizzare ricade nel f. 118, p.lle 1152, 1154, 1157, 1181, 1186 del Comune di Modica (RG) per il quale sarà inoltrata richiesta di autorizzazione, così come rappresentato nella planimetria catastale o piano particellare per i tratti che ricadono in proprietà private.

Per l'elettrodotto a linea Interrata BT si utilizzerà un cavo del tipo 3 x 150 + 95 N quadripolare in alluminio ad elica visibile, isolato con polietilene reticolato a spessore ridotto ed isolamento in gomma etilenpropilenica HEPR o in polietilene reticolato XLPE.

Lo schermo metallico è in tubo di alluminio (sezione 30mmq), sotto una guaina termoplastica avente caratteristiche di resistenza all'urto.

I cavi sono conformi alle Norme CEI di prodotto 20-68 Ed.1.

La protezione dagli urti e dalle sollecitazioni meccaniche è ottenuta mediante una guaina termoplastica posizionata tra lo schermo metallico e il rivestimento protettivo esterno che deve garantire una resistenza all'urto pari a 40J.

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di **Modica**

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **26/06/2023** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Modica e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni -PALERMO-.

e) Che la Ditta ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità della Linea Elettrica sopraindicata, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/05/2001 e ss. mm. ii..

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata linea elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 789 L.E.

Ragusa, 7 9 GIU 2023

Prot. n. 0085302

Il Funzionario Direttivo
(Raffaele Schembari)

Il Dirigente dell'U.O. 3
(Giuseppe Di Martino)

L'Ingegnere Capo
(Salvatore Caruso)