



Dipartimento Terr. Amb. prot. 17821 del 15/03/2023

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Vigili del Fuoco

AGRIGENTO

"Audere in flammis"

ALLEGATO F

Al Regione Siciliana Assessorato del
Territorio e dell'Ambiente Dipartimento
dell'Ambiente
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni
Ambientali
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

E pc TRAINA SRL
Via Bonfiglio, 20
92022 Cammarata (AG)
traina@pec.it

Sig. Sindaco del Comune di ~~Cammarata~~

OGGETTO: Ditta Traina Srl – cod. procedura 2263 – Cod. Progetto AG9_RIF8-3
– Progetto di modifica sostanziale dell'impianto di smaltimento e
recupero di rifiuti pericolosi e non sito in c.da Sparacia snc nel
Comune di Cammarata (AG) – Procedimento concernente la fase
preliminare al P.A.U.R. ex art. 26-bis del Dlgs n. 151/2006 e
ss.mm.ii.

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto, assunta al Ns. prot. 962 del
18/01/2023, inerente la conferenza dei servizi, per rappresentare che non è
stata dimostrata la conformità delle modifiche dell'attività alle norme di
prevenzione incendio, in particolare al DM 26 luglio 2022 e al DM
03/08/2015.

Si rappresenta inoltre che non è stato aggiornato il relativo fascicolo
di prevenzione incendio, indicando le nuove attività soggette ai sensi
dell'Allegato I del DPR 151/2011. Infatti, la ditta non ha inoltrato nuova
istanza di Valutazione progetto (mod. PIN 1_2023) con allegata la
documentazione di cui all'Allegato I del DM 07/08/2012, al fine di verificare
la sussistenza delle condizioni di sicurezza antincendio all'interno del sito.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

DS Ettore MALLIA

Firmato digitalmente ai sensi di legge

IL COMANDANTE

(Ing. Antonio Giulio DURANTE)

Firmato digitalmente ai sensi di legge