

REPUBBLICA ITALIANA



**PRESIDENZA**

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO  
DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DEMANIO  
IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA (MESSINA)  
Palazzo Genio Civile Via dei Mille, 270 - 98123 Messina (ME)

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

Protocollo n. 17997 del 18.07.2023

Alla e-distribuzione S.p.A. Area Regione Sicilia  
*e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it*

p.c. Al Comune di Messina  
*protocollo@pec.comune.messina.it*

Al Comune di Villafranca Tirrena  
*protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it*

Al Comune di Saponara  
*comune.saponara@pec.it*

Al Comune di Rometta  
*protocollo@pec.comune.rometta.me.it*

Al Comune di Spadafora  
*protocollo@pec.comune.spadafora.me.it*

Al Segretario Generale  
SEDE

Al Responsabile Unico per la pubblicazione  
sul sito dell'Autorità di Bacino  
SEDE

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

**Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.**

*“AIU In Favore di e-distribuzione S.p.A., Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Sicilia Via Ombone, 2 – 00198 Roma”*

➤ **Lavori:** *AIU iter 2719036 linea MT di 20 KV tra le cabine primarie di Spadafora e Villafranca Tirrena e posa di nuova cabina di smistamento.*

➤ **Ditta:** *e-distribuzione S.p.A., Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Sicilia Via Ombone, 2 – 00198 Roma*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate falla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la “*Direttiva Sovralluvionamenti*” in attuazione del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombature e coperture dei corsi d'acqua*” redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTO il Decreto di nomina D.S.G. 159 del 08/06/2022 dell'Ing. Rosario Celi a Dirigente del Servizio 7 (ME) dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota prot. n° 789779 del 12/07/2023 assunta al prot. di questa Autorità n° **17570** in data 13/07/2023, con la quale la ditta in oggetto generalizzata ha chiesto il nulla osta Idraulico per esecuzione linea MT di 20 KV tra le cabine primarie di Spadafora e Villafranca Tirrena e posa di nuova cabina di smistamento;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

- Relazione Tecnica
- Corografia Scala 1:25.000 del Comune di Villafranca
- Carta Tecnica regionale scala 1:10.000 del Comune di Spadafora
- Carta Tecnica regionale scala 1:10.000 del Comune di Villafranca
- Planimetria progetto
- Sezioni scavi

- Sezione T.O.C.
- Particolari posa cavi su canaletta staffata
- Specifica tecnica cabina da posare

CONSIDERATO che i lavori in oggetto prevedono costruzione di una linea MT a 20 kV tra le cabine primarie esistenti denominate "SPADAFORA" matr. D800-1-405667 e "VILLAFRANCA" matr. D830-1-382450 e la nuova cabina smistamento da realizzare su Strada Provinciale n° 42/bis, Strada Statale n° 113 e sulle Strade Comunali, nei Comuni limitrofi di Spadafora, Rometta, Saponara, Villafranca Tirrena e Messina (ME). In dettaglio:

- realizzazione di un tratto di linea MT interrata con la posa di più tubazioni ad unico scavo della profondità di 1,20 m per 0,50m, per una lunghezza totale di circa **7940,00 m**.
- posa di una cabina Box Satellite tipo **DG2061/4 ed. 9**, nei pressi della Via Stesicoro.

Si precisa che l'attraversamento del sottopasso dell'Autostrada Messina-Palermo (Strada Provinciale 42/bis) e del sottopasso della Rete Ferroviaria Palermo-Messina (Via Cunettone Coperto) saranno realizzati mediante l'uso di **T.O.C.** (Trivella Orizzontale Controllata) per una lunghezza totale di **100,00 m**, mentre gli attraversamenti dei Torrenti Acquavena, Tonnarazza, Boncoddò, Formica, Scagliola, Saponara, Calvaruso e Gallo, saranno realizzati con **linea graffettata a parete** per una lunghezza totale di **320,00 m** e per il Torrente Santa Caterina verranno posati i cavi all'interno di **tubazioni graffettate esistenti** per una lunghezza di **20,00 m**. I comuni interessati sono Messina, Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta e Spadafora;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi);

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Formica che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n 13 ter dell'elenco delle acque pubbliche di proprietà del Demanio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Saponara che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n 11 dell'elenco delle acque pubbliche di proprietà del Demanio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Calvaruso che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n 9 dell'elenco delle acque pubbliche di proprietà del Demanio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Gallo che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n 7 dell'elenco delle acque pubbliche di proprietà del Demanio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Acquavena che scorre su aree demaniali e non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche ma di proprietà del Demanio della Regione Siciliana.

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Tonnarazza che scorre su aree demaniali e non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche ma di proprietà del Demanio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Boncoddò che scorre su aree demaniali e non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche ma di proprietà del Demanio della Regione Siciliana

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Scagliola che scorre su aree demaniali e non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche ma di proprietà del Demanio della Regione Siciliana;

## RILASCIATA

a *e.distribuzione S.p.A.* in oggetto meglio specificato,

**"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la

realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;

**“autorizzazione all’accesso in alveo”** alla realizzazione degli interventi di cui al progetto di che trattasi;

**“parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI”**

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- 01) in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- 02) tutte le attività verranno eseguite nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza ed in particolare, in caso di eventi meteorologici avversi, senza alcun preavviso da parte della dell’Amministrazione concedente, dovranno essere sospese immediatamente le attività e disposto l’allontanamento delle maestranze impegnate, rimuovendo tutte le opere mobili, i macchinari ed i materiali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
- 03) questa Autorità di Bacino si deve ritenere sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- 04) sono esclusi dal presente parere, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
- 05) non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d’acqua, alle proprietà private;
- 06) oltre alle suesposte indicazioni, la ditta, è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche;
- 07) per eseguire i suddetti lavori non saranno previste modifiche all’alveo, non verranno eseguiti movimenti di terra, né la realizzazione di piste e né si interverrà sul deflusso idrico;
- 08) è fatto divieto assoluto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere.
- 09) nel periodo di occupazione delle aree demaniali dovranno essere controllati assiduamente i bollettini di previsione meteo idrologica della Regione Siciliana, provvedendo al monitoraggio continuo dei livelli di piena;
- 10) **dovranno essere inviate a questa Autorità di Bacino comunicazione di inizio lavori con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell’intervento e, una volta ultimati i lavori, una comunicazione di fine lavori con la documentazione fotografica del ripristino effettuato e dello stato di rilascio delle aree interessate che dovranno essere adeguatamente ripulite ripristinando lo stato originario dei luoghi;**

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino, nella pagina *“Aree tematiche”* → *“Siti tematici”* → *“Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica”* → *“Elenco Autorizzazione idraulica unica”*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

**L’Istruttore Direttivo**

**Geom. Massimo Petitto**

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.  
3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

**Il Dirigente del Servizio 7  
Ing. Rosario Celi**