



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

| | |
|--------------------|--|
| Progetto: | Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Chiaramonte I" per un potenza di 40,3 MWp e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nel Comune di Licodia Eubea (CT) in C.da Giurfo e nel Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) in C.da Giulfo, rispettivamente al Foglio Catastale 89 part. 2, 61, 120, 123, 168, 178, 212, 257, 258, 259, 260, 262, 263 e Foglio Catastale 10, part. 307, 309, 310 |
| Proponente: | EDPR SICILIA PV SRL |
| ID Proc.: | CT_020_IF01124 |
| Cod. Proc. | 1124 |

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 20 Giugno 2023

In data **20/06/2023** alle ore 10:45 si è svolta **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. DRA n. 42041 del 07/06/2023, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio dell'impianto come modificato dal decreto legislativo 104/2017, relativa all'istanza prot. DRA n. 61095 del 20/10/2020, successivamente perfezionata con nota prot. DRA 67156 del 16/11/2020, presentata dal Sig. Giuseppe Roberto Pasqua in qualità di legale rappresentante della Società EDPR SICILIA PV SRL (Codice Fiscale/P.IVA 11064600965) relativa al *"Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Chiaramonte I" per un potenza di 40,3 MWp e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nel Comune di Licodia Eubea (CT) in C.da Giurfo e nel Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) in C.da Giulfo, rispettivamente al Foglio Catastale 89 part. 2, 61, 120, 123, 168, 178, 212, 257, 258, 259, 260, 262, 263 e Foglio Catastale 10, part. 307, 309, 310"*.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella
Maria Elena Blanco

Servizio 1 - DRA
Servizio 1 - DRA

Per il Proponente

(giusta delega del legale rappresentante del 16/06/2023 depositata nella chat della Conferenza)

Domenico Marinelli

per conto della EDPR SICILIA PV SRL

Avv. Josilda Pelani

“

Ing. Vittorio Cannizzaro

Responsabile del Progetto della EDPR SICILIA PV

Alfonso Cilvani

Dipendente della EDPR SICILIA PV

Tommaso Sarzana

“

Ing. Giuseppe Meli

Consulente tecnico per conto della EDPR SICILIA PV

Per le Amministrazioni interessate:

Arch. Fabio Angiletti

Comune di Chiramonte Gulfi (RG)

Sono assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 3 – Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici

Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 8 - U.R.I.G

Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 6 – Distretto minerario di Catania

Dipartimento Urbanistica Servizio 1 – Pianificazione Territoriale

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania

Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Ragusa

Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania

Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa

Ispettorato Ripartimentale Foreste di Catania

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 5

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3

Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ufficio delle Dogane di Catania

Comando Militare Regione Sud

Comando Militare Marittimo Autonomo Sicilia

Comando Scuola A.M. 3^a Regione Aerea

Comune di Licodia Eubea (CT)

Città Metropolitana di Catania - 2° Dipartimento Gestione tecnica

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Consorzio di Bonifica 9 di Catania

A.R.P.A. Sicilia

Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa

TERNA S.p.A.

E-Distribuzione S.p.A - Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana

ENAC

ENAV S.p.A.

SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Sicilia Misterbianco (CT)

A.N.A.S.

Il **Dott. Patella** alle ore 10:52 essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento e l'assenza dei soggetti soprarichiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi, comunicando che il Dipartimento dell'Ambiente eseguirà la registrazione audio/video dei lavori che verrà utilizzata da parte del Servizio 1 ai fini interni dall'Amministrazione e che non sarà divulgata in attività esterne, pertanto se ne richiede l'autorizzazione da parte dei partecipanti.

I presenti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Il codice identificativo del procedimento amministrativo è: **CT_020_IF01124**

Tutta la documentazione relativa al procedimento è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Amministrazione (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/>) [C.P. 1124].

Si dà inizio ai lavori della Conferenza richiamando integralmente il verbale della *prima* riunione della Conferenza di Servizi del 25/05/2022, giusta notifica prot. n.39296 del 30/05/2022, il verbale della *seconda* riunione della Conferenza di Servizi del 12/07/2022, giusta notifica prot. 53251 del 14/07/2022, convocate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 (art.14-ter della legge 241/90 e ss.mm.i.) e dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), durante le quali sono stati acquisiti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, di seguito riportati:

- la nota prot. 8372/UO4 del 03/11/2020 (prot. DRA n. 64410 del 04/11/2020) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa – U.O.4/Sezione per i Beni Archeologici** ha comunicato di aver verificato che le aree di progetto ricadono per intero nel territorio della Provincia di Catania. Ove tuttavia eventuali opere accessorie all'impianto (cavidotti) e di cui non si fa menzione degli stralci progettuali dovessero afferire al territorio di competenza della stessa dovrà essere prodotta copia della relazione VIARCH ai fini delle valutazioni di competenza;
- la nota prot. DI.SIC/RU/354/PUZ EAM 25724 del 27/11/2020 (prot. DRA n. 70145 del 27/11/2020) con la quale la **SNAM Rete Gas** ha comunicato che i lavori non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società;
- la nota prot. n. 40464 del 02/12/2020 (prot. DRA 71352 del 02/12/2020) con la quale il **Dipartimento dell'Energia - Servizio X - Attività tecniche e Risorse Minerarie**, rilevato che non è emersa alcuna interferenza con concessioni in esercizio per estrazione di minerali di prima categoria né con attività estrattive in esercizio di minerali di cava, ha comunicato il proprio nulla osta ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933;
- la nota prot. n. 44097 del 31/12/2020 (prot. DRA n. 76873 del 31/12/2020) con la quale il **Dipartimento dell'Energia - Servizio 8 - URIG** ha comunicato, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, il proprio nulla osta;
- la nota prot. n. 74449 del 08/02/2021 (prot. DRA n. 7389 del 09/02/2021) con la quale l'**ANAS** ha espresso nulla osta di massima con condizioni;
- la nota prot. n. 2884 del 09/03/2021 (prot. DRA n. 14416 del 09/03/2021) con la quale il **Consorzio di Bonifica 9 di Catania** ha comunicato che l'area progettuale dell'impianto ricade fuori dal comprensorio del Consorzio di Bonifica;
- la nota prot. n. 14672 del 24/03/2021 (prot. DRA n. 18002 del 25/03/2021) con la quale l'**Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea**, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs 66/20210;
- la nota prot. n. 9213 del 23/04/2021 (prot. DRA n. 25045 del 23/04/2021) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania - S14.3 - Sezione per i beni paesaggistici e demoetnoantropologici** ha comunicato di ritenere il progetto non compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, e preavvisa, ai sensi del primo comma dell'art. 11 – bis L.R. n.10/1991 e s.m.i., che *“non potrà rilasciare il nulla osta per l'intervento proposto in quanto l'impianto, per la sua stretta contiguità con elementi di prestigio paesaggistico, interferisce in maniera non mitigabile con la fruizione del paesaggio circostante e con gli elementi viari panoramici presenti”*;
- la nota acquisita al prot. DRA n. 28273 del 05/05/2021 con la quale il **Proponente** ha trasmesso le controdeduzioni al “preavviso di rigetto” della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
- la nota prot. n. 14278 del 29/06/2021 (prot. DRA n. 44394 del 30/06/2021) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania - S14.3 - Sezione per i beni paesaggistici e demoetnoantropologici** ha comunicato che la predetta nota integra la precedente comunicazione di avviso di diniego prot. n. 9213/2021 e che l'area oggetto di intervento ricade in gran parte in area vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 10, comma 11, della L.R. 16 del 06/04/1996 (fascia di rispetto del bosco);
- la nota acquisita al prot. DRA n. 47614 del 09/07/2021 con la quale il **Proponente** ha riscontrato la suddetta nota prot. n. 14278/2021 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania chiedendo che *“sia dato parere positivo al progetto in accoglimento delle presenti osservazioni e delle osservazioni presentate dalla Società scrivente in data 3.5.2021, e, ove ne emerga la opportunità, di proporre eventuali ulteriori proposte di mitigazione dell'impatto visuale che, a prescindere dai poteri esercitabili nella specie da codesta Soprintendenza, possano mitigare gli impatti visivi che si ritengono significativi”*;
- la nota prot. n. 2246 del 10/02/2022 (prot. DRA n. 8260 del 10/02/2022) con la quale la

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania - S14.3 - Sezione per i beni paesaggistici e demoetnoantropologici, accertata la compatibilità paesaggistica, ha rilasciato la relativa autorizzazione, ai sensi dell'art.146 comma 2 del D.Lgs 42/2004;

- la nota prot. M_D MSICIL0012094 del 12/05/2022 (prot. DRA n. 34678 del 13/05/2022) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia - Sezione Demanio** ha comunicato nulla contro la realizzazione dell'opera e dei lavori accessori;
- la nota prot. n. 26556 del 17/05/2022 (prot. DRA n. 37802 del 24/05/2022) con la quale la **Città Metropolitana di Catania – II Dipartimento - 1° Servizio**, ha comunicato che non sono state riscontrate interferenze con strade di competenza dell'Ente;
- la nota prot. 27550 del 24/05/2022 (prot. DRA n. 37802 del 24/05/2022) con la quale **ARPA Sicilia** ha trasmesso il parere reso dall'U.O.C. Agenti Fisici, prot. n. 28280 del 04/06/2021, ed ha comunicato che l'U.O.S. Bonifiche ha ritenuto approvabile il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, Rev. 1 del 15/02/2022, in quanto conforme al DPR 120/2017, chiedendo inoltre la revisione del Piano di monitoraggio ambientale in accordo con le Linee Guida del MATTM Rev.1 del 16/06/2014;
- la nota prot. 5617 del 24/05/2022 (prot. DRA 38069 del 25/05/2022) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa** ha comunicato che l'attività in esame non rientra fra le attività soggette alle norme di Prevenzione Incendi elencate nel D.P.R. 151/2011 e che pertanto non è tenuto ad esprimere nessun parere;
- la nota prot. 43618 del 25/05/2022 (prot. DRA 38187 del 25/05/2022) con la quale il **Servizio 3 – LEADER del Dipartimento dell'Agricoltura** ha comunicato che i terreni oggetto dell'intervento ricadono all'interno dei disciplinari di produzione della Arancia Rossa di Sicilia IGP, dell'Uva da tavola di Mazzarone IGP, del formaggio Pecorino Siciliano DOP, dell'Olio Monti Iblei DOP, dell'Olio Extravergine di Oliva IGP Sicilia, del Vino DOC Sicilia e del Vino Sicilia IGT, del Vino Vittoria DOC, del Vino Cerasuolo di Vittoria DOC e del Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG, e che pertanto l'eventuale improduttività o definizione di area degradata, ai fini della idoneità del sito, deve essere legata alla condizioni pedo-climatiche, da dimostrare con dettagliate indagini specialistiche;
- la nota prot. 154_U.O4 del 12/01/2021 (prot. DRA n. 38517 del 26/05/2022) acquisita in sede di *prima* riunione della Conferenza di Servizi del 25/05/2022 con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa** ha rilasciato nulla osta alla realizzazione del progetto;
- la nota prot. 38480 del 04/05/2021 acquisita in sede di *prima* riunione della Conferenza di Servizi del 25/05/2022, con la quale l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania** ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni ricadendo l'impianto in area soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923;
- la nota prot. 7330 del 16/12/2020 acquisita tramite il Proponente in sede di *prima* riunione della Conferenza di Servizi del 25/05/2022, con la quale **R.F.I.** ha rilasciato nulla osta di competenza per la realizzazione dell'impianto di che trattasi;
- la nota prot. n. 12262 del 17/06/2022 (prot. DRA n. 45455 del 17/06/2022) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Ragusa** ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- la dichiarazione resa in sede di *seconda* riunione della Conferenza di Servizi del 12/07/2022 dal Rappresentante del **Libero Consorzio Comunale di Ragusa** che ha confermato il parere favorevole con condizioni, già espresso con nota prot. 12262 del 17/06/2022;
- la nota prot. n. 11375 del 18/07/2022 (prot. DRA n. 53638 del 18/07/2022) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania** ha confermato il parere condizionato prot. n. 2246 del 10/02/2022;
- la nota prot. n. 39337 del 20/07/2022 (prot. DRA n. 54875 del 21/07/2022) con la quale la **Città Metropolitana di Catania – D2.04** ha espresso parere positivo al giudizio di compatibilità ambientale del progetto con condizioni, subordinato all'ottenimento della compatibilità urbanistica da parte del Comune di Licodia Eubea;
- la nota acquisita al prot. DRA 60763 del 10/08/2022 con la quale il **Proponente** ha controdedotto il parere di sito non idoneo prot. n. 463618 del 25/05/2022 reso dal Servizio 3/LEADER del Dipartimento dell'Agricoltura, chiedendo il riesame del progetto, nonché il parere rilasciato, alla luce delle osservazioni formulate;
- la nota prot. n. 113799 del 26/08/2022 (prot. DRA n. 62743 del 26/08/2022) con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy)** ha

- rilasciato il nulla osta alla costruzione con prescrizioni;
- la nota prot. n. 6732 del 27/09/2022 con la quale il **Comune di Licodia Eubea** ha espresso, per quanto attiene ai soli aspetti Urbanistici, parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto;
 - la nota prot. n. 20651 del 11/11/2022 (prot. DRA n. 82146 del 11/11/2022) con la quale **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 6** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D. n. 523/1904 rendendo "nulla osta idraulico" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904, e "autorizzazione all'accesso all'alveo" dei corsi d'acqua "e alla realizzazione degli interventi" di cui al progetto di che trattasi, con raccomandazioni e prescrizioni;
 - la nota acquisita al prot. DRA 82237 del 14/11/2022 con la quale il **Proponente** ha trasmesso il Benestare tecnico pervenuto da TERNA (Codice Pratica 201900308) riferito esclusivamente alla rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti del Codice di Rete. Nel suddetto Benestare TERNA comunica alla Società "*che sarà necessario condividere lo stallo in stazione con l'impianto codice pratica 202000741 della società GPE LEVA SRL e con eventuali altri utenti della RTN e che in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare, ...e che in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'acquisizione dei titoli di proprietà delle aree su cui ricadono i nuovi impianti RTN, sarà cura della Società, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione*";
 - la nota prot. n. 35714 del 17/11/2022 (prot. DRA n. 83680 del 17/11/2022) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Struttura operativa di progetto** ha comunicato la procedibilità della pratica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co.2, del regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 e del punto 14.4 del D.M. 10/09/2010, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 comma 3 del D. Lgs n. 387/2003 e s.m.i e dell'art. 5 del D.Lgs n.28/2011 e s.m.i.;
 - la nota prot. n. 172954 del 22/12/2022 (prot. DRA n. 92609 del 22/12/2022) con la quale il **Dipartimento Regionale Tecnico/Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Catania/Servizio 10 Servizio Geologico Sicilia Orientale**, ha reso parere favorevole di fattibilità, ai sensi del D.M. 17/01/2018 (art. 6 par. 12 – fattibilità di opere su grandi aree) al progetto in argomento nell'ambito della Procedura di VIA, evidenziando che l'autorizzazione del progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge 64/74 (ovvero degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e artt. 1 e 65 della L.R. 16/2016), che integra il presente provvedimento sulla VIA ai fini del PAUR, potrà avvenire con le modalità di cui al D.D.G. n. 8/2020 del DRT (allegato A), accedendo alla piattaforma telematica "Sismica Sicilia";
 - **Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 69/2023** rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 15/02/2023, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 11211 del 20/02/2023;
 - la nota prot. 17046 del 13/03/2023 con la quale il **Servizio 1 DRA** ha restituito alla C.T.S. il suddetto PIC n. 69 del 15/02/2023 avendo rilevato alcuni errori materiali
 - **Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 69/2023** rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 15/02/2023, corretto e trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 19425 del 21/03/2023 con il quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni ambientali ivi impartite;
 - **D.A. n. 110/GAB del 30/03/2023**, con il quale l'**Autorità Ambientale** ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ex art. 25 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito del P.I.C. n. **69/2023** della C.T.S., e ad esito dei pareri delle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato notificato con nota prot. DRA n. 23114 del 03/04/2023.

La **Società** comunica di avere ricevuto inoltre:

- nota prot. M_D AAD8F10 REG2023 0019732 31-05-2023 del **Comando Militare Esercito "Sicilia"** che chiede di comunicare, con ogni consentita urgenza, il parere tecnico operativo di competenza, necessario all'espressione del "Nulla Contro" da parte dell'Autorità Militare Territoriale, come disposto dalla legislazione in vigore;

- nota prot. n. 85954 del 20/06/2023 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania - U.O. 3 – Concessioni e autorizzazioni: acque – impianti elettrici che trasmette la relazione di istruttoria ai sensi dell'art. 111 e segg. del T.U. n. 1755/1933.
- nota prot. n. 106_23sic_pv del 16/06/2023 con la quale il Proponente trasmette al Servizio 3 del DRE la seguente documentazione:
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio liquidazione spettanze del professionista incaricato;
 - Copia della ricevuta di pagamento della Tassa concessione Governativa istanza AU;
 - Documento d'identità del Rappresentante legale della EDPR SICILIA PV SRL.
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la validità e vigenza della documentazione relativa alla disponibilità giuridica dei suoli;
 - Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della EDPR SICILIA PV SRL;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini antimafia della EDPR SICILIA PV SRL;
 - Patto integrità ai sensi dell'art.111 del T.U 1775/1933 sottoscritto
- nota ENAC-PROT-30/03/2023-0040471-P con la quale ENAC esprime il nulla osta alla realizzazione dell'intervento ai sensi degli artt. 709, 711 e 712 del Codice della Navigazione, poiché, considerata la posizione, l'entità e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico. Si precisa che risultano escluse valutazioni in merito ai mezzi di cantiere, non essendo pervenuta alcuna informazione in merito.

Tutte le note soprarichiamate e depositate nella chat della Conferenza odierna verranno depositate nel Portale Ambientale nella medesima giornata.

Interviene alle ore 11:27 l'Ing. **Roberto Sannasardo** il quale comunica che il decreto di A.U. sarà sottoposto alla firma del D.G. al termine dei 30 gg previsti dalla disposizione antimafia, che andranno a scadere in data 21/06/2023.

Alle ore 11:30 l'Ing. **Sannasardo** lascia i lavori della Conferenza.

Prende la parola l'Arch. **Angiletti** il quale rende parere favorevole di compatibilità urbanistica. Inoltre aggiunge che l'amministrazione comunale si riserva di concordare con la Società proponente la tipologia delle misure compensative come previsto da normativa vigente.


La **Società** prende atto e conferma la propria disponibilità.

Il **Presidente** alla luce di quanto emerso in sede odierna di Conferenza, preso atto della necessità di acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs 387/2003 da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia, e nella considerazione che il suddetto titolo di A.U. deve essere rilasciato con provvedimento espresso, così come prevedono le disposizioni del Diritto Europeo, sospende i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi conclusiva che verranno riaggiornati immediatamente dopo il ricevimento da parte del DRE del suddetto provvedimento autorizzativo.

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 1124>).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore 11:48 non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo

Maria Elena Blanco


Il Presidente

Antonio Patella