



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P.I.V.A.: 05841760829

**Dipartimento di Prevenzione
UOSD Coordinamento Attività Territoriali
di Prevenzione Area3**

E-mail
coordinamentoprevenzionearea3@asppalermo.org

Web
www.asppalermo.org

Webmail .pec
coordinamentoprevenzionearea3.pec@asppa.it

A

Comune di Palermo

- Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO. PP.
- Servizio Edilizia Pubblica
- Capo Area della Pianificazione Urbanistica
- Dirigente degli Impianti Cimiteriali

Genio Civile

Asp Palermo

- Conferenza Permanente Provinciale
dei Servizi Cimiteriali
c/o il Dipartimento di Prevenzione

OGGETTO. Progetto di fattibilità tecnico economica per l'intervento di Ampliamento del Cimitero di S.M. di Gesù. Prot. AREG/222166/2023 del 22/03/2023.

In riscontro alla Vs. nota di cui all'oggetto pervenuta il 23/03/2023, valutati gli elaborati di fattibilità del progetto e le variazioni del progetto apportate con la documentazione integrativa prot. AREG/712510/2023 del 06/06/2023 ed in ultimo ai colloqui per le vie brevi con il RUP e con l'Arch. G. Sarta, si esprime, per ogni successiva valutazione della Conferenza Intercimiteriale Provinciale, il seguente parere, previsto dagli art 1-7 del D.A. della Sanità n.1468 del 29/07/2003 e art 7 del D.A. della Sanità 21/06/2004:

- Favorevole alle opere di progetto per la realizzazione di un campo d'inumazione, di nuovi loculi, di locali a servizio dei dipendenti e spazi per deposito di scarrabili, previsti attorno al suddetto Campo, per come meglio definito nella relazione integrativa del 06/06/2023, a condizione che: A.) vengano rispettate, da ogni lato, le distanze di m.0,50 tra una fossa e l'altra (diversamente da come rappresentato); B.) siano previsti adeguati pluviali e gronde di raccolta delle acque meteoriche sulla copertura dei loculi a caricamento frontale e /o laterale; C.) I ww.cc. donne e uomini siano disimpegnanti a tutta altezza dal vano spogliatoio/doccia e siano dotati di relativa porta di accesso; D.) i lucernari apribili dovranno garantire che tutti i ww.cc. e gli spogliatoi siano adeguatamente aerati; E.) lo spazio adibito a deposito, delimitato da sole porte scorrevoli, qualora non sia prevista la realizzazione di un'idonea copertura dagli agenti atmosferici, dovrà essere dotato di una adeguata rete di raccolta delle acque di dilavamento e di percolazione (proveniente dallo stoccaggio temporaneo dei cassoni) collegata alla fognatura comunale, previo pozzetto di campionamento, nel rispetto delle normative vigenti; inoltre gli stessi cassoni scarrabili dovranno essere dotati di idonei teloni di copertura impermeabile; F.) al fine di ricostruire un ipogeo più corrispondente ad un campo naturale, non si ritiene congrua (e idonea) la realizzazione di muri a secco (costruendo e costituendo fosse con spazi confinati) in considerazione che non sono state rappresentate esigenze (tecniche) di stabilizzazione dell'area interessata con costruzioni in muratura o palificazioni.

- In merito alla eventuale riduzione dell'area di rispetto cimiteriale, per come previsto all'art. 338 del T.U.LL.SS e ss.mm.ii., si rimanda al parere da rilasciarsi da parte della Conferenza Permanente Provinciale (ex art.1 Decreto Assessoriale Sanità n° 1468 del 29/07/2003) fatta salva ogni successiva ulteriore valutazione e/o deliberazione nel merito da parte del Consiglio Comunale di Palermo;

Si rimane ancora in attesa della comunicazione dell'avvenuta corresponsione, nell'interesse della scrivente ASP, dei diritti previsti nel tariffario regionale, di cui al D.A. 3593 del 04/06/2004 (GURS 26/2004 al cod. 1.02.46 in relazione ai parametri in essa applicati), rappresentando che la responsabilità all'eventuale mancato pagamento di tali diritti non sarà ascrivibile allo scrivente ufficio.

Il versamento potrà essere effettuato su:

- c/c postale n.19721901 intestato a Dipartimento di Prevenzione - UOSD Area3 - causale: parere opere pubbliche;
- Bonifico presso B.N.L., IBAN n. IT39 L 01005 04600 000000218200.

- Qualora Codesto Ente è soggetto a Tesoreria Unica il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto di contabilità speciale IBAN: IT10J0100003245515300306498 detenuto da questa ASP presso la Banca d'Italia (codice di tesoreria:0306498 ASP PALERMO)

La relativa tariffa, sulla base del citato D.A., dovrà risultare correlata all'importo complessivo dei lavori secondo il seguente schema:

per opere pubbliche	fino a 260.000 € :	€ 132,60
	da 260.000 a 320.000 € :	€ 163,20
	da 320.000 a 2.500.000 €:	€ 357,00
	da 2.500.000 a 5.000.000 €:	€ 510,00
	oltre 5.000.000 €:	€ 1.020,00

Tali importi sono comprensivi del 2% ENPAM.

Il Responsabile della UOSD
Dr. Filippo Isca

