



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto:	"Realizzazione di un impianto agro-eco-fotovoltaico di potenza pari a 87,96 MWp e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel Comune di Gela (CL) in C.da Badia Collegio, sui terreni catastalmente identificati ai Fogli 2, 4, 5 e 6"
Proponente:	PV FREYR S.r.l.
ID Proc.:	CL007_IF01211
Cod. Proc.	1211

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 19 Settembre 2023

In data **19/09/2023** alle ore 10:45 si è svolta **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. DRA n. 65707 del 05/09/2023, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza del 21/12/2020 (prot. DRA n. 75454 del 23/12/2020), successivamente perfezionata con nota del 14/01/2021 (prot. DRA n. 2004 del 14/01/2021) e del 22/01/2021 (prot. DRA n. 3008 del 22/01/2021), presentata dal Sig. Guido Sciuto, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della PV FREYR S.r.l. (P.IVA 01284020862) per il progetto di cui in oggetto.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1.
Partecipa ai lavori la Dott.ssa Maria Elena Blanco, Funzionario Direttivo del Servizio 1

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella
Maria Elena Blanco

Dirigente del Servizio 1 - DRA
Funzionario Direttivo del Servizio 1 - DRA

Per il Proponente

(giusta delega del 19/09/2023 depositata nella chat della Conferenza)

Ing. Guido Sciuto
Avv. Francesco Paolo Maria Occhipinti

n.q di amministratore della Società PV FREYR S.r.l. 1
per conto della Società PV FREYR S.r.l.

Per le Amministrazioni interessate:

Dott. Gianfranco Perno
Dott. Luigi Salanitro
Dott. Gaetano La Bella

Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
U.O.S. SIAV – ASP Caltanissetta - Distretto di Gela

Sono assenti:

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
LIPU – Ente Gestore Riserva Naturale Orientata Biviere di Gela
Comune di Gela
Comune di Butera
A.R.P.A. Sicilia
Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 3
Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 8
Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 5
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 5 (AG - EN - CL)
Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Dipartimento Regionale dell'Urbanistica
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta
Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale - Servizio 5
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile
Ufficio delle Dogane di Caltanissetta
R.F.I. Direzione Territoriale Produzione Palermo
Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Caltanissetta
A.N.A.S. S.p.A.
TERNA S.p.A.
SNAM Rete Gas
E- Distribuzione S.p.A.
ENAC
ENAV S.p.A.
Consorzio di Bonifica 5 Gela
Siciliacque SpA

Il **Dott. Patella** alle ore 10:50 essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell'odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all'art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Si dà inizio ai lavori della Conferenza richiamando integralmente il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi del 28/03/2022, giusta notifica prot. n. 21357 del 30/03/2022, il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 28/04/2022, giusta notifica prot. 33432 del 10/05/2022, il verbale della terza riunione della Conferenza di Servizi del 04/07/2022, giusta notifica prot. 51420 del 08/07/2022, convocate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 (art.14-ter della legge 241/90 e ss.mm.i.) e dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), durante le quali sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/

nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento che vengono di seguito riportati:

- nota prot. n. 778/21 del 29/01/2021 (prot. DRA 5320 del 29/01/2021) con la quale la **Società Siciliacque S.p.A.** ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- nota prot. n. 8211 del 29/01/2021 (prot. DRA n. 5409 del 29/01/2021) con la quale **l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta** ha comunicato che il sito in questione non è soggetto a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267/1923, non interessa aree PAI e non interessa aree boscate;
- nota prot. DI.SIC/RU/42/PUZ EAM 28325 del 30/01/2021 (prot. DRA n. 5538 del 01/02/2021) con la quale la **SNAM Rete Gas S.p.A** ha comunicato che sulla base della documentazione progettuale inoltrata, le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della Società;
- nota prot. n. 056133 del 01/02/2021 (prot. ARTA 5613 del 01/02/2021) con la quale **l'ANAS – Area Gestionale Rete Palermo**, constatato che per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in argomento non sono previste interferenze né lavorazioni/installazioni da eseguire in fascia di rispetto di strade statali, ha rappresentato che non è dovuta alcuna espressione di parere;
- nota prot. n. 390 del 23/02/2021 (prot. DRA n. 11208 del 24/02/2021) con la quale il **Consorzio di Bonifica n. 5 – Gela** ha comunicato che le opere da realizzare non interferiscono con le opere consortili presenti sul territorio;
- nota prot. n. M_D MSICIL0005861 del 16/03/2021 (Prot. DRA n. 15913 del 16/03/2021) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia - Ufficio Infrastrutture/Demanio** ha rappresentato per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, nulla contro la realizzazione dell'opera in argomento;
- nota prot. n. 10358 del 29/03/2021 (Prot. DRA n. 18932 del 30/03/2021) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 8/Ufficio Regionale per gli idrocarburi e la Geotermia** ha comunicato per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, il proprio nulla osta, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933;
- nota prot. n. 10451 del 29/03/2021 (prot. DRA n. 18941 del 30/03/2021) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 3/Autorizzazioni** ha comunicato la procedibilità della pratica e richiesta di integrazioni, al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2011;
- nota prot. n. 24958 del 01/04/2021 (Prot. DRA n. 19895 del 01/04/2021) con la quale il **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 2/Riserve naturali, aree protette e turismo ambientale** ha rappresentato che il sito in questione non rientra in territori interessati da Riserve Naturali o siti Rete natura 2000 in gestione alla stessa Struttura;
- nota prot. n. 30791 del 27/04/2021 (prot. DRA 25766 del 27/04/2021) con la quale il **Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 5** ha rilasciato, ai soli fini del parere preventivo, nulla-osta per quanto di competenza;
- nota prot. n. 4519 del 25/05/2021 (Prot. DRA n. 34540 del 26/05/2021) con la quale **l'Aeronautica Militare**, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari di competenza né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010;
- nota prot. 4519 del 25/05/2021 (prot. DRA 34540 del 26/05/2021) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta – Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici** ha espresso, ai sensi dell'art. n. 146 e 152 del D.Lgs. n. 42/2004, parere favorevole con condizioni per il progetto in oggetto;
- nota prot. M_D ABA001 REG2021 0029275 del 16/06/2021 (prot. DRA 40753 del 17/06/2021)
- nota prot. n. 16309 del 23/02/2022 (prot. DRA n. 11188 del 24/02/2022) con la quale **l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta**, ha confermato quanto già contenuto nella nota prot. 8211 del 29/01/2021;
- nota prot. n. 4418 del 10/03/2022 (prot. 15493 del 10/03/2022) con la quale il **Dipartimento dell'Urbanistica – Servizio 3 – U.O.3.2 Liberi Consorzi di Caltanissetta ed Enna**, che nel confermare i contenuti delle note dirigenziali prot. n. 5112/2011 e n. 9719/2019, comunica tra l'altro che *“questo Dipartimento prenderà esclusivamente in esame le convocazioni nelle quali venga esplicitamente evidenziato, in oggetto, che trattasi di progetto da realizzare in variante*

allo strumento urbanistico vigente....nel caso in questione, è dalla visione degli atti relativi al progetto si evince che l'intervento ricade in z.t.o. "E" verde agricolo dello strumento urbanistico vigente. Pertanto, il comune di Gela dovrà rilasciare il certificato di destinazione urbanistica relativo all'area di intervento, nella considerazione che a lui compete, in via primari, la vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio comunale e l'attestazione sulla conformità urbanistica di progetti da realizzare nello stesso. Di conseguenza, laddove l'impianto agro-eco-fotovoltaico in argomento dovesse ricadere in zona di verde agricolo "E" dello strumento urbanistico vigente, sembrerebbe risultare lo stesso compatibile con la suddetta destinazione di zona omogenea, in ragione di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003....inoltre ciascun comune interessato dovrà certificare che l'intervento proposto non utilizzi aree o suoli per colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola..."

- nota prot. n. 2519 del 21/03/2022 (prot. DRA 18672 del 21/03/2022) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta - Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici**, a seguito della revisione progettuale presentata dalla Società in data 15/09/2021, vita la nota prot. n. 3266 del 21/04/2021 del Servizio 13.4 Sezione per i Beni Archeologici, ha trasmesso nuovo parere favorevole con condizioni ai sensi dell'art. 146 e 152 del Dlgs. 42/2004 s.m.i., che annulla e sostituisce il precedente provvedimento prot. n. 4519 del 25/05/2021;
- parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Rappresentante del **Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta** in sede di *prima* "CdS" del 28/03/2022;
- nota prot. 16006 del 28/03/2022 (prot. DRA n.20495 del 28/03/2022) con la quale **ARPA Sicilia**, ha rappresentato che è in corso la valutazione del progetto di monitoraggio ambientale, che è stato redatto parere di competenza della UOC Agenti fisici prot. n. 26956/2021 e che l'UOS Bonifiche ha emesso parere non favorevole rispetto al Piano Preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo "RS06SIA0003S6" del 08/02/2022;
- nota acquisita al prot. DRA n. 27674 del 22/04/2022 con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3/Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura - LEADER**, ha comunicato in sintesi *"dalle verifiche è stato accertato che i terreni oggetto dell'intervento ricadono all'interno dei disciplinari di produzione del formaggio Pecorino Siciliano DOP, dell'uva da tavola di Canicattì IGP, dell'Olio Extravergine di Oliva IGP Sicilia, del Vino DOC Sicilia,(...). L'eventuale improduttività o definizione di aree degradata, ai fini della idoneità del sito, fatte salve le classificazioni di pregio citate, deve essere legata alle condizioni pedo-climatiche, da dimostrare con dettagliate indagini tecniche specialistiche."*;
- dichiarazione resa dal Rappresentante del **Dipartimento Regionale Urbanistica** in sede di *in sede di seconda* "CdS" del 28/04/2022, *"alla luce delle destinazione urbanistica (verde agricolo) non è necessaria la variante urbanistica, mentre per la fascia di rispetto bosco/macchia mediterranea (Foglio di mappa 6 in parte nelle particelle 7, 8 mentre nella totalità della particella 5) sarà necessario verificare se l'intervento si può effettivamente fare"*;
- dichiarazione resa dal Rappresentate del **Comune di Gela** in sede di *seconda* "CdS" del del 28/04/2022, con la quale veniva evidenziato che essendo stata trasmessa la conformità urbanistica delle aree oggetto di intervento non risultava necessario esprimere un ulteriore parere sul progetto;
- nota prot. n. 99734 del 11/07/2022 (prot. DRA n. 52060 del 12/07/2022) con la quale l'**Ufficio Regionale del Genio Civile di Caltanissetta** ha rilasciato parere favorevole di fattibilità, ai sensi del D.M. 17/01/2018 (art.6 par. 12-fattibilità di opere su grandi aree) al progetto in argomento nell'ambito della procedura di VIA;
- nota prot. n. 38680 del 21/07/2022 (prot. DRA n. 55022 del 22/07/2022) con la quale **ARPA Sicilia** ha comunicato che "l'U.O.S. Bonifiche" ha ritenuto approvabile il PUT;
- nota prot. 27493 del 01/08/2022 (prot. DRA n 57636 del 01/08/2022) con la quale il **Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico** ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione del progetto;
- nota prot. n. 14084 del 08/08/2022 (prot. DRA 60138 del 09/08/2022) con la quale l'**Autorità di Bacino - Servizio 5 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio idrico fluviale e polizia idraulica (AG - CL - EN)** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al D.SG n° 187 del 23/06/2022, con

prescrizioni;

- note acquisite prot. DRA n. 62095 del 22/08/2022, prot. n. 62109 del 23/08/2022 e prot. n. 62115 del 23/08/2022, con le quali il **MISE (oggi MiMit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy)** ha trasmesso il proprio nulla osta all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse;
- nota prot. 29966 del 06/10/2022 (prot. DRA 72498 del 06/10/2022) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 5/Distretto Minerario di Caltanissetta** ha comunicato il proprio parere favorevole, per quanto attiene ai soli aspetti minerari di competenza, alla realizzazione delle opere in progetto a condizione che venga stralciata la porzione di superficie di circa Ha 08.77 posta a sud, denominata T1 del medesimo impianto fotovoltaico, la quale ricade all'interno dell'Area di Primo Livello CL01.I dei Piani Regionali dei Materiali da cava e dei Materiali lapidei di pregio;
- **Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 238/2023** rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 19/04/2023, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 29080 del 26/04/2023, con il quale è stato espresso parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 152/2006 integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni ambientali ivi impartite;
- **D.A. n. 207/GAB del 06/06/2023**, con il quale l'**Autorità Ambientale** ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ex art. 25 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito del P.I.C. n. 238/2023 della C.T.S., e ad esito dei pareri delle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, notificato con nota prot. DRA n. 29080 del 26/04/2023.

Successivamente all'emissione del Decreto di VIA da parte di questa Autorità competente sono pervenuti i seguenti atti, ulteriori pareri e/o prodotte note:

- nota prot. n. 21003 del 29/06/2023 (prot. DRA n. 52744 del 11/07/2023) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Struttura operativa di progetto**, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n.387/2003 e s.m., ha invitato il Proponente a produrre la necessaria documentazione, attenendosi a quanto all'uopo specificato nell'apposita "lista di controllo" disponibile sul sito internet del Dipartimento;
- nota acquisita al prot. DRA n. 54718 del 17/07/2023 con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Dipartimento dell'Energia - Servizio 3, la seguente documentazione:
 - *"Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, del certificato di iscrizione di vigenza alla Camera di Commercio;*
 - *Dichiarazione attestante la validità e vigenza della documentazione attestante la disponibilità giuridica dei suoli;*
 - *Dichiarazione resa al fine della richiesta della prescritta informazione antimafia al Prefetto prevista dall'art. 91 D.lgs. N.159/2011;*
 - *Patto di integrità di cui allo schema disponibile nel sito del Dipartimento;*
 - *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dai professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;*
 - *Attestazione di versamento di € 181,00 quale Tassa di concessione governativa istanza A.U. ex art.12 c.3 D.lgs. 387/03".*
- nota acquisita al prot. DRA n. 58262 del 28/07/2023 con la quale **TERNA** ha rappresentato che:
 - *"in data 04.12.2019 la Società PV VALLEY S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza di 85,96 MW integrato con sistema di accumulo per una potenza di 2 MW nel Comune di Gela (CL). La potenza totale in immissione richiesta ai fini della connessione alla RTN è di 87,96 MW;*
 - *in data 02.03.2020 con lettera prot. TERNA/P20200014879 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) a 220/150 kV della RTN, da inserire in entra - esce sulla linea RTN a 220 kV "Chiaramonte Gulfi - Favara";*

- in data 09.09.2020 la Società PV VALLEY S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 10.12.2020 con lettera prot. TERNA/P20200080216Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società PV FREYER S.r.l.;
- in data 06.04.2022 con lettera prot. TERNA/A20220029714 la Società PV FREYR S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN per la connessione.
- in data 27.07.2022 TERNA con lettera prot. TERNA/P20220065377 Terna ha comunicato il **parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete**".

La **Società** comunica di avere ricevuto i seguenti ulteriori pareri e/o nulla osta, che in data odierna provvederà a depositare nel Portale Ambientale:

- in data 01/03/2021 con nota FOTOV/2887 la Direzione Produzione della Rete Ferroviaria Italiana ha rilasciato il Nulla Osta di competenza di RFI S.p.A. alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di che trattasi;
- in data 16/03/2021 con protocollo M_D MSICIL0005861 il Comando Militare Esercito ha espresso che per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, nulla contro la realizzazione dell'opera in argomento;
- in data 17.06.2022 con prot. U.0006959 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale di Caltanissetta ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- in data 07.07.2022 con prot. U.0007600 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale di Caltanissetta ha ribadito il già espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera.

La **Società** rappresenta, inoltre, che in data 27.04.2022 a mezzo PEC, ha riscontrato la nota del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3, prot. 27735 del 20.04.2022, producendo la documentazione richiesta, nella quale si specificava che l'area dell'impianto non ricomprende terreni caratterizzati da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.:

I lavori della Conferenza proseguono con gli interventi degli Enti/Amministrazioni partecipanti.

Interviene il **Dott. La Bella – ASP di Caltanissetta** il quale vista la documentazione allegata ed in particolare la Relazione Campi Elettromagnetici esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di sanità pubblica.

Il **Rappresentante del Genio Civile** dichiara che emetterà il parere ai sensi dell'art. 111 del T.U. 1775/1933 allorché verrà acquisito il presente verbale che riassume tutti i provvedimenti e /o pareri rilasciati nel corso dell'istruttoria.

A riguardo l'**Ing. Sciuto** dichiara che era stata depositata apposita istanza presso il Genio Civile e che sarà cura dello stesso interfacciarsi con l'ufficio a breve.


Il **Presidente**, per quanto sopra rappresentato e dichiarato, preso atto dei pareri resi, considerato che è da acquisire il parere, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 1775/1933, da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, nonché della necessità di acquisire l'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, del Dipartimento Regionale dell'Energia, così come prevedono le disposizioni del diritto europeo, comunica che i lavori dell'odierna Conferenza vengono riaggiornati a seguito dell'adozione da parte del DRE del suddetto titolo autorizzativo.

Il **Dott. Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - **Codice Procedura 1211**).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore 11:47 non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo

Maria Elena Blanco



Il Presidente

Antonio Patella