



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O. 3

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I:V:A: 02711070827

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a) CHE la Ditta: Green Fuel Corporation S.R.L. P. Iva 15844561009, ha presentato domanda in data 20/09/2023 n. 124486 per la costruzione di un elettrodotto MT aereo a 20 Kv e la posa di 25 nuovi sostegni, per consentire la connessione al servizio del cliente "SERRAENERGIA S.R.L." da realizzarsi in c/da Baudarello del comune di Acate.

N	Ditta	Comune	P.lle	F.
1	RIZZUTO RAFFAELLO	ACATE	46, AA 27, AB 27	8
2	LETO MARIA FELICE	ACATE	AA 171, AB 171	8
3	AGRICOLA IMMOBILIARE S R L	ACATE	66, 170, 172, 173, AA 45, AB 45,	8
4	AGRICOLA IMMOBILIARE S.R.L. E PATERNO CASTELLO ROBERTO	ACATE	56, 67, 92, AA 89, AB 89	8
5	DI RAIMONDO GIOVANNA E GUASTELLA ANDREA	ACATE	60	19
6	AVIDE S.R.L. e DEMOSTENE GIOVANNI	ACATE	4, 220, 117, 99, AA 93, AB 93, AA 116, AB 116, AAA 104, AB 104, AA 133, AB 133, AA 154, AB 154, AC 154, AA177, AB 177, AC 177	17, 19
7	GIANNINOTO ANTONIO, GIUSEPPE E MARIA	ACATE	48, 105, AA 106, AB 106	19
8	MAZZEI GIUSEPPE, VINCENZO, GIOVANNI, MARIA, SABINA E SARRI VINCENZA	ACATE	51, 53, 156	19
9	FERLANTE ANTONIO; CONGREG. DI CARITA; BIAGIO E GIORGIO, CANCELLIERI GIUSEPPE E SAMMATRICE GIOVANNA	ACATE	157	19

10	MONELLO MASSIMILIANO	ACATE	159	19
11	CELESTE ANTONIO E GAETANO	ACATE	136	19
12	VENTURA VINCENZO	ACATE	26, 27, 28, 63, 150, 367, AA 64, AB 64	19, 26

Descrizione delle opere da eseguire:

Per la realizzazione degli elettrodotti in progetto si rende necessario:

- Realizzazione di un tratto di linea MT a 20kV interrata con cavo 3x185mmq ad elica visibile avente una lunghezza di circa 60 m, tra la cabina elettrica esistente "LITTERI" matr. D830-2411289 ed il nuovo sostegno capolinea (n°25).
- Costruzione di una linea MT a 20kV in cavo aereo del tipo 3x150+50Y per una lunghezza totale di circa 2.683,00 m con la posa di n° 25 sostegni MT in lamiera zincata a sezione poligonale a tronco innestabile.
- Realizzazione di un breve tratto di linea MT a 20kV interrata con cavo 3x185mmq ad elica visibile avente una lunghezza di circa 20 m, tra il sostegno capolinea (n°1) e la cabina di consegna.
- Posa Nuova Cabina di consegna BOX DG 2061/7 ed. 9 I lavori da realizzare ricadono nei fogli di mappa 8 – 17 – 19 – 26 del Comune di Acate, così come rappresentato nella planimetria catastale e piano particellare sui tratti ricadenti in proprietà private.

Per l'elettrodotto MT interrato si utilizzerà cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio , è isolato con polietilene reticolato a spessore ridotto ed isolamento in gomma etilenpropilenica HEPR o in polietilene reticolato XLPE del tipo 3x 185 mmq. Lo schermo metallico è in tubo di alluminio (sezione 30mmq), sotto una guaina termoplastica avente caratteristiche di resistenza all'urto.

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di Acate.

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **04/12/2023** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Acate e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni -PALERMO-.

e) Che la Ditta ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità della Linea Elettrica sopraindicata, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/05/2001 e ss. mm. ii..

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata linea elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 948 L.E.

Ragusa, 27/11/23 Prot. n. 154447

Il Funzionario Direttivo
(Raffaele Schembari)

Il Dirigente dell'U.O. 3
(Giuseppe Di Martino)

F. to L'Ingegnere Capo
(Salvatore Caruso)