



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto:	Progettazione, realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 55.000 kW in A.C. e 57.004,20 kWp in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture da realizzarsi nel Comune di Ramacca (CT) in Contrada Impernate e identificato nel N.C.T. al foglio 87 particella 4 e al foglio 88 particelle 6 e 7 (impianto) e al foglio 130, particelle 107, 149, 158 e 160 (opere di connessione e stazione utente).
Proponente:	Alleans Renewables progetto 2 s.r.l
ID Proc.:	CT_037_IF01212
Cod. Proc.	1212

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 10 Ottobre 2023

In data **10/10/2023** alle ore 10:50 si è svolta **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. DRA n. 71884 del 29/09/2023, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza prot. DRA n. 75537 del 23/12/2020, presentata dal Sig. Tabasso Marco Danilo in qualità di legale rappresentante della Società (oggi Dott.ssa Chiara di Bonaventura) Alleans Renewables Progetto 2 S.r.l. (Codice Fiscale/P.IVA 11295290966) per il progetto in oggetto.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1.
Partecipa ai lavori la Dott.ssa Maria Elena Blanco, Funzionario Direttivo del Servizio 1

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella
Maria Elena Blanco

Dirigente del Servizio 1 - DRA
Funzionario Direttivo del Servizio 1 - DRA

Per il Proponente

(giusta delega acquisita al prot. DRA n.72423 del 03/10/2023)

Dott.ssa Chiara Di Bonaventura
Dott. Ettore Di Martino
Ing. Rocco Traficante
Arch. Teresa Terracciano

in qualità di Amministratore della Società
in qualità di consulente della Società
in qualità di consulente della Società
in qualità di consulente della Società

Dott. Domizio Moretti
Ing. Silvia Rizzari

in qualità di Consulente del Progetto
in qualità di Consulente tecnico del Progetto

Per le Amministrazioni interessate:

Sono assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 3 – Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici
Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 8 – U.R.I.G.
Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 6 – Distretto minerario di Catania
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 6 (CT – SR – RG)
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3
Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale - Servizio 5
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ufficio delle Dogane di Catania
Comando Militare Esercito
Comando Militare Marittimo Sicilia
Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M./3^aR.A.
Città Metropolitana di Catania - 2°Dipartimento Gestione Tecnica
Comune di Ramacca
Consorzio di Bonifica 9 di Catania
A.R.P.A. Sicilia
A.S.P. di Catania
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania
E-Distribuzione S.p.A.
TERNA S.p.A.
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
ENAC
ENAV

Il **Dott. Patella** alle 10:54 essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell'odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all'art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Si dà inizio ai lavori della Conferenza richiamando integralmente i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi convocate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 (art.14-ter della legge 241/90 e ss.mm.i.) e dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), quali:

- verbale *prima* riunione della Conferenza di Servizi del 19/05/2022, notificato con nota prot. n. 36862 del 20/05/2022;
- verbale della *seconda* riunione della Conferenza di Servizi del 29/07/2022, notificato con nota

- prot. n. 58294 del 02/08/2022;
- verbale della *terza* riunione della Conferenza di Servizi del 22/09/2022, notificato con nota prot. n. 69143 del 23/09/2022;
 - verbale della *quarta* riunione della Conferenza di Servizi del 11/10/2022, notificato con nota prot. n. 73982 del 12/10/2022;
 - verbale della *quinta* riunione della Conferenza di Servizi del 21/10/2022, notificato con nota prot. n. 76979 del 24/10/2022,
- durante le quali sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/ nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento che vengono di seguito riportati:
- nota prot. n. 3977 del 04/02/2021 (prot. DRA n. 6821 del 05/02/2021) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 8/Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia** ha comunicato, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi all'attività di estrazione, il proprio nulla osta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 120 del R.D. 1775/1933;
 - nota prot. n. 5434 del 16/02/2021 (prot. DRA n. 9229 del 16/02/2021) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio X/Attività tecniche e risorse minerarie**, rilevato che non è emersa alcuna interferenza con concessioni in esercizio per estrazione di minerali di prima categoria, né con attività estrattive in esercizio di minerali di cava, ha comunicato il proprio nulla osta per quanto attiene esclusivamente agli aspetti minerari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 120 del R.D. 1775/1933 ;
 - nota prot. n. 1995 del 18/02/2021 (prot. DRA n. 9983 del 19/02/2021) con la quale il **Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale** ha comunicato che l'area progettuale dell'impianto ricade fuori dal comprensorio del Consorzio di Bonifica;
 - nota prot. n. M_D MSICIL0004602 del 01/03/2021 (prot. DRA n. 12216 del 01/03/2021) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia - Ufficio Infrastrutture/Demanio - Sezione Demanio** ha rilasciato nulla contro la realizzazione dell'opera;
 - nota prot. n. 18919 del 21/04/2021 (prot. DRA n. 24001 del 21/04/2021) con la quale **l'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3^Regione Aerea**, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari, né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010;
 - nota prot. n. 32810 del 04/05/2021 (prot. DRA n. 27952 del 05/05/2021) con la quale il **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e territoriale - Servizio 5**, ha rilasciato, ai soli fini del parere preventivo, nulla osta per quanto di propria competenza;
 - nota prot. n.12111 del 28/05/2021 (prot. DRA n. 35382 del 28/05/2021) con cui la **Soprintendenza BB.CC. e AA. di Catania – UOB S14.3 Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici**, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, con condizioni;
 - nota prot. DISIC/GN/INT/IAN/Prot.099/2021 del 05/07/2021 (prot. DRA n. 51481 del 26/07/2021) con cui la **SNAM Rete Gas** ha comunicato che *“sulla base della documentazione in possesso, i lavori non interferiscono con impianti di proprietà della stessa”*;
 - nota prot. 23888 del 19/07/2021 (prot. DRA n. 49835 del 19/07/2021) con cui il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 3/Autorizzazioni**, ha comunicato la procedibilità della pratica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. 2 del regolamento approvato con DPRS 48/2012 e del punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 recante *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs n. 28/2011 e s.m.;
 - nota prot. n. 52277 del 23/12/2021 (prot. DRA n. 86875 del 27/12/2021) con cui il **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**, esaminata la pratica e le integrazioni pervenute, ha espresso parere favorevole;
 - nota prot. 3574 del 02/03/2022 (prot. DRA n. 12776 del 02/03/2022) con cui la **Soprintendenza BB.CC. e AA. di Catania – UOB S14.3 Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici**, ha reiterato la precedente autorizzazione prot. n.12111 del 28/05/2021 integrandola con l'intervenuto parere prot. n. 2840 del 21/02/2022 della UO. 4 - Sezione per i Beni Archeologici, considerando espletate le condizioni per il rilascio del parere favorevole per quanto di competenza alla realizzazione del progetto, e valide le condizioni già espresse;
 - nota prot. n. 15134 del 06/05/2022 (prot. DRA n.32575 del 06/0/2022) con la quale il

Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio X/Attività tecniche e risorse minerarie ha confermato il nulla osta già comunicato con la nota prot. 5434 del 16/02/2021;

- nota prot. 7757 del 11/05/2022 (prot. DRA n. 33953 del 11/05/2022) con cui la **Soprintendenza BB.CC. AA. di Catania - U.O.B S14.3 - Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici**, ha reiterato la precedente autorizzazione prot. n.12111 del 28/05/2021 integrandola con l'intervenuto parere prot. n. 2840 del 21/02/2022 della U.O. 4 - Sezione per i Beni Archeologici, esprimendo parere favorevole a condizione;
- nota prot. n. 25681 del 12/05/2022 (prot. DRA n. 35031 del 16/05/2022) con cui la **Città Metropolitana di Catania – II Dipartimento Gestione tecnica – 1° Servizio** ha comunicato che non si ravvisano elementi ostativi al rilascio della concessione per i lavori in oggetto;
- parere acquisito in sede di *prima* Conferenza di Servizi del 19/05/2022 da parte della **R.F.I.** prot. UA1/3/2021 RFI-DPRTP_PA.Ing./Pec/P/2021/0001422 recante nulla osta di competenza alla realizzazione e all'esercizio del progetto in essere;
- nota prot. n. 74340 del 19/05/2022 (prot. DRA n. 36587 del 19/05/2022) condivisa in sede di *prima* Conferenza di servizi del 19/05/2022 dal Rappresentante **dell'Ufficio del Genio Civile di Catania** resa ai sensi del D.M. 17/01/2018 (cap. 6 § 12), nella quale venivano evidenziate le valutazioni e criticità di merito tecnico emerse dall'analisi della documentazione progettuale rappresentando che *“questo Ufficio, ai sensi del D.M. 17/01/2018 cap. 6 (cap. 6 § 12) e della direttiva del Direttore del DRT prot. n. 112363 del 9/07/2021, in assenza di una revisione progettuale che garantisca il rispetto del principio dell'invarianza idraulica basata sui dati di input inoppugnabili e cautelativi, nei termini fin qui rappresentati, procederà a esprimere, con i tempi e le modalità di legge, parere non favorevole al progetto sia nella procedura di V.I.A. sia nei titoli abilitativi ai fini del P.A.U.R. di propria competenza istituzionale”*;
- nota prot. n. 40617 del 19/05/2022 (prot. DRA n. 37136 del 23/05/2022) con la quale il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura** ha comunicato che *“(…) da verifiche effettuate è stato accertato che i terreni oggetto dell'intervento ricadono all'interno dei disciplinari di produzione dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP, del formaggio Pecorino Siciliano DOP, della Pagnotta Val Dittaino DOP, dell'Olio Extravergine di Oliva IGP, del Vino DOC Sicilia e del Vino Sicilia IGT”, concludendo “(…) L'eventuale improduttività o definizione di area degradata, ai fini della idoneità del sito, fatte salve le classificazioni di pregio citate, deve essere legata alle condizioni pedo-climatiche, da dimostrare con dettagliate indagini tecniche specialistiche”*;
- nota prot. n. 72429 del 27/07/2022 (prot. DRA n. 56840 del 28/07/2022) con la quale **l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania** ha comunicato che l'area interessata dai lavori non è sottoposta a vincolo idrogeologico;
- parere favorevole reso dal Rappresentante del **Comune di Ramacca** in sede di *seconda* riunione della Conferenza di Servizi del 29/07/2022, il quale *“preso atto della documentazione agli atti, per quanto riguarda l'aspetto urbanistico e relativi vincoli, in particolare quella riferita al cavidotto di connessione ai quali va data opportuna valutazione da parte degli Enti preposti alla loro tutela, dichiara che l'opera da realizzare è compatibile con lo strumento urbanistico vigente. Eventuale autorizzazione che verrà rilasciata dall'Autorità ambientale dovrà specificare la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della sua dismissione. Fermo restando le misure di mitigazione ambientale, già previste in progetto, sarà opportuno mediante una convenzione o accordi specifici, definire con la società proponente e con l'amministrazione comunale, così come previsto dalla linee guida nazionali, quali “misure e interventi di compensazione di carattere ambientale e territoriale in opere di pubblica utilità, nella misura del 3% dell'energia annuale prodotta, debbono essere attuate”. Nel caso di cessione dell'attività ad imprese terze o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa assunzione da parte della nuova impresa subentrante degli stessi oneri e doveri assunti a soggetto esercente originario. Detto ciò si esprime parere favorevole”*;
- nota prot. 24729 del 21/09/2022 (prot. DRA 68632 del 21/09/2022) con la quale il **Comando Provinciale dei VV.F. di Catania**, ha allegato la nota prot. n. 24551 del 20/09/2022 inerente il parere di conformità favorevole a condizioni;
- nota prot. 48993 del 21/09/2022 (prot. DRA 68721 del 21/09/2022) con la quale **ARPA Sicilia** ha trasmesso la valutazione redatta per competenza dalla U.O.S. Bonifiche, inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, che ha espresso parere favorevole al documento “Piano di utilizzo nel sito di produzione delle terre rocce da scavo” con condizioni;

- nota prot.146758 del 07/10/2022 (prot. DRA 73381 del 10/10/2022) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3/LEADER** ha espresso parere di idoneità del sito;
- nota prot. 53612 del 12/10/2022 (prot. DRA n. 73996 del 12/10/2022) con la quale la **Città Metropolitana di Catania – II Dipartimento – 4° Servizio**, ha espresso, per quanto attiene esclusivamente agli aspetti ambientali di competenza, parere positivo al giudizio di compatibilità ambientale del progetto, a condizione che vengano adottate tutte le prescrizioni dettate dalle autorità competenti ai fini della mitigazione del rischio idraulico e idrologico insistente nell'area in esame;
- nota prot. n. 141697 del 13/10/2022 (prot. DRA n. 76365 del 20/10/2022) con la quale **l'Ufficio del Genio Civile di Catania – U.O.3 – Concessioni e autorizzazioni: acque – impianti elettrici** ha espresso parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775;
- parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, reso dal Rappresentante **dell'Autorità di Bacino** in sede di *quarta* riunione della Conferenza di Servizi del 21/10/2022 nel quale rappresentava tra l'altro che la Società ha riscontrato puntualmente le richieste di integrazioni documentali fatte nel corso della Conferenza del 22/09/2022;
- nota prot. n. 56951 del 28/10/2022 (prot. DRA 79062 del 31/10/2022) con la quale **ARPA Sicilia** ha reso il proprio parere finale con richiamo alle valutazioni fatte dall'U.O.S. Bonifiche sul PUT, nota Arpa prot. n. 26597/2022, e dall'U.O. Agenti Fisici, nota Arpa prot. n. 29756/2022, e con richiesta di integrazioni per quanto concerne il Piano di Monitoraggio Ambientale;
- nota prot. n. 19677 del 28/10/2022 (prot. DRA 79161 del 02/11/2022) con la quale **l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022, con raccomandazioni e prescrizioni;
- nota acquisita al prot. DRA n. 83809 del 18/11/2022 con la quale **TERNA** ha comunicato che in data 04/01/2021 con lettera prot. TERNA/P20210000099 la conclusione positiva del processo di voltura pratica di connessione in favore della Società ALLEANS RENEWABLES PROGETTO 2 S.R.L., e ricordato che:
 - la STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla RTN, nonché i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti;
 - ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.Lgs 387/2003 è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN benestariata da TERNA
 resta pertanto in attesa di ricevere il progetto delle opere RTN, per l'elaborazione del parere di competenza, e comunica che il valore dell'impianto non corrisponde al valore di potenza richiesta in sede di STMG, per cui è necessario presentare richiesta di modifica di connessione;
- nota prot. n. 837288 del 01/12/2022 (prot. DRA , n.87497 del 01/12/2022) con la quale **A.N.A.S.** ha confermato il Nulla Osta di Massima alla realizzazione delle opere in oggetto;
- nota prot. n. 8022 del 18/01/2023 (prot. DRA n. 3874 del 20/01/2023) con la quale **l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio 10 - DRT** ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica ai sensi del D.M. 17/01/2018 (art. 6 par. 12 - fattibilità di opere su grandi aree);
- **Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 289/23** rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 16.05.2023, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 36525 del 19/05/2023, con il quale è stato espresso parere di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 152/2006, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni ambientali ivi impartite;
- **D.A. n. 251/GAB del 06/07/2023**, con il quale **l'Autorità Ambientale** ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ex art. 25 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., notificato con nota prot. DRA n. 52494 del 11/07/2023;

Successivamente all'emissione del Decreto di VIA da parte di questa Autorità competente sono pervenuti i seguenti atti, ulteriori pareri e/o prodotte note:

- nota prot. n. 24618 del 01/08/2023 (prot. DRA n. 60014 del 02/08/2023) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Struttura Operativa di progetto** ha comunicato al Proponente che ai fini del rilascio dell' Autorizzazione Unica di cui all' art. 12 del D.Lgs n.387/2003 e s.m., di produrre la documentazione specificata nell'apposita "lista di controllo";
- nota acquisita al prot. DRA n. 60348 del 03/08/2023 con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Energia i moduli relativi alla dichiarazione antimafia dei legali rappresentanti;
- nota acquisita al prot. DRA n. 61829 del 09/08/2023 con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Energia in riferimento alla richiesta di integrazione prot.24618 del 01/08/2023 i seguenti documenti:
 - Dichiarazione sostitutiva atto notorio ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000 ;
 - Dichiarazione uso dei suoli
 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
 - Dichiarazione sostitutiva atto notorio ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000- rilasciata dai professionisti.
- nota acquisita al prot. DRA n. 71353 del 28/09/2023 con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Energia il documento denominato "*Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia – Progetto 2*";
- nota prot. n. 25327 del 02/10/2023 (prot. DRA n. 72071 del 02/10/2023) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** ha ribadito i contenuti della precedente nota prot. n. 24729 del 21.09.2022 del Comando.

Alle ore 11:10 **l'Ing. Rizzari** lascia i lavori della Conferenza per improvviso motivo personale.

La **Società** in merito alla soprarichiamata nota di TERNA, acquisita al prot. DRA n. 83809 del 18/11/2022, comunica di avere dato riscontro trasmettendo il progetto delle opere RTN e trasmesso le integrazioni successivamente richieste da TERNA con nota del 10/05/2023.

A riguardo la Società si riserva di depositare sul Portale Ambientale i suddetti riscontri trasmessi a TERNA, e quelli alle richieste del MISE del 20/07/2022 e di ENAC del 14/11/2022.

La **Dott.ssa Di Bonaventura** alle ore 11:30 lascia i lavori della Conferenza approvando il verbale fin qui redatto.

Il **Presidente**, per quanto sopra rappresentato, considerato il riscontro da parte della Società alle richieste di integrazioni del Dipartimento dell'Energia, preso atto della necessità di acquisire il benessere al progetto da parte di TERNA, che costituisce un endoprocedimento ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii., e che quest'ultimo titolo abilitativo discende dall'attuazione della Direttiva 2001/77/UE che prevede l'adozione di un provvedimento espresso, aggiorna i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi conclusiva alla data del 14/11/2023 ore 10:30, in uno con la notifica del presente verbale, con esplicito invito alle Amministrazioni sopra richiamate al rilascio dei titoli abilitativi di propria competenza nel corso della suddetta prossima riunione.

Il **Dott. Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - **Codice Procedura 1212**).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore **11:38** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo

Maria Elena Blanco


Il Presidente

Antonio Patella