



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto:	"Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, denominato "Butera Burgio" e relative opere di connessione alla RTN, di potenza nominale in immissione pari a 19.950 kW e potenza di picco pari a 19.962,54 kWp, da realizzare in un 'area sita nel Comune di Butera (CL), in contrada Burgio, ricadente nelle particelle 191, 192 e 193 (quota parte) del foglio di mappa 192 dello stesso Comune".
Proponente:	EF SOLARE ITALIA S.p.A
ID Proc.:	CL_003_IF1105
Cod. Proc.	1105

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 21 Giugno 2023

In data **21/06/2023** alle ore 15:45 si è svolta **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. DRA n. 45486 del 19/06/2023, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza del 28/09/2020 (prot. DRA n. 57834 del 05/10/2020), integrata il 16/12/2021 (prot. DRA 85538 del 20/12/2021) della società EF SOLARE ITALIA S.p.A. (P.IVA 13572371006) per il progetto *"Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, denominato "Butera Burgio" e relative opere di connessione alla RTN, di potenza nominale in immissione pari a 19.950 kW e potenza di picco pari a 19.962,54 kWp, da realizzare in un'area sita nel Comune di Butera (CL), in Contrada Burgio, ricadente nelle particelle 191, 192 e 193 (quota parte) del foglio di mappa 192 dello stesso Comune"*.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella
Maria Elena Blanco

Servizio 1 - DRA
Servizio 1 - DRA

Per il Proponente

(giusta delega del 20/06/2023 del Rappresentante legale depositata nella chat della Conferenza)
Dott.ssa Alessandra Papalexopulos Dipendente della Società EF SOLARE ITALIA S.p.A
Ing. Vito Aurelio Campanella Progettista della Società EF SOLARE ITALIA S.p.A
Ing. Manuela Aliperta Consulente tecnico della Società EF SOLARE ITALIA S.p.A.

Per le Amministrazioni interessate

Dott. Salvatore Stimolo Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta (giusta delega prot. 3662 del 21/06/2023)
Arch. Daniela Vullo Soprintendente - Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta (partecipa ai lavori alle ore 16:46)

Sono assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni
Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 8 – U.R.I.G.
Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 10 – Attività tecniche e risorse minerarie
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Comune di Butera
ARPA Sicilia
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta
Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia
Lipu Gestione Riserve Riserva Naturale Orientata “Biviere di Gela”
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 5
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio delle Dogane di Caltanissetta
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta
A.N.A.S. S.p.A.
TERNA S.p.A. Direzione sviluppo rete
SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia
ENEL Distribuzione S.p.A.
ENAC Direzione Operazioni Napoli
ENAV S.p.A.
Consorzio di Bonifica 5 Gela
Comando Marittimo Sicilia
Comando Militare Esercito “Sicilia” SM

Il **Dott. Patella** alle ore 15:50 essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento e l'assenza dei soggetti soprarichiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi, comunicando che il Dipartimento dell'Ambiente eseguirà la registrazione audio/video dei lavori che verrà utilizzata da parte del Servizio 1 ai fini interni dall'Amministrazione e che non sarà divulgata in attività esterne, pertanto se ne richiede l'autorizzazione da parte dei partecipanti.

I presenti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Il codice identificativo del procedimento amministrativo è: **CL_003_IF1105**

Tutta la documentazione relativa al procedimento è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Amministrazione (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/>) [C.P. 1105].

Si dà inizio ai lavori della Conferenza richiamando integralmente il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi del 09/03/2022, giusta notifica prot. n.17494 del 16/03/2022, il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 09/05/2022, giusta notifica prot. 33945 del 11/05/2022, convocate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 (art.14-ter della legge 241/90 e ss.mm.i.) e

dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), durante le quali sono stati acquisiti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, di seguito riportati:

- la nota prot. n. 101319 del 28/10/2020 (prot. DRA n. 63099 del 28/10/2020) con la quale **l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta**, essendo gli interventi ricadenti in area non sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, ha rilasciato il nulla osta per la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- la nota prot. 35765 del 29/10/2020 (prot. DRA 63419 del 29/10/2020) con la quale il **Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia (DRE)** ha rilasciato il nulla osta per quanto attiene ai solo aspetti minerari, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- la nota prot. 58142 del 09/11/2020 (prot. DRA 65708 del 09/11/2020) con la quale l'**ANAS** ha rilasciato il nulla osta di massima al progetto con la prescrizione che la posa dei cavi non dovrà interessare in alcun modo le strutture (fondazioni ed elevazioni) del viadotto "Tenutella";
- la nota prot. n. 448 del 31/12/2020 (prot. DRA 163 del 04/01/2021) con la quale la **SNAM** comunica che le opere e i lavori non interferiscono con impianti della Società
- la nota prot. n. 75736 del 16/12/2020 (prot. DRA n. 74250 del 16/12/2020) con la quale **ARPA Sicilia** ha approvato il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ritenendolo conforme ai dettami di cui all'art. 24, comma 3, del DPR 120/2017;
- la nota prot. 5348 del 16/02/2021 (prot. DRA n. 9255 del 16/02/2021) con la quale il **Servizio 8/URIG del DRE** ha reso per quanto attiene ai soli aspetti minerari il proprio nulla osta, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, con la prescrizione di richiedere a **SNAM** il preliminare nulla osta in relazione alla presenza di eventuali metanodotti;
- la nota prot. 1525 del 24/02/2021 (prot. DRA 11647 del 25/02/2021) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta**, visto il parere favorevole reso con nota prot. 1101 del 11/02/2021 dal Servizio S.13.4 - Sezione per i Beni Archeologici, riservandosi di rilasciare ogni altra successiva condizione in seno al parere definitivo, ha espresso per quanto di stretta competenza, le proprie valutazioni alla procedura di VIA nell'ambito del PAUR, indicando le prescrizioni da tenere conto con riferimento sia per gli aspetti paesaggistici che per quelli archeologici;
- la nota prot. 8696 del 15/03/2021 (prot. DRA 15914 del 16/03/2021) con la quale il **Servizio 3 – Autorizzazioni del DRE** ha comunicato la procedibilità della pratica ai sensi del combinato disposto dell'art.4, comma 2 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 e del punto 14.4 del D.M. 10/09/2010;
- la nota prot. 13212 del 17/03/2021 (prot. DRA 16462 del 17/03/2021) con la quale **l'Aeronautica Militare** ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010;
- la nota acquisita al prot. DRA n. 38834 del 11/06/2021 con la quale il **Proponente** ha trasmesso il Benestare di Terna (Codice Pratica 201900597), documento numero P20210046440-08.06.2021, che si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di Rete;
- la nota prot. 2133 del 08/03/2022 (prot. DRA 14843 del 09/03/2022) della **Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta** che ai sensi dell'art. 146 e 152 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. ha autorizzato ed ha espresso parere favorevole al progetto con condizioni;
- la nota prot. 12330 del 09/03/2022 (prot. DRA 14909 del 09/03/2022) con la quale **Arpa Sicilia** ha comunicato che è in corso la valutazione del Progetto di monitoraggio ambientale - Rev.0 - Novembre 2021, che è stato redatto il parere di competenza dell'U.O.C. Agenti Fisici, prot. 12199 del 08/03/2022, che si allega e che è stata svolta l'istruttoria di competenza della U.O.S. Bonifiche, prot. n. 75736/2020 confermando il parere favorevole già espresso rispetto al PUT;
- nota prot. 33215 del 22/07/2021, acquisita in sede di *prima* riunione della Conferenza di Servizi del 09/03/2022, con la quale il **Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico** ha reso parere favorevole alla realizzazione delle opere in questione;
- il parere favorevole reso in sede di *prima* riunione della Conferenza di Servizi del 09/03/2022 dal Rappresentante del **Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – Settore V** nel quale viene sottolineato che nel caso di apertura di passi carrabili nonché della realizzazione di opere che interessano la sede delle strade provinciali o le loro pertinenze le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ufficio viabilità dell'Ente su apposita istanza della Società;
- il parere negativo espresso in sede di *prima* riunione della Conferenza di Servizi del 09/03/2022

- dal **Rappresentante della LIPU – RNO “Biviere di Gela”**, “ *per la mancata applicazione degli obiettivi ed azioni del piano di gestione dei siti di Rete Natura 2000, per il cumulo degli impatti non determinato sulle popolazioni dell’avifauna oggetto di tutela nell’ambito degli agroecosistemi della piana di Gela, non applicazione delle linee guida nazionali richiamate dal D.A. n. 036/GAB del 14/02/2022. Si fa presente che il parere pur essendo non vincolante fa riferimento al piano di Gestione che è vincolante (DPR 357/97 e s.s.m.) e sovraordinato [...]”*. ;
- il nulla osta reso in sede di *prima* riunione della Conferenza di Servizi del 09/03/2022 dal **Rappresentante dell’ASP di Caltanissetta**;
 - la nota prot. 304 del 22/03/2022 (prot. DRA n.19032 del 22/03/2022) con la quale il **Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta** ha comunicato che l’impianto non ricade nel territorio di competenza dell’Ente;
 - la nota prot. 27867 del 05/04/2022 (prot. DRA n. 24644 del 11/04/2022) con la quale il **Servizio 5 del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale** ha rilasciato per quanto di competenza nulla osta ai soli fini del parere preventivo;
 - la nota prot. 32522 del 04/05/2022 (prot. DRA 31830 del 05/05/2022) con la quale il **Servizio 3 Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura/LEADER del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura** ha comunicato che dalle verifiche effettuate “*i terreni oggetto dell’intervento ricadono all’interno dei disciplinari di produzione del formaggio pecorino Siciliano DOP, dell’Uva da tavola di Canicattì IGP, della Pesca di Delia IGP, dell’Olio Extravergine di Oliva IGP Sicilia, del Vino DOC Sicilia, del vino Sicilia IGT, del vino Cerasuolo di Vittoria DOC, del vino DOCG Cerasuolo di Vittoria, del vino DOC Riesi e del Vino DOC Vittoria*”, precisando che l’eventuale improduttività o definizione di area degradata, ai fini dell’idoneità del sito, deve essere dimostrata con dettagliate indagini tecniche specialistiche;
 - la nota prot. DRA 33047 del 09/05/2022 con la quale la **Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento/Caltanissetta** ha comunicato che “*dall’esame degli elaborati non sembrerebbero riscontrarsi emissioni in atmosfera di macroinquinanti da sorgenti puntuali, ad eccezione di quelle tipiche delle fasi di cantiere...*”, pertanto la Ditta dovrà attenersi in tutte le fasi a rispettare le disposizioni contenute nella Parte I dell’Allegato V alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., con specifiche indicazioni ivi riportate;
 - la conferma del parere reso, in sede di *seconda* riunione della Conferenza di servizi del 09/05/2023 da parte del Rappresentante della **LIPU – RNO “Biviere di Gela”**;
 - **Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 115/2023** rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 15/03/2023, trasmesso da quest’ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 19425 del 21/03/2023, con il quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni ambientali impartite;
 - **D.A. n. 118/GAB del 12/04/2023**, con il quale l’**Autorità Ambientale** ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ex art. 25 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito del P.I.C. n. **115/2023** della C.T.S., e ad esito dei pareri delle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato notificato con nota prot. DRA n. 27808 del 19/04/2023;

Il Dott. **Patella** , in ordine all’odierna Conferenza, comunica che sono pervenute le seguenti note/ pareri:

- nota prot. n. ENAC-TSU-02/05/2023 – 0054209-P (prot. DRA n. 30422 del 02/05/2023) con la quale **ENAC** ha comunicato che “*al fine dell’ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente www.enac.gov.it alla sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall’applicazione dell’Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata”*;
- nota acquisita al prot. DRA n. 34747 del 16/05/2023 con la quale il Proponente ha trasmesso all’**Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta**, a seguito del sopralluogo del 28/03/2023 i seguenti elaborati aggiornati e conformi allo stato dei luoghi:
 - elaborato Planimetria Generale (codice FV-BTBUR-PD-T4-2) in revisione 02;
 - elaborato Vista in sezione (codice FV-BTBUR-PD-T12-2) in revisione 02;

- nota acquisita al prot. DRA n. 38271 del 24/05/2023 con la quale il **Proponente** ha trasmesso ad ENAC l'asseverazione di esclusione dall'iter valutativo Enac, sottoscritta dall'Ing. Vito Aurelio Campanella, progettista dell'impianto fotovoltaico;
- nota prot. n. 72881 del 24/05/2023 (prot. DRA n. 41258 del 05/06/2023) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta** ha espresso parere favorevole alla valutazione di compatibilità geomorfologica relativa a quanto proposto nel progetto rimandando alle fasi successive, nell'ambito del PAUR eventuali prescrizioni scaturenti dall'espressione di altri Enti chiamati ad esprimersi nonché approfondimenti contenute nello studio geologico visionato e/o ulteriori integrazioni;
- nota acquisita al prot. DRA n. 45723 del 19/06/2023 con la quale il **Proponente** ha comunicato la trasmissione di documentazione integrativa al Dipartimento dell'Energia – Servizio 3 in data 07/06/2023, ai fini del rilascio dell'A.U. ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, documentazione integrativa all'Autorità di Bacino in data 16/06/2023, ai fini del rilascio dell'A.I.U. ex art. 93 del R.D. 523/1904, e riscontro alla nota del Comando dei VV.F. di Caltanissetta prot. 6541 del 14/06/2023, trasmessa il 16/06/2023.

Prende la parola il **Dott. Stimolo** che comunica la trasmissione in data odierna della nota prot. n. 3661 del 21/06/2023, che viene depositata per presa visione nella chat della Conferenza, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta visto l'art. 20, c. 8 lett. c-quater del D.Lgs 199/2021, come modificato dall'art. 47 del D.L. 13/2023, ha valutato in sintesi che *“l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto in oggetto non rientra per tutta la sua estensione tra le aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici in quanto ricompresa in parte nella fascia di rispetto di 500 m di un'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 10, parte seconda del D.Lgs n. 42/2004 poiché dichiarata zona archeologica di c.da “Moddemesi” giusta D.A. n. 5330 del 03/04/1992 [...] per quanto di stretta competenza annulla e sostituisce tutte le condizioni di cui al proprio provvedimento prot. n. 2133 del 08/03/2022”*.

L'**Ing. Campanella** rispetto a quanto espresso nel suddetto parere del 21/06/2023 da parte della Soprintendenza di Caltanissetta rimarca come la distanza minore tra il vincolo archeologico ed il confine fisico dell'area dell'impianto è superiore a 500 m (circa 600 mt). La distanza dal pannello più vicino al vincolo è superiore a 600 metri essendo i pannelli collocati nella porzione di area a SUD della strada interpodereale. Alla luce di quanto sopra esposto l'area oggetto dell'impianto è ascrivibile nell'alveo di quanto previsto dall'art. 20, c. 8, c) quater del D.Lgs 199/2021 in quanto area idonea.

La Società invierà tempestivamente alla Soprintendenza di Caltanissetta opportuna evidenza cartografica di quanto affermato in questa sede.

Interviene l'**Arch. Daniela Vullo Soprintendente di Caltanissetta** la quale prende atto che l'area ricade oltre la fascia di rispetto e che la documentazione inerente la distanza sarà trasmessa alla Soprintendenza per le valutazioni e l'eventuale rettifica del provvedimento 3661 del 21/06/2023.

Il **Presidente**, alla luce di quanto sopra rappresentato, preso atto della necessità di acquisire le determinazioni finali da parte della Soprintendenza di Caltanissetta, ed ancora il parere sulle linee elettriche da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, ex art. 111 del T.U. 1775/1933, il nulla osta alla costruzione da parte del MiMit, il provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica da parte dell'Autorità di Bacino, ex del R.D. 523/1904, nonché l'Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, sospende i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi la cui data di aggiornamento verrà comunicata con la notifica del presente verbale.

Il **Dott. Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - **Codice Procedura 1105**).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore 17:45 non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo

Maria Elena Blanco


Il Presidente

Antonio Patella

