







AREE SOGGETTE A V.P.E.	
IMPIANTI	 PIDI Loc. Contrada Mintima Km 55+871
STRADE DI ACCESSO DEFINITIVE	
STRADE / PISTE	
PIAZZOLE	
ALLARGAMENTI	


<div>DATI CARATTERISTICI</div> <div>DATI DI COSTRUZIONE</div> <div>PRESSIONE DI PROGETTO 75.0 bar</div> <div>PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 24.0 bar</div> <div>GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f = 0.57</div> <div>DIAMETRO PREVALENTE = 150.0 (DN)</div> <div>REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008</div> <div>CONFORMITA' AL D.M. NUMERO D.M. 17/04/2008</div> <div>PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE</div> <div>RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA</div> <div>Fasce Termorestringenti GASD A.07.10.02</div> <div>DATI GENERALI</div> <div>DN 150 SP 7.1 [UNI-EN] 25.00 m</div> <div>LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 25.00 m.</div> <div>FASE EMISSIONE Permessi</div>	<div>PLANIMETRIA 1:2000</div> <div></div>
CONFINI AMMINISTRATIVI	SCLAFANI BAGNI (PA) F. 10 F. 17

LEGENDA		Fascia di vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.) coincidente con la fascia di servitu'
		Ampliamento impianto esistente
		Strade di accesso definitivo
		Aree di occupazione temporanea
		Allargamenti in corrispondenza di fiumi/infrastrutture esistenti
		Strade di accesso provvisorio
		Piazzole provvisorie per i materiali
		Aree impianti stacco-terminale in progetto
SIMBOLI DI LINEA		Metanodotto in progetto
		Metanodotto in progetto in Tubo di protezione
		Metanodotto in progetto in Cunicolo
		Metanodotto in progetto in Trenchless
		Metanodotto in progetto (opera principale)
		Metanodotto in esercizio da ricollegare
		Metanodotto da rimuovere
		Altri metanodotti
		Vertice
		Picchetto



Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



COROGRAFIA    SCALA 1: 250.000



Nel Comune di Sclafani Bagni

02	28/04/2023	AGGIORNAMENTO	CASAGRANDE	DI RUSCIO
01	30/09/2022	AGGIORNAMENTO PER VARIANTI	CASAGRANDE	DI RUSCIO
00	15/12/2020	EMISSIONE	DEL VECCHIO	DI RUSCIO
Rev.	Data	Descrizione	Disegn.	Contr.
Proprietario		Progettista	Disegno	Approv.
			PL-VPE2000-204	
Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400 (16”) /DN 300 (12”), DP 75 bar FASE 2			Revisione	02
Ricoll. All. Com. di Caltavuturo DN 150 (6”), DP 75 bar			Comm.	NR/19188/R-L06
PLANIMETRIA CATASTALE CON VPE			Cod.tec.	9113367
			Scala	1:2000