



NOTE

Generalmente vicino al *Quadro elettrico* è il *Pozzetto cavi* ELE/SMI, quindi l'altro *Pozzetto cavi* è per i cavi TLC; siccome però le posizioni dei *Pozzetti cavi* e della porta possono variare in funzione delle esigenze elettrostrumentali dell'impianto, "la disposizione delle apparecchiature" indicata in figura non è considerata vincolante.

Si richiama l'attenzione sulla posizione delle batterie che devono essere ad almeno 50 cm dalla più vicina presa elettrica.



SNAM RETE GAS

NORMATIVA
INTERNA

COMPILATO

TECSPE

VERIFICATO

Proton

APPROVATO

M. Jangraudi

REV.

1

Data

04/07/2013