



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto:	"Progetto di realizzazione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza pari a 10,7712 MWp e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito in C.da Jungetto nel Comune di Catania (CT) su terreno agricolo distinto in catasto al Foglio 46 particelle n. 34-156-178-190-433-465-538-584-585-671-689-701-69, Fg. 41 p.lle 220-344-521-809-822-818-819-837"
Proponente:	SICILSOLE SRL – Società Agricola
ID Proc.:	CT_000_IF00870
Cod. Proc.	870

Verbale Conferenza di Servizi Conclusiva del 20 Luglio 2023

In data **20/07/2023** alle ore 10:50 si è svolta **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. DRA n. 50642 del 04/07/2023, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiamato in oggetto, di cui all'istanza prot. DRA 16624 n. del 23/03/2020, presentata dal Sig. Lucchi Gianluca, nella qualità di legale rappresentante della società SICILSOLE SRL Società Agricola (P.IVA 04578170872), e successivamente integrata con la Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., con la nota prot. 160 del 07/10/2021 (prot. DRA 68190 del 07/10/2021).

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella

Servizio 1 - DRA

Maria Elena Blanco

Servizio 1 - DRA

Per il Proponente

(giusta delega del rappresentante legale della Società prot. 92/2023/US/VB del 20/07/2023 caricata nella chat della Conferenza)

Ing. Laura Masini

delegata in rappresentanza della Società SICILSOLE SRL

Dott. Marco Laudani	Progettista della Società SICILSOLE SRL
Dott. Giuseppe Guarnera	Consulente tecnico della Società SICILSOLE SRL
Avv. Daiana De Luca	Consulente legale della Società SICILSOLE SRL

Per le Amministrazioni interessate:

Ing. Andrea Leone Comune di Catania – Direzione Urbanistica

Sono assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 3
Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 8
Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 6
Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 3
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 6 -
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 3
Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale Servizio 5
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ufficio delle Dogane di Catania
Comando Militare Marittimo Autonomo Sicilia
Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M.
Città Metropolitana di Catania II - Dipartimento Gestione Tecnica
A.R.P.A. Sicilia
A.S.P. di Catania
Consorzio di Bonifica 9 Catania
Consorzio Ato 3 di Catania
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania
E-Distribuzione S.p.A
SNAM Rete Gas S.p.A.
ENAC
ENAV S.p.a.
TERNA S.p.a. A.N.A.S.
RFI

Il **Dott. Patella** alle ore 10:55 essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento e l'assenza dei soggetti soprarichiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi, precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 - DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazioni di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Tutta la documentazione relativa al procedimento è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Amministrazione (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/>) [C.P. 870].

Il **Dott. Patella** avvia quindi la discussione precisando che:

- la riunione è finalizzata all'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto ad oggi non rilasciati dagli Enti/Amministrazioni competenti, nel rispetto di quanto previsto dal punto 7 della *“Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”* approvata con il D.A. n. 295/Gab del 28/06/2019;

- ai sensi dell'art. 19 comma 6 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., all'esito della riunione sarà adottata la determinazione motivata di conclusione della CdS sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti degli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento, considerando acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,

pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione o abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della CdS. Fanno eccezione i titoli abilitativi che discendono dall'attuazione di Direttive comunitarie che prevedono l'adozione di provvedimenti espressi (art. 18 comma 4 della legge regionale 7/2019)

Si dà inizio ai lavori della Conferenza richiamando integralmente il verbale della *prima* riunione della Conferenza di Servizi del 30/11/2021, giusta notifica prot. n. 81977 del 03/12/2021, il verbale della *seconda* riunione della Conferenza di Servizi del 12/04/2022, giusta notifica prot. 27125 del 20/04/2022, il verbale della *terza* riunione della Conferenza di Servizi del 20/07/2022, giusta notifica prot. 55090 del 22/07/2022, il verbale della *quarta* riunione della Conferenza di Servizi del 05/10/2022, giusta notifica prot. n. 72915 del 07/10/2022, convocate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 (art.14-ter della legge 241/90 e ss.mm.i.) e dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), durante le quali sono stati acquisiti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, di seguito riportati:

- nota prot. 9240 del 01/09/2020 (prot. DRA 50904 del 02/09/2020) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania – S14.4 – Sezione per i Beni Archeologici**, in riferimento alla presentazione da parte della Ditta della VIARCH, ha espresso parere positivo all'esecuzione dei lavori previsti con condizioni;
- nota prot. 30027 del 10/09/2020 (prot. DRA 52893 del 10/09/2020) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia/Servizio X – Attività Tecniche e Risorse Minerarie** ha rilasciato, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto per quanto attiene gli aspetti minerari di competenza;
- nota acquisita al prot. DRA 56241 del 28/09/2020 con la quale il **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**, esaminata la pratica e le integrazioni ricevute, ha rilasciato parere favorevole;
- nota prot. 11282 del 06/04/2021 (prot. DRA 20629 del 07/04/2021) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia/Servizio 3 – Autorizzazioni** ha comunicato la procedibilità della pratica e richiesto integrazioni della documentazione secondo la propria lista di controllo;
- nota prot. n. 36565 del 09/11/2021 (prot. DRA 76253 del 10/11/2021) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia/Servizio 8** ha confermato il nulla osta rilasciato in data 02/10/2020 con nota prot. 32525;
- nota prot. 56213 del 08/11/2021 (prot. DRA 78805 del 22/11/2021) con la quale la **Città Metropolitana di Catania/II Dipartimento Gestione Tecnica – 4° Servizio – “Ufficio Gestione Riserve Naturali”** ha espresso, ai sensi e per gli effetti del DPR 357/1997, parere endoprocedimentale favorevole circa l'incidenza ambientale con prescrizioni;
- nota prot. P.0394709 del 3/08/2020 di **ANAS SpA**, comunicata dal proponente in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi del 30/11/2021, recante nulla osta di massima alla realizzazione delle opere in questione;
- nota prot. U.0128501 del 06/11/2020 del **Ministero Infrastrutture e Trasporti**, comunicata dal proponente in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi del 30/11/2021, nella quale è stata comunicata l'assenza di interferenze tra il tracciato dell'elettrodotto connesso all'impianto in oggetto e i sistemi di pubblico trasporto ad impianti fissi, sia in esercizio che in progetto, ricadenti nella propria giurisdizione;
- note prot. U.0146775 e prot. U.0146810 del 02/12/2020 del **MISE (oggi MiMit)**, comunicata dal proponente in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi del 30/11/2021, recanti pareri favorevoli condizionati sui due lotti d'intervento;
- la nota prot. n. 120555 del 29/11/2021 (prot. DRA n. 81487 del 02/12/2021) con la quale **l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania** ha comunicato che il sito non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e pertanto “non necessita di nulla osta”;
- nota prot. n. M_D_MSICIL0027849 del 04/12/2021 con la quale il **Comando Marittimo Sicilia** ha espresso “per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, nulla contro la realizzazione dell'opera in argomento”;
- nota prot. n. 18943 del 07/03/2022 (prot. DRA n. 13907 del 08/03/2022) con la quale il **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale/Servizio 5 - Gestione del Demanio Forestale** ha rilasciato ai soli fini del parere preventivo, nulla osta per quanto di propria competenza;

- nota prot. n. 11865 del 06/04/2022 (prot. DRA n. 24025 del 07/04/2022) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia/Servizio X** ha confermato il parere reso con nota prot. n. 30027 del 10/09/2022;_
- nota prot. n. 25496 del 11/04/2022 (prot. DRA n. 25132 del 12/04/2022) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura/Servizio 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura - LEADER** ha comunicato al Servizio 1 DRA l'esito delle verifiche in ordine al procedimento in oggetto, accertando che “ *i terreni oggetto dell'intervento ricadono all'interno dei disciplinari di produzione del formaggio pecorino siciliano DOP, dell'olio extravergine di oliva IGP Sicilia, del vino DOC Sicilia, del vino Sicilia IGT e dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP. L'eventuale improduttività o definizione di area degradata, ai fini della idoneità del sito, fatte salve le classificazioni di pregio citate, deve essere legata alle condizioni pedo-climatiche, da dimostrare con dettagliate indagini tecniche specialistiche*”;
- dichiarazione resa dal Rappresentante dell'**IRSAP di Catania**, in sede di seconda riunione della Conferenza di Servizi del 12/04/2022 con la quale è stato comunicato che “*l'intervento ricade all'esterno del territorio di competenza dell'Ufficio Periferico IRSAP di Catania e pertanto l'Ufficio non può e non deve esprimere alcun parere*”;
- dichiarazione del Rappresentante della **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania**, resa in sede di seconda riunione della Conferenza di Servizi del 12/04/2022, con la quale veniva confermato il parere favorevole con condizioni, rilasciato con nota prot. n. 9240 del 01/09/2020;
- nota acquisita al prot. DRA n. 42264 del 08/06/2022 con la quale **RFI** ha rilasciato nulla osta di massima a condizione che prima dell'inizio dei lavori siano attivate formalmente le specifiche procedure di autorizzazione nel rispetto dei vincoli di cui al DPR 753/80;
- nota prot. n. 18507 del 06/07/2022 (prot. DRA n.51068 del 07/07/2022) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** ha confermato i contenuti della nota prot. n. 31545 del 25/11/2021, ossia che “*in assenza di documentazione attestante la presenza di attività a servizio dell'impianto fotovoltaico ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 151/2011, il Comando non è tenuto ad esprimersi in merito*”;
- parere favorevole reso dal Rappresentante del **Comune di Catania – Direzione Urbanistica**, in sede di terza riunione della Conferenza di Servizi del 20/07/2022 (prot. n. 290111 del 20/07/2022 acquisita al prot. DRA n.54896 del 21/07/2022);
- nota prot. n. 51816 del 05/10/2022 (prot. DRA n. 72184 del 05/10/2022) con la quale **ARPA Sicilia** ha reso parere favorevole per l'impianto in progetto, con proposta di integrare il progetto di monitoraggio ambientale secondo quanto evidenziato nel parere;
- nota prot. DISIC/GN/INT/LIB/416/2022 del 05/10/22 (prot. ARTA n. 73378 del 10/10/22) con la quale **SNAM** ha espresso parere favorevole a condizione che le opere in progetto vengano realizzate come indicato nelle tavole “Inquadramento generale, Interferenza 1, Interferenza 2, Interferenza 4, Relazione Tecnica interferenze” e che vengano rispettate le inderogabili prescrizioni indicate;
- nota prot. 49711 del 26/10/22 (prot. ARTA n. 78250 del 27/10/22) con la quale l'**Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3 Ufficio Territorio e Patrimonio** ha reso parere favorevole, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66;
- nota prot. 24170 del 21/12/22 (prot. ARTA n. 92550 del 22/12/22) con la quale l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia/Servizio 6 - Pareri e Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Catania, Siracusa, Ragusa)** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022, con le raccomandazioni e le prescrizioni nel provvedimento riportate;
- nota prot. 1655 del 04/01/2023 (prot. DRA n. 985 del 08/01/2023) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile - Servizio 10/Servizio Geologico Sicilia Orientale**, “*rilevato che il progetto in argomento costituisce parte di un mosaico di progetti (tab. 1) [...] ricadenti in un'area che per ragioni idrologico-idrauliche questo ufficio ha individuato quale ambito “idrologico-idraulico omogeneo” (fig. 1), visto il piano di massima per la prevenzione dei rischi idrologico-idraulici proposto da questo ufficio nei procedimenti di VIA per il PAUR degli impianti della tabella 1, quale sistema progettuale integrato, finalizzato alla mitigazione del loro impatto sul suolo e dei rischi idraulici nell'area perimetrata della fig. 2, viste le previsioni delle strutture di riequilibrio idraulico della fig. 2 e il relativo contributo in termini di previsioni di infrastrutture che i*

progetti della tabella 1 forniscono per la loro fattibilità geomorfologica, vista la configurazione definitiva del progetto [...], considerato che le opere idrauliche previste costituiscono tessere del mosaico infrastrutturale configurato da questo Ufficio al fine di contribuire alla riduzione del rischio idraulico [...]", ha reso parere favorevole di fattibilità ai sensi del D.M. 17/01/18 (art. 6 par. 12 - fattibilità di opere su grandi aree) al progetto in argomento nell'ambito della Procedura di V.I.A., evidenziando che l'autorizzazione del progetto esecutivo ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge 64/74 [...] potrà avvenire con le modalità di cui al D.D.G. n. 8/2020 del DRT (allegato A) accedendo alla piattaforma telematica "Sismica Sicilia";

- **Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 91/2023** rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 28/02/2023, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 15077 del 06/03/2023, con il quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni ambientali ivi impartite;
- **D.A. n. 109/GAB del 30/03/2023**, con il quale l'**Autorità Ambientale** ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ex art. 25 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito del P.I.C. n. **91/2023** della C.T.S., e ad esito dei pareri delle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato notificato con nota prot. DRA n. 23107 del 03/04/2023.

A seguito del rilascio del provvedimento di VIA sono state acquisite le seguenti ulteriori comunicazioni e atti di assenso:

- nota acquisita al prot. DRA n. 38054 del 24/05/2023 con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell' Energia – Servizio 3, "*copia dell'atto notarile rep.27873 sottoscritto in data 12/05/2023 [...] relativo ai terreni interessati dal progetto e distinti al catasto terreni al foglio 46, particella 481*", richiedendo contestualmente di procedere all'emissione della procedibilità della pratica;
- nota prot. n. 16978 del 26/05/2023 (prot. DRA n. 41656 del 06/06/2023) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia - Struttura operativa di progetto** ha richiesto al proponente la produzione di documentazione integrativa per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, sinteticamente consistente in:
 - certificato di iscrizione di vigenza alla Camera di Commercio;
 - dichiarazione attestante la validità e vigenza della documentazione attestante la disponibilità giuridica dei suoli;
 - dichiarazione resa al fine della richiesta della prescritta informazione antimafia al Prefetto secondo il modello predisposto dalla Prefettura UTG di Palermo;
 - patto di integrità;
 - dichiarazione dei professionisti incaricati attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;
 - attestazione di versamento tasse
- nota prot. n. 18053 del 07/06/2023 (prot. DRA n.42659 del 08/06/2023) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Struttura operativa di progetto** vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Società, ha comunicato la procedibilità della pratica ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. 2 del regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 e del punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 finalizzata al rilascio dell'A.U. di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs n. 387/2003 e dell'art.5 del D.Lgs n. 28/2011 di competenza;
- nota prot. DRA 41404 del 06/06/2023 con la quale questo **Servizio 1** ha convocato la riunione della Conferenza conclusiva ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 con gli effetti dell'art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii., per il 15 giugno 2023 alle ore 10:30, che è stata rinviata nella medesima giornata a seguito di errore nel link di collegamento della piattaforma Skype;
- nota ENAC-PROT-19/06/2023-0079250-P (prot. DRA 45743 del 19/06/2023) con la quale **ENAC** ha comunicato che non risulta evidenza: della valutazione dell'impatto dell'abbagliamento nei confronti della torre di controllo e del traffico in avvicinamento presso l'aeroporto di Catania (LICC); della rispondenza alle Linee Guida ENAC nr. 2022/002-APT relative alla Valutazione degli Impianti Fotovoltaici nei dintorni aeroportuali con particolare riferimento ai previsti modelli di asseverazione. Sulla base di ciò ha confermato che non risulta

possibile emettere il nulla osta relativo alla sicurezza della navigazione aerea dovendosi pertanto confermare al momento il parere negativo espresso dalla Direzione Operazioni Sud con la nota prot. ENAC-TSU-01/12/2021-0139049-P;

- nota acquisita al prot. DRA 45884 del 20/06/2023 con la quale il **Proponente** ha trasmesso le controdeduzioni al Dipartimento dell'Agricoltura – Servizio 3/LEADER in riscontro alla nota prot. 25496 del 11/04/2022, chiedendo di procedere ad una revisione del predetto giudizio di non idoneità e prendere visione della Relazione di Compatibilità Agronomica allegata;
- nota prot. 14988 del 07/06/2023 (prot. DRA 46053 del 20/06/2023) con la quale il **Comando dei VV.F. di Catania** ha confermato i contenuti della nota prot. n. 31545 del 25/11/2021, ossia che *“in assenza di ulteriore documentazione attestante la presenza di attività a servizio dell'impianto fotovoltaico ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 151/2011, questo Comando non è tenuto ad esprimersi in merito”*;

Relativamente ai lavori dell'odierna Conferenza è pervenuta la seguente nota:

- nota prot. n. 17601 del 04/07/2023 (prot. DRA 54478 del 17/07/2023) con la quale il **Comando VV.F. di Catania** riconferma quanto già contenuto nella nota prot. n. 31545 del 25/11/2021, chiedendo che in Conferenza di Servizi se ne richiami espressamente il contenuto.

La **Società** comunica di avere ricevuto la nota prot. ENAC-PROT-19/07/2023-0094245-P (che viene caricata nella chat della Conferenza) con la quale ENAC autorizza ai sensi dell'art. 711 del Codice della Navigazione la realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, in quanto lo stesso non costituisce ostacolo né concreto pericolo alla navigazione aerea.

La **Società** mette in condivisione tramite la chat della CdS la nota prot. E-DIS-17/01/2020-0030551 di E-Distribuzione avente ad oggetto “Validazione progetto definitivo presentato dalla Capofila Suncore per le pratiche in C.da Jungetto, SNC – Catania GOAL: T01736077 SUNCORE 5AMARANTO 1 SRL e GOAL: T0736753 SICILSOLE SRL SOCIETA' AGRICOLA”, comunicando in merito ai due progetti l'esito positivo della verifica per entrambe le pratiche, e restando in attesa della presentazione della richiesta di avvio procedimento autorizzativo come disposto dal TICA.

Si dà la parola all'**Ing. Leone**, che partecipa in sostituzione dell'Ing. Crimi responsabile della Direzione Urbanistica del Comune di Catania, il quale constata che con nota prot. n. 290111 del 20/07/2022 è già stato reso parere favorevole con condizioni sul progetto.

Alle ore 11:45 i lavori della Conferenza vengono sospesi per riprendere alle ore 13:00.

Alle ore 13:05 riprendono i lavori.

L'**Avv. De Luca**, dichiara che con riferimento alla questione relativa alla p.la ex 452 fg. 46 NTC del Comune di Catania, oggi n. 481 fg. 46, la stessa era presente oltre che nell'istanza di attivazione della procedura anche negli elaborati progettuali a corredo. Per un probabile incolpevole rifiuto, la stessa particella non è stata elencata tra le altre nell'oggetto della notifica della procedibilità dell'istanza. Tuttavia, come emerge anche dal P.I.I. della CTS, la stessa è stata valutata come parte integrante del progetto.

Il **Dott. Patella** in merito al rilascio da parte del Dipartimento dell'Energia del decreto di Autorizzazione Unica di competenza, comunica di essere stato contattato telefonicamente dall'Ing. Roberto Sannasardo il quale gli ha riferito che probabilmente il Dirigente Generale, a cui è stato trasmesso il provvedimento, sarà in sede nel pomeriggio.

Il **Presidente** in conclusione, preso atto dei pareri e titoli acquisiti, e di quanto appreso per le vie brevi dal Rappresentante del Dipartimento Regionale dell'Energia, nella considerazione che è necessario ai fini di concludere la Conferenza di Servizi acquisire ufficialmente il Decreto di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 da parte del DRE per potere rilasciare il Provvedimento di PAUR, sospende i lavori della odierna Conferenza conclusiva che verranno riaggiornati non appena ricevuto il suddetto titolo autorizzativo.

L'Ing. **Masini** prende atto della necessità di sospendere la Conferenza al fine di acquisire il decreto di A.U. da parte del Dipartimento dell'Energia per il rilascio del PAUR e auspica che la convocazione della Conferenza di Servizi finale sia fatta nel più breve tempo possibile.

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 870).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore **13:30** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo

Maria Elena Blanco


Il Presidente

Antonio Patella