



NUMERO DI CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.

80012000826
02711070827

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DEMANIO
IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA MESSINA

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante annullamento della marca id. n. 1220663875745 del 13/11/2024, come da dichiarazione pervenuta.

Protocollo n. 32880 del 17.12.2024

Alla

Open Fiber S.p.A.
openfiber@pec.openfiber.it
openfiber.permessi.sicilia@pec.openfiber.it

p.c.

Al

Comune di Messina
protocollo@pec.comune.messina.it

Al

Segretario Generale
SEDE

Al Responsabile Unico per la pubblicazione sul
sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

“AIU in favore di Open Fiber Holdings S.p.A.”

- **Lavori :** AIU – 0293515 posa cavi in fibra ottica in attraversamento dei torrenti Zafferia, Larderia e Giampilieri nel Comune di Messina
- **Ditta:** Open Fiber Holdings S.p.A., con sede legale in Viale Certosa 2 – 20155 Milano P. I. 09320630966

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate falla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la “*Direttiva Sovralluvionamenti*” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d’acqua*” redatte ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTO il Decreto di nomina D.S.G. 159 del 08/06/2022 dell’Ing. Rosario Celi a Dirigente del Servizio 7 (ME) dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota 293515 del 18/11/2024, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino n° 29660 in pari data, con la quale la ditta in oggetto generalizzata ha chiesto l’Autorizzazione Idraulica Unica per l'esecuzione dei lavori per la posa di cavi in fibra ottica, in attraversamento dei torrenti Zafferia, Larderia e Giampilieri nel comune di Messina;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

- Relazione tecnica
- Planimetrie
- Modulo richiesta AIU-PAI

CONSIDERATO che i lavori prevedono il collegamento di cavi in fibra ottica con posa d' infrastrutture nel Comune di Messina, su aree di competenza demaniale, per gli interventi di seguito descritti:

- In prossimità delle coordinate 38.15188823, 15.50917653, si prevede posa cavo F.O. su cavo Enel Distribuzione aereo esistente, per una lunghezza complessiva di 138,08 mt in attraversamento sul Torrente “Zafferia”;
- In prossimità delle coordinate 38.15021067, 15.51018020, si prevede posa cavo F.O. su cavo Enel Distribuzione aereo esistente, per una lunghezza complessiva di 23,86 mt in attraversamento sul Torrente “Zafferia”;
- In prossimità delle coordinate 38.13933076, 15.50631875, si prevede posa cavo F.O. su cavo Enel Distribuzione aereo esistente, per una lunghezza complessiva di 67,75 mt in attraversamento sul Torrente “Larderia”;
- In prossimità delle coordinate 38.14035136, 15.50280402, si prevede Scavo in minitrincea, per una lunghezza complessiva di 81,11 mt in attraversamento, pozetto 76x40 e pozetto 90x70 sul Torrente “Larderia”;

- In prossimità delle coordinate 38.06105109, 15.47745391, si prevede posa cavo F.O. su cavo Enel Distribuzione aereo esistente, per una lunghezza complessiva di 26,27 mt in attraversamento, Scavo in Trincea sterrato, per una lunghezza complessiva di 20,32 mt in attraversamento, pozzetto 76x40 sul Torrente “Giampilieri”;

CONSIDERATO che Gli interventi di che trattasi sono ricadenti sul fg. 137, 150, 157, 206, 214 del Comune di Messina con vincolo PAI assente;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi);

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano gli alvei dei *Torrenti Zafferia*, che nei tratti interessati scorrono su aree demaniali e risultano inseriti, rispettivamente, ai numeri 219, 218 e 213 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Messina e di competenza del Demanio della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 93 del D.Lgs 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) che comporta l'esenzione degli oneri concessori degli "operatori che realizzino reti o forniscano servizi di comunicazione elettronica anche sui beni appartenenti al Demanio o al patrimonio dello Stato, si esenta la Open Fiber S.p.A. dal pagamento del canone annuo di concessione.

RILASCIA

a *Open Fiber Holdings S.p.A* in oggetto meglio specificato,

"nulla osta idraulico" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- 01) in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- 02) tutte le attività verranno eseguite nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza ed in particolare, in caso di eventi meteorologici avversi, senza alcun preavviso da parte della dell'Amministrazione concedente, dovranno essere sospese immediatamente le attività e disposto l'allontanamento delle maestranze impegnate, rimuovendo tutte le opere mobili, i macchinari ed i materiali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
- 03) questa Autorità di Bacino si deve ritenere sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- 04) sono esclusi dal presente parere, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
- 05) non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private;
- 06) oltre alle suesposte indicazioni, codesta Società **"Open Fiber"** è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche;
- 07) per eseguire i suddetti lavori non saranno previste modifiche all'alveo, non verranno eseguiti movimenti di terra, né la realizzazione di piste e né si interverrà sul deflusso idrico;
- 08) è fatto divieto assoluto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere.
- 09) nel periodo di occupazione delle aree demaniali dovranno essere controllati assiduamente i bollettini di previsione meteo idrologica della Regione Siciliana, provvedendo al monitoraggio continuo dei livelli di piena;
- 10) **dovranno essere inviate a questa Autorità di Bacino comunicazione di inizio lavori con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell'intervento e, una volta ultimati i lavori, una comunicazione di fine lavori con la documentazione fotografica del ripristino effettuato e dello stato di rilascio delle aree interessate che dovranno essere adeguatamente ripulite ripristinando lo stato originario dei luoghi;**

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina “*Aree tematiche*” → “*Siti tematici*” → “*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*” → “*Elenco Autorizzazione idraulica unica*”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

L'Istruttore Direttivo

Geom. Massimo Petitto

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

Il Dirigente del Servizio 7

Ing. Rosario Celi