



PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

**SERVIZIO 7 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DEMANIO
IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA (MESSINA)**
Palazzo Genio Civile Via dei Mille, 270 - 98123 Messina (ME)

Protocollo n. 11676 del 16/04/2025

Al Comune di Alcara Li Fusi (ME)
comune@pec.comune.alcaralifusi.me.it

p.c. Al Segretario Generale
SEDE

Al Responsabile Unico per la pubblicazione
sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

“AIU In Favore del comune di Alcara Li Fusi (ME) p.i. 00144310836 via della Rinascita, 16”

➤ **Lavori:** *Interventi indifferibili e urgenti necessari al ripristino e regimentazione del corpo idrico del torrente Tappo in C/da Maillaro e alla messa in sicurezza e protezione della spalla del ponte Papaleo in destra idraulica del fiume Rosmarino in c/da Papaleo, nel comune di Alcara Li Fusi*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate

con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la “*Direttiva Sovralluvionamenti*” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTO il Decreto di nomina D.S.G. 159 del 08/06/2022 dell’Ing. Rosario Celi a Dirigente del Servizio 7 (ME) dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota prot. n. 3919 e 3931 del 14/04/2025 assunte, rispettivamente al prot. di questa Autorità n. 11355 e 11362 in data 14/04/2025, con la quale la ditta in oggetto generalizzata ha chiesto il nulla osta Idraulico per eseguire lavori urgenti di ripristino e regimentazione del corpo idrico del torrente Tappo in C/da Maillaro e alla messa in sicurezza e protezione della spalla del ponte Papaleo in destra idraulica del fiume Rosmarino in C/da Papaleo;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che a seguito degli eventi meteo avversi del 17 Gennaio 2025 che hanno interessato il Comune di Alcara li Fusi (ME) ed in particolare il torrente Tappo con danneggiamento dell’argine di sinistra con conseguente esondazione in C/da Maillaro e il fiume Rosmarino (tratto denominato Torrente Scavioli) in corrispondenza del ponte Papaleo ha eroso l’argine di destra, scalzando il terrapieno a tergo del muro in c.a. di protezione del ponte fino a raggiungere quasi la sede stradale;

CONSIDERATO che gli interventi prevedono:

Torrente Tappo C/da Maillaro

- ripristino di un tratto dell’argine di sinistra (danneggiato) con parti realizzati in grossi massi (scogliera) recuperati in loco tra il materiale di sovralluvionamento trascinato a valle;
- ripristino della originaria linea di deflusso (corso naturale ante evento) mediante modesti interventi di risagomatura e ripristino delle quote di fondo dell’alveo;

Ponte Papaleo

- realizzazione di una scogliera, a protezione di un tratto dell’argine di destra prossimo al ponte, in grossi massi recuperati in loco tra il materiale di sovralluvionamento trascinato a valle;
- ripristino della quota del terrapieno a tergo del muro in c.a. adiacente al ponte;
- ripristino della originaria linea di deflusso di un tratto del Torrente, mediante interventi risagomatura atti a preservare le sponde ed indirizzare le acque verso il centro dell’alveo;

Torrente Tappo (C/da Maillaro) – Ponte Papaleo

- Piccoli interventi puntuali, a monte e a valle dei siti oggetto d'intervento descritti ai punti 4.1 e 4.2, atti ad eliminare e/o rimuovere sbarramenti temporanei / accumuli / intasamenti di vario genere

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l’alveo del *Torrente Rosmarino* che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n 102 dell’elenco delle acque pubbliche di competenza del Demanio della Regione Siciliana.

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l’alveo del *Torrente Tappo* che scorre su aree demaniali e non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche ma di competenza del Demanio della Regione Siciliana.

RILASCIA

al *Comune di Alcara Li Fusi* in oggetto meglio specificato,

“nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;

“autorizzazione all’accesso in alveo” alla realizzazione degli interventi di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- 01) in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- 02) tutte le attività verranno eseguite nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza ed in particolare, in caso di eventi meteorologici avversi, senza alcun preavviso da parte dell’Amministrazione concedente, dovranno essere sospese immediatamente le attività e disposto l’allontanamento delle maestranze impegnate, rimuovendo tutte le opere mobili, i macchinari ed i materiali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
- 03) questa Autorità di Bacino si deve ritenere sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- 04) sono esclusi dal presente parere, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
- 05) non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d’acqua, alle proprietà private;
- 06) oltre alle suseposte indicazioni, la ditta, è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche;
- 07) per eseguire i suddetti lavori non saranno previste modifiche all’alveo;
- 08) è fatto divieto assoluto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere.
- 09) nel periodo di occupazione delle aree demaniali dovranno essere controllati assiduamente i bollettini di previsione meteo idrologica della Regione Siciliana, provvedendo al monitoraggio continuo dei livelli di piena;
- 10) **dovranno essere inviate a questa Autorità di Bacino comunicazione di inizio lavori con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell’intervento e una volta ultimati i lavori, una comunicazione di fine lavori con la documentazione fotografica del ripristino effettuato e dello stato di rilascio delle aree interessate che dovranno essere adeguatamente ripulite ripristinando lo stato originario dei luoghi;**

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino, nella pagina *“Aree tematiche”* → *“Siti tematici”* → *“Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica”* → *“Elenco Autorizzazioni idraulica unica”*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

**L’Istruttore Direttivo
Geom. Massimo Petitto**

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

**Il Dirigente del Servizio 7
Ing. Rosario Celi**