

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. 28/02/1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 420/Area 1/S.G. del 05/08/2024, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale l'On.le Avv. Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. BurdenSharing)”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTO** il decreto dell'11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTA** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D.Lgs. n. 152/2006 l'art. 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. n. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO** il decreto interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025, in precedenza regolamentata dal D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023, oggi abrogato;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 46/Gab del 28/02/2025;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito “l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006”
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 56810 del 30/09/2020 con la quale il Sig. Enrico Crobu, nella qualità di Soggetto Delegato della Società Solar Italy XXI S.r.l. (nel seguito *Proponente*), ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, attraverso il Portale Valutazioni Ambientali (SI-VVI), istanza per l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.791,095 kWp, denominato “DAGALA PUGLISI” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Acquamentrita s.n.c. nel comune di Lentini (SR) censiti al C.t al Foglio di mappa n. 72 particelle n. 52, 383, 385, 398, 390, 387, 388, 393, 386, 384, 389, 391, 392, 394, 395, 732, 733, 294, 1064, 59, 823, 995 ed in Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa n. 72 particelle n. 397, 401, 996, 997, 1121, 1122, 1065, 1066*”, proposto dalla Società Solar Italy XXI S.r.l. con sede legale in Galleria San Babila n. 4/B, cap. 20122 Milano (P.IVA 10727640962 - PEC: solaritaly21srl@legalmail.it);

- VISTA** la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI con id da 35496 a 35566, con assegnazione Codice Procedura 1088 - Classifica SR\_011\_IF01088;
- VISTA** la documentazione relativa all'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015 e s.m.i., che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 58136 del 06/10/2020, con la quale il Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, esaminata la documentazione depositata dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell’istanza (unitamente all’allegata documentazione) e la successiva pubblicazione dell’avviso del 23/11/2020 sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 7/2019;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti dal comma 4 dell’art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 58/2021 della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) reso nella seduta plenaria del 30/06/2021 recante richiesta di approfondimenti e integrazioni, notificato con nota prot. DRA n. 59584 del 06/09/2021;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 65685 del 29/09/2021 del Proponente, con la quale a seguito delle richieste integrative avanzate dalla Commissione Tecnica Specialistica di cui al P.I.I. n. 58/2021, ha richiesto la sospensione motivata dei termini ai sensi del comma 5 dell’art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per un periodo di giorni 60 (sessanta);
- VISTA** la nota prot. DRA n. 69588 del 13/10/2021 con la quale il Servizio 1 DRA ha concesso alla Società la suddetta sospensione dei termini, ai sensi del comma 5 dell’art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per la presentazione delle integrazioni richieste con nota prot. DRA n. 59584 del 06/09/2021;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 14301 del 16/02/2022 (prot. DRA n. 32734 del 09/05/2022) con il quale l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha rilasciato l’autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 380/2001;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 15732 del 10/03/2022 con la quale il Proponente, in riscontro agli approfondimenti e integrazioni contenuti nel P.I.I. n. 58/2021 della CTS, ha trasmesso n. 13 elaborati progettuali ad integrazione dei precedenti, con n. id. progressivo da 16993 a 17005;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 29044 del 27/04/2022 del Servizio 1 DRA è stata indetta e convocata per il giorno 06/05/2022 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 27-*bis* comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell’art. 14-*ter* della legge 241/90 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del PAUR;
- RICHIAMATI** i verbali della *prima* riunione della “CdS”, tenutasi il 06/05/2022, della *seconda* riunione della “CdS”, tenutasi il 12/07/2022, della *terza* riunione della “CdS”, tenutasi il 11/01/2023 e della *quarta* riunione della “CdS”, tenutasi il 18/05/2023, tutte e quattro in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificati dal Servizio 1 DRA rispettivamente con nota prot. DRA n. 35556 del 17/05/2022, con nota prot. DRA n. 52533 del 13/07/2022, con nota prot. DRA n. 2307 del 13/01/2023 e con nota prot. DRA n. 38572 del 25/05/2023, nel corso delle quali sono stati richiamati i pareri, nulla osta e note acquisiti alla data delle suddette Conferenze;
- VISTA** la nota prot. n. 5861 del 29/07/2022 (prot. DRA n. 57470 del 29/07/2022) con la quale Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa “Sezione per i Beni Archeologici, bibliografici e archivistici”, facendo seguito alla nota acquisita al prot. n. 5435 del 12/07/2022, contenente la relazione finale sulle indagini archeologiche, considerato che i saggi hanno avuto esito negativo e che la relazione finale è ampiamente condivisibile, ha dichiarato conclusa la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ed autorizza la realizzazione dell’impianto con condizioni;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 21533 del 12/09/2023 (prot. DRA n. 67692 del 13/09/2023) con il quale l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni

Ambientali, Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Catania-Siracusa-Ragusa) ha rilasciato il “nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti; l’“autorizzazione all’accesso all’alveo” dell’impluvio naturale senza nome, affluente di sinistra del “Fiume di Barbaianni” “e alla realizzazione degli interventi” di cui al progetto di che trattasi;

**ACQUISITO** il Parere Istruttoria Conclusivo (P.I.C.) n. 799/2023 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 22/12/2023, trasmesso al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con nota prot. DRA n. 365 del 03/01/2024, con il quale, è stato espresso “parere favorevole” riguardo alla compatibilità ambientale del “*Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.971,095 KWP, denominato “Dagala Puglisi” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) censiti al Catasto Terreni al foglio di mappa n. 72 particelle n. 52, 383, 385, 398, 390, 387, 388, 393, 386, 384, 389, 391, 392, 394, 395, 732, 733, 294, 1064, 59, 823, 995 ed in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 72 particelle n. 397, 401, 996, 997, 1121, 1122, 1065, 1066*”, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nel parere medesimo;

**VISTO** il D.A. n. 97/GAB del 07/03/2024, con il quale è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il “*Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.971,095 KWP, denominato “Dagala Puglisi” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR)*”, presentato dalla Società Solar Italy XXI S.r.l., a condizione che vengano ottemperate specifiche prescrizioni ambientali riportate nello stesso, notificato dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con nota prot. DRA n. 14919 del 07/03/2024;

**RICHIAMATO** il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 19/06/2024 (**Allegato A**), notificato con nota prot. DRA n. 60867 del 29/08/2024, nel corso della quale, dato atto della nota prot. n. 75474 del 14/06/2024 (prot. DRA n. 42699 del 14/06/2024) con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha trasmesso la relazione istruttoria ai sensi dell’art. 111 del R.D. n. 1775/1933 con esito positivo sul progetto in oggetto, limitatamente all’esecuzione delle opere relative alla linea elettrica ed alle opere accessorie per il progetto; Il Presidente, preso atto delle dichiarazioni acquisite nel corso della CdS nella considerazione che occorreva acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 da parte del Dipartimento Regionale dell’Energia, aggiornava i lavori della Conferenza di Servizi;

**VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 64469 del 16/09/2024 con la quale la Società ha comunicato la variazione della sede legale, del socio Unico e del Legale Rappresentante a far data dal 01/08/2024;

**VISTO** il D.R.S. n. 2210 del 26/09/2024 (notificato dal Proponente e caricato al Portale SI-VVI al prot. DRA 70097 del 08/10/2024) con il quale il Dipartimento Regionale dell’Energia ha rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., per la “*Realizzazione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo con potenza nominale pari a 5.791,095 kWp denominato “Dagala-Puglisi” da realizzare sui terreni agricoli siti in Cda Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) e di Francofonte (SR)*”;

**RICHIAMATO** il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (*seconda seduta*) del 27/11/2024 (**Allegato A.1**), notificato con nota prot. DRA n. 1448 del 10/01/2025, nel corso della quale dato atto del D.R.S. n. 2210 del 26/09/2024 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Energia ha rilasciato l’Autorizzazione Unica, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.; dato atto che il Presidente richiamando il principio di conservazione degli atti amministrativi, nel merito del refuso nel decreto di VIA, in ordine alla potenza dell’impianto erroneamente indicata pari a 5.971,095 kW mentre la potenza corretta è pari a 5.791,095 kW, errore materiale evidenziato in sede di Conferenza conclusiva del 19/06/2024, fa presente che il dato corretto della potenza dell’impianto verrà direttamente inserito nel decreto di P.A.U.R.; dato atto che il rappresentante della Società ha dichiarato di “prendere atto dell’indicazione del Dott. Patella

*in relazione all'errore materiale circa la potenza dell'impianto riportato nel decreto di V.I.A. e accetta quanto proposto in riferimento alla correzione del dato di potenza direttamente nel decreto di P.A.U.R.. ed inoltre gli elaborati richiesti durante la prima seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 19/06/2024 in relazione al progetto di connessione benestariato dal gestore di rete sono stati caricati in pari data ed acquisiti al prot. DRA n. 44355 del 19/06/2024 e ricaricati al sopra citato prot. DRA n. 83009 del 26/11/2024 e che con nota del 16/09/2024 (prot. DRA n. 64469 del 16/09/2024) la Società ha comunicato la variazione della sede legale, del socio Unico, del Legale Rappresentante a far data dal 01/08/2024"; il Presidente comunica, sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi prevista dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, tramite i rispettivi rappresentanti, la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento;*

**VISTA** la richiesta di informazione antimafia prot. n. R\_VDA\_Ingresso\_0002491\_20241212 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;

**VISTA** la comunicazione di non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 a carico della Società Solar Italy XXI S.r.L.;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 3189 del 20/01/2025 con cui il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021- 2023 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 11224 del 26/02/2025 con la quale la Società Solar Italy XXI S.r.L. ha trasmesso la Visura Camerale aggiornata con il nuovo legale rappresentante e la dichiarazione antimafia;

**VISTA** la richiesta di informazione antimafia prot. n. R\_VDA\_Ingresso\_0000927\_20250320 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;

**CONSIDERATO** che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, comma 3, del suddetto Codice, è spirato in data 20/04/2025 e, pertanto, il provvedimento PAUR, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, può essere adottato salvo revoca del medesimo in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

**RITENUTO** per quanto sopra di potere rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006, per il *"Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.791,095 KWp, denominato "Dagala Puglisi" da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR)"*, proposto dalla Società Solar Italy XXI S.r.l. con sede legale in Via Stazione n. 31, cap. 11024 Chàtillo (AO) (P.IVA 10727640962 - PEC: solaritaly21srl@legalmail.it), sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie espresse dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi, tramite i rispettivi rappresentanti;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizione;

## DECRETA

### Articolo 1

Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la *determinazione motivata favorevole* sulla base delle *posizioni unitarie* della Conferenza di Servizi conclusiva del 19/06/2024 (**Allegato A** nelle premesse del decreto), della Conferenza di Servizi conclusiva (*seconda seduta*) del 27/11/2024 (**Allegato A.1** nelle premesse del decreto), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il “*Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.791,095 KWP, denominato “Dagala Puglisi” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR)*”, proposto dalla Società Solar Italy XXI S.r.l. con sede legale in Via Stazione n. 31, cap. 11024 Chàtillo (AO) (P.IVA 10727640962 - PEC: solaritaly21srl@legalmail.it) - Classifica SR\_011\_IF01088, Codice Procedura 1088;

### Articolo 2

Di rilasciare, per il progetto di cui all'art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del Progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- provvedimento prot. n. 14301 del 16/02/2022 con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha rilasciato l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001 (**Allegato B**);
- nota prot. n. 5861 del 29/07/2022 con la quale Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa “Sezione per i Beni Archeologici, bibliografici e archivistici”, facendo seguito alla nota acquisita al prot. n. 5435 del 12/07/2022, contenente la relazione finale sulle indagini archeologiche, considerato che i saggi hanno avuto esito negativo e che la relazione finale è ampiamente condivisibile, ha dichiarato conclusa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ed autorizza la realizzazione dell'impianto con condizioni (**Allegato C**);
- nota prot. n. 21533 del 12/09/2023 con la quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali, Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Catania-Siracusa-Ragusa) ha rilasciato il “*nulla osta idraulico*” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti; l’“*autorizzazione all'accesso all'alveo*” dell'impluvio naturale senza nome, affluente di sinistra del “Fiume di Barbaianni” “e alla realizzazione degli interventi” di cui al progetto di che trattasi (**Allegato D**);
- D.A. n. 97/GAB del 07/03/2024, con il quale questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al “*Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.971,095 KWP, denominato “Dagala Puglisi” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR)*” con condizioni ambientali, notificato con nota prot. DRA n. 14919 del 07/03/2024 (**Allegato E**);
- D.R.S. n. 2210 del 26/09/2024 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, la Società Solar Italy XXI S.r.l. (nel seguito Proponente) con sede legale a Milano (MI), in Galleria San Babila n. 4/B, alla “*Realizzazione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo con potenza nominale pari a 5.791,095 kWP denominato “Dagala-Puglisi” da realizzare sui terreni agricoli siti in C/da Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) e di Francofonte (SR)*” (**Allegato F**);

### **Articolo 3**

L'efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all'art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente.

### **Articolo 4**

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

### **Articolo 5**

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1088), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

L'Assessore

*On.le Avv. Giuseppa Savarino*



GIUSEPPA SAVARINO  
REGIONE SICILIANA  
ASSESSORE GIUNTA REGIONE  
SICILIA  
01.07.2025 09:46:34 GMT+01:00



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

**Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**  
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

**Progetto:** *"Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.791,095 kWp, denominato "DAGALA PUGLISI" da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) censiti al Catasto Terreni al Foglio di Mappa n. 72 particelle n. 52, 383, 385, 398, 390, 387, 388, 393, 386, 384, 389, 391, 392, 394, 395, 732, 733, 294, 1064, 59, 823, 995 ed in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 72 particelle n. 397, 401, 996, 997, 1121, 1122, 1065, 1066"*

**Proponente:** Solar Italy XXI s.r.l.

**ID Proc.:** SR\_011\_IF01088

**Cod. Proc.** 1088

**Verbale Conferenza dei Servizi conclusiva del 19 giugno 2024**

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 16:00 si è svolta in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 37507 del 29/05/2024, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii (ex art 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente il Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e tutti gli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza datata 30/09/2020 (prot. DRA n. 56810 del 30/09/2020), presentata dal Sig. Enrico Crobu, nella qualità di Legale Rappresentante della Società Solar Italy XXI s.r.l. (P.IVA 10727640962) per il progetto denominato *"Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.791,095 kWp, denominato "DAGALA PUGLISI" da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) censiti al Catasto Terreni al Foglio di Mappa n. 72 particelle n. 52, 383, 385, 398, 390, 387, 388, 393, 386, 384, 389, 391, 392, 394, 395, 732, 733, 294, 1064, 59, 823, 995 ed in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 72 particelle n. 397, 401, 996, 997, 1121, 1122, 1065, 1066"*

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1 e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1. Partecipa alla riunione il Geom. Renato De Luca, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

**Risultano presenti in video collegamento**

**Per il Dipartimento dell'Ambiente:**

Antonio Patella

Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it  
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Tiziana La Rosa  
Renato De Luca

Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA  
Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA

**Per il Proponente:**

Marco Limer  
Giancarlo Licitra  
Roberto Cintolo

Tecnico della Società, giusta delega del 14/06/2024 (prot. DRA n. 42745 del 14/06/2024)  
Tecnico della Società, giusta delega del 14/06/2024 (prot. DRA n. 42745 del 14/06/2024)  
Tecnico della Società, giusta delega del 14/06/2024 (prot. DRA n. 42745 del 14/06/2024)

**Risultano assenti:**

Comune di Lentini

Comune di Francofonte

Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
VIII Settore Viabilità  
X Settore Ambiente

Dipartimento Regionale dell'Energia  
*Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni*  
*Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania*  
*Servizio 8 – U.R.I.G.*

ARPA Sicilia

ASP di Siracusa

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia  
*Servizio 6 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali*

Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio Geologico

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
Comitato Tecnico Regionale di radioprotezione  
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale  
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici  
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero delle Imprese e del Made in Italy  
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale  
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia  
Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale Territoriale del Sud  
Ansvisa U.O.T. di Bari – Sezione di Catania

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Ragusa

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A. - Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A. - Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia - Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia” - SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3<sup>^</sup> R.A. - Ufficio Territorio e Patrimonio

Telecom Italia S.p.a.

Terna S.p.A.

La Dott. **La Rosa** alle ore 16:00, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all’art. 19 comma 1 che “*La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d), con la progettazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti*”, all’art. 19-bis comma1 che “*La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna*” e al successivo comma 2 che “*Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate*”.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA. I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

La Dott. **La Rosa** richiamati i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- prima Conferenza di Servizi, tenutasi in **06 maggio 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 35556 del 17/05/2022, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
  - ✓ nota prot. n. 24540 del 12/10/2020 (prot. DRA n. 59447 del 13/10/2020) con la quale l’**Agenzia delle Dogane di Siracusa** ha rilasciato nulla osta limitatamente a quanto previsto ai sensi del Titolo II del D.Leg.vo 504/95, alla realizzazione delle opere in oggetto;

- ✓ nota prot. n. 37454 del 11/11/2020 (prot. DRA n. 66561 del 12/11/2020) con la quale il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
- ✓ nota prot. n. 29 del 27/01/2021 (prot. DRA n. 4792 del 27/01/2021) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa X Settore “Territorio e Ambiente”** ha rilasciato “parere positivo” con osservazioni alla realizzazione delle opere in progetto, riconfermato con nota prot. n. 2834 del 10/05/2022 (prot. DRA n. 33719 del 11/05/2022);
- ✓ nota prot. n. 85993 del 12/02/2021 (prot. DRA n. 8472 del 12/02/2021) con la quale la Società **ANAS S.p.A.** ha comunicato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità di competenza della scrivente società, pertanto non è tenuta ad esprimere nessun parere;
- ✓ nota prot. n. 5015 del 14/06/2021 (prot. DRA n. 39871 del 15/06/2021) con la quale la **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa**, tenendo indispensabile sottoporre l'area oggetto dell'intervento a procedura di verifica dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., chiede la trasmissione di un piano indagini archeologiche redatto da archeologo dotato dei titoli di cui all'art. 25, comma 1 del D.Lgs 50/2016;
- ✓ nota prot. n. M\_D MSICIL0013958 del 24/06/2021 (prot. DRA n. 29359 del 28/04/2022) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia** ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere, relativamente ai soli aspetti di natura demaniali;
- ✓ nota prot. n. 6733 del 17/08/2021 (prot. DRA n. 56872 del 19/08/2021) con la quale la **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa**, ha approvato il piano di indagini archeologiche trasmesso dal proponente e ha rappresentato che a conclusione delle indagini archeologiche emetterà il parere di competenza;
- ✓ nota prot. n. 28115 del 17/12/2021 (prot. DRA n. 85138 del 17/12/2021) con la quale il **Comune di Lentini** ha richiesto all'Ufficio del Genio Civile di Siracusa il parere di compatibilità geomorfologica ai sensi della circolare del Dipartimento Regionale Tecnico del 09/07/2021 prot. n. 112363;
- ✓ nota prot. n. 8349 del 19/01/2022 (prot. DRA n. 3468 del 21/01/2022) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha riscontrato la nota del Comune di Lentini, relativamente alla richiesta del parere di compatibilità geomorfologica ai sensi della circolare del Dipartimento Regionale Tecnico del 09/07/2021 prot. n. 112363, rappresentando che esprimerà il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- ✓ nota prot. n. 5610 del 03/05/2022 (prot. DRA n. 31448 del 04/05/2022) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa** ha rappresentato che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, e nello specifico, per l'impianto in esame non è tenuto ad esprimere nessun parere;
- ✓ nota prot. n. 21429 del 03/05/2022 (prot. DRA n. 31460 del 04/05/2022) con la quale l'**Aeronautica Militare**, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010 e dell'art. 120 del R.D. 1775/1933;
- ✓ nota prot. n. 14734 del 03/05/2022 (prot. DRA n. 31247 del 04/05/2022) con la quale il **Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha richiesto documentazione ai fini del rilascio della procedibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

- ✓ nota prot. n. 23862 del 06/05/2022 (prot. DRA n. 32572 del 06/05/2022) con la quale **ARPA Sicilia** ha comunicato che sono in corso le valutazioni di competenza dell’Agenzia;
  - ✓ in sede di Conferenza di Servizi il **rappresentante dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha richiesto integrazioni al fine dell’espressione del parere di competenza; il **rappresentante dell’Autorità di Bacino** esaminata la documentazione al Portale Ambientale e da una prima valutazione non si rilevano interferenze con il PAI e nemmeno con il reticolo idrografico rappresentato dalla CTR nell’area d’impianto. Si richiede una valutazione puntuale dell’eventuali interferenze con il reticolo idrografico anche minore riguardo il percorso del cavidotto di connessione con la rete elettrica. In proposito le eventuali interferenze rilevate dovranno essere gestite ai sensi del D.S.G. n. 50/2021 relativa all’Autorizzazione Idraulica Unica di questa Autorità. Infine relativamente alla competenza sull’invarianza idraulica condivisa con il Dipartimento tecnico e con il Comune di Lentini questa Autorità richiede la valutazione sulla gestione delle acque meteoriche pre e post intervento sull’area d’impianto ai sensi del D.D.G. n. 102/2021;
- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in **12 luglio 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 52533 del 13/07/2022, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- ✓ nota prot. n. DI.SIC/RU/310/PUZ EAM 24093 del 19/10/2020 (prot. DRA n. 32734 del 09/05/2022) con la quale la società **Snam Rete Gas S.p.A.** ha rilasciato il nulla osta, vista la non interferenza dei lavori con gli impianti di proprietà della scrivente società;
  - ✓ nota prot. n. UA 9/11/2020 RFI-DPR-DTP\_PA.ING/A001 1/P/2020/0006299 (prot. DRA n. 32734 del 09/05/2022) con la quale la Società **RFI S.p.A.** ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto di che trattasi;
  - ✓ nota prot. n. 59513 del 24/06/2021 (prot. DRA n. 32734 del 09/05/2022) con la quale l’**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa**, accertato che il sito dei lavori in trattazione non rientra tra le zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n. 3267/1923, ha comunicato che il progetto in esame non necessita dell’autorizzazione di questo Ispettorato;
  - ✓ **provvedimento di autorizzazione sismica prot. n. 14301 del 16/02/2022** (prot DRA n. 32734 del 09/05/2022) rilasciato dall’**Ufficio del Genio Civile di Siracusa**;
  - ✓ nota prot. n. 29044 del 27/04/2022 (prot. DRA n. 32008 del 05/05/2022) con la quale l’**Agenzia del Demanio** ha comunicato che le opere non insistono o attraversano immobili di proprietà dello stato;
  - ✓ nota prot. DRA n. 37817 del 24/05/2022 con la quale il **Servizio 1** ha trasmesso alla Ditta Proponente la nota prot. n. 32530 del 04/05/2022 del Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura;
  - ✓ nota prot. n. 64710 del 27/05/2022 (prot. DRA n. 39178 del 27/05/2022) con la quale la Società **Enac S.p.A.** ha comunicato che per il rilascio del parere – nulla osta relativo ad ostacoli e pericoli alla navigazione aerea va attivata la procedura nel Protocollo Tecnico del sito nella sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”;
  - ✓ nota prot. n. 68291 del 27/06/2022 (prot. DRA n. 49047 del 01/07/2022) con la quale il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura**, esaminata la documentazione integrativa presentata a mezzo pec dalla ditta proponente allo scrivente Servizio in data 09/06/2022, in considerazione che la proposta progettuale è stata rimodulata e rispetta i canoni di un impianto agro voltaico, che tutta la superficie senza consumo di suolo sarà interessata dalla coltivazione di foraggere da utilizzare per l’alimentazione delle bovine da latte per la produzione di formaggio Ragusano DOP, e che è prevista l’attività di monitoraggio di coltivazione al fine di potere confermare tale innovativa attività agricola o apportare gli aggiustamenti del caso, ha espresso “parere di idoneità” al progetto;

- ✓ nota prot. n. 12239 del 11/07/2022 (prot. DRA n. 52027 del 12/07/2022) con la quale l'**Autorità di Bacino** ha richiesto di presentare istanza di AIU, ai sensi del D.S.G. n. 187 del 23/06/2022, relativamente all'interferenza del cavidotto con il canale Rio Rappis;
  - ✓ in sede di conferenza il **tecnico della Società** il quale comunica che, a seguito della nota prot. n. 6733 del 17/08/2021 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, la Società dal 20 giugno al 05 luglio 2022 ha effettuato le indagini archeologiche richieste dalla verifica preventiva dell'interesse archeologico, redigendo una relazione archeologica, che è stata trasmessa al suddetto Ente e a questo Dipartimento con pec del 08/07/2022. Si provvederà entro 2 (due) giorni a caricare le suddette integrazioni sul Portale Ambientale. Ad oggi si è in attesa della chiusura della verifica preventiva dell'interesse archeologico da parte della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Siracusa. In merito alle integrazioni richieste dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa e dall'Autorità di Bacino richieste in sede di prima Conferenza di Servizi, si provvederà entro 2 (due) giorni a caricare le suddette integrazioni sul Portale Ambientale; inoltre ha dichiarato che si procederà entro i prossimi 2 (due) giorni a caricare nel Portale Ambientale il progetto rimodulato e valutato dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, il quale si è già espresso con la sopra citata prot. n. 68291 del 27/06/2022, a seguito di diretta trasmissione esclusivamente al suddetto Ente delle integrazioni con pec 09/06/2022. Inoltre con pec del 12/05/2022 la Società ha dato riscontro alla nota prot. n. 14734 del 03/05/2022 del Servizio 3 "Autorizzazioni" del Dipartimento Regionale dell'Energia trasmettendo le integrazioni richieste, le quali verranno caricate nel Portale Ambientale entro i suddetti termini. Inoltre, a seguito delle valutazioni eseguite, ha asseverato la non sussistenza delle condizioni per avviare l'iter valutativo necessario ad ottenere l'autorizzazione dell'ENAC per le opere progettuali previste, relativamente alla verifica di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea. Pertanto, così come riportato nella nota ENAC-TSU-30/06/2022-0079685-P del 30/06/2022, non essendo emerso alcun interesse aeronautico, dichiara di avere già presentato alle Amministrazioni interessate un'apposita asseverazione che ne attesta l'esclusione dall'iter valutativo, riportata nel documento n. 27 "Preanalisi ENAC-ENAV", che con la presente dichiarazione viene riconfermata; il **rappresentante dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha dichiarato di non poter rilasciare parere endoprocedimentale, né parere in sede di Conferenza di Servizi finché non verranno caricate sul Portale, le integrazioni richieste, rammentando alla Ditta di caricare uno schema degli attraversamenti fluviali, in modo tale che qualora ci fossero presenti delle strutture, le stesse devono essere caricate sul Portale Sismica, in modo da essere autorizzate; il **rappresentante del Comune di Lentini** ha dichiarato che il Comune di Lentini ha in corso l'approvazione del nuovo regolamento comunale sugli impianti fotovoltaici e si riserva di esprimere successivamente il proprio parere, anche a seguito della stipula di una convenzione con la Ditta proponente per le definizione delle opere di compensazione; il **rappresentante del Comune di Francofonte** ha rilasciato "nulla osta" relativamente alla costruzione di linee elettriche di connessione ricadenti nel territorio comunale;
- terza Conferenza di Servizi, tenutasi in 11 gennaio 2023, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 2307 del 13/01/2023, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- ✓ **provvedimento prot. n. 5861 del 29/07/2022** (prot. DRA n. 57470 del 29/07/2022) con la quale **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa "Sezione per i Beni Archeologici, bibliografici e archivistici"**, facendo seguito alla nota acquisita al prot. n. 5435 del 12/07/2022, contenente la relazione finale sulle indagini archeologiche, considerato che i saggi hanno avuto esito negativo e che la relazione finale è ampiamente condivisibile, ha dichiarato conclusa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ed autorizza la realizzazione dell'impianto con condizioni;

- ✓ nota del 12/10/2022 (prot. DRA n. 73941 del 12/10/2022) con la quale il **Proponente**, ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell’Energia l’integrazione documentale in formato digitale;
  - ✓ nota prot. n. 69 del 02/01/2023 (prot. DRA n. 543 del 04/01/2023) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa** ribadisce quanto già detto con nota prot. n. 5610 del 03/05/2022 (prot. DRA n. 31448 del 04/05/2022);
  - ✓ nota prot. n. 385 del 10/01/2023 (prot. DRA n. 1466 del 10/01/2023) con la quale l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**, facendo seguito a quanto già richiesto con nota prot. n. 12239/AdB del 11/07/2022 con la quale era stato richiesto di formalizzare l’istanza di Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) trasmettendo la documentazione prevista dal Decreto del segretario Generale dell’AdB n. 187 del 23/06/20022 e lo studio sull’invarianza idraulica redatto conformemente alla direttiva prot. n. 6834/AdB del 11/10/2019 e al successivo D.D.G. n. 102 DRU/AdB del 23/06/2021, alla quale la Società ha parzialmente riscontrato con nota prot. n. 12363/AdB del 13/07/2022, comunica che la Società non ha affrontato l’attraversamento sull’affluente di sinistra del “Fiume Barbaanni” che il tracciato dell’elettrodotto di connessione alla rete intercetta a circa 1.000 m dalla cabina di ricezione, per il quale occorre produrre la documentazione tecnica prevista dal DSG 187/2022 per l’attraversamento non considerato in uno alla regolarizzazione della documentazione per il rilascio del provvedimento di AIU. Pertanto il giudizio sul progetto in esame rimane sospeso in attesa della presentazione delle integrazioni richieste;
  - ✓ in sede di Conferenza di Servizi il **rappresentante del Dipartimento Regionale dell’Energia**, il quale esaminate le integrazioni prodotte dalla Società in data 12/10/2022, ha rappresentato che la dichiarazione antimafia non è conforme al modello disponibile sul sito del Dipartimento Regionale dell’Energia, al quale occorre fare riferimento. Pertanto, acquisita la suddetta dichiarazione, si rilascerà entro 7 (sette) giorni la procedibilità all’istanza di Autorizzazione Unica, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; il **tecnico della Società** ha rappresentato che a seguito del diniego da parte di un consorzio agricolo, interessato dal passaggio del cavidotto di connessione, a concedere la servitù di passaggio, **ha costretto la Ditta a rielaborare la parte finale del percorso del cavidotto**, aggirando le proprietà del menzionato consorzio. Gli elaborati tecnici della nuova soluzione di connessione verranno inviati quanto prima agli enti interessati, pertanto ha chiesto la sospensione dei termini per 30 (trenta) giorni della Conferenza dei Servizi; il **rappresentante dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa**, alla luce di quanto dichiarato dal Proponente richiede nuovi elaborati aggiornati alla variante allegando una relazione tecnica;
- *quarta Conferenza di Servizi, tenutasi in **18 maggio 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 38572 del 25/05/2023, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:*
- ✓ nota prot. n. 1356 del 17/01/2023 (prot. DRA. 3138 del 17/01/2023) con la quale il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Energia** ha richiesto integrazioni e perfezionamento atti al fine del rilascio della procedibilità all’istanza di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, richiedendo contestualmente il caricamento completo di tutta la documentazione, ivi compresa quella già trasmessa con l’istanza che si riscontra con la presente nota, sulla piattaforma digitale per le procedure autorizzative (<https://sdsergi.regione.sicilia.it>);
  - ✓ nota prot. n. 6089 del 06/02/2023 (prot. DRA n. 8006 del 07/02/2023) con la quale **ARPA Sicilia** ha comunicato che è stata svolta l’istruttoria da parte della U.O.S. Bonifiche di questa Agenzia inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, trasmessa con nota Arpa prot. n. 34580/2022; che in relazione alla compatibilità acustica ed elettromagnetica del progetto, è stata svolta l’istruttoria da parte della U.O.C. Agenti Fisici ed emesso il parere prot. n. 281/2021 trasmesso con nota prot. n.

3800/2021; per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio Ambientale ha chiesto un aggiornamento;

- ✓ nota del 15/02/2023 (prot. DRA n. 10783 del 16/02/2023) con la quale il **Proponente** ha trasmesso una variante del progetto relativa al tracciato della Linea elettrica MT in cavo interrato di collegamento tra la Cabina Utente e la Cabina di Ricezione posta all'interno del campo fotovoltaico (impianto di utenza a carico del produttore), senza apportare alcuna modifica alla consistenza, alle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto fotovoltaico ed al posizionamento delle cabine elettriche MT di consegna ed utente, di tutte le cabine elettriche e degli inverter interni all'impianto di produzione ed al tracciato dell'impianto di rete per la connessione in MT al punto di connessione individuato nella Cabina Primaria AT/MT “FRANCOFONTE”, per il quale è stato rilasciato il benestare di E-distribuzione con nota prot. **E-DIS-10/09/2020-P0859549 codice di rintracciabilità 214918507**, trasmettendo anche gli elaborati modificati del progetto dell'impianto fotovoltaico e della linea elettrica di connessione in MT alla Rete del Distributore ed il nuovo avviso al pubblico;
- ✓ nota prot. DRA n. 12244 del 23/02/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il **Servizio 1** di questo Dipartimento Ambiente ha provveduto, a seguito della presentazione da parte della ditta della modifica del progetto, alla pubblicazione sul sito del Dipartimento Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS “Portale Valutazioni Ambientali VIA –VAS” al link <https://si-vvi.regione.sicilia.it>, dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del medesimo decreto;
- ✓ nota prot. n. 6285 del 24/02/2023 (prot. DRA n. 13268 del 28/02/2023) con la quale il **Servizio 8 – U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha confermato il parere già espresso con nota prot. n. 34757 del 11/11/2020 (prot. DRA n. 66561 del 12/11/2020);
- ✓ nota prot. n. 87/DI.SIC/RU/PUZ/EAM61638 del 28/02/2023 (prot. DRA n. 14189 del 02/03/2023) con la quale la Società **SNAM Rete Gas S.p.A.** ha comunicato che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente società;
- ✓ nota prot. n. 152861 del 01/03/2023 (prot. DRA n. 14475 del 02/03/2023) con la quale la società **ANAS s.p.a.** ha comunicato che l'Area Tecnica ha accertato che il cavidotto dell'impianto per raggiungere il punto di connessione dovrà interferire in senso trasversale la S.S. 194 in corrispondenza del km 25+800 circa. Pertanto, per tale interferenza dovrà essere presentata alla scrivente Società specifica e formale richiesta di concessione, con gli elaborati tecnici a supporto, da rilasciare a norma di legge;
- ✓ nota prot. n. 11875 del 16/05/2023 (prot. DRA n. 35799 del 17/05/2023) con la quale l'**Autorità di Bacino** ha comunicato che la Ditta non ha ancora provveduto ad integrare quanto richiesto con la nota prot. n. 385/ADB del 10/01/2023; pertanto si ribadisce che negli elaborati sinora presentati non è stato affrontato l'attraversamento sull'affluente di sinistra del “Fiume di Barbaiani” che il tracciato dell'elettrodotto di connessine alla rete intercetta a circa 1.000 m dalla cabina di ricezione. In attesa che la Ditta provveda ad integrare la documentazione tecnica prevista dal DSG 187/2022 per l'attraversamento non considerato e la regolarizzazione del bollo previsto per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica, il parere sul progetto rimane sospeso;
- ✓ nota del 17/05/2023 (prot. DRA n. 35788 del 17/05/2023) con la quale il **Proponente** ha trasmesso all'Autorità di Bacino e caricato sul portale Valutazione Ambientale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente la seguente documentazione integrativa: PD ELB 10 Tracciato linea MT di connessione Rev. 2; dichiarazione sulle spettanze di cui al comma 2 dell'art. 36 della L.R. n. 1 del 22/02/2019; dichiarazione di assolvimento del pagamento della marca da bollo per il rilascio del provvedimento di rilascio di AIU; dichiarazione del progettista integrativa;

- ✓ nota prot. n. 6433 del 16/05/2023 (prot. DRA n. 37827 del 24/05/2023) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa** ha confermato quanto comunicato con nota prot. n. 69 del 02/01/2023, acquisita al prot. DRA n. 543 del 04/01/2023;
- ✓ nota prot. n. 25506 del 18/05/2023 (prot. DRA n. 386974 del 25/05/2023) con la quale **ARPA Sicilia** nel rappresentare delle osservazioni di carattere ambientale al progetto in esame, ha chiesto di integrare il PMA –Progetto di monitoraggio ambientale inserito all'interno dello Studio di Impatto Ambientale Rev.02 del 22/01/2023;
- ✓ in sede di conferenza il **rappresentante dell'Ufficio del genio Civile di Siracusa** ha riferito che, esaminata la documentazione tecnica, caricata al Portale Ambientale al DRA n. 10783 del 16/02/2023, riguardante le opere di connessione, la stessa risulta completa, pertanto l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, provvederà a trasmettere al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia la relazione d'istruttoria tecnica con esito positivo. Per quanto riguarda la parte sismica, in data 16/02/2022 con prot. n. 20220014301, l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha rilasciato ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 l'Autorizzazione Sismica. Per quanto riguarda, la verifica di compatibilità geomorfologica, alla realizzazione dell'impianto, con riferimento al capitolo 6, paragrafi 12 e 12.1 del DM 17/01/2018, e alle direttive del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT), viene eseguita attraverso l'iter istruttorio degli elaborati tecnici depositati per il rilascio dell'Autorizzazione sismica. **Pertanto con il rilascio di detta Autorizzazione si intende acquisita la compatibilità geomorfologica dell'intervento.** Per gli attraversamenti dei corsi d'acqua, si fa presente che con DDG DRT 498/2023 è stato approvato l'Accordo Interdipartimentale tra il Dipartimento Regionale Tecnico e l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che determina le attività relative all'istruttoria e al rilascio dei provvedimenti concessori di attraversamento ed occupazione del demanio idrico. All'articolo 2 l'Accordo specifica che a decorrere dal 30/03/2023, tutte le concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico fluviale regionale e statale, per qualsiasi uso, saranno istruite e rilasciate dall'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia; il **tecnico della Società** ha dichiarato di aver provveduto a riscontrare nota di richiesta integrazione dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 protocollo n. 11875 del 16/05/2023, tramite integrazione sul portale ambientale <https://si-vvi.regione.sicilia.it/> trasmessa il 17/05/2023, allegando i documenti richiesti comprese le dichiarazioni da parte dei tecnici progettisti di cui ai punti 6.2 lettera g) e i) del citato DSG 187/2022 e l'elaborato grafico PD\_ELB\_10 in revisione 2 con l'individuazione delle due interferenze con il reticolo idrografico per le quali è previsto l'attraversamento in subalveo mediante TOC. Con le suddette dichiarazioni si evidenzia che *“il sito d'installazione dell'impianto fotovoltaico ed il relativo impianto di rete per la connessione in MT a 20 kV dell'impianto fotovoltaico alla Rete elettrica di distribuzione non ricadono in aree a rischio dissesti e/o con pericolosità e rischio geomorfologico, né altresì in aree a rischio idraulico e/o con pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione e che da una ricognizione delle interferenze/prossimità con gli elementi idrici lineari rilevabili nell'area e con quelli riportati nella CTR 2012-13, le stesse esauriscono tutte le interferenze della totalità delle opere con gli elementi idrici come prima rilevati, e, ove necessario, di averne rilevato nello stato di fatto le caratteristiche delle sezioni idrauliche e ogni altro parametro necessario ed utilizzato per l'esecuzione delle verifiche idrauliche”*; inoltre ha dichiarato che la Società ha provveduto a riscontrare la nota di richiesta integrazione dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia protocollo n. 1356 ricevuta in data 17/01/2023, a seguito dell'aggiornamento progettuale del 14/02/2023 tramite piattaforma digitale dell'Assessorato dell'Energia in data 09/05/2023. La suddetta documentazione riscontra puntualmente quanto richiesto dal Dipartimento Regionale dell'Energia, e la Società si riserva di caricare le suddette integrazioni sul Portale Ambientale, dandone ufficialmente evidenza anche a questo Dipartimento.

In riferimento all'odierna Conferenza di Servizi pervengono le seguenti note e/o pareri:

- nota del 19/05/2023 (prot. DRA n. 37661 del 23/05/2023) con la quale il **Proponente** ha trasmesso all'Autorità di Bacino la seguente documentazione integrativa avente firma digitale del legale rappresentante e del tecnico progettista: Istanza di trasmissione della integrazione; dichiarazioni dei progettisti integrativa facendo presente che i contenuti della sopra citata documentazione integrativa rimangono invariati a quelli già trasmessi in data 17/05/2023 u.sc. e che l'unica variazione è relativa esclusivamente alla firma digitale applicata sugli stessi;
- nota del 06/06/2023 (prot. DRA n. 42270 del 07/06/2023) con la quale il **Proponente** ha comunicato ad ARPA Sicilia di avere caricato sul portale si-vvi.regione.sicilia.it presso l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” la seguente documentazione integrativa: PD\_ELB\_44\_Piano di Monitoraggio Ambientale; si resta in attesa di ricevere il parere di vostra competenza;
- nota del 14/07/2023 (prot. DRA n. 54710 del 17/07/2023) con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia copia digitale della documentazione integrativa richiesta, composta da: Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, del certificato di vigenza di iscrizione alla Camera di Commercio, con esplicitazione nell'oggetto sociale dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; Dimostrazione della disponibilità giuridica dei suoli, preliminari e proroghe registrate; PD\_ELB\_19\_Computo metrico estimativo\_rev 1 con elenco prezzi, analisi prezzi, computo metrico estimativo (comprensivo dei costi sulla sicurezza) redatti secondo l'art.24 e l'art. 32 del D.P.R. 207/2010; PD\_ELB\_41\_Analisi delle ricadute economiche ed occupazionali; PD\_ELB\_45\_Piano di Sicurezza e Coordinamento e Stima costi della sicurezza; PD\_ELB\_46\_Cronoprogramma delle opere di dismissione e ripristino; Generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F., residenza ovvero, ragione o denominazione sociale) dei proprietari e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi ed eserciti gli impianti, ai fini della richiesta dell'informazione antimafia al Prefetto prevista dall'art. 91 D.lgs. n. 159/2011; Dichiarazione d'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalla Regione, in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente (Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente); facendo presente che è stato richiesto di produrre nuovamente la seguente documentazione che era già stata trasmessa in prima istanza e presente sul portale ambientale e sul portale CDS energia;
- **nota prot. n. 23364 del 19/07/2023**, trasmessa dalla Società ed acquisita al prot. DRA n. 59661 del 02/08/2023, con la quale il **Servizio 3 – Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato la procedibilità della pratica di cui trattasi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.;
- **nota prot. n. 21533 del 12/09/2023** (prot. DRA n. 67692 del 13/09/2023) con la quale l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali, Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Catania-Siracusa-Ragusa)** ha rilasciato il “*nulla osta idraulico*” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti; l’“**autorizzazione all'accesso all'alveo**” dell’impluvio naturale senza nome, affluente di sinistra del “Fiume di Barbaianni” “e **alla realizzazione degli interventi**” di cui al progetto di che trattasi;

- in data **22 dicembre 2023** la **Commissione Tecnica Specialistica** ha emanato il P.I.C. n. 799/2023 con il quale si esprime parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del “*Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.971,095 kWp, denominato “DAGALA PUGLISI” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) censiti al Catasto Terreni al Foglio di Mappa n. 72 particelle n. 52, 383, 385, 398, 390, 387, 388, 393, 386, 384, 389, 391, 392, 394, 395, 732, 733, 294, 1064, 59, 823, 995 ed in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 72 particelle n. 397, 401, 996, 997, 1121, 1122, 1065, 1066*”;
- **D.A. n. 97/GAB del 07/03/2024**, notificato con nota prot. DRA n. 14919 del 07/03/2024 con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al “*Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.971,095 kWp, denominato “DAGALA PUGLISI” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) censiti al Catasto Terreni al Foglio di Mappa n. 72 particelle n. 52, 383, 385, 398, 390, 387, 388, 393, 386, 384, 389, 391, 392, 394, 395, 732, 733, 294, 1064, 59, 823, 995 ed in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 72 particelle n. 397, 401, 996, 997, 1121, 1122, 1065, 1066*”;
- nota del 17/05/2024 (prot. DRA n. 34188 del 17/05/2024) con la quale il **Proponente** ha sollecitato il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia ad emettere il decreto di Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento Energia entro e non oltre 20 giorni calendariali dal ricevimento dalla presente e contestualmente ha sollecitato il Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente a concludere i lavori della conferenza dei Servizi, entro e non oltre i successivi 20 giorni calendariali, essendo ormai ampiamente scaduti i termini per eventuale ricezione di pareri e osservazioni. Si rappresenta sin d'ora che, a fronte di ulteriori ritardi, la Società sarà costretta ad agire senza ulteriori indugi avanti alle competenti Autorità giurisdizionali per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
- nota del 14/06/2024 (prot. DRA n. 42969 del 14/06/2024) con la quale il **Proponente** ha comunicato al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia, in riscontro alla richiesta di integrazioni nota prot. n. 19516 del 13/06/2024 da CDS Energia – Regione Sicilia che la documentazione richiesta è stata trasmessa con comunicazione protocollo DRE 19575 del 13/06/2024 su piattaforma CDS e pertanto ha sollecitato un imminente riscontro al fine di poter ricevere il decreto dirigenziale di Autorizzazione Unica e concludere i lavori della conferenza dei Servizi il prossimo 19/06/2024, data della prossima conferenza;
- nota prot. n. 75474 del 14/06/2024 (prot. DRA n. 42699 del 14/06/2024) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha trasmesso la relazione istruttoria ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1775/1933 con esito positivo sul progetto in oggetto, limitatamente all'esecuzione delle opere relative alla linea elettrica ed alle opere accessorie per il progetto denominato “*Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.791,095 kWp (valore di potenza in DC) e 5.000 kW (valore di potenza massima in AC), denominato “DAGALA PUGLISI” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) censiti al Catasto Terreni al Foglio di Mappa n. 72 particelle n. 52, 383, 385, 398, 390, 387, 388, 393, 386, 384, 389, 391, 392, 394, 395, 732, 733, 294, 1064, 59, 823, 995 ed in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 72 particelle n. 397, 401, 996, 997, 1121, 1122, 1065, 1066*” - Ditta:Solar Italy XXI s.r.l.;
- nota prot. n. 22732 del 09/11/2023, trasmessa dalla Società ed acquisita al prot. DRA n. 43954 del 18/06/2024, con la quale il **Comune di Lentini** ha espresso parere urbanistico favorevole precisando che dopo il rilascio del PAUR dovrà essere stipulata una convenzione con il Comune di Lentini per le opere di compensazione da realizzare come da impegno prot. n. 21027 del 17/10/2023 che la ditta ha già preso con il Comune;
- nota prot. n. 8545 del 18/06/2024 (prot. DRA n. 44005 del 19/06/2024) con la quale il **Comando**

**Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa** ha invitato la Società Solar Italy XXI s.r.l. a verificare la presenza di eventuali attività incluse nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011;

Il Dott. **Limer** dichiara che il progetto in esame, prevede l'impiego di un trasformatore MT/BT per il quale è previsto l'impiego di olio diatermico inferiore a 1 mc, e pertanto non rientra tra le attività ricadenti nel campo di applicazione del punto 48 del DPR n. 151/2011, e non è quindi soggetto alla valutazione del progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011. Qualora il progetto esecutivo redatto a seguito dell'ottenimento del titolo autorizzativo alla costruzione delle opere preveda l'impiego di altra tipologia di trasformatori che rientri nel campo di applicazione del predetto DPR 151/2011, punto 48, si procederà in sede di Verifica di Ottemperanza all'invio della richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Il Dott. **Patella** preso di quanto sopra rappresentato, chiede alla Società proponente di caricare anche al Portale Ambientale il progetto definito delle opere di rete benestariato da parte di E-distribuzione, il quale risulta essere stato caricato al Portale CdS del Dipartimento dell'Energia al DRE 19575 del 13/06/2024, così come comunicato dalla stessa Società con nota del 14/06/2024 (prot. DRA n. 42969 del 14/06/2024). Inoltre, preso atto che il D.A. n. 97/Gab del 07/03/2024 contiene un refuso nella potenza dell'impianto il quale risulta essere correttamente pari a 5.791,095 kW, generato da un errata indicazione contenuta nel P.I.I. n. 58/2021 della Commissione Tecnica Specialistica, nelle more dell'emanazione del provvedimento di Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento Energia, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, questo Dipartimento provvederà alla rettifica del sopra citato D.A. n. 97/Gab del 07/03/2024. Pertanto, aggiorna i lavori della Conferenza dei Servizi conclusiva a seguito dell'emanazione del suddetto provvedimento di rettifica.

Dott. **Limer** si impegna a caricare al Portale Ambientale il progetto delle opere di rete validato dal gestore di rete entro due giorni.

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1088). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 17:50** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente  
(*Antonio Patella*)

Il Funzionario Direttivo

(*Tiziana La Rosa*)

**Antonio  
Patella**   
Firmato digitalmente  
da Antonio Patella  
Data: 2024.08.29  
10:40:15 +02'00'

Il Funzionario Direttivo

(*Renato De Luca*)



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

**Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**  
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

**Progetto:** *"Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.791,095 kWp, denominato "DAGALA PUGLISI" da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) censiti al Catasto Terreni al Foglio di Mappa n. 72 particelle n. 52, 383, 385, 398, 390, 387, 388, 393, 386, 384, 389, 391, 392, 394, 395, 732, 733, 294, 1064, 59, 823, 995 ed in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 72 particelle n. 397, 401, 996, 997, 1121, 1122, 1065, 1066"*

**Proponente:** Solar Italy XXI s.r.l.

**ID Proc.:** SR\_011\_IF01088

**Cod. Proc.** 1088

**Verbale Conferenza dei Servizi conclusiva (seconda seduta) del 27 novembre 2024**

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 16:40 riprendono in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, proseguono i lavori della riunione della Conferenza di Servizi conclusiva del giorno 19 giugno 2024, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento con nota prot. n. 81565 del 20/11/2024, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), al fine di acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1 e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1. Partecipa alla riunione il Geom. Renato De Luca, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

**Risultano presenti in video collegamento**

**Per il Dipartimento dell'Ambiente:**

Antonio Patella	Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA
Renato De Luca	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA

**Per il Proponente:**

Marco Limer	Tecnico della Società, giusta delega del 22/11/2024 (prot. DRA n. 82191 del 22/11/2024)
Giancarlo Licitra	Tecnico della Società, giusta delega del 22/11/2024 (prot. DRA n. 82191 del 22/11/2024)
Laura Cilia	Tecnico della Società, giusta delega del 22/11/2024 (prot. DRA n. 82191 del 22/11/2024)

**Risultano assenti:**

Comune di Lentini

Comune di Francofonte

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

*VIII Settore Viabilità*

*X Settore Ambiente*

Dipartimento Regionale dell'Energia

*Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni*

*Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania*

*Servizio 8 – U.R.I.G.*

ARPA Sicilia

ASP di Siracusa

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia

*Servizio 6 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali*

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio Geologico

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Comitato Tecnico Regionale di radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale

Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici

U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale

Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia

Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale del Sud

Ansfisa U.O.T. di Bari – Sezione di Catania

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Ragusa

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

**A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia**

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A. – Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A. – Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia – Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia” – SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3<sup>^</sup> R.A. – Ufficio Territorio e Patrimonio

Telecom Italia S.p.a.

Terna S.p.A.

Il Dott. Patella alle ore 16:40, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi chiedendo ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Il Dott. Patella richiamati integralmente i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **06 maggio 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 35556 del 17/05/2022, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 30/2021 del 30/06/2021 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **12 luglio 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 52533 del 13/07/2022, durante la quale sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *terza* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **11 gennaio 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 2307 del 13/01/2023, durante la quale sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *quarta* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **18 maggio 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 38572 del 25/05/2023, durante la quale sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

#### **Richiamato:**

- il **D.A. n. 97/GAB del 07/03/2024**, notificato con nota prot. DRA n. 14919 del 07/03/2024 con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell’Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al *“Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su*

*suolo della potenza nominale pari a 5.971,095 kWp, denominato “DAGALA PUGLISI” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) censiti al Catasto Terreni al Foglio di Mappa n. 72 particelle n. 52, 383, 385, 398, 390, 387, 388, 393, 386, 384, 389, 391, 392, 394, 395, 732, 733, 294, 1064, 59, 823, 995 ed in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 72 particelle n. 397, 401, 996, 997, 1121, 1122, 1065, 1066”;*

**Richiamato:**

- il verbale Conferenza di Servizi *conclusiva (prima seduta)*, tenutasi in data **19 giugno 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 60867 del 29/08/2024, nel corso della quale è stato acquisito:
  - la **nota prot. n. 23364 del 19/07/2023**, trasmessa dalla Società ed acquisita al prot. DRA n. 59661 del 02/08/2023, con la quale il **Servizio 3 – Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato la procedibilità della pratica di cui trattasi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.;
  - la **nota prot. n. 21533 del 12/09/2023** (prot. DRA n. 67692 del 13/09/2023) con la quale l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali, Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Catania-Siracusa-Ragusa)** ha rilasciato il “*nulla osta idraulico*” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti; l’“**autorizzazione all'accesso all'alveo**” dell’impluvio naturale senza nome, affluente di sinistra del “Fiume di Barbaianni” “e **alla realizzazione degli interventi**” di cui al progetto di che trattasi;
  - la **nota prot. n. 75474 del 14/06/2024** (prot. DRA n. 42699 del 14/06/2024) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha trasmesso la relazione istruttoria ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1775/1933 con esito positivo sul progetto in oggetto, limitatamente all'esecuzione delle opere relative alla linea elettrica ed alle opere accessorie per il progetto denominato “*Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.791,095 kWp (valore di potenza in DC) e 5.000 kW (valore di potenza massima in AC), denominato “DAGALA PUGLISI” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) censiti al Catasto Terreni al Foglio di Mappa n. 72 particelle n. 52, 383, 385, 398, 390, 387, 388, 393, 386, 384, 389, 391, 392, 394, 395, 732, 733, 294, 1064, 59, 823, 995 ed in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 72 particelle n. 397, 401, 996, 997, 1121, 1122, 1065, 1066*” - Ditta:Solar Italy XXI s.r.l.;
  - la **nota prot. n. 22732 del 09/11/2023**, trasmessa dalla Società ed acquisita al prot. DRA n. 43954 del 18/06/2024, con la quale il **Comune di Lentini** ha espresso parere urbanistico favorevole precisando che dopo il rilascio del PAUR dovrà essere stipulata una convenzione con il Comune di Lentini per le opere di compensazione da realizzare come da impegno prot. n. 21027 del 17/10/2023 che la ditta ha già preso con il Comune;
  - la **nota prot. n. 8545 del 18/06/2024** (prot. DRA n. 44005 del 19/06/2024) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa** ha invitato la Società Solar Italy XXI s.r.l. a verificare la presenza di eventuali attività incluse nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011;
  - in sede di Conferenza di Servizi **il tecnico della Società** ha dichiarato che il progetto in esame, prevede l'impiego di un trasformatore MT/BT per il quale è previsto l'impiego di olio

diatermico inferiore a 1 mc, e pertanto non rientra tra le attività ricadenti nel campo di applicazione del punto 48 del DPR n. 151/2011, e non è quindi soggetto alla valutazione del progetto di cui all'art. 3 del DPR n. 151/2011. Qualora il progetto esecutivo redatto a seguito dell'ottenimento del titolo autorizzativo alla costruzione delle opere preveda l'impiego di altra tipologia di trasformatori che rientri nel campo di applicazione del predetto DPR 151/2011, punto 48, si procederà in sede di Verifica di Ottemperanza all'invio della richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011; il **Presidente** ha chiesto alla Società proponente di caricare anche al Portale Ambientale il progetto definito delle opere di rete benestariato da parte di E-distribuzione, il quale risulta essere stato caricato al Portale CdS del Dipartimento dell'Energia al DRE 19575 del 13/06/2024, così come comunicato dalla stessa Società con nota del 14/06/2024 (prot. DRA n. 42969 del 14/06/2024) e a tal proposito il Tecnico della Società si è impegnato a caricare al Portale Ambientale il progetto delle opere di rete validato dal gestore di rete; Inoltre, preso atto che il D.A. n. 97/Gab del 07/03/2024 contiene un refuso nella potenza dell'impianto il quale risulta essere correttamente pari a 5.791,095 kW, generato da un errata indicazione contenuta nel P.I.I. n. 58/2021 della Commissione Tecnica Specialistica, nelle more dell'emanazione del provvedimento di Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento Energia, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, questo Dipartimento provvederà alla rettifica del sopra citato D.A. n. 97/Gab del 07/03/2024. Pertanto, aggiorna i lavori della Conferenza dei Servizi conclusiva a seguito dell'emanazione del suddetto provvedimento di rettifica.

Il **Dott. Patella** comunica che a seguito delle suddette Conferenze sono pervenute le seguenti ulteriori note e/o pareri:

- nota del 08/10/2024 (prot. DRA n. 70097 del 08/10/2024) con la quale il **Proponente** ha trasmesso il **D.R.S. n. 2210 del 26/09/2024** con il quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, la Società **Solar Italy XXI S.r.l.** (nel seguito Proponente) con sede legale a Milano (MI), in Galleria San Babila n. 4/B, alla *"Realizzazione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo con potenza nominale pari a 5.791,095 kWp denominato "Dagala-Puglisi" da realizzare sui terreni agricoli siti in C/da Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) e di Francofonte (SR)"*;
- nota del 26/11/2024 (prot. DRA n. 83009 del 26/11/2024) con la quale il proponente ha caricato al Portale Ambientale copia del progetto benestariato e copia del benestare rilasciato da E-distribuzione, a seguito di quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi del 19/06/2024 costituiti dai seguenti elaborati:
  - PDE\_ELB\_1 - Relazione Tecnica-signed
  - PDE\_ELB\_2 - Azzonamento-signed
  - PDE\_ELB\_3 - Schema elettrico-signed
  - PDE\_ELB\_4 - Tracciato linea MT-signed
  - PDE\_ELB\_5 - Cabine elettriche-signed
  - PDE\_ELB\_6 - Piano particolare e profilo elettrodotto-signed
  - 33. Benestare E-Distribuzione

Il Dott. **Patella** richiamando il principio di conservazione degli atti amministrativi, nel merito del refuso nel decreto di VIA, in ordine alla potenza dell'impianto erroneamente indicata pari a 5.971,095 kW mentre la potenza corretta è pari a 5.791,095 kW, errore materiale evidenziato in sede di Conferenza conclusiva del 19/06/2024, fa presente che il dato corretto della potenza dell'impianto verrà direttamente inserito nel decreto di P.A.U.R..

Il Dott. **Limer** prende atto dell'indicazione del Dott. Patella in relazione all'errore materiale circa la potenza dell'impianto riportato nel decreto di V.I.A. e accetta quanto proposto in riferimento alla correzione del dato di potenza direttamente nel decreto di P.A.U.R..

Il Dott. **Limer** fa presente che gli elaborati richiesti durante la prima seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 19/06/2024 in relazione al progetto di connessione benestariato dal gestore di rete sono stati caricati in pari data ed acquisiti al prot. DRA n. 44355 del 19/06/2024 e ricaricati al sopra citato prot. DRA n. 83009 del 26/11/2024. Inoltre con nota del 16/09/2024 (prot. DRA n. 64469 del 16/09/2024) la Società ha comunicato la variazione della sede legale, del socio Unico, del Legale Rappresentante a far data dal 01/08/2024.

Per tutto quanto sopra rappresentato, il Dott. **Patella**, passa quindi al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, consistenti in:

- **provvedimento n. prot. 14301 del 16/02/2022** (prot DRA n. 32734 del 09/05/2022) con il quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha rilasciato l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001;
- **nota prot. n. 5861 del 29/07/2022** (prot. DRA n. 57470 del 29/07/2022) con la quale **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa “Sezione per i Beni Archeologici, bibliografici e archivistici”**, facendo seguito alla nota acquisita al prot. n. 5435 del 12/07/2022, contenente la relazione finale sulle indagini archeologiche, considerato che i saggi hanno avuto esito negativo e che la relazione finale è ampiamente condivisibile, ha dichiarato conclusa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ed autorizza la realizzazione dell'impianto con condizioni;
- **nota prot. n. 21533 del 12/09/2023** (prot. DRA n. 67692 del 13/09/2023) con la quale l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali, Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Catania-Siracusa-Ragusa)** ha rilasciato il “*nulla osta idraulico*” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti; l’“**autorizzazione all'accesso all'alveo**” dell'impluvio naturale senza nome, affluente di sinistra del “Fiume di Barbaianni” “e **alla realizzazione degli interventi**” di cui al progetto di che trattasi;
- **D.A. n. 97/GAB del 07/03/2024**, notificato con nota prot. DRA n. 14919 del 07/03/2024 con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al “*Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.971,095 kWp, denominato “DAGALA PUGLISI” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) censiti al Catasto Terreni al Foglio di Mappa n. 72 particelle n. 52, 383, 385, 398, 390, 387, 388, 393, 386, 384, 389, 391, 392, 394, 395, 732, 733, 294, 1064, 59, 823, 995 ed in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 72 particelle n. 397, 401, 996, 997, 1121, 1122, 1065, 1066*”;
- **D.R.S. n. 2210 del 26/09/2024** con il quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, la Società **Solar Italy XXI S.r.l.** (nel seguito Proponente) con sede legale a Milano (MI), in Galleria San Babila n. 4/B, alla “*Realizzazione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo con potenza nominale pari a 5.791,095 kWp denominato “Dagala-Puglisi” da realizzare sui terreni agricoli siti in C/da Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) e di Francofonte (SR)*”;

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

**Il Dott. Patella**, preso atto delle dichiarazioni acquisite nel corso della Conferenza di Servizi, sulla base dei suddetti titoli abilitativi attestanti la **posizione favorevole unitaria** espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, comunica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (artt. 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la **conclusione favorevole della Conferenza di Servizi**, il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Si ritiene acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla Conferenza di Servizi ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

Ai fini del rilascio del PAUR, si chiede alla Società Solar Italy XXI s.r.l. di trasmettere:

- copia dell'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale, prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972 nonché dall'art. 6 della Legge Regionale n. 24/1993 secondo le modalità indicate dall'Assessorato al Bilancio – Dipartimento Finanze e Credito con la nota prot. 4572 del 01/03/2022;
- dichiarazione “*di non coniugio*” ai sensi del punto 14 del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Aggiornamento 2022-2024, in applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione da parte dei professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 36 co 2 della L.R. 1 del 22/02/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

Infine tenuto conto del cambiamento dell'assetto societario a far data dal 01/08/2024, e che il Dipartimento dell'Energia ha richiesto le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 con prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0229407\_20240709 del 09/07/2024, antecedenti al suddetto cambio societario, questo Servizio 1 dovrà procedere ad un aggiornamento dell'antimafia prima dell'emanazione del provvedimento di P.A.U.R..

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1088). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 17:56** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente  
(Antonio Patella)

Antonio Patella

Firmato digitalmente da  
Antonio Patella  
Data: 2025.01.09 17:16:50  
+01'00'

Il Funzionario Direttivo

(Tiziana La Rosa)

TIZIANA LA  
ROSA  
REGIONE  
SICILIANA  
FUNZIONARIO  
DIRETTIVO  
07.01.2025  
15:44:56  
GMT+02:00





**Oggetto:** Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 18 L.64/74) - deposito/denuncia, ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR. 16/2016 (art. 4 della L.1086/71 - art. 17 della L.64/74).  
Con le modifiche di cui all'art. 94 bis, come introdotto dal DL 32/2019, convertito in legge 55/2019 NTC di riferimento: DM 17/Gennaio /2018.

**Comune:** Lentini

**Committente:** Appendino Michele

**Lavori di:** Progetto di un impianto fotovoltaico su suolo Grid-Connected della potenza nominale pari a 5.791,095 kWp, denominato "DagalaPuglisi", da realizzare sui terreni agricoli siti in c.da Acquamentrita s.n.c. nel comune di Lentini (SR), censiti al C.T. al FG. 72 P.LLE 52-59-294-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-397-398-401-732-733-823-995-996-997-1064-1065-1066-1121-1122

**Ubicazione:** C.da Acquamentrita, Lentini

**Progetto n.** 85618

**Protocollo n.** 20220011966

<b>Al Committente</b>	Appendino Michele
<b>c/o il suo delegato</b>	GIANCARLO LICITRA
<b>AI D.L.</b>	Giancarlo Licitra
<b>Al Collaudatore</b>	GIANLUCA IACONO

**Al Sindaco/ S.U.E. del Comune di:** Lentini

**VISTO** visto il DDG 189/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico ed il sorteggio effettuato tra gli interventi rientranti tra quelli sottoposti a verifica a campione

**VISTA** l'istanza inoltrata in data 29/09/2021 assunta al protocollo di questo Ufficio con il n. 85618 con la quale il Committente chiede di essere autorizzato ad iniziare i lavori ai sensi degli articoli del D.P.R. 380/2001 citati in oggetto;

**PRESO ATTO** dell'asseverazione del progettista e delle dichiarazioni dei professionisti incaricati ai sensi dell'art. 36 comma 1 della L.R. 1/2019

**VISTE** le risultanze dell'istruttoria relativa al progetto in oggetto;

**CONSIDERATO** che il progetto risulta essere redatto secondo i disposti della normativa sismica vigente e che dall'esame effettuato da questo Ufficio non sono emersi elementi sostanziali di contrasto con la suddetta normativa per le costruzioni in zona ad alta sismicità;

#### A U T O R I Z Z A



5d27aeb1-559d-4101-a227-e4bf01cc9a04



il Committente, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 all'inizio dei lavori, secondo il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione pervenuta a questo Ufficio descritta in premessa, fermo restando l'obbligo all'osservanza delle prescrizioni delle Leggi Urbanistiche vigenti, e pertanto non escludendo il proprietario, il costruttore, il progettista ed il direttore dei lavori dalle proprie responsabilità e fatti salvi i diritti dei terzi.

**con le seguenti prescrizioni**

1) La realizzazione delle opere previste in progetto deve essere conforme alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/Gennaio/2018;

2) La presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'osservanza delle norme sopra richiamate e pertanto non esime il proprietario di richiedere ulteriori diverse autorizzazioni prima e/o durante il corso dei lavori in base a specifiche norme vigenti, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri enti a tutela di interessi che non rientrano nelle competenze di questo Ufficio;

3) La realizzazione delle opere previste in progetto è, altresì, subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le norme tecniche vigenti in materia, ivi comprese quelle sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

4) Eventuali varianti che si volessero apportare alle strutture durante il corso dei lavori devono essere presentate a questo Ufficio nei modi e nelle forme prescritte per il progetto originario;

5) Se durante il corso dei lavori si rendesse necessario sostituire il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore o il costruttore, il loro nominativo e residenza devono essere comunicati tempestivamente a questo Ufficio;

6) Resta inteso che l'istruttoria relativa alla seguente autorizzazione, non costituisce revisione dei calcoli strutturali e conseguentemente resta inteso che non si solleva il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore statico ed il costruttore, dalle rispettive responsabilità e obblighi derivanti dalle normative vigenti.

7) A strutture ultimate il Direttore dei lavori dovrà depositare la relazione finale ai sensi dell'art. 65 comma 6 D.P.R. 380/2001 (art. 6 legge n. 1086/71);

8) Il deposito del collaudo statico, ai sensi e per gli effetti dell' art 67 comma 7 - DPR 380/2001 (art. 7 legge 1086/71), dovrà essere depositato, dal collaudatore incaricato, tramite la piattaforma Sismica Sicilia;

9) La Ditta è tenuta a consegnare una copia di tutti gli elaborati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali varianti in corso d'opera, all'impresa esecutrice dei lavori, con l'obbligo per quest'ultima di tenerla in cantiere, ai sensi dell'art.66 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R.16/2016), per essere esibita, a richiesta degli Organi di Vigilanza di cui all'art.29 della Legge n. 64/74 (art. 103 D.P.R. 380/2001 ) ed all'art.10 della Legge 05.11.1971 n. 1086;

10) La presente autorizzazione viene rilasciata per la vita nominale prevista in progetto, durante la quale dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso di progetto e dovranno essere realizzati gli interventi di cui all'allegato piano di manutenzione.

11) In caso di interventi in adiacenza, si fa obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a salvaguardare la stabilità delle costruzioni limitrofe ed a scongiurare rischi per la pubblica incolumità.

12) -----

firmato

Responsabile dell'Istruttoria  
Geom. Cammarata Vincenzo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/93

L'INGEGNERE CAPO  
Ing. Maurizio Vaccaro

**Il Dirigente Responsabile**

Dott. Ing. Capo del Genio Civile



5d27aeb1-559d-4101-a227-e4bf01cc9a04



**Regione Siciliana**  
**Assessorato dei Beni Culturali**  
**e dell' Identità siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali**  
**e dell' Identità siciliana**  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)

**S.18 – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa**

**Piazza Duomo, 14 – 96100 Siracusa  
tel. 0931/450811 – fax 0931/21205**

[soprisr@regione.sicilia.it](mailto:soprisr@regione.sicilia.it)  
[soprisr@certmail.regione.sicilia.it](mailto:soprisr@certmail.regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprisr](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprisr)

**Unità operativa di base S18.3**

## **Sezione per i beni archeologici bibliografici e archivistici**

Via delle Vergini, 10 - 96100 Siracusa  
0931/450211

soprisr.uo4@regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070627

Codice Fiscale 80012000826

Allegato C

Bif Prot n

9

Siracusa Prot. n.

5863

del 29 LUG. 2022

**Allegati n.**

**OGGETTO: Rilascio autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003. Progetto di un impianto FTV denominato Dagala Puglisi- Ditta Solar Italy XXI s.r.l. –Conclusione Procedura verifica preventiva dell'interesse archeologico. Ai sensi dell'art.25, comma 8 del D.Lgs 50/2016 –**

ASSESSORATO REGIONALE  
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

All'Assessorato Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale dell'Ambiente  
Servizio 1 – Valutazioni Ambientali  
Uob S.1.2

Alla Ditta Solar Italy XXI s.r.l.  
solaritaly21srl@legalmail.it

e p.c. Al Dirigente della S.18.2  
SEDE

Con riferimento alla nota pervenuta a questo Ufficio e acquisita al prot. n. 5435 del 12.07.2022, contenente la relazione finale sulle indagini archeologiche,

**Visti gli esiti delle citate indagini,**

Considerato che i saggi eseguiti hanno avuto esito negativo e che la relazione finale è ampiamente condivisibile,

Tutto ciò premesso e considerato, questa S.18.3, per quanto di competenza, dichiara conclusa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e autorizza la realizzazione dell'impianto a condizione che tutte le opere di scavo relative al cavidotto e a tutte le opere di connessione, non sottoposte a valutazione, poiché ricadenti su strada, siano realizzate sotto la stretta , di un archeologo specializzato in possesso dei titoli di cui all'art. 25 del D.Lgs 50/2016; e che sia utilizzato un mezzo meccanico di piccole dimensioni, fornito di benna priva di denti. La ditta esecutrice dovrà dare comunicazione scritta a questo ufficio con almeno 30 giorni di anticipo dell'inizio dei lavori e concordare con la Scrivente modalità e tempi della sorveglianza archeologica. Il professionista incaricato si rapporterà costantemente con la Sezione 19.4 per i Beni archeologici e redigerà apposita relazione finale da consegnare

Responsabile procedimento						Responsabile istruttoria F.D.Archeologa dott. Alessandra castorina		
Stanza	Piano	Tel.		Durata		Adozione	Ritardo	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – <a href="mailto:urpsopris@regione.sicilia.it">urpsopris@regione.sicilia.it</a>						Responsabile:	Dott. Tirabongó Paolo	
Stanza	220	Piano	T	Tel.	0931/4506220	Orario	Da lunedì ai venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 / Mercoledì: 15.00-17.00	

entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Saranno consegnati a questa Soprintendenza anche i reperti rinvenuti, lavati e siglati nonché corredati da elenco dettagliato.


Si fa presente che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra potrà comportare, qualora ne ricorressero le condizioni, il fermo degli stessi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 42/2004.

Nel caso in cui durante i lavori dovessero rinvenirsi strutture o manufatti di interesse archeologico, la cui tutela risultasse incompatibile con le opere da realizzare, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 90 del D.Lgs 42/04, dalla cui osservanza discendono le sanzioni di cui agli art. 161 e 175 del D.Lgs 42/04, la Scrivente si riserva di richiedere una variante al progetto.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso a eseguire i lavori o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Ogni progetto di variante a quello autorizzato con il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della Scrivente prima della esecuzione, anche parziale, delle opere; in caso contrario le stesse saranno considerate abusive. Si trattiene agli atti la copia dell'elaborato tecnico pervenuto.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'assessorato regionale BB.CC. e I.S., ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m.e.i. ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

F.D. Archeologa  
Dott.ssa Alessandra Castorina



IL SOPRINTENDENTE  
Archi. Salvatore Martinez

Responsabile procedimento		i				Responsabile istruttoria F.D. Archeologo dott. Alessandra Castorina		
Stanza	Piano	Tel.		Durata		Adozione	Ritardo	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	– ursopris@regione.sicilia.it		Responsabile:	Dott. Tirialongo Paolo				
Stanza	220	Piano	T	Tel.	0931/450820	Orario	Da lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 / Mercoledì 15:00-17:00	

**Data:** Fri, 29 Jul 2022 10:30:06 +0200

**Da:** "Per conto di: soprisr@certmail.regione.sicilia.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

**Rispondi a:** soprisr@certmail.regione.sicilia.it

**A:** "dipartimento ambiente" <dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it> .....

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: prot. 5861

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 29/07/2022 alle ore 10:30:06 (+0200) il messaggio  
"prot. 5861" è stato inviato da "soprisr@certmail.regione.sicilia.it"  
indirizzato a:  
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it solaritaly21srl@legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec29811.20220729103006.43560.926.1.61@pec.actalis.it

Allegato 2: daticert.xml (1266Byte) Cancella WebDisk 0-0-1 i

Tipo: application/xml

Scarica

Codifica: base64

**Data:** Fri, 29 Jul 2022 10:30:05 +0200

**Oggetto:** prot. 5861

**Da:** "soprisr" <soprisr@certmail.regione.sicilia.it>

**A:** "dipartimento ambiente"

<dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it>,

solaritaly21srl@legalmail.it

Si trasmette quanto in oggetto indicato

Allegato 6: 5861.pdf (212KB) Cancella WebDisk 0-0-2-0-1 a

Tipo: application/pdf

Scarica

Codifica: base64

Allegato 7: smime.p7s (9KB) Cancella WebDisk 0-1 a

Tipo: application/x-pkcs7-signature

Scarica

Codifica: base64



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA  
(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 – Catania

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826  
PARTITA I.V.A. 02711070827

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante annullamento della marca id. n. 01210633665425, come da dichiarazione rilasciata in data 17/05/2023

Allegato D

Protocollo n. 21533 del 12/09/2023

Solar Italy XXI s.r.l.  
*solaritaly21srl@legalmail.it*

Dipartimento Regionale dell'Ambiente  
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali  
*dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it*

e p. c. Comune di Lentini  
*protocollo@pec.comune.lentini.sr.it*

On. Presidente della Regione Siciliana  
*presidente@certmail.regione.sicilia.it*

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia  
*Sede*

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino  
*Sede*

#### OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

**Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.**

\*\*\*AIU a favore della Solar Italy XXI s.r.l. – Lavori nei Comuni di Lentini (SR)\*\*\*

- **Lavori** Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.971,095 kWp, denominato "Dagala - Puglisi" da realizzare sui terreni agricoli siti in C. da Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR).
- **PAUR 1088 – SR\_011\_IF01088**
- **Richiedente:** Solar Italy XXI s.r.l. Cod. Fisc. - P.IVA 10727640962, sede legale in Milano, 20122 Galleria San Babila n. 4/b

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in particolare il Capo IV "Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche" e il Capo VII "Polizia delle acque pubbliche";

VISTA la L. 05/01/1994 n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’esplicitamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n. 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la corrispondenza di seguito riportata relativa al procedimento in argomento:

- nota del Servizio 1/DRA, prot. n. 48126/DRA del 29/06/2022, acquisita con prot. n. 11517/AdB di pari data, convocazione della seconda CdS in data 12/07/2022;
- nota prot. n. 12239/AdB del 11/07/2022, richiesta integrazioni;
- nota della società proponente, acquisita con prot. n. 12363 del 13/07/2023, con la quale di chiede l’Autorizzazione Idraulica Unica
- nota del Servizio 1/DRA, prot. n. 52533/DRA del 13/07/2022, acquisita con prot. n. 12395/AdB di pari data, notifica del verbale della seconda CdS;
- nota del Servizio 1/DRA, prot. n. 92153/DRA del 21/12/2022, acquisita con prot. n. 24140/AdB di pari data, con la quale si convoca la terza CdS;
- nota prot. n. 385/AdB del 10/01/2023, richiesta integrazioni;
- nota del Servizio 1/DRA, prot. n. 2307/DRA del 13/01/2023, acquisita con prot. n. 669/AdB di pari data, notifica del verbale della terza CdS;
- nota della società proponente, acquisita con prot. n. 3226 del 13/02/2023, comunicazione di variante del tracciato del cavidotto per la connessione dell’impianto alla rete elettrica;
- nota del Servizio 1/DRA, prot. n. 12244/DRA del 23/02/2023, acquisita con prot. n. 4406/AdB del 27/02/2023, comunicazione della nuova pubblicazione avviso al pubblico ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5 del D.lgs 152/2006;
- nota del Servizio 1/DRA, prot. n. 10707/DRA del 04/05/2023, acquisita con prot. n. 10707/AdB di pari data, convocazione quarta CdS in data 18/05/2023;
- nota prot. n. 11875/AdB del 15/05/2023, con la quale si ribadisce la richiesta di integrazioni;
- nota della società proponente, acquisita con prot. n. 12264 del 18/05/2023, comunicazione del caricamento delle integrazioni richieste sul portale web SI-VVI;
- nota della società proponente, acquisita con prot. n. 12736 del 23/05/2023, comunicazione del caricamento delle integrazioni richieste con firma digitale sul portale web SI-VVI;
- nota del Servizio 1/DRA, prot. n. 38572/DRA del 25/05/2023, acquisita con prot. n. 13016/AdB di pari data, notifica del verbale della quarta CdS;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che:

- il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, nel territorio comunale di Lentini (SR) in località “Contrada Acquamenta”; i pannelli fotovoltaici saranno installati su inseguitori monoassiali di rollio ad asse orizzontale; le strutture di sostegno hanno un’altezza variabile da 1,46 m

- a 2,26 metri in corrispondenza della massima rotazione dell'inseguitore solare;
- al fine di rispettare il principio di invarianza idraulica è prevista la realizzazione di un bacino di laminazione di 640m<sup>3</sup>; il recapito al bacino di laminazione verrà realizzato mediante l'utilizzo di canalette drenanti; il tempo di svuotamento del sistema drenante è stimato entro le 24 ore successive all'evento di pioggia;
- nella realizzazione dell'elettrodotto è previsto l'attraversamento in sub alveo del corso d'acqua senza denominazione, affluente di sinistra del "Fiume di Barbaiani", mediante tecnologia no-dig/TOC a due metri di profondità.

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n. 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico non risultano evidenziate interferenze tra le opere in progetto e aree in dissesto idrogeologico censite nel P.A.I. vigente

CONSIDERATO che per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n. 523 si evidenzia che nell'area di progetto è presente un reticolo idrografico costituito da un sistema di canali naturali e artificiali; il progettista dichiara di aver proceduto alla ricognizione delle interferenze con gli elementi idrici presenti e che la soluzione prospettata è quella indicata nei punti precedenti;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessa l'impluvio naturale senza nome, affluente di sinistra del "Fiume di Barbaiani", che scorre su aree ad oggi non intestate al demanio.

## RILASCIA

a *Solar Italy XXI s.r.l.* in oggetto meglio specificato,

- **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **"autorizzazione all'accesso all'alveo"** dell'impluvio naturale senza nome, affluente di sinistra del "Fiume di Barbaiani" **"e alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 per tutta la rete idrografica rilevata, anche di natura minore;
- per i corsi d'acqua, canali, fossi di scolo delle acque presenti nei tratti di pertinenza con l'intervento progettuale, ed estesi adeguatamente a monte ed a valle, venga redatto il piano di manutenzione e gestione degli interventi di pulizia temporalmente cadenzati al fine di evitare la parzializzazione delle sezioni;
- il dimensionamento delle opere per la regimazione delle acque meteoriche deve soddisfare i requisiti minimi dettati dalla direttiva AdB prot. 6834 11/10/2019 e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021, sia per quanto attiene il dimensionamento del volume minimo di invaso per la laminazione, che per le modalità di scarico;
- vengano programmati con cadenze adeguate, con oneri a carico della Società richiedente questa A.I.U. conformemente ai contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di pulizia e manutenzione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- venga individuato il soggetto responsabile dell'attuazione della manutenzione programmata;
- i lavori devono essere realizzati durante il periodo di magra dei corsi d'acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica sui luoghi di lavoro a tutela della pubblica e privata incolumità;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto

autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;

- la ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- l'Amministrazione Regionale deve essere sollevata da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali come sopra evidenziato. Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina “*Aree tematiche*” → “*Siti tematici*” → “*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*” → “*Elenco Autorizzazione idraulica unica*”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

### Il Funzionario Direttivo

**Giuseppe Rago**

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

### Il Dirigente del Servizio 6

**Carmelo Cali**

Documento  
firmato da:  
CARMELO CALI'  
12.09.2023 09:  
32:14 UTC

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE  
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. n. 777/Area I^/S.G. del 15/11/2022 di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al sudetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden-Sharing)”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTO** il decreto dell'11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n.199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato

- individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTA** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 08/06/2022, al n. 6;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n.114” che ha introdotto al D. Lgs.152/2006 l’art.27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale

(V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell’Ambiente l’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all’adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D. Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e s.m.i. e valutazione preliminare, di cui all’art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

**VISTO** il decreto interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;

**VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023 in vigore a decorrere dal 01/08/2023 con il quale si è provveduto all’attualizzazione dell’organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 oggi abrogato;

**VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 333/Gab del 02/10/2023;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 282/Gab 09/08/2023 di nomina del Prof. Avv. Gaetano Armao di Commissario della C.T.S. prevista dalla legge regionale 7/05/2015, n. 9 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303”, e s.m.i.;

**VISTO** l’Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell’Ambiente e il Dipartimento dell’Agricoltura, con il quale viene stabilito “l’iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all’acquisizione del parere del Dipartimento dell’Agricoltura nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006”;

**VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 56810 del 30/09/2020, con la quale il Sig. Enrico Crobu nella qualità di soggetto delegato dal Legale Rappresentante della Società SOLAR ITALY XXI S.r.l. (nel seguito PropONENTE) ha presentato all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nell’ambito del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il “*Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico greed-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.791,095 kW denominato “Dagala - Puglisi” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR)*” proposto dalla Società SOLAR ITALY XXI S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Galleria San Babila, n. 4/B, (C.F. e P.IVA: 10727640962 – PEC: [solaritaly21srl@legalmail.it](mailto:solaritaly21srl@legalmail.it));

**VISTA** la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente di cui all’elenco prodotto, e depositati nel Portale Ambientale (<https://si-vvi.region.sicilia.it>) con n. id. progressivo da 35496 a 35566, comprensiva della relazione tecnica generale (Elab. RS01REL0000A0) del Piano Particolare di servitù (Elab. RS13PIA0000A0), con assegnazione Codice Procedura 1088 - Classifica SR\_11\_IF1088;

- VISTA** la documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori dovuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 91 della L.R. 9/2015 che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;
- VISTA** la nota prot. n. 58136 del 06/10/2020, del Servizio 1 di questo Dipartimento, recante comunicazione di procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e pubblicazione sul Portale Ambientale (<https://si-vvi.rezione.sicilia.it>) della documentazione trasmessa dal Proponente a corredo della predetta istanza prot. DRA n. 56810 del 30/09/2020;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
- VISTO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della C.T.S. n. 58/2021 approvato nella seduta plenaria del 30/06/2021;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 59584 del 06/09/2021 con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento ha notificato alla Ditta proponente il P.I.I. n. 58/2021, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) nella seduta del 30/06/2021, al fine di riscontrare la richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della medesima C.T.S., entro trenta giorni dalla notifica della stessa;
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 65685 del 29/09/2021 con la quale il Proponente ha richiesto di una proroga di 60 giorni al fine di riscontrare la richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della medesima C.T.S.;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 69588 del 13/10/2021 con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento ha concesso al Proponente la proroga di 60 giorni al fine di riscontrare la richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della medesima C.T.S.;
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 15732 del 10/03/2022 con la quale il Proponente ha trasmesso la documentazione in riscontro al P.I.I. n. 58/2021, depositata nella Sezione Integrazioni del Portale Ambientale con n. id da 16993 a 17005;
- VISTA** la nota prot. n. 29044 del 27/04/2022 con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento ha comunicato l'indizione e convocazione della *prima* riunione della Conferenza di Servizi (“CdS”) in seno al procedimento per il rilascio del P.A.U.R., ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- VISTO** il verbale della *prima* riunione della “CdS”, tenutasi il 06/05/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. n. 35556 del 17/05/2022, nel corso della quale sono stati altresì richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti alla data della “CdS”:
- nota prot. n. 24540 del 12/10/2020 (prot. DRA n. 59447 del 13/10/2020) con la quale l'Agenzia delle Dogane di Siracusa ha rilasciato nulla osta limitatamente a quanto previsto ai sensi del Titolo II del D.Leg.vo 504/95, alla realizzazione delle opere in oggetto;
  - nota prot. n. 37454 del 11/11/2020 (prot. DRA n. 66561 del 12/11/2020) con la quale il Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai soli aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
  - nota prot. n. 29 del 27/01/2021 (prot. DRA n. 4792 del 27/01/2021) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa X Settore “Territorio e Ambiente” ha rilasciato parere positivo con osservazioni alla realizzazione delle opere in progetto, riconfermato con nota prot. n. 2834 del 10/05/2022 (prot. DRA n. 33719 del 11/05/2022);
  - nota prot. n. 85993 del 12/02/2021 (prot. DRA n. 8472 del 12/02/2021) con la quale la Società ANAS S.p.A. ha comunicato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità di competenza della stessa società e pertanto non è tenuta ad esprimere nessun parere;
  - nota prot. n. M\_D MSICIL0013958 del 24/06/2021 (prot. DRA n. 29359 del 28/04/2022) con la quale il Comando Marittimo Sicilia ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere, relativamente ai soli aspetti di natura demaniali;
  - nota prot. n. 5610 del 03/05/2022 (prot. DRA n. 31448 del 04/05/2022) con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa ha rappresentato che gli impianti fotovoltaici non

rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, e nello specifico, per l'impianto in esame non è tenuto ad esprimere nessun parere;

- nota prot. n. 21429 del 03/05/2022 (prot. DRA n. 31460 del 04/05/2022) con la quale l'Aeronautica Militare, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010 e dell'art. 120 del R.D. 1775/1933;

**VISTA** la nota prot. n. 48126 del 29/06/2022 con la quale il Servizio 1 DRA ha comunicato l'indizione e convocazione della *seconda* riunione della Conferenza di Servizi (“CdS”);

**RICHIAMATO** il verbale della *seconda* riunione della “CdS”, tenutasi il 12/07/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. n. 52533 del 13/07/2022, nel corso della quale il rappresentante del Comune di Francofonte (Sr) ha rilasciato nulla osta relativamente alla costruzione di linee elettriche di connessione ricadenti nel territorio comunale, e sono stati richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti alla data della “CdS”:

- nota prot. n. DI.SIC/RU/310/PUZ EAM 24093 del 19/10/2020 (prot. DRA n. 32734 del 09/05/2022) con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. ha rilasciato il nulla osta, vista la non interferenza dei lavori con gli impianti di proprietà della scrivente società;
- nota prot. n. UA 9/11/2020 RFI-DPR-DTP\_PA.ING/A001 1/P/2020/0006299 (prot. DRA n. 32734 del 09/05/2022) con la quale la Società RFI S.p.A. ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di che trattasi;
- nota prot. n. 59513 del 24/06/2021 (prot. DRA n. 32734 del 09/05/2022) con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, accertato che il sito dei lavori in trattazione non rientra tra le zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n. 3267/1923, ha comunicato che il progetto in esame non necessita dell'autorizzazione;
- provvedimento di autorizzazione sismica n. prot. 20220011966 del 14/02/2022 (prot DRA n. 32734 del 09/05/2022) rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa;
- nota prot. n. 32530 del 04/05/2022 (prot. DRA n. 31845 del 05/05/2022) con la quale il Servizio 3 Multifunzionalità e Diversificazione in agricoltura – Leader del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, visto il PEARS approvato con Delibera di giunta Regionale n. 67 del 12/02/2022, con il quale le aree agricole potenzialmente utilizzabili per le produzioni di qualità (DOP, DOC, IGP, IGT) sono ritenute non idonee alla installazione di moduli fotovoltaici a terra, ha rappresentato che dalle verifiche è stato accertato che i terreni oggetto dell'intervento ricadono all'interno di disciplinari di produzione IGP, DOP, IGP, DOCG, DOC e IGT, e che l'eventuale improduttività o definizione di area degradata, ai fini della idoneità del sito, fatte salve le classificazioni di pregio citate, deve essere legata alle condizioni pedo-climatiche, da dimostrare con dettagliate indagini tecniche specialistiche;
- nota prot. n. 29044 del 27/04/2022 (prot. DRA n. 32008 del 05/05/2022) con la quale l'Agenzia del Demanio ha comunicato che le opere non insistono o attraversano immobili di proprietà dello stato;
- nota prot. n. 64710 del 27/05/2022 (prot. DRA n. 39178 del 27/05/2022) con la quale la Società Enac S.p.A. ha comunicato che per il rilascio del parere – nulla osta relativo ad ostacoli e pericoli alla navigazione aerea va attivata la procedura nel Protocollo Tecnico del sito nella sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”;
- nota prot. n. 68291 del 27/06/2022 (prot. DRA n. 49047 del 01/07/2022) con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, esaminata la documentazione integrativa presentata a mezzo pec dalla ditta proponente allo scrivente Servizio in data 09/06/2022, in considerazione che la proposta progettuale è stata rimodulata e rispetta i canoni di un impianto agro voltaico, che tutta la superficie senza consumo di suolo sarà interessata dalla coltivazione di foraggere da utilizzare per l'alimentazione delle bovine da latte per la produzione di formaggio Ragusano DOP, e che è prevista l'attività di monitoraggio di coltivazione al fine di potere confermare tale innovativa attività agricola o apportare gli aggiustamenti del caso, ha espresso “parere di idoneità” al progetto.

**VISTA** la nota prot. n. 92153 del 21/12/2022 con la quale il Servizio 1 DRA ha comunicato l'indizione e convocazione della *terza* riunione della Conferenza di Servizi (“CdS”);

**RICHIAMATO** il verbale della *terza* riunione della “CdS”, tenutasi il 11/01/2023 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. n. 2307 del 13/01/2023, nel corso della quale il rappresentante dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha comunicato che provvederà a trasmettere al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Energia la relazione d’istruttoria tecnica con esito positivo ai sensi dell’art. 111 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, sono stati richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti alla data della “CdS”:

- nota prot. n. 5861 del 29/07/2022 (prot. DRA n. 57470 del 29/07/2022) con la quale Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa “Sezione per i Beni Archeologici, bibliografici e archivistici”, facendo seguito alla nota acquisita al prot. n. 5435 del 12/07/2022, contenente la relazione finale sulle indagini archeologiche, considerato che i saggi hanno avuto esito negativo e che la relazione finale è ampiamente condivisibile, ha dichiarato conclusa la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 comma 8 del D.Lgs. n. 50/20106 ed autorizza la realizzazione dell’impianto con condizioni;
- nota prot. n. 69 del 02/01/2023 (prot. DRA n. 543 del 04/01/2023) con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa ribadisce quanto già detto con nota prot. n. 5610 del 03/05/2022 (prot. DRA n. 31448 del 04/05/2022);

**VISTA** la nota prot. n. 31452 del 04/05/2023 con la quale il Servizio 1 DRA ha comunicato l’indizione e convocazione della *quarta* riunione della Conferenza di Servizi (“CdS”);

**RICHIAMATO** il verbale della *quarta* riunione della “CdS”, tenutasi il 18/05/2023 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. n. 38572 del 25/05/2023, nel corso della quale sono stati richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti alla data della “CdS”:

- nota prot. n. 6089 del 06/02/2023 (prot. DRA n. 8006 del 07/02/2023) con la quale ARPA Sicilia ha comunicato che è stata svolta l’istruttoria da parte della U.O.S. Bonifiche di questa Agenzia inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, trasmessa con nota Arpa prot. n. 34580/2022; che in relazione alla compatibilità acustica ed elettromagnetica del progetto, è stata svolta l’istruttoria da parte della U.O.C. Agenti Fisici ed emesso il parere prot. n. 281/2021 trasmesso con nota prot. n. 3800/2021; per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio Ambientale ha chiesto un aggiornamento;
- nota del 15/02/2023 (prot. DRA n. 10783 del 16/02/2023) con la quale il Proponente ha trasmesso una variante del progetto relativa al tracciato della Linea elettrica MT in cavo interrato di collegamento tra la Cabina Utente e la Cabina di Ricezione posta all’interno del campo fotovoltaico (impianto di utenza a carico del produttore), senza apportare alcuna modifica alla consistenza, alle caratteristiche tecniche e dimensionali dell’impianto fotovoltaico ed al posizionamento delle cabine elettriche MT di consegna ed utente, di tutte le cabine elettriche e degli inverter interni all’impianto di produzione ed al tracciato dell’impianto di rete per la connessione in MT al punto di connessione individuato nella Cabina Primaria AT/MT “FRANCOFONTE”, per il quale resta valido il Preventivo di connessione rilasciato da e-distribuzione S.p.A. con Nota prot. n. ED-23/12/2019-P0529623, codice di rintracciabilità: 215036721 ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), di cui all’Allegato A della delibera 99/08 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed il successivo Benestare di e-distribuzione S.p.A. per il progetto definitivo dell’impianto di rete rilasciato con nota prot. E-DIS-10/09/2020-P0859549, trasmettendo anche gli elaborati modificati del progetto dell’impianto fotovoltaico e della linea elettrica di connessione in MT alla Rete del Distributore ed il nuovo avviso al pubblico, ed anche gli elaborati Relazione Tecnica Generale\_Rev. 2 (Elab. RS01REL0000A2) e Piano Particellare di Servitù\_Rev. 1 (Elab. RS13PIA0000A1);
- nota prot. DRA n. 12244 del 23/02/2023 con la quale, ai sensi dell’art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il Servizio 1 di questo Dipartimento Ambiente ha provveduto, a seguito della presentazione da parte della ditta della modifica del progetto, alla pubblicazione sul sito del Dipartimento Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS “Portale Valutazioni Ambientali VIA – VAS” al link <https://si-vvi.region.sicilia.it>, dell’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del medesimo decreto;

- nota prot. n. 6285 del 24/02/2023 (prot. DRA n. 13268 del 28/02/2023) con la quale il Servizio 8 – U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell’Energia ha confermato il parere già espresso con nota prot. n. 34757 del 11/11/2020 (prot. DRA n. 66561 del 12/11/2020);
- nota prot. n. 87/DI.SIC/RU/PUZ/EAM61638 del 28/02/2023 (prot. DRA n. 14189 del 02/03/2023) con la quale la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha comunicato che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della stessa società;
- nota prot. n. 152861 del 01/03/2023 (prot. DRA n. 14475 del 02/03/2023) con la quale la società ANAS s.p.a. ha comunicato che l’Area Tecnica ha accertato che il cavidotto dell’impianto per raggiungere il punto di connessione dovrà interferire in senso trasversale la S.S. 194 in corrispondenza del km 25+800 circa. Pertanto, per tale interferenza dovrà essere presentata alla scrivente Società specifica e formale richiesta di concessione, con gli elaborati tecnici a supporto, da rilasciare a norma di legge;
- nota prot. n. 6433 del 16/05/2023 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa ha confermato quanto già comunicato con nota prot. n. 69 del 02/01/2023, acquisita al prot. DRA n. 543 del 04/01/2023;

**ACQUISITO** il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) n. 799/2023 della C.T.S. reso nella seduta del 29/12/2023, trasmesso da quest’ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 365 del 03/01/2024, recante l’attestazione delle presenze e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., con il quale è stato reso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto denominato “*Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.971,095 KWP, denominato “Dagala Puglisi” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR)*”;

**RITENUTO** sulla base di quanto sopraesposto di poter concludere il procedimento, relativamente alla V.I.A., ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, con l’adozione di un provvedimento positivo con condizioni;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizioni

## DECRETA

### Articolo 1

Si esprime **giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.)**, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto denominato “*Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.971,095 KWP, denominato “Dagala Puglisi” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR)*” proposto dalla Società SOLAR ITALY XXI S.r.L., con sede legale in Milano (MI), Galleria San Babila, n. 4/B, (C.F. e P.IVA: 10727640962 – PEC: [solaritaly21srl@legalmail.it](mailto:solaritaly21srl@legalmail.it)), a condizione che vengano ottemperate le seguenti condizioni ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali</b>
Oggetto	Dovrà essere trasmessa copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle condizioni/prescrizioni ambientali impartite dal presente parere. Il progetto esecutivo dovrà inoltre contenere tutte le misure di mitigazione contenute nello Studio di Impatto Ambientale e nella documentazione di progetto ed integrativa esaminata non in contrasto con le seguenti prescrizioni.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 2</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali</b>
Oggetto della prescrizione	In sede di ottemperanza a ciascuna fase dell'intervento, dovrà essere trasmessa all'Autorità Ambientale della Regione Siciliana idonea documentazione rilasciata dagli Enti coinvolti nella procedura PAUR attestante l'avvenuta ottemperanza alle condizioni dagli stessi formulate nei pareri di rispettiva competenza.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

<b>Condizione ambientale</b>	<b>n. 3</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	<b>Mitigazioni Vegetazione-Fauna</b>
Oggetto della prescrizione	<p>In sede di Progetto Esecutivo dovranno essere redatti gli elaborati di dettaglio (relazioni, grafici a scala non superiore al rapporto 1:2000 e stralci 1:500 oltre a computi e stime) per dare evidenza degli interventi di mitigazione, delle specie e delle tecniche utilizzate. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Relativamente alla fascia arborea perimetrale il Proponente dovrà presentare gli elaborati tecnici di dettaglio dai quali sia possibile evincere la modalità di impianto con l'indicazione planimetrica, a scala adeguata, della disposizione degli elementi arborei e arbustivi caratteristici della macchia mediterranea;</li> <li>b) Le fasce perimetrali dovranno avere un'ampiezza di almeno 10 metri e con un sesto di impianto tale da realizzare una fascia coprente;</li> <li>c) La fascia di mitigazione dovrà essere effettuata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici;</li> <li>d) Dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto;</li> <li>e) Dovranno essere previsti, ogni 5 metri l'uno dall'altro, dei varchi creati nelle recinzioni della dimensione minima di 30x30 cm, a livello del terreno, per consentire il passaggio della piccola fauna, esclusa la cabina di trasformazione e/o la sottostazione;</li> <li>f) Le stradelle di servizio dovranno essere realizzate in terra battuta e/o stabilizzata. Dovrà inoltre essere ridotto e razionalizzato il sistema delle stradelle di servizio all'interno dell'impianto;</li> <li>g) È fatto divieto di alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli. Dovranno essere evitati spietramenti, e interventi di compattazione del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio);</li> <li>h) La recinzione prevista dovrà essere posizionata tra gli interventi a verde delle opere di mitigazione ed il parco fotovoltaico al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico del progetto. La recinzione dovrà essere realizzata con una struttura leggera metallica in grigliato infissa al suolo.</li> </ul>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Ente coinvolto	
<b>Condizione ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	<b>Mitigazioni - Vegetazione</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Per tutti gli impianti a verde previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone coerenti con le condizioni pedoclimatiche dell'area.</li> <li>b) Nella fascia perimetrale le specie arboree dovranno prevedersi con dimensioni minime in vaso da cm 30-40 e/o minimo di anni 5 d'età. È fatto divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo. Dovrà essere previsto un sesto di impianto della fascia perimetrale con piante sfalsate al fine di poter avere un maggiore effetto schermante.</li> <li>c) Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte delle aree verdi si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno;</li> <li>d) per la tutela della componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio sia fonti di alimentazione;</li> <li>e) Le aree a verde dovranno essere mantenute in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione con relativo cronoprogramma e computo metrico-estimativo. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;</li> <li>f) Nella scelta delle specie dovranno essere favorite quelle appetibili per i pascioli apistici. Si dovrà valutare la collocazione di arnie con utilizzo di api autoctone al fine di mantenere la trasmissione genetica delle specie.</li> </ul>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Suolo/paesaggio</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Tutti i manufatti (compreso le Cabine Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento ivi comprese eventuali strutture mobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) devono essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi;</li> <li>b) devono essere dotati di impianto antincendio;</li> <li>c) devono essere previsti interventi di mascheramento a verde.</li> </ul>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 6</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Suolo-Sottosuolo</b>
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere presentati in fase di progettazione esecutiva adeguati elaborati progettuali al fine di dimostrare che non viene alterata la morfologia dei luoghi, il reticolato di canali di drenaggio naturali o artificiali, e l'attuale pendenza dei terreni;

	pertanto, dovranno essere previsti esclusivamente minimi livellamenti, adeguandosi alla naturale pendenza dei terreni e senza alterare l'attuale morfologia dei luoghi.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Suolo</b>
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere indicati in maniera dettagliata tutte le misure di mitigazione che verranno attuate al fine di mantenere l'equilibrio idrogeologico e l'invarianza idraulica dell'area sulla base di appositi e specifici studi di dettaglio.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 8</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali</b>
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva, si dovranno quantificare i fabbisogni idrici dell'impianto nelle fasi di cantiere ed esercizio ed identificare le soluzioni impiantistiche, opportunamente dimensionate, per il recupero ed il riutilizzo delle acque meteoriche.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 9</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	<b>Terre e rocce da scavo</b>
Oggetto della prescrizione	Il Piano gestione terre e rocce da scavo, da redigere secondo quanto previsto dal D.P.R. 120 del 13/06/2017, dovrà essere adeguato alle modifiche progettuali derivanti dalle condizioni ambientali del presente parere ed alle prescrizioni di tutti gli Enti intervenuti nel procedimento. Le eventuali terre in esubero dovranno essere conferite in impianti di recupero escludendo il trasporto in discarica del terreno agrario.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 10</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività

Ambito di applicazione	Mitigazioni /Cantierizzazione
Oggetto della prescrizione	<p>Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto un <i>Piano di Cantierizzazione</i> con la dislocazione planimetrica delle aree interessate dal cantiere, che preveda tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. In corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc);</li> <li>b. Durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;</li> <li>c. Durante i lavori dovranno essere adottate specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia della fauna;</li> <li>d. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati al di fuori dei periodi più sensibili del ciclo biologico delle principali specie faunistiche presenti nell'area (periodi di nidificazione o migrazione) riportati nel formulario standard ed utilizzare mezzi meccanici idonei ad evitare disturbi all'area circostante mediante una maggiore insonorizzazione;</li> <li>e. Minimizzare lo stazionamento dei veicoli del cantiere e limitare allo stretto indispensabile la presenza di imprese e addetti all'interno del/i cantiere/i;</li> <li>f. Preservare e ricreare corridoi ecologici secondari danneggiati direttamente o indirettamente nonché prediligere e tutelare la biodiversità autotoctona, sostenendo il reimpiego del terreno sbancato al fine di limitare il rischio di introdurre specie vegetali nvasive;</li> <li>g. Occorre produrre elaborati in cui riportare un puntuale dimensionamento di tutti i mezzi di trasporto (anche per l'approvvigionamento idrico) e dei macchinari di cantiere; dei mezzi impiegati per l'approvvigionamento dei materiali e delle forniture e per il conferimento ai siti esterni di eventuali rifiuti e delle relative caratteristiche emissive, coinvolti nella fase di realizzazione/dismissione dell'opera;</li> <li>h. Dovrà essere prodotto cronoprogramma dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione);</li> <li>i. Durante le fasi di cantiere per la realizzazione dell'impianto (circa 12 mesi) devono essere rispettate tutte le prescrizioni e le direttive contenute nella Parte I dell'Allegato V alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Tali prescrizioni dovranno essere rispettate anche durante le fasi di dismissione dell'impianto.</li> </ul>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	<b>n. 11</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Interventi di Mitigazione</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Relativamente all'implementazione dell'Agrofotovoltaico dovrà essere presentato il Piano Aziendale Agro-solare di coltivazione Attuativo dal quale sia possibile evincere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) I contratti che il Proponente ha stilato con le Aziende Agricole interessate alle future attività di agro-solare o comunque documentazione idonea a dimostrare le tempistiche di avvio dell'attività agricola ipotizzata in progetto.</li> <li>b) Le indicazioni delle eventuali infrastrutture previste per l'espletamento delle relative attività, unitamente ad apposite planimetrie ed elaborati progettuali riportanti le superfici che si intendono utilizzare nell'ambito del piano di coltivazione.</li> <li>c) A regime, ogni due anni, dovranno essere presentati report aziendali atti a garan-</li> </ul>

	tire il monitoraggio circa l'andamento dell'attività agricola.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 12</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Compensazioni ambientali</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto ai sensi del D.M. 10/09/2010 un progetto esecutivo degli interventi di compensazione ambientale, preventivamente concordato con il Comune di Lentini (SR), da trasmettere unitamente ai relativi cronoprogramma e computo metrico estimativo.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione ambientale</b>	<b>n. 13</b>
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	Fase di cantiere- Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	<b>Mitigazioni Vegetazione</b>
Oggetto della prescrizione	<p>a) Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione del Parco agro-fotovoltaico, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione previsti dal progetto e nella documentazione integrativa. Gli interventi dovranno avvenire secondo quanto descritto in progetto. Il Proponente in merito dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica sugli interventi di mitigazione realizzati.</p> <p>b) Dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 14</b>
Macrofase	<i>Corso Operam</i>
Fase	In fase di cantiere
Ambito di applicazione	<b>Suolo Acqua – Atmosfera - Rumore</b>
Oggetto della prescrizione	<p>a) I macchinari usati per le trivellazioni, i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del combustibile o altri mezzi potenzialmente inquinanti, dovranno prevedere opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali e dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche.</p> <p>b) Durante la fase di esecuzione delle operazioni di cantiere e di dismissione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a evitare la produzione di polveri aero-disperse, rumore ed emissioni in atmosfera</p>
Termine avvio Verifica Ottempe- ranza	In fase di cantiere
Ente vigilante	Arpa Sicilia

Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 15</b>
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Suolo – Sottosuolo</b>
Oggetto della prescrizione	<p>a) Il sopra-suolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e l'opera di decespugliamento, ad eccezione di quella prevista dal Proponente mediante greggi di ovini, dovrà essere realizzata solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat. È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici.</p> <p>b) È fatto divieto di utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pannelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili certificati.</p> <p>c) Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 16</b>
Macrofase	<i>Corso Operam</i>
Fase	Fase di cantiere
Ambito di applicazione	<b>Cantiere</b>
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, e successivamente alle opere di recinzione, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione con le fasce vegetate. Gli interventi dovranno avvenire secondo quanto descritto in progetto. Il Proponente in merito dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica sugli interventi di mitigazione realizzati.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 17</b>
Macrofase	<i>Corso operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed esercizio
Ambito di applicazione	<b>Rifiuti</b>
Oggetto della prescrizione	I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione dell'impianto, così come le terre e rocce da scavo non riutilizzate in situ, dovranno essere conferiti prioritariamente ad impianti di recupero, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di cantiere ed esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 18</b>
Macrofase	<i>Ante Operam -Corso operam – Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Monitoraggio Ambientale – atmosfera, suolo</b>

Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A), riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d'opera, post-operam). Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia per le componenti atmosfera, suolo. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.  Per la componente suolo il monitoraggio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nelle “Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra” Regione Piemonte D.D. 27 settembre 2010, n. 1035. Le analisi dovranno altresì essere estese prevedendo lo studio della qualità biologica del suolo mediante l’indice QBS-ar (monitoraggio sulla pedofauna).
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 19</b>
Macrofase	<i>Ante Operam -Corso operam – Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Monitoraggio Ambientale Vegetazione - Fauna - Paesaggio</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A), riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d'opera, post-operam). Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.  Il monitoraggio dovrà in particolare fare riferimento agli interventi di mitigazione relativi alle componenti vegetazione-fauna paesaggio
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 20</b>
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima dell’entrata in esercizio
Ambito di applicazione	<b>Ripristino aree di cantiere</b>
Oggetto della prescrizione	Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.  Prima della messa in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell'avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto nel presente parere.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell’entrata in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 21</b>
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Prima dell’entrata in esercizio
Ambito di applicazione	<b>Dismissione</b>

Oggetto della prescrizione	<p>Prima dell'avvio dell'attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Il piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e il progetto di ripristino ambientale dell'area, assicurando l'utilizzo di elementi vegetali compatibili con l'ordinamento agricolo dell'area prima dell'intervento. Il progetto deve prevedere la rinaturazione di tutta l'area interessata dall'impianto o il ripristino con colture agrarie preesistenti. Il progetto di recupero ambientale dovrà essere integrato con un puntuale cronoprogramma e con un piano di manutenzione delle aree verdi.</li> <li>b) Si dovrà prevedere che in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose negli stessi contenute, quali piombo, cadmio, bromurati ritardanti di fiamma, cromo, capaci di generare significativi impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dovranno essere trattati a norma di legge.</li> <li>c) Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi.</li> <li>d) Rilascio di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere della messa in ripristino come indicato dal DM 10/09/2010 in favore della Regione Siciliana. L'importo dovrà fare riferimento alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ed al recupero e/o smaltimento dei moduli fotovoltaici.</li> </ul>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 22</b>
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	<b>Difesa del territorio (prevenzione rischio antincendio)</b>
Oggetto della prescrizione	Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, il Proponente dovrà collocare in cima a ciascun palo di illuminazione posto lungo la recinzione perimetrale, assicurando anche adeguata manutenzione, una telecamera termica con capacità di visualizzazione a 360° ed operativa h.24, collegata attraverso ausili telematici con le centrali operative del Dipartimento Regionale della Regione e del Corpo Forestale Regionale al fine di monitorare e segnalare eventuali incendi.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 23</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Aspetti economici</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere prodotta apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa proveniente da azienda iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e secondo schema presente sul sito dell'Assessorato Regionale al Territorio e all'Ambiente o, in alternativa, sottoscrizione a versare aumento di capitale sociale di importo pari al minimo al 10% del valore dell'investimento, come da computo metrico, finalizzata anche a garantire la realizzazione dell'opera e delle opere di mitigazione ambientale presentate per la valutazione da parte della Commissione.  Il Dipartimento dell'Ambiente, prima di procedere all'emanazione del Decreto Au-

	torizzatorio o della sua proposizione al competente Assessore, acquisisce certificazione della superiore garanzia dandone visibilità sul portale si-vii/regione.sicilia.it
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

## **Articolo 2**

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 799/2023 della C.T.S. del 29/12/2023, composto da n. 85 pagine e l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui al precedente art. 1.

## **Articolo 3**

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato ed ha una validità di anni 5, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/2006. Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nell'ambito del P.A.U.R. ai sensi dell'art.27-bis del decreto legislativo n.152/2006 come introdotto dal decreto 104/2017.

## **Articolo 4**

Il Proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. a tal fine, il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed i pareri resi dagli altri Enti/Amministrazioni competenti, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato e ad A.R.P.A. Sicilia, tramite apposita istanza sul Portale Valutazioni Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti/index.php/it/>) per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'art. 1.

In assenza di verifica di ottemperanza, non potrà essere autorizzato l'avvio dei lavori. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni ex art. 29 del D. Lgs. 152/2006.

## **Articolo 5**

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbono essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

## **Articolo 6**

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

## **Articolo 7**

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

## **Articolo 8**

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato, nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 21/2014, pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), Codice Procedura n.

1088 ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, **07 MAR 2024**



**D.R.S. n. 2210 del 26/09/2024**

Tipo: Autorizzazione Unica in ambito ( P.A.U.R )

Società: SOLAR ITALY XXI S.R.L.

Impianto fotovoltaico di potenza pari a 5.791,095 kWp denominato "Dagala-Puglisi"

Comune di Lentini (SR) e Comune di Francofonte (SR)  
(*Fgl. e part. interessate citate in premessa del decreto*)



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA  
UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
IL DIRIGENTE AD INTERIM

**VISTI** lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;

**VISTO** il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;

**VISTA** la Legge Regionale N.11 del 12/05/2022 *Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica*;

**VISTA** la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

**VISTA** la legge regionale Siciliana 30 aprile 1991, n.10 e ss.mm.ii, recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." nella temporalità dettata dall' art.36.

**VISTA** la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*.

**VISTA** la legge 9/1/1991, n. 10 e ss.mm.ii. recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «*L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche*»;

**VISTO** il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «*Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030*»;

**VISTO** il comma 6 dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000, n.32 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*,

**VISTA** la legge 21/11/2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);

**VISTO** il DPR 28/12/2000, n. 445 recante *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;

**VISTO** il DPR 08706/2001 n. 327 recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*;;

**VISTA** la legge 22/2/2001, n. 36 recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*;

**VISTA** la legge 1/6/2002, n. 120 concernente *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*;

**VISTI** gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m.i. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*;

**VISTO** il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed in particolare l'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*;

**VISTO** il D.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13*;

**VISTA** la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*;

**VISTO** il D.lgs. 9/5/2005, n. 96 che reca *Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265*;

**VISTO** il D.lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *Norme in materia ambientale* ed in particolare l'art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)*, introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;

**VISTI** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n.1 del 3/2/2009 come emanata dal DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 come emanata dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/3/2022, n. 4 e registrata dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;

**VISTA** la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *Problematiche rete di distribuzione energia elettrica - media tensione*;

**VISTA** la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;

**VISTO** il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;

**VISTO** il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ed in particolare gli artt. 5 e 6*;

**VISTO** il Regolamento recante *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*, approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;

**VISTO** il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*;

**VISTO** il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*

**VISTA** la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.;*

**VISTO** il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11 emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;*

**VISTO** il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell'energia;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258 che approva il Regolamento *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari;*;

**VISTA** la Circolare n. 36 del 19 dicembre 2013 emessa dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto: *Impianti Fotovoltaici Profili Catastali e aspetti fiscali;*

**VISTO** l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;

**VISTO** l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi;*

**VISTA** la circolare/direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 parte I, del 24/5/2019 diramata ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con D.P.Reg. Sic. n. 48/2012, concernente i *procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR), e nello specifico la verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti e la disciplina delle proroghe;*

**VISTO** il D.A n.234/GAB del 18.08.2020 dell'ARTA, assunta al protocollo di questo Dipartimento con prot.n.28086 in data 20.08.2020, per la definizione dell'iter procedurale, in carico al DRE, finalizzato all'emissione del provvedimento di autorizzazione unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006;

**VISTO** il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornamento 2022 - 2024* ed in particolare il § 4.12 rubricato *Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni*, pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;

**VISTI** gli artt.9.3 e 21.3 del TICA, Testo integrato delle connessioni attive, secondo il quale il richiedente la connessione in media/alta/altissima tensione è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete;

**VISTO** l'art.31 del TICA vigente (Testo Integrato Delle Connessioni Attive) approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il quale prevede che, nell'impossibilità di iniziare i lavori entro 12/18 mesi (bassa e media/alta e altissima tensione) dall'accettazione del preventivo di connessione, a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi, la società è tenuta a trasmettere, con cadenza semestrale, al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori, per la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi ;

**VISTO** l'art.33.2 e 33.3 del TICA vigente sopra citato, secondo i quali la STMG ha validità 210/270 giorni (a seconda di connessione in media o alta tensione), entro i quali deve essere completato con esito positivo il procedimento di autorizzazione ed il procedimento di VIA qualora previsto, diversamente la STMG indicata nel preventivo assume valore indicativo;

**VISTA** la disposizione di servizio prot. n.29579 del 26/09/2023 con la quale è stata avviata la ricognizione dello stato delle connessioni alla rete elettrica regionale degli IAER;

**VISTO** il *comma 9 undecies, dell'art.9 del D.I. n. 181 del 09/12/2023* convertito in Legge n.11 del 02.02.2024 nel quale si chiarisce che” *ai fini dell’adozione del provvedimento finale il parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti dirette per la connessione da parte del gestore, è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione*”,

**VISTA** la disposizione di servizio del D.G. n. prot. 15780 dell’08/05/2024 con la quale, in ottemperanza del D.L. 181/2023 convertito in legge n.11 del 02.02.2024, onera l’osservanza puntuale del comma 9,undecies, dell’art.9 del succitato decreto;

**VISTA** la dichiarazione d’impegno resa dalla società istante ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 1 lett.c) del D.P.R.S n. 48/2012 con la quale la richiedente assume nei confronti dell’Amministrazione l’obbligo della realizzazione diretta dell’impianto fino alla fase dell’avvio dello stesso ;

**VISTO** l’art. 7 bis del decreto legge 12 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell’art. 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché il parere espresso da Consiglio di Giustizia Amministrativa n.151/2023, per il quale si conferma che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori e’ fissato in tre anni dal rilascio del titolo»;

**VISTA** la Disposizione di servizio prot. n° 42688 del 15/12/2023 con la quale sono state impartite indicazioni in merito alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di inizio e fine lavori;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 3494 del 10 agosto 2023 con il quale è stato conferito all’Ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente Generale, per la durata di due anni, del Dipartimento regionale dell’Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ;

**VISTO** il D.D.G. n. 838 del 22 aprile 2024 con il quale alla dott.ssa Mara Fais, per una durata di un mese con decorrenza il 22/04/2024, è conferito l’incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 “Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici” del Dipartimento regionale dell’Energia;

**VISTO** il D.D.G n. 839 del 23/04/2024 con il quale è approvato il contratto individuale di lavoro di dirigente ad interim del Servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti energetici del Dipartimento regionale dell’Energia – stipulato tra il Dirigente Generale ing. Calogero Giuseppe Burgio e la dott.ssa Mara Fais, per la durata di un mese con decorrenza dal 22 aprile 2024.

**VISTO** il D.D.G. n. 889 del 30/04/2024, che annulla e sostituisce il D.D.G. n.879 del 29.04.2024, con il quale i dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento dell’energia, ivi compreso la dott.ssa Mara Fais, sono stati delegati alla adozione degli atti e dei provvedimenti afferenti ciascun Area o Servizio

**VISTO** il D.D.G n. 983 del 14.05.2024 con il quale è stato stipulato, fra il Dirigente Generale ing. Calogero Giuseppe Burgio e la dott.ssa Mara Fais, contratto individuale di lavoro di dirigente ad interim del Servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti energetici del Dipartimento regionale dell’Energia, dal 23 aprile 2024 al 22 luglio del 2024;

**VISTO** il D.D.G n. 1742 del 24.07.2024 con il quale è stato conferito incarico dal Dirigente Generale ing. Calogero Giuseppe Burgio alla dott.ssa Mara Fais, di dirigente ad interim del Servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti energetici del Dipartimento regionale dell’Energia, per ulteriori mesi tre a decorrere dal 22 luglio del 2024

**VISTO** il D.D.G. n. 1775 del 25/07/2024, con il quale il Dirigente Generale ing. Calogero Giuseppe Burgio ha conferito incarico alla dott.ssa Mara Fais, di dirigente ad interim del Servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti energetici del Dipartimento regionale dell'Energia, delega ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio 3 nonché a curarne l'esecuzione anche a mezzo dei software applicativi e delle piattaforme telematiche istituzionali

**VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 56810 del 30/09/2020, con la quale il legale rappresentante della società “SOLAR ITALY XXI S.R.L.”, con sede legale in Milano nella Galleria San Babila n. 4/B (C.F./P.IVA. 10727640962 - pec [solaritaly21srl@legalmail.it](mailto:solaritaly21srl@legalmail.it)), ha presentato all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., .. integrata con la V.Inc.A ex art. 5 del DPR 357/97 nell’ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del medesimo decreto (articolo così introdotto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017), nella procedura finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R)

**VISTA** la nota prot. n. 58136 del 06/10/2020, acquisita in data 07/10/2020 con il prot. n. 33001 con la quale il Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha comunicato la procedibilità dell’istanza (per gli aspetti di competenza);

**VISTA** l’istanza datata il 06/10/2020 ed assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 07/10/2020 al prot. n. 33001, con la quale codesta Società ha richiesto il rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 per la *“Realizzazione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo con potenza nominale pari a 5.791,095 kWp denominato “Dagala-Puglisi” da realizzare sui terreni agricoli siti in C/da Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) e nel comune di Francofonte (SR) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa 72 particelle nn. 52-383-385-398-390-387-388-393-386-384-389-391-392-394-395-732-733-294-1064-59-823-995 ed in Catasto Fabbricati al Foglio n. 72 particelle nn. 397-401-996-997-1121-1122-1065-1066”*,

**VISTE** le integrazioni trasmesse in data 14/07/2023 in riscontro alla nota prot. 22514 del 11/047/2023 acquisite in pari data con il prot.n. 22926; le integrazioni trasmesse in data 13/06/2024, in riscontro alla nota prot. n. 19516 in pari data ed acquisite rispettivamente in data 13/06/2024 con prot. n. 19575 quale integrazione documentale per la definizione della fase conclusiva del procedimento autorizzativo;

**VISTE** le dichiarazioni dell’istante, rese ai sensi della lett.a) b) c) e d) del comma 1 dell’art. 4 del DPRS n.48/2012, la corrispondente documentazione a corredo delle predette dichiarazioni, nonché dichiarazione d’obbligo resa della realizzazione diretta dell’impianto fino alla fase dell’avvio dello stesso e della presa atto da parte dell’istante sugli obblighi di cui del comma 2 dell’art. 4 del DPRS n.48/2012;

**VISTA** la documentazione sulla disponibilità giuridica dei suoli a corredo dell’istanza e riconfermata con la dichiarazione resa dal rappresentante legale della Società medesima;

**VISTA** la nota di trasmissione della relazione istruttoria tecnica protocollo, numero 75474 del 14/06/2024 del Genio Civile di Siracusa , acquisita al protocollo del DRE in pari data con numero 19676 con la quale è stato rilasciato il parere favorevole alla realizzazione di linee elettriche di media e alta tensione e delle cabine di trasformazione/conessione e delle opere a servizio dell’impianto di che trattasi ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.11/2022 ( ex art. 111 del R.D. del 11/12/1933 n. 1775 );

**VISTO** il D.A n. 97/GAB del 07/03/2024, notificato con nota prot. N. 14919 del 07/03/2024, acquisito in pari data con il prot.n. 8389 con il quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi

dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere favorevole della relativa Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per la *"Realizzazione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo con potenza nominale pari a 5.791,095 kWp denominato "Dagala-Puglisi" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) e nel comune di Francofonte (SR) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa 72 particelle nn. 52-383-385-398-390-387-388-393-386-384-389-391-392-394-395-732-733-294-1064-59-823-995 ed in Catasto Fabbricati al Foglio n. 72 particelle nn. 397-401-996-997-1121-1122-1065-1066 ", classifica SR11\_IF\_1088, codice procedura 1088 a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali specificate nello stesso Decreto;*

**VISTO** il *Patto di integrità* sottoscritto dalla Società istante , ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 , con il quale la Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al Protocollo di Legalità, assumendone formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;

**VISTO** il piano particellare di esproprio, unitamente a tutta la documentazione afferente all'istanza in cui si ha evidenza della disponibilità delle aree con distinguo delle particelle interessate dalle opere di connessione, che di seguito si riportano : per l'elettrodotto interrato *Comune di Lentini (SR) e nel Comune di Francofonte (SR), Foglio n. 72 p.lle 995-57-608-893-891-889-888-975-998-445446-301-951-826-825-309-82-501-502-938-807-808-809-1055-549-226-227-225-170, Comune di Francofonte (SR) Foglio 11 p.lle 215; per le l'elettrodotto aereo Comune di Francofonte (SR) e di Francofonte (SR)Foglio n.11 p.lle 215-289-655-656-351-192-342; per l'impianto Comune di Lentini (SR) Foglio n. 72 particelle 52-383-385-398-390-387-388-393-386-384-389-391-392-394-395-732-733-294-1064-59-823-995 ed in Catasto Fabbricati al Foglio n. 72 particelle nn. 397-401-996-997-1121-1122-1065-1066.*

**VISTO** il Cronoprogramma allegato all'istanza del proponente;

**VISTA** la nota prot. n. 23364 del 19/07/2023, con la quale questo Dipartimento Regionale dell'Energia, ha comunicato l'avvio del procedimento unico ai sensi dell'art. 4 c.2 del regolamento approvato con DPRS 48/2012 ed il punto 14.4 del D.M.10/09/2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.lgs 29 dicembre 2003 n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.

**VISTA** la ricevuta dell'avvenuto pagamento effettuato in data 13/04/2023, tramite bonifico effettuato presso l'Istituto Bancario Intesa San Paolo S.p.A., di € 181,00 con codice di riferimento n. 0306927534305500480940009400IT, quale tassa di concessione governativa;

**VISTE** le dichiarazioni dei professionisti rese ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 22/2/2019 n. 1;

**VISTA** la validazione del progetto definitivo rilasciata in data 10/09/2020 con protocollo numero P0859849 per le opere di connessione da parte di E\_ DISTRIBUZIONE SPA riportante il Codice di rintracciabilità: 214918507, i cui allegati sono stati acquisiti da questo Dipartimento al protocollo numero 19575 del 13/06/2024;

**VISTA** la richiesta di informazione antimafia prot. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0229407\_20240709 effettuata in data 09/07/2024 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;

**CONSIDERATA** l'avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 92, comma 2 del Codice Antimafia, per la quale il provvedimento di autorizzazione in mancanza di ulteriori elementi ostativi

deve essere adottato, salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

**VISTO** il verbale della prima Conferenza di Servizi Istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. n.29044 del 27/04/2022, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 06/05/2022, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 35556 in data 17/05/2022 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 16345;

**VISTO** il verbale della seconda Conferenza di Servizi Istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. 48126 in data 29/06/2022 tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 12/07/2022 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 52533 del 13/07/2022 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 22254;

**VISTO** il verbale della terza Conferenza di Servizi Istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. 92153 in data 21/12/2022 tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 11/01/2023 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 2307 del 13/01/2023 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 856;

**VISTO** il verbale della quarta Conferenza di Servizi Istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. 31452 in data 04/05/2023 tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 18/05/2023 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 38572 del 25/05/2023 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 16757;

**VISTO** il verbale della prima Conferenza di Servizi Decisoria, convocata dal DRA con nota prot. n.37507 del 29/05/2024, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 19/06/2024, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 60867 in data 29/08/2024 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 26971;

**PRESO ATTO** dei pareri resi da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Dipartimento regionale dell'ambiente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 e s.m.;

**PRESO ATTO** dell'attestazione resa dall'Istruttore per la produzione del presente atto e di aver svolto il controllo formale e sostanziale della documentazione, tecnica ed amministrativa

**PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. nonché risulta rispondente ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1. comma 1 della L.7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.

**RITENUTO** di dovere provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente e di quanto sopra riportato, subordinandone l'efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,

## D E C R E T A

**Art. 1)** Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, che la **Società' SOLAR ITALY XXI S.R.L.** (nel seguito Proponente) con sede legale a Milano in Galleria San Babila n. 4/B iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano Monza Brianza REA numero MI - 2553094 (C.F./P.IVA. 10727640962 - pec [solaritaly21srl@legalmail.it](mailto:solaritaly21srl@legalmail.it)), è **autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003**, alla "Realizzazione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo con potenza nominale pari a 5.791,095 kWp denominato "Dagala-Puglisi" da realizzare sui terreni agricoli siti in C/da Acquamentrita s.n.c. nel Comune di Lentini (SR) e di Francofonte (SR)" ;

**Art. 2)** Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.

**Art. 3)** L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art.1 in conformità al progetto definitivo presentato dalla Società come meglio descritto negli elaborati allegati all'istanza ed di cui al separato elenco costituenti parte integrante ma non allegati al presente decreto e conservati agli atti di questo Ente;

**Art. 4)** Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la *Società* dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. in materia di espropriaione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriaione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particolare allegato al progetto medesimo;

**Art. 5)** La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa nella relazione tecnico-istruttoria (data 14/06/2024 al prot. Dre n. 19676 nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti nel progetto validato dall'Ente competente (E DISTRIBUZIONE SPA) numero P0859849 del 10/09/2020. Il mancato perfezionamento della pratica di connessione del progetto validato comporterà l'avvio del procedimento sotteso alla decadenza del presente provvedimento autorizzativo;

**Art. 6)** Il termine per l'inizio dei lavori, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del D.P.R. n.380/2001, cadenzati secondo il Cronoprogramma allegato all'istanza , non può essere superiore a 3 (tre) anni dalla data in cui diviene efficace il presente decreto ed il termine della ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori.

**Art.7)** Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa, corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3<sup>^</sup> - Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.

**Art.8)** Ai sensi della *lettera c) comma 1 dell'art. 4* del DRS 48/2012 la Società non può volturare la presente autorizzazione fino all'entrata in esercizio dell'impianto autorizzato. Per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del gestore di rete così come risultante dal sistema Gaudi, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto;

**Art. 9)** Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la Società è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo "piano di dismissione" i cui costi, in base a quanto previsto nel Computo Metrico e Quadro Economico allegati all'istanza, sono stati quantificati in € **197.606,00** oltre oneri previsti e stabiliti dalla legge ;

**Art. 10)** La Società è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione commisurata al sopra richiamato importo riportato nell'elaborato denominato “*Computo Metrico e Quadro Economico*” a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

**Art. 11)** il direttore dei lavori (DL) al termine delle operazioni esecutive dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare entro 10 gg al Comune di Lenti (SR) e Comune di Francofonte (SR) nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica e l'avvio dell'aggiornamento catastale e/o nuovo classamento dell'impianto qui autorizzato.

**Art. 12)** La Società è obbligata, pena la decadenza dell'efficacia della presente Autorizzazione Unica, a provvedere e attuare le misure compensative stabilite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, non superiori al 3% dei proventi compresi gli incentivi, come stabilito nell'All. 2 al DM 10.09.2010;

**Art. 13)** La Società è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Art.14)** Restano confermate a carico della Società le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento nonché a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

**Art. 15)** L'autorizzazione di cui all'art.1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

**Art. 16)** L'autorizzazione di cui all'art.1, è altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011,n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato, nonché del Patto d'integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante

**Art. 17)** L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del Codice Antimafia o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluenti in altri procedimenti.

**Art.18)** La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art.1.

**Art.19)** L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art.1, è consentita esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, ed è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche, nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. E' altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto.

**Art.20)** Il presente decreto verrà notificato, se dovuto, all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs.

14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

**Art. 21)** La Società è onerata di porre in essere, entro 20 gg, dalla notifica, i seguenti adempimenti:

- trasmettere al Servizio 3 di questo Dipartimento dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di accettazione delle clausole e condizioni di cui al presente decreto;
- registrare l'impianto nel portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link:  
<http://www.paesc-sicilia.enea.it>;
- provvedere alla registrazione del presente indicando un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate e versamento a mezzo mod. F24 intestato alla Regione Siciliana, avendo cura di restituire a questo Servizio attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;
- comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
- curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
- comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

La Società è onerata, altresì, di comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

**Art.22)** La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. in pre messa indicato, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

**Art. 23)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'energia, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro trenta, sessanta e centoventi giorni, dalla data di pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse.

Palermo, 26/09/2024

**Il Coordinatore UTA e  
Responsabile del Procedimento**

dott. Sante' Bottone  
SANTO BOTTOONE  
REGIONE SICILIANA  
FUNZIONARIO  
DIRETTIVO  
25.09.2024 15:51:57  
GMT+02:00



**Il Dirigente ad interim del Servizio 3**

dott.ssa Mara Fais

Documento firmato da:  
MARA FAIS  
25.09.2024 06:57:20 UTC