



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O. 3 Acque: concessioni e autorizzazione-Impianti elettrici

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I.V.A: 02711070827

A V V I S O

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

R E N D E N O T O

- a) che la Società **e-distribuzione S.p.A.** Registro imprese di Roma C.F. 05779711000 e P.I. 15844561009 – R.E.A. 922436 Grids Italia – Area Regionale Sicilia – Unità Territoriale Siracusa-Ragusa – viale Epipoli n. 76 - 96100 Siracusa (SR), ha presentato istanza, **acquisita al protocollo del Genio Civile di Ragusa in data 21/03/2025 al prot. n. 38033**, riguardante la richiesta di Autorizzazione Unica ex art. 5 della Legge Regionale del 12/05/2022 n. 11, per la realizzazione di un tratto di linea BT interrata, oltre la posa di nuovo armadietto stradale, per consentire l'allacciamento al cliente “**MIGLIORE MARTINA**”, da realizzarsi in contrada San Filippo, nel Comune di Modica (RG). (**EDIS88494657 - Atena 58805250 - RS_ENERGIA AUTORIZZAZIONE UNICA**).
L'area interessata dall'intervento è censita catastalmente nel Comune di Modica (RG) al NCT nel foglio di 144 nelle particelle di seguito riportate:

DITTA E-DISTRIBUZIONE S.p.A. COMUNE DI RAGUSA			
DITTE	P.I.I.	F.	NOTE
Caccamo Orazia e Migliore Orazio	578	144	
Migliore Carmelo	577 e 575	144	
Migliore Giorgio	576	144	Area d'intervento
Migliore Martina	1635	144	

DESCRIZIONE IMPIANTO

La società e-distribuzione S.p.A., al fine di consentire l'allacciamento alla rete elettrica del produttore “**MIGLIORE MARTINA**” (Atena 58805250), intende realizzare un elettrodotto BT interrato oltre la posa di un nuovo armadietto stradale, da realizzarsi in contrada San Filippo, nel Comune di Modica (RG). L'intervento consiste nella realizzazione di un tratto di linea BT in cavo interrato con cavo 3x150+95N quadripolare ad elica visibile, che parte da un sostegno BT esistente fino a raggiungere il punto di consegna con la posa di un nuovo armadietto stradale, per una lunghezza totale di circa 175,00 m circa, di cui 9,00 m circa su strada di proprietà comunale denominata via Calamariere San Filippo, e 166,00 m su stradella interpoderale oltre la posa di un armadietto stradale, nei pressi della contrada San Filippo.

- b) che dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che l'intervento si sviluppa nel territorio del Comune di Modica (RG);
- c) che la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **21/07/2025** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.
- d) che **copia del presente “AVVISO” verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l’Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Modica e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia Servizio III – Autorizzazioni – Palermo**
- e) Che le aree potenzialmente impegnate dagli impianti saranno assoggettate da vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 quater del T.U. degli espropri D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche;
- f) I lavori oggetto della presente autorizzazione saranno di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai sensi del D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e s.m.i. e le relative opere innamovibili.
- A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 1044 L.E.

Ragusa, Prot. n. 86252 del 16/07/2025

Il Funzionario Tecnico
(Orazio Blanco)

L'Ingegnere Capo
(Ing. Salvatore Caruso)

Il Dirigente
(Giuseppe Di Martino)