

DIS/SIC/PGE/PLA/API

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **AUT. 60369211. Istanza ai sensi della Legge Regionale n° 11 del 12/05/2022 per la realizzazione di una nuova linea in Media Tensione aerea in derivazione dalla linea esistente con la posa di n°7 nuovi sostegni di cui n°1 in sostituzione dell'esistente per consentire l'allaccio della cabina "Borgo Vizzini" ricadente in c/da Donna Novella nel Comune di Vizzini (CT).**

Rif. istanza e-distribuzione SpA prot. n° 1305690 del 02/12/2024

RENDE NOTO

e-distribuzione al fine di consentire la realizzazione di una nuova linea in Media Tensione aerea in derivazione dalla linea esistente con la posa di n° 7 nuovi sostegni di cui n° 1 in sostituzione dell'esistente per consentire l'allaccio della cabina **"Borgo Vizzini"** ricadente in c/da Donna Novella nel **Comune di Vizzini (CT)**, così specificato:

Realizzazione di un nuovo tratto di linea aerea in cavo elicord 3x35+50Y in Media Tensione a 20 kV in derivazione dalla linea esistente con la posa di 6 nuovi sostegni per consentire la richiesta di allacciamento della cabina Borgo Vizzini ricadente in c/da Donna Novella nel Comune di Vizzini (CT).

L'intervento consiste nella realizzazione di una linea aerea in cavo tripolare ad elica visibile con fune portante in alluminio del tipo 3x35+50Y per uno sviluppo di circa 617 mt, appoggiata su n°6 nuovi sostegni, di cui: n°5 di tipologia 14/E e n° 1 di tipologia 14/G, che avranno le seguenti caratteristiche:

- 14/E - in lamiera zincata ottagonali, la cui altezza media fuori terra è di mt. 12,20 infissi nel terreno mediante blocco di fondazione, in calcestruzzo le cui dimensioni risultano essere di 1,40x1,40x1,60;
- 14/G - in lamiera zincata ottagonali, la cui altezza media fuori terra è di mt. 12,20 infissi nel terreno mediante blocco di fondazione, in calcestruzzo le cui dimensioni risultano essere di 1,90x1,90x1,70.

Il progetto prevede:

- Realizzazione di un tratto di elettrodotto:** aereo in Media Tensione a 20 kV con cavidotto tripolare isolato ad elica visibile del tipo Al 3x35+50Y mmq per una lunghezza complessiva di circa 617 mt;
- La posa di n°6 nuovi sostegni poligonali:** del tipo 14/E e 14/G;

I lavori da realizzarsi ricadono nei **Foglio di Mappa n. 60 – Particelle n. 167, 175, 168, 228, 185, 186, 197, 198, 201, 225 e 226 del Comune di Vizzini (CT)**, così come meglio specificato nella planimetria catastale e nell' elenco ditte allegato.

Si rende Noto altresì che con istanza inoltrata il 02/12/2024 prot. n° 1305690 la società e-distribuzione S.p.A, ha richiesto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, tramite lo stesso Genio Civile, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del presente avviso. L'originale della domanda ed i relativi elaborati tecnici degli impianti, sono depositati presso tale Genio Civile, a disposizione di chiunque ne abbia interesse dimostrandone di averne la titolarità;

Le Eventuali opposizioni o osservazioni alla realizzazione dell'elettrodotto, dovranno essere presentate dagli interessati presso L'ufficio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Infine si rende noto che, a termine dell'art. 9 del D.P.R. n° 342 del 18/03/1965, il decreto relativo alla autorizzazione di che trattasi, avrà efficacia di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità e di pubblica utilità, delle opere da realizzare.

Vincenzo Domenico Genco

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.