

Sovrapposizione Servitù di elettrodotto ed Occupazione Temporanea

Legenda

Palo MT esistente di e-distribuzione

Palo MT esistente da potenziare

Recinzione esistente da demolire nel tratto interessato e ripristinare a lavori ultimati

Palo MT Esistente da Potenziare Derivazione in antenna con sezionatore IMS

Linea MT Aerea di e-Distribuzione Esistente "FONTANA" CU 35 mmq

Elettrodotto MT Aereo AL 3x95+50Y

Nuovo Palo MT

Recinzione esistente da demolire nel tratto interessato e ripristinare a lavori ultimati

Nuovo Palo MT con sezionatore IMS

Elettrodotto MT Interrato AL 3x1x185 mmq Profondità: 1+1,4 m

14/H

14/E

12/G

4,0 m

4,0 m

N=6300

E=19700

1 Particella: 230