



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O. 3 Acque: concessioni e autorizzazione-Impianti elettrici

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I.V.A: 02711070827

A V V I S O

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

R E N D E N O T O

- a) che la Società **CONTOURGLOBAL LERNA S.R.L (ex LIMES 13 S.R.L) – MASE**, sede legale in via via Gaetano Negri n.4 – 20123 Milano (MI) P.IVA 10363370965, ha presentato istanza in data **16/01/2023 prot. n. 988 e successiva rettifica del piano particolare acquisita in data 15/01/2026 con prot. n. 4377**, riguardante la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933, n. 1775, e dell'art. 4 della legge regionale del 12/05/2022 n. 11 per il rilascio del parere di competenza con riferimento al progetto per la **costruzione di un impianto agrifotovoltaico localizzato nel Comune di Ispica di potenza pari a 40,012 Mwp denominato “Ispica”, nonché di tutte le opere connesse (utenza e di rete) ed infrastrutture necessarie per la connessione alla rete elettrica di distribuzione ricadenti nei Comuni di Ispica (RG) , Noto (SR) e Rosolini (SR)**.

L'area proposta ha una estensione di circa 74,69 ha di cui circa 68,76 ettari recintati e risulta essere prevalentemente pianeggiante. censiti catastalmente come riportato in seguito:

COMUNE DI ISPICA (RG)		
P.IIe	F.	NOTE
69, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 90, 92, 93, 105, 132, 133, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201.	66	
21, 23, 29, 34, 38, 44, 158, 183, 199, 231, 243, 272, 273, 277, 279, 297 e 304.	68	Area d'impianto
254, 256, 313, 314, 318 e 319.	75	
192, 218, 305, 306, 308 e 309	68	Cavidotto di connessione interno impianto
79	66	Cavidotto MT
398	27	(sub1) Cavidotto MT
178, 273, 274, 155 e 74	7	Cavidotto MT
13	18	

COMUNE DI NOTO (SR)		
P.lle	F.	NOTE
8, 106 e 107	375	Cavidotto MT

COMUNE DI ROSOLINI (SR)		
P.lle	F.	NOTE
129	39	Cavidotto MT
96	36	Ubicazione SSU
574	36	Cavidotto AT

Il percorso del cavidotto seguirà, per buona parte, la viabilità pubblica, attraversando i comuni di Ispica (RG), Noto (SR) e Rosolini (SR).

DESCRIZIONE IMPIANTO

La “CONTOURGLOBAL LERNA S.R.L (ex LIMES 13 S.R.L)” intende realizzare un parco fotovoltaico avente potenza DC pari a 40,012 MWp e una potenza AC pari a 35,024 MW nel territorio di Ispica in C.da Pantano Secco nel territorio di Ispica in provincia di Ragusa, a circa 6,8 km a sud-est rispetto al centro abitato di Ispica.

L'impianto sarà costituito da:

- n. 80.024 moduli bifacciali monocristallini, della RSM150-8-500M ,da 500 Watt montati su strutture tracker di due differenti configurazioni per ottimizzare al massimo l'impianto. La superficie totale netta captante prevista è di 196,839,83 mq (ciascun modulo avrà una superficie captante di 3,11 mq);
- cinque tipologie di cabinati di conversione per via della potenza AC in uscita e in particolare da ventidue cabine di conversione così distribuite:
 - N.2 Cabine di conversione di potenza pari a 300 kVA (CU.3 e CU.6);
 - N.1 Cabina di conversione di potenza pari a 500 kVA (CU.2, CU.4);
 - N.3 Cabine di conversione di potenza pari a 998 kVA (CU.1, CU.2 e CU.8);
 - N.2 Cabine di conversione di potenza pari a 1500 kVA (CU.11 e CU.18);
 - N.14 Cabine di conversione di potenza pari a 1995 kVA (CU.5, CU.7, CU.9 CU.10, CU.12, CU.13, CU.14, CU.15, CU.16, CU.17, CU.19, CU.20, CU.21 e CU.22).

La cabine in questione saranno composte da un modulo con 3 locali (Locale inverter, locale trasformazione e locale Quadro MT) e quelle con potenza AC in uscita di 300, 500 e 998 KVA occupano una superficie di 650 x 240 cm mentre quelle con potenza AC in uscita di 1500 e 1995 KVA occupano una superficie di 825 x 240 cm .

- Cabina Generale MT di riferimento, costituita da n.2 Box in container con vasca di fondazione con fori a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi MT/BT. Sarà così definita:
 - Box MT/TSA diviso in due vani: vano MT e vano Trasformatore (TSA). Il vano MT ospiterà un quadro principale MT equipaggiato con un interruttore generale, con cella misura, con le partenze per il collegamento delle linee radiali MT di campo e di collegamento con la cabina di raccolta MT e una partenza per alimentare il trasformatore MT/BT. Il trasformatore MT/BT (30000/400V) di tagli nominale 100kVA (isolato in resina) sarà posizionato nel vano TSA e verrà utilizzato per l'alimentazione dei servizi ausiliari d'impianto

- Box SCADA/bt ospiterà gli apparati SCADA e telecontrollo nonché gli apparati per la registrazione dei parametri elettrici.
- cavi MT, BT AC, BT Aux interrati che devono tenere in considerazione delle interferenze relative ai sottoservizi. Per i cavi solari (di stringa), la loro tipologia di posa varia a seconda del percorso: la posa è aerea quando sono installati al di sotto delle strutture portamoduli, mentre, per raggiungere uno String Box dove verranno “parallelati”, la posa è in tubo corrugato interrato.

Le varie porzioni dell'impianto fotovoltaico saranno delimitate da apposita recinzione, completa di accessi protetti a mezzo di cancelli carrabili ad anta scorrevole, come quello sotto rappresentato. L'accesso alle singole aree avverrà attraverso le viabilità esistenti che perimetrono l'impianto.

In assenza di viabilità esistente adeguata, sarà necessario realizzare una strada in misto granulometrico (larghezza carreggiata netta 3 m) per garantire l'ispezione dell'area di impianto dove necessario e l'accesso alle piazzole delle cabine.

La connessione dell'impianto sarà realizzata tramite cavi interrati in MT lungo viabilità pubblica, il cui percorso si svilupperà per circa 11,30 km fino alla SSU. Dalla SSU partirà un cavo AT che raggiungerà il punto di allaccio presso la Cabina Primaria Rosolini, ubicata in località Contrada Commaldo.

- b) che dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che l'impianto e parte della linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di Ispica (RG), Comune di Noto (SR) e Comune di Rosolini (SR);
- c) che la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **21/01/2026** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.
- d) che **copia del presente “AVVISO” verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Ispica (RG) e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni – Palermo**

- e) che i decreti di Autorizzazione della Linea Elettrica sopraindicata, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 c.4 della L. n. 10/1991 e dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32.

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 1052 L.E.

Ragusa, Prot. n. 0005229 del 19/01/2026

Il Funzionario
(Orazio Blanco)

L'Ingegnere Capo
(Ing. Salvatore Caruso)

Il Dirigente
(Giuseppe Di Martino)