

REGIONE SICILIA  
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

DIS/MSU/SIC/PGL/API

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

**Oggetto:** **EDIS105920027 (citare tale riferimento nell' oggetto o nel testo della risposta)**  
AUT\_60792676\_RS\_ENERGIA\_AUTORIZZAZIONE UNICA Trasmissione Rende Noto da Pubblicare presso L'Albo Pretorio Comunale, relativa all'Istanza ai sensi della Legge Regionale n.11 del 12/05/2022, per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto di nuova linea MT interrata di collegamento tra la cabina esistente di trasformazione MT/BT denominante "Nuova Catena 2" e la nuova cabina di consegna al nuovo impianto FV ricadente lungo la Via Catania, la SS n°192 della Valle del Dittaino e SP n°111 "Bivio Catenanuova - Vigne Vecchie - SS 192" per la connessione di un nuovo impianto di produzione da fonte solare per una potenza di immissione di 1500 kW da parte del cliente Talio Vincenzo Salvatore, ricadente in contrada Cuba, snc, nel comune di Catenanuova e Centuripe in provincia di Enna (EN). ID FOUR: 488640520

In riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette Copia del Rende Noto da Pubblicare presso il vostro Albo, come per legge.

Ad avvenuta pubblicazione, vogliate inoltrarci copia dello stesso avviso munito della relata di pubblicazione con l' evidenza se, nei trenta giorni successivi, siano state presentate o meno opposizioni e/o osservazioni.

Cordiali Saluti

**VINCENZO DOMENICO GENCO**

**Il Responsabile**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

e-distribuzione Spa

con sede legale in Roma - Via Domenico Cimarosa , 4

Codice Fiscale e Partita IVA 05779711000

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 Comma 10 della L.R. 11 del 12/05/2022, che ha in progetto la costruzione ed esercizio di un nuovo elettrodotto composto da due tratti di linea MT in cavo interrato uno di collegamento tra cabina esistente di trasformazione MT/BT denominata "Nuova Catena 2" e la nuova futura Cabina Terzi di consegna da posare per la connessione del nuovo Impianto FVT di produzione da fonte solare per una potenza di Immissione di 1500 kW da parte del Cliente Talio Vincenzo Salvatore e che interesserà il primo tratto di linea Interrata per una lunghezza di m 1.643,00 lungo le strade pubbliche denominate Via Catania SS n.° 192 della Valle del Dittaino e S.P. n.° 111 "Bivio Catenanuova-Vigne Vecchie-SS 192, con alcuni tratti di strada, ad oggi ancora intestate a ditte catastali private in quanto non delimitate cartograficamente e non volturate, mentre il secondo tratto più breve di linea MT interrata per una percorrenza di circa m 143,00 e da realizzarsi entrambi, mediante con posa ad unico scavo di tubazione in materiale termoplastico del diametro esterno di 160mm e successiva posa all'interno di cavo tripolare ad elica 3x185 mmq, mentre il secondo breve tratto di linea interrata MT partirà dalla futura Cabina Terzi cliente fino a raggiungere da un lato il futuro sostegno Montante dal quale mediante risalita montante a palo partirà il tratto di linea aerea che si collegherà alla Linea Aerea MT esistente, raggiungendo il sostegno da dove partirà il

tratto di linea aerea MT da demolire, e dall'altro lato fino a raggiungere il PTP esistente denominato Miritello, con posa di n.º2 nuovi sostegni MT in lamiera zincata a tronchi innestabili del tipo 14/G e 16/G da posarsi su fondi di proprietà privata, oltre la tesatura di cavo aereo MT del tipo elicord 3x35+50Y per una percorrenza di m 209,00, il tutto lungo la nuova palificata che sostituisce e modifica il breve tratto di linea aerea MT da demolire, inoltre, detti lavori prevedono la posa di n.º2 IMS (Sezionatore Motorizzati) da posarsi nei due nuovi sostegni MT da posare, il tutto per consentire la connessione del nuovo impianto FTV nei pressi della C.Da Cuba in territorio dei Comuni limitrofi di Catenanuova a Centuripe in provincia di Enna (EN) . Atena 60792676.

Si rende noto altresì che, con istanza Prot. E-DIS 04/12/2025-1577136 , trasmessa all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia, e con istanza E-DIS 04/12/2025-1583122 trasmessa al Genio Civile di Enna via PEC, la società e-distribuzione Spa ha richiesto, l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di cui al presente avviso. L'originale della domanda ed i relativi elaborati tecnici degli impianti sono depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna - Via Roma, 209 - Enna e Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia Servizio 3° in Viale Campania ,36 - Palermo a disposizione di chiunque ne abbia interesse, dimostrandone la titolarità.

I lavori interessano le aree di occupazione che sono state riportate nell'Elenco Ditte, prodotto ed allegato all'istanza ed interessa i seguenti identificativi catastali: **Tratto di Linea Aerea da Demolire** Comune di

Centuripe Foglio 78 Partt. 521-523-524-73-407-187; **Nuovo Tratto di Linea Aerea MT** Comune di Centuripe Foglio 78 Partt. 521-523-524-73-407-187; **Nuovo Tratto di Linea MT interrata** Comune di Catenanuova, Foglio 6 Partt. 697 - 696 Foglio 7 Partt. 119 - 194 - 195 - 140; Comune di Centuripe Foglio 78 partt. 74 - 154- 524 - 523 - 73 - 554 - 194 - 404 - 405 - 178 - 177 - 132 - 588.

I lavori sopra descritti hanno carattere di urgenza, indifferibilità e pubblica utilità, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, come modificato dal D.lgs. 27/12/2002 n. 302 e degli artt. 52/bis e seguenti del D.lgs. 27/12/2004 n. 330.

Le eventuali opposizioni od osservazioni alla realizzazione dell'elettrodotto dovranno essere presentate dagli interessati presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia -Servizio 3 e l'Ufficio del Genio Civile sopra menzionato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Infine si rende noto che, a termini dell'art. 9 del D.P.R. n. 342 del 18/03/1965, il decreto relativo alla autorizzazione di che trattasi avrà efficacia di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità e di pubblica utilità delle opere da realizzare.

e-distribuzione Spa - Area Regionale Sicilia

Programmazione e Gestione Lavori

Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Genco Vincenzo Domenico

Vincenzo Domenico Genco

Firmato digitalmente da Vincenzo Domenico Genco  
Data: 27/02/2026 14:57:44 CET