

Committente Catania Arci Bess 01 S.r.l.	Progetto di un impianto di accumulo elettrochimico di tipo stand alone della potenza di 133,64 MW e delle relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Catania (CT).	Documento Avviso Art. 111 R.D. 1775/1933
--	--	---

AVVISO ART. 111 R.D. 1775/1933

Ai sensi e per gli effetti degli art. 111 e seg. del R.D. 11/12/1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si rende noto che la società Catania Arci Bess 01 S.r.l. con sede legale in Roma Via Crescenzo n.16 P.IVA. 13746170961, ha fatto istanza all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 111 del T.U. 1775/1933, nell'ambito di Provvedimento di Autorizzazione Unica (A.U) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 prot. 41259 del 30/12/2024 per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico di tipo stand alone – denominato Catania Arci– di potenza pari a 133.64 MW e delle relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Catania (CT).

L'area interessata dalla realizzazione del tracciato delle linee ed opere connesse, ricade in terreni identificati catastalmente come segue:

- Una linea elettrica interrata, in MT da 30 KV, dalla Power Station dell'impianto alla Stazione Elettrica Utente, che interessa un tratto di strada Str. Passo Cavaliere e la SP701 (in catasto Fg 46), fino alla particella catastale 192 Fg. 46.

Il tratto è lungo 1.9 km ed è da realizzare con tubazione in corrugato PVC/PEAD a doppia parete da 200mmq, con cavidotti ARE4H1R 18/30 kV da 630mm², da collocare a circa 1 m di profondità.

- Una linea elettrica (interrata), in MT da 30 KV, dalla cabina di consegna MT alla Stazione Elettrica Utente 30/150 kV, che interessa un tratto di strada Str. Passo Cavaliere (in catasto Fg 46), per una lunghezza pari a circa 1,3 km.
- Una linea elettrica (interrata), in AT da 150 KV, dalla Stazione Elettrica Utente 30/150 kV alla Stazione Elettrica di Trasformazione (denominata "Pantano D'Arci"), che interessa un tratto di Strada Provinciale 70 I e le particelle catastali al Fg 46 part. 137, 459, per una lunghezza pari 1100 m.

Si allegano i seguenti elaborati dell'impianto BESS:

1. AUBESSCAR001_Relazione tecnica descrittiva-signed
2. AUBESSCAR006_Inquadramento territoriale area di intervento su SATELLITARE-signed
3. AUBESSCAR005_Inquadramento territoriale area di intervento su CATASTALE-signed

Committente Catania Arci Bess 01 S.r.l.	Progetto di un impianto di accumulo elettrochimico di tipo stand alone della potenza di 133,64 MW e delle relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Catania (CT).	Documento Avviso Art. 111 R.D. 1775/1933
--	--	---

Ed i seguenti elaborati delle Opere di Connessione:

4. AUBESSCARSE.R01 Relazione Tecnica Illustrativa
5. AUBESSCARSE.I01 Inquadramento Ortofoto
6. AUBESSCARSE.I02 Inquadramento Catastale
7. AUBESSCARSE.R02 Relazione Valutazione previsionale dei campi elettromagnetici

Roma (RM)

Il Richiedente