

AVVISO AL PUBBLICO

(Ai sensi dell'art. 111 del T.U. n. 1775/33)

[Codice Pratica: IF1543 – Società Tozzi Green S.p.A.]

La società Tozzi Green S.p.A., con sede in Via Brigata Ebraica 50, Mezzano (RA), cap. 48123, iscritta presso il Registro delle imprese di Ferrara e Ravenna con il numero di Repertorio Economico Amministrativo RA – 174504, P.I. e C.F. 02132890399, in persona del suo Rappresentante Legale Andrea Tozzi nato a Ravenna (RA) il 14/05/1969, ha presentato con nota Ns. rif. prot. n. 397/25/TGreen/PI-ab del 25/07/2025 alla Spett.le Regione Siciliana Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni, l'aggiornamento dell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'ex-art.12 del D.lgs.387/2003 nonché il rilascio di tutti i nulla osta/pareri ai sensi dell'art.120 del T.U. 1775/1933 nell'ambito del citato Provvedimento, per la realizzazione e l'esercizio del progetto solare agrovoltaiico, denominato "Impianto Agrovoltaiico Santa Ninfa Gibellina", di potenza nominale pari a 39,08 MWp da realizzarsi nel Comune di Santa Ninfa (TP) in località "Le Forche", nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN nel comune di Gibellina (TP).

La connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- una linea elettrica interrata in AT 36 kV, necessaria per il collegamento tra la cabina di raccolta e la cabina di sezionamento, da realizzare con triplice terna 185 mmq in alluminio, da collocare ad 1,20 m di profondità per una lunghezza pari a circa 5,3 km su un tratto della SP37 e parte delle aree censite al N.C.T. del Comune di Gibellina (TP) al Fg. n.2, p.lle nn. 12 e 13, al Fg. n.3, p.lle nn. 32, 53, 90, 101 e al Fg. n.4, p.lle nn. 3 e 4;
- una cabina di sezionamento 36 kV da realizzare nel territorio comunale di Gibellina (TP) in aree censite al N.C.T. al Fg. n.3 p.la n. 53;
- una linea elettrica interrata in AT 36 kV, necessaria per il collegamento tra la cabina di sezionamento e la stazione elettrica satellite 36/220 kV, da realizzare con triplice terna 185 mmq in alluminio, da collocare ad 1,20 m di profondità per una lunghezza pari a circa 210 m su un tratto della SP37 e parte delle aree censite al N.C.T. del comune di Gibellina (TP) al Fg. n.3 p.lle nn. 53, 73, e 87;
- una stazione elettrica satellite 36/220 kV, ubicata nel Comune di Gibellina (TP) in aree censite al N.C.T. al Fg. n.3 p.lle nn. 37, 70, 73, 74 e 85, contenente le apparecchiature necessarie per la trasformazione della tensione della corrente elettrica prodotta dall'impianto agrovoltaiico da 36 kV a 220 kV;
- raccordi aerei in AT 220 kV, tra la futura stazione elettrica satellite 36/220 kV e l'ampliamento della SE "Monreale 2" 220 kV, che interessano il territorio comunale di Gibellina (TP) in aree censite al N.C.T. al Fg. n.3 p.lle nn. 70, 71, 72 e 74 e al Fg. n.7 p.lle nn. 49, 210, 211, 368, 370, 405 e 406. Per la realizzazione di un traliccio, si prevede inoltre una fascia di occupazione temporanea che interessa il territorio comunale di Gibellina (TP) in aree censite al N.C.T. al Fg. n.6 p.la n. 1 e al Fg. n.7 p.lle nn. 359, 373, 370, 368;
- ampliamento della nuova Stazione Elettrica (SE) "Monreale 2" 220 kV, da realizzarsi nel territorio comunale di Gibellina (TP) in aree censite al N.C.T. al Fg. n.7 p.lle nn. 368, 371, 374.

L'impianto agrovoltaiico verrà realizzato in località "Le Forche", nel territorio comunale di Santa Ninfa (TP) in aree censite al catasto terreni al F. 1 p.lle 356, 359, 455, 456, 845, 683 e al F. 2 p.lle 114, 392, 393.

L'originale dell'istanza ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui gli Uffici sono aperti al pubblico. Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata l'autorizzazione, dovranno essere presentate entro 30 gg. dalla data dell'inizio della presente pubblicazione, dagli aventi interesse, all'Ufficio del Genio Civile di Trapani competente territorialmente per l'istruttoria della pratica, che riferirà all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in merito alle opposizioni e osservazioni di cui sopra. Ai sensi del D.lgs. 387/2003 art. 12, il presente progetto e le relative opere risultano di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti.

Distinti saluti