PARTICOLARI PUNTO DI MISURA PR1/P.E. - SECONDO TAB. GASD B.02.08.01.04 A CASSETTA PIANTANA SECONDO TAB. GASD A.07.01.05

Pos.	DENOMINAZIONE	Tab. GASD	U.M.	QUANTITÀ
1	Cassetta a piantana	A.07.01.05	n.	1
2	Basamento prefabbricato	A.07.01.06	n.	1
3	Idrometro tipo L4	A.07.01.08	n.	1
4	Caposcorda ad occhiello non isolato tipo N1	A.07.04.03	n.	4
5	Morsetto a morsetti aperti tipo MA		n.	2
6	Morsetto a morsetti aperti tipo MS	A.07.03.13	n.	1
7	Elettrodo di riferimento Rosa con coupon	A.07.04.06	n.	1
8	Cavo rame 1x10 mm² (condotta)	A.06.37.50	m.	Da definire
9	Cavo rame 4x2.5 mm² (elettrodo)	A.06.37.50	m.	
10	Cavo rame 1x10 mm² (tubo di protezione)	A.06.37.50	m.	Da definire

NOTE

Nel caso in cui la protezione meccanica è costituita da un cunicolo armato, o da un manufatto di ancoraggio, la connessione deve essere eseguita saldando il conduttore su un ferro dell'armatura e isolando la brasatura con nastro autoagglomerante prima della messa in opera del calcestruzzo.

Per cui di installazione non standard è possibile valutare l'installazione di altri tipi di elettrodi tra cui l'elettrodo di riferimento ambientale GASD A.07.04.171.

PARTICOLARE COLLEGAMENTO TUBO DI SFIATO - TUBO DI PROTEZIONE

PARTICOLARE DI MONTAGGIO COLLARI DISTANZIATORI E FASCE TERMORESTRINGENTI



ELENCO MATERIALI		
N.	Descrizione	Quantità
1	Tubo di protezione di acciaio EN - L360MB DN 200 (8") (UNI-EN) Spess. 7.0mm secondo tab. GASD A.01.04.01	81,50
2	Fasce termorestringenti con pezza di chiusura e supporti di plastica DN 100 (4") x DN 200 (8") costruito secondo tab. GASD A.09.02.11	n. 2
3	Distanziatori isolanti a collare conforme a GASD A.09.01.06 e specifica C.09.06.00 - per tubazione di linea DN 100 (4") - per tubo di sfiato DN 80 (3")	n. 65 n. 6
4	Apparecchiatura di Sfiato Tipo 2 costruito secondo tab. GASD A.09.06.02 Apparecchiatura di Sfiato Tipo 1 costruito secondo tab. GASD A.09.06.02 Tubo di sfiato DN 80 (3") lg. 3.2 mm costruito secondo tab. GASD A.01.03.01	n. 1 n. 1 15 m
5	Punto di misura P.E. con impianto PR1/P.E secondo tab. GASD B.02.08.01.04 a cassetta piantana secondo tab. GASD A.07.01.05	n. 2
6	Tubo di linea di acciaio L360 NB/MB DN 100 (4") Spess. 5.2 mm secondo tab. GASD A.01.01.01	
7	Tubo di acciaio per polifilma L360 NB/MB DN 150 (6") Spess. 7.1 mm secondo tab. GASD A.01.01.10	

SEZIONE TIPO ALA' - TUBO IN PROTEZIONE (SCAVO A CIELO APERTO)

SEZIONE A - A'



LEGENDA GRAFICA	
Idrometro a cremagliera	Copertura Metallica
Idrometro in progetto	Nome Via
Tubo di protezione in progetto	Pozzetti
Ingrigimento Rispetto in progetto	Segnaletica Enel

N. Piezometri	1	2	3	4	5	6	7	8
Distanza parziale Tamponi	15.45	9.80	3.60	6.70	9.10	23.90	15.70	12.70
Progressiva Tamponi	0.00	15.45	25.25	28.85	35.55	44.65	68.55	84.25
Quote Tamponi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Copertura Materiali(m)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLANIMETRIA DI PROGETTO
SCALA 1:1000

N. 21128 MET. "ALL.TO ERGO MECCANICA SRL DI GELA (CL) DN 100 (4") - MOP 75 bar" - IN PROGETTO
IMPIANTO 1 CIRKO IN ESERCIZIO
FUENCHE LEALE 0 mm
T.P. DN 200 (8") L=61.50m
FUENCHE LEALE 0 mm
Strada a fondo naturale
Strada a fondo naturale
Strada a fondo naturale