

	GPC QUATTRO s.r.l. a socio unico	
	Con sede in Roma (RM) - Via Sardegna n. 69	
	Partita IVA 16429631001	
	RENDE NOTO	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, 112 del R.D. 1775/1933 e ss.	
	mm. ed ii.	
	che ha in progetto la realizzazione di una nuova linea elettrica in	
	cavo aereo ed interrato elicordato 3x150+50Y mm ² a 20 kV per una	
	lunghezza complessiva di 2.340 ml circa, di cui 1.980 ml di elettro-	
	dotto aereo e 360 ml di elettrodotto sottotraccia.	
	L'elettrodotto, da realizzare in territorio di Alcamo (TP), colle-	
	gherà la nuova cabina di consegna dell'impianto fotovoltaico in an-	
	tenna da cabina secondaria esistente MT/BT "GICA" di e-distribu-	
	zione S.p.A. su linea CANALOTTO uscente dalla C.P. ALCAMO.	
	Si rende noto altresì che con istanza del 18/12/2023, assunta al	
	protocollo del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di	
	Pubblica Utilità in data 19/12/2023 al n. 43097, la società "GPC	
	QUATTRO s.r.l.", ha richiesto, tramite l'Ufficio del Genio Civile di	
	Trapani, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elet-	
	trodotto del presente avviso ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge	
	Regionale del 12/05/2022 n. 11.	
	L'originale della domanda ed i relativi elaborati tecnici degli im-	
	pianti, sono depositati presso i suddetti Uffici dell'Assessorato	
	dell'Energia e del Genio Civile, a disposizione di chiunque ne abbia	

interesse, dimostrandone di averne la titolarità.

Il costruendo impianto di produzione d'energia elettrica, l'elettrodotto, nonché le opere di connessione e relative infrastrutture, interessano le aree di occupazione che sono state determinate e riportate nel piano particellare d'esproprio, prodotto ed allegato all'istanza

I lavori relativi all'elettrodotto hanno carattere d'urgenza, indifferibilità e pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, dell'art. 11 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27.12.2002 n. 302 e degli artt. 52/bis e seguenti del D. Lgs. 27.12.2004 n. 330.

Le eventuali opposizioni o osservazioni alla realizzazione dell'elettrodotto, dovranno essere presentate dagli interessati presso l'Ufficio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Infine si rende noto che, a termine dell'art. 9 del D.P.R. n° 342 del 18/03/1965, il Decreto relativo alla autorizzazione di che trattasi, avrà efficacia di dichiarazione di urgenza e di indifferibilità e di pubblica utilità, delle opere da realizzare.

Firma e timbro società

GPC QUATTRO s.r.l.