

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 N. 1775

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

PREMESSO CHE

Il beneficiario dell'autorizzazione, per l'impianto di rete per la connessione, è **E-DISTRIBUZIONE S.p.A.**

SI RENDE NOTO

- a) Che la ditta GREENTECHMED SICILY S.R.L.S. con sede legale in Via Duca degli Abruzzi N. 180, 95126, nel comune di Catania (CT), P.IVA 05835940874, ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'Art. 111 del T.U. 11/12/1933 N. 1775 in data 23/03/2023 ai fini dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto presso Contrada Favarella SN, nei Comuni di Caltanissetta e Serradifalco (CL) ricadente nelle seguenti particelle:

- **Catasto Terreni del Comune di Caltanissetta;**
Foglio n° 153;
Particelle nn° 398, 348, 469, 626, 444, 114, 113, 98, 567;
- **Catasto Terreni del Comune di Serradifalco;**
Foglio n° 35;
Particelle nn° 454, 453, 219, 455, 458, 215, 227, 355, 356, 301, 250, 292, 661, 657, 652, 645, 640;

a servizio dell'impianto fotovoltaico grid connected di tipo retrofit denominato "GREENTECHMED_FV" della potenza nominale di picco pari a 696,6 kWp da realizzare in contrada favarella snc, nel comune di Caltanissetta (CL), sui terreni censiti in catasto terreni al foglio di mappa 153, particelle nn. 121, 398 e 608.

SINTESI TECNICA OPERE IN PROGETTO

L'allegato progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico grid connected di tipo retrofit della potenza nominale di 696,6 kW.

L'impianto sarà costituito in totale da 1 stringa da 16 moduli, 5 stringhe da 15 moduli, 20 stringhe da 14 moduli, 67 stringhe da 13 moduli e 4 stringhe da 12 moduli per un numero complessivo di 1290 moduli in silicio monocristallino. Le strutture saranno distanziate tra loro mediante un interasse pari a 5,30 m. I moduli previsti saranno del tipo JA SOLAR "JAM72S30-540/MR" con potenza nominale pari a 540 W_p e dimensioni di 2267 x 1123 x 40 mm ed un peso di 28,50 kg.

L'impianto sarà allacciato alla Rete di Trasmissione Nazionale mediante realizzazione di una nuova cabina di Consegna collegata in antenna su linea MT esistente "BIGINI".

La Soluzione Tecnica Minima Generale, accettata dalla Ditta in data 07/06/2022, prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rete per la connessione. Di seguito il dettaglio dei lavori previsti:

- Linea cavo aereo AL 95 mm², m. 1125;
- Cavo interrato AL 185 mm² (Terreno), m. 15;
- Montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto, 1;
- Montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto, 1;
- Montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna, 1;
- Installazione N.1 Sezionatore (Telecontrollato) da palo, 1.

La conversione dell'energia, da continua ad alternata, verrà effettuata per mezzo di N.6 inverter di tipo SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 STP 110-60 e da N. 1 inverter di tipo SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 STP 50-40.

Gli inverter verranno collegati ad un trasformatore in resina, installato all'interno di un apposito locale tecnico, avente potenza nominale pari a 800 kVA.

La cabina di consegna, conforme alla specifica di costruzione ENEL DG 2061/7 ed.9, avrà dimensioni 6,70 x 2,50 x 2,60 metri. Essa conterrà al suo interno il vano misure ed il vano di consegna utente in cui viene effettuato il collegamento prima descritto con l'Ente Distributore tramite la connessione in derivazione rigida a T su linea MT esistente.

- b) Che, come da documenti allegati al progetto, risulta che la linea elettrica MT in progetto si sviluppa nei territori dei Comuni di Caltanissetta (CL) e Serradifalco (CL);
- c) Che la Domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati presso questo Ufficio, per 20 (Venti) giorni consecutivi a partire dal 15/04/2024 a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio;

Che la Domanda ed i documenti ad essa allegati sono già stati depositati presso:

- Albo pretorio del Comune di Serradifalco (CL);

Il medesimo Comune ha inviato evidenza della pubblicazione sottolineando che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

- d) Che copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato presso:
 - l'albo pretorio dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta – U.O. 01 - Segreteria tecnica amministrativa dell'Ingegnere Capo - Ufficio di Front Office - Amministrativo – Contabile – Gestione del Personale – Gare e Contratti - Espropriazioni;
 - l'albo pretorio del Comune di Caltanissetta.
- e) Che ai fini dell'Autorizzazione per la costruzione ed esercizio delle opere di connessione sopra descritte è necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'Autorità competente, vale a dire l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia servizio III – Autorizzazioni – Palermo;
- f) Che i decreti di Autorizzazione della Linea Elettrica sopraindicata, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 c.4 della L. n. 10/1991 e dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32.


A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33 e ss.mm.ii, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea elettrica, dovranno essere presentate a questi Uffici, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, si potrà prendere contatto con l'Ing. Marco Anfuso ai seguenti recapiti:

- Num. Telefono: 0932729936
- Indirizzo E-Mail: info@regran.it
- PEC: info@pec.regran.it

Catania, lì 09/04/2024

Firma


GREENTECHMED SICILY s.r.l.s.
Via Duca degli Abruzzi, 180
95126 CATANIA
PIVA 03885940874