



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I:V:A: 02711070827

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa

U.O. 3 Acque: concessioni e autorizzazione-Impianti elettrici

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a) CHE la Ditta Sicilian Berry di Zisa Giannandrea (Partita IVA 01814780886) con sede legale in via Ustica, 1 – 97017 Santa Croce Camerina, ha presentato istanza in data 04/09/2024 n. 107109, riguardante la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.111 del T.U. 11/12/1933 N. 1775 per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico grid-connected denominato “SICILIAN BERRY MARTABELLO”, della potenza complessiva di 997,5 KW da realizzare nel F. 21 p.la 787 da istallarsi in c/da Martabello del comune di Santa Croce Camerina

N	Ditta	Comune	Particelle	Foglio
1	ZISA GIANNANDREA	SANTA CROCE CAMERINA	787	21

DESCRIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Come riportato nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) rilasciata da e-distribuzione in data 21/12/2023, Protocollo ED-21-12-2023-P5671711, allegata al progetto (vedasi STMG allegata al progetto), l'impianto oggetto della presente relazione sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite Realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente MENTA, uscente dalla cabina primaria AT/MT S.C.CAMERINA.

L'impianto sarà costituito da 70 stringhe da 12 moduli ciascuna e da 70 stringhe da 13 moduli ciascuna, per un numero complessivo di 1750 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, i moduli fotovoltaici, previsti nel progetto agrovoltaiico, saranno del tipo “JINKO Solar, modello JKM 570 N-72HL4-V” con una potenza nominale di picco pari a 570 Wp

DESCRIZIONE IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

Le caratteristiche dell'impianto di rete per la connessione sono riportate nella S.T.M.G. comunicata da e-distribuzione prot. ED 21-12-2023 P5671711, la quale prevede che l'impianto sia allacciato alla Rete di Distribuzione tramite la realizzazione di una nuova Cabina Consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente MENTA, uscente dalla cabina primaria AT/MT S.C. CAMERINA. Tale soluzione prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rete per la connessione di cui si riporta qui di seguito il dettaglio dei lavori:

- Montaggi elettromeccanici in NUOVA cabina di 1 scomparto di CONSEGNA UTENTE tipo DY808/5;
 - Fornitura e posa di montaggi elettromeccanici di un Quadro MT del tipo DY900/3 (3L);
 - Posa di 15m di cavo in cavidotto interrato su strada asfaltata, del tipo ARE4H5EX AL 240 mm²;
 - Posa di ulteriori 15m di cavo del tipo ARE4H5EX AL 240 mm², in cavidotto interrato su strada asfaltata nello stesso scavo;
- Il cavo da posare ha un diametro esterno nominale di 93,3 mm, per cui il diametro interno del cavidotto dovrà essere di almeno 130,62 mm (93,3 x 1,4).

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di **Santa Croce Camerina**

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **03/02/2025 a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.**

d) CHE copia del presente “AVVISO” verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l’Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Santa Croce Camerina e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia Servizio III – Autorizzazioni.- Palermo-

e) CHE i decreti di Autorizzazione della Linea Elettrica sopraindicata, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell’art. 1 c.4 della L.n. 10/1991 e dell’art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32. A norma dell’art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l’Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 1000 L.E.

Ragusa, Prot. n. 9086 del 23/01/2025

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Raffaele Schembari)

Il Dirigente dell’U.O. 3
(Dott. Giuseppe Di Martino)

F. to L'Ingegnere Capo
(Salvatore Caruso)