



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O. 3

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I:V:A: 02711070827

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a) CHE la Ditta: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - P. IVA 05779711000, ha presentato domanda in data 11/11/2024 n. 136919 riguardante la richiesta di autorizzazione ai sensi della L. R. 11 del 12/05/2022, per la realizzazione di un elettrodotto MT aereo con la posa di n. 8 sostegni, e la realizzazione di un tratto di linea MT interrato, per la connessione di un impianto di protezione da fonte solare, per una potenza di immissione richiesta di 498 kw, del produttore "Giurdanella Massimo" da realizzarsi in c/da Spinazza, nel territorio del Comune di Santa Croce Camerina (RG).

N	Ditta	Comune	P.Ile	F.
1	GUASTELLA CONCETTA E MARIA	S. C. CAMERINA	74	5
2	ASPESI TERESA MARIA, BELLINO ANNAMARIA. IOZZIA JANE RUTH, RIGOLIO JOSEPH MARIO, CAMPO SALVATORE, RIGOLIO MARIO	S. C. CAMERINA	25	2
3	CASCONE ROBERTO	S. C. CAMERINA	78-81	2
4	CAMPO GIORGIO	S. C. CAMERINA	408	2
5	CAMPO SALVATORE	S. C. CAMERINA	404	2

Descrizione delle opere da eseguire:

Per la realizzazione degli elettrodotti in progetto si rende necessario: - Posa di un sostegno MT IMS (n°1) in lamiera zincata a sezione poligonale a tronco innestabile del tipo 14/G ad intercetto linea MT aerea esistente "MURAGLIA"; - Costruzione di una linea MT a 20kV in cavo aereo del tipo 3x35+50Y ad elica visibile per una lunghezza totale di circa 615,00 m che partirà dal sostegno IMS (n°1) fino a raggiungere il sostegno capolinea, ricadente su proprietà privata ed interferendo con n°2 strade comunali senza denominazione; - Posa di n. 7 sostegni in lamiera zincata a sezione poligonale a tronco innestabile del tipo 14/F, 14/E, 14/H, 14/D e 14/G; - Realizzazione di un breve tratto di linea MT a 20kV interrata con cavo 3x185mmq ad elica visibile per una lunghezza di circa 10,00 m, tra il sostegno capolinea e la futura cabina di consegna su proprietà

privata; I lavori da realizzare ricadono nei fogli di mappa n°2 e 5 del Comune di Santa Croce Camerina, così come rappresentato nella planimetria catastale e piano particellare sui tratti ricadenti in proprietà private interferendo con n°2 strade comunali senza denominazione.

Per l'elettrodotto MT interrato si utilizzerà cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio, è isolato con polietilene reticolato a spessore ridotto ed isolamento in gomma etilenpropilenica HEPR o in polietilene reticolato XLPE del tipo 3x240 mmq. Lo schermo metallico è in tubo di alluminio (sezione 30mmq), sotto una guaina termoplastica avente caratteristiche di resistenza all'urto.

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di Santa Croce Camerina

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **27/01/2025** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di S. C. Camerina e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni -PALERMO-.

e) Che la Ditta ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità della Linea Elettrica sopraindicata, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii..

f) Che la Ditta ha chiesto di apporre sulle aree potenzialmente impegnate dagli impianti, il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art 52 del D.P.R. n. 327/2001

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata linea elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 961 L.E.

Ragusa, 23/01/2025 Prot. n. 9037

Il Funzionario Direttivo

(Dott. Raffaele Schembari)

Il Dirigente

(Dott. Giuseppe Di Martino)

F. to L'Ingegnere Capo
(Salvatore Caruso)

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.3 : Acque: concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811

Fax 0932621194

– e-mail: geniocivilerg@regione.sicilia.it - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

email: raffaele.schembari@regione.sicilia.it

Tel.0932221839

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 1 – Responsabile: Funz. Dir. Ignazio Ventura