



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa

U.O. 5 Acque: concessioni e autorizzazione-Impianti elettrici

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I.V.A.: 02711070827

Ragusa Prot. n. 9058 del 23 GEN 2025

Allegati n.

OGGETTO: RICHIESTA PUBBLICAZIONE: Prat. 970/L.E.

Domanda in data 23/02/2024 n. 11655, riguardante la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.111 del T.U. 11/12/1933 N. 1775 per il rilascio del parere di competenza con riferimento al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.947,50 kWp, denominato "COLLA 2" da realizzare sui terreni agricoli siti in C. da Fondo Niglio s.n.c. nel comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di Mappa n. 25 particelle n.672-675. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie per il quale è stata presentata istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. ed attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1, D. lgs n.152 del 03/04/2006 Ditta: Solar Italy XXVII s.r.l.", con sede legale in Milano (MI), Galleria San Babila n°4/B, Partita IVA 12774670967

tramite via PEC: protocollo@pec.comune.acate.rg.it

Al Comune di ACATE

All' U.O. 1

Sede

tramite via PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato regionale dell'Energia e
dei servizi di Pubblica Utilità
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
Servizio III – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Viale Campania, 36/A
90144 – PALERMO

A termine degli artt. 111, 115, e 120 del T.U. 11/12/1933 n.1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, si trasmette l'avviso di pari data e numero della presente, con preghiera di disporre la pubblicazione presso l'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **27/01/2025**

A pubblicazione avvenuta, e comunque non oltre il ventesimo giorno dalla suddetta data, l'avviso dovrà essere restituito, munito della relata di avvenuta pubblicazione e con la dizione se sono state o meno presentate opposizioni, in deroga a quanto in esso prescritto.

Il Funzionario Direttivo
(Raffaele Schembari)

Il Dirigente dell'U.O. 3
(Giuseppe Di Martino)

L'Ingegnere Capo
(Salvatore Caruso)



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa

U.O. 3 Acque: concessioni e autorizzazione-Impianti elettrici

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I:VA: 02711070827

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a) Che la Ditta: Solar Italy XXVII s.r.l.", con sede legale in Milano (MI), Galleria San Babila n°4/B, Partita IVA 12774670967 ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 N. 1775 per un progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.947,50 kWp, denominato "COLLA 2" da realizzare sui terreni agricoli siti in C. da Fondo Niglio s.n.c. nel comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di Mappa n. 25 particelle n.672-675. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie per il quale è stata presentata istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. ed attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1, D. lgs n.152 del 03/04/2006

N	Ditta	Comune	P.lle	F.
1	Società Agricola Horus	Acate	672 - 675	25

L'impianto sarà costituito da 375 stringhe da 26 moduli ciascuna per un numero complessivo di n°9.750 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza nominale di picco pari a 610 Wp, per una potenza complessiva del generatore fotovoltaico pari a 5.947,50 kWp.

I moduli fotovoltaici previsti saranno del tipo LONGI LR7-72HGD 580~610M con una potenza nominale di picco pari a 610 Wp ed avranno ciascuno dimensioni di 2382 x 1134 x 30 mm ed un peso di circa 33,5 kg.

In totale le opere da realizzare consistono in:

n°1 Cabina utente avente una superficie pari a 17 mq;

n°1 Cabina di Consegna (vano ENEL + vano misure) avente una superficie pari a 17 mq;

n°1 Cabina servizi ausiliari avente una superficie pari a 10 mq;

n°3 Cabine di trasformazione MT/BT, aventi ciascuna una superficie pari a 18,5 mq, per una superficie complessiva pari a 56 mq;

realizzazione di viabilità interna in terra battuta avente larghezza 4 m per una superficie complessiva pari a circa 7.314 mq;

l'infissione ed il montaggio delle strutture e dei moduli fotovoltaici;

la realizzazione di un'area destinata a verde, per una superficie pari a 13.082 mq; - la realizzazione di una recinzione metallica perimetrale.

DESCRIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto fotovoltaico in progetto funzionerà in parallelo alla Rete del Distributore e sarà allacciato a questa in corrispondenza del punto di consegna in media tensione, secondo quanto indicato nel Preventivo di connessione rilasciato da e-distribuzione S.p.A. con Nota prot. n. ED-21-07-2023- P4823837, Codice di rintracciabilità: 337024540, ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), di cui all'Allegato A della delibera 99/08 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la quale prevede che "l'impianto sarà allacciato alla Rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT DIRILLO".

In particolare, per la connessione dell'impianto alla rete elettrica esistente, la soluzione fornita, prevede:

- 1) Realizzazione di un tratto di linea MT a 20 kV costituito da un cavo interrato in Al 3x240 mmq di lunghezza totale di circa 3000 m;
- 2) Posa sotterranea di fibra ottica lungo lo stesso percorso del cavo di connessione MT precedente per una lunghezza complessiva di circa 3000 m;
- 3) Posa di una cabina di consegna realizzata in conformità agli standard di e-distribuzione S.p.A. (specifica DG2061/7 ed. 9); 4) Allestimento delle apparecchiature elettriche di manovra e di misura in media tensione nella cabina di consegna per realizzare la soluzione di connessione

Si prevede l'utilizzo di un cavo interrato MT del tipo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio aventi isolamento estruso (XLPE), con schermo in nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale, impiegato per linee interrate entro tubo, Il cavo scelto è: CAVO ARE4H5EX 12/20 kV 3x(1x240)

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di Acate;

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 27/01/2025 a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Acate e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni - Palermo

e) CHE i decreti di Autorizzazione della Linea Elettrica sopraindicata, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 c.4 della L. n. 10/1991 e dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32.

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 970 L.E.

Ragusa, Prot. n. del 23 GEN 2025 - Prot. 9058

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Raffaele Schembari)

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Di Martino)

L'Ingegnere Capo
(Salvatore Caruso)