



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I:V:A: 02711070827

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa

U.O. 3 Acque: concessioni e autorizzazione-Impianti elettrici

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a) Che la Ditta: POWERIN - c.da Petraro – Santa Croce Camerina (Rg) in data 05/07/2024 n. 86007, ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 N. 1775 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “ZISA PETRARO” della potenza di 499,1 kwp, da realizzarsi nel F. 7 p.lle 447, 327, 455, 330 in c/da Petraro, nel territorio del Comune di Santa Croce Camerina (RG). e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie per il quale è stata presentata istanza, nell'ambito del procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata -PAS- (art.6 D.lgs. 03/03/2011, n. 28 come recepito dal D.P. Regionale Sicilia 18/07/2012 N. 48)

N	Ditta	Comune	P.lle	F.
1	CONSORZIO ASI RAGUSA	Santa Croce Cam.	441, 442, 445, 446	7
2	Sipione Carmela, Ferdinando e Vincenzo	Santa Croce Cam.	447, 325, 331	7
3	Sipione Rosaria	Santa Croce Cam.	283, 284	7
4	GEOSOL SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	Santa Croce Cam.	297	184
5	Arezzo Corrado	Santa Croce Cam.	169, 243, 246, 247	184
6	Arezzo Corrado	Santa Croce Cam.	103	157
7	Tumino Giorgio	Santa Croce Cam.	15, 170, 188, 191,	184
8	Tumino Giorgio e Tumino Michela	Santa Croce Cam.	49	184
9	Comune di Santa Croce Camerina	Santa Croce Cam.	168	184
10	Comune di Santa Croce Camerina	Santa Croce Cam.	353	7

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.3 : Acque: concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811

Fax 0932621194

– e-mail: geniocivilerg@regione.sicilia.it - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

email: raffaele.schembari@regione.sicilia.it

Tel.0932221839

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 1 – Responsabile: Funz. Dir. Ignazio Ventura

11	Ugo Fabio	Santa Croce Cam.	283	157
12	Libero Consorzio di Ragusa	Santa Croce Cam.	100	184

DESCRIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

l'impianto sia allacciato alla Rete di Distribuzione tramite la realizzazione di una nuova Cabina di consegna collegata in derivazione rigida a T su linea MT esistente PIOMBO. La connessione del produttore potrà avvenire in derivazione a T sulla linea esistente previo potenziamento di alcuni tratti della linea stessa, per i quali si registra un superamento della corrente limite a seguito della connessione.

La connessione è vincolata al potenziamento della CP S.C. CAMERINA e alla realizzazione delle seguenti opere di cui a Piano di Sviluppo: (a) realizzazione del nuovo elettrodotto RTN a 150kV "Vittoria Sud - Santa Croce Camerina" (b) realizzazione del nuovo elettrodotto "Santa Croce Camerina - Scicli", previsti nel Piano di Sviluppo Terna. Previsto coordinamento produttori con la pratica 349938082 (codice di coordinamento CP00000665).

Tale soluzione prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rete per la connessione per il quale si riporta di seguito il dettaglio dei lavori:

- Montaggi elettromeccanici di 1 scomparti di Consegna Utente nella nuova cabina;
- Montaggi elettromeccanici di 1 quadro MT DY900/1 (2L+T) mat. 162105; - Posa di 85m di linea in cavo del tipo ARE4H5EX 12/20 KV con conduttori in Al da 185mm² di sezione in cavidotto interrato su strada asfaltata con l'impiego di riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi costi delle servit^ù);
- Fornitura e installazione di di n. 1 sezionatore telecomandato da palo.

Il cavo scelto per la realizzazione della linea interrata sarà del tipo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio di 185mmq, idoneo alla posa aerea 17 oltrechè interrata, aventi isolamento estruso (HEPR o XLPE), con schermo in rame avvolto a nastro sulle singole fasi del tipo ARE4H5EX 12/20 kV. Il cavo scelto per la realizzazione della linea aerea sarà del tipo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio di 150mmq, idoneo alla posa aerea, aventi isolamento estruso (HEPR o XLPE), con schermo in rame avvolto a nastro sulle singole fasi del tipo ARE4H5EXY 12/20 kV.

Inoltre per la parte utente, oltre all'esecuzione a regola d'arte dei cavidotti interrati, la posa delle condutture di collegamento in BT e in MT, sono previsti: - l'allestimento di una cabina secondo quanto previsto dalla CEI 16-0, del tipo BOX prefabbricato in conformità alle prescrizioni delle Specifiche di e-distribuzione DG2061/7 Tipo edizione 09 (dicembre 2021); - l'apertura a varco per l'accesso alla cabina di consegna del personale e dei mezzi di e distribuzione, nonché avvalendosi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione potrebbero anche eseguirsi le opere comuni di: 15 - Posa di 785m di linea aerea in cavo del tipo ARE4H5EXY 12/20 KV con conduttori in Al da 150mm² di sezione

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di Santa Croce Camerina;

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **24/02/25** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

d) CHE copia del presente “AVVISO” verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l’Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Santa Croce Camerina e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia Servizio III – Autorizzazioni - Palermo

e) CHE i decreti di Autorizzazione della Linea Elettrica sopraindicata, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell’art. 1 c.4 della L. n. 10/1991 e dell’art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32.

A norma dell’art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l’Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 1008/L.E.

Ragusa, Prot. n. 0024660 del 21/02/2025

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Raffaele Schembari)

Il Dirigente dell’U.O. 3
(Dott. Giuseppe Di Martino)

F.to L'Ingegnere Capo
(Salvatore Caruso)