



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

**Servizio S.03 – Autorizzazioni Infrastrutture
e Impianti Energetici**

Viale Campania, 36 - 90144 Palermo -
Tel.091.707.11.11

PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

epc Genio Civile di Ragusa

Via Natalelli, 107 – 97100 Ragusa (RG)
Tel: 0932221811

PEC: geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it

AVVISO

La Ditta **Comiso Solar S.r.L.** (Partita IVA 13534640969) con sede legale in Via Sant'Orsola n. 3 - Milano (MI), che ha presentato istanza in data 12/08/2024 n. 26013 al Dipartimento Regionale dell'Energia, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio delle linee elettriche interrate a 36 kV e delle relative opere di connessione necessarie per l'inserimento nella RTN dell'energia elettrica prodotta dall'impianto agrovoltico denominato "COMISO SOLAR", della potenza complessiva di 21.337,16 KWp da realizzare in c/da Serra Carcara, snc nel Comune di Comiso (RG).

- Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

Che nell'ambito della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.11 del 12.05.2022 (art. 111 e seg. Del R.D. 11/12/1933, n. 1775 *Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*),

Le linee elettriche interrate interesseranno solo esclusivamente la viabilità pubblica.



Al momento non si è ricevuto il benestare per l'ubicazione della nuova SE 150/36 kV da parte di TERNA.

L'ubicazione **più probabile della nuova SE TERNA, ancora oggetto di valutazione da parte di TERNA,** interesserà i seguenti beni immobili ricadenti nel Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) e le proprietà di privati:

Comune	Foglio	Particella	Intestatario	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale
Chiaramonte Gulfi SEZ. A	116	83	CRISCIONE GIOVANNI	RAGUSA	29/07/1950	CRSGNN50L29H163D
		16	BAGLIERI GIOVANNI	RAGUSA	20/01/1966	BGLGNN66A20H163Q
			BAGLIERI MASSIMO	RAGUSA	21/05/1973	BGLMSM73E21H163T
			BAGLIERI ROSARIO	RAGUSA	03/12/1959	BGLRSR59T03H163P
			TUMINO GIOVANNA	RAGUSA	02/10/1966	TMNGNN66R42H163N
		17	BAGLIERI GIOVANNI	RAGUSA	20/01/1966	BGLGNN66A20H163Q
			BAGLIERI MASSIMO	RAGUSA	21/05/1973	BGLMSM73E21H163T
			BAGLIERI ROSARIO	RAGUSA	03/12/1959	BGLRSR59T03H163P
			TUMINO GIOVANNA	RAGUSA	02/10/1966	TMNGNN66R42H163N
		65				
		91	ENTE URBANO			
		66	BUFFA MARIA	MODICA (RG)	23/08/1976	BFFMRA76M63F258W
			TUMINO GIUSEPPE	RAGUSA	19/01/1965	TMNGPP65A19H163D
		77	BUFFA MARIA	MODICA (RG)	23/08/1976	BFFMRA76M63F258W
			TUMINO GIUSEPPE	RAGUSA	19/01/1965	TMNGPP65A19H163D
		79	BUFFA MARIA	MODICA (RG)	23/08/1976	BFFMRA76M63F258W
			TUMINO GIUSEPPE	RAGUSA	19/01/1965	TMNGPP65A19H163D
		78	PASSALACQUA ROSARIA	RAGUSA	01/10/1932	PSSRSR32R41H163Q
			TUMINO GIUSEPPE	RAGUSA	19/01/1965	TMNGPP65A19H163D
		76	PASSALACQUA ROSARIA	RAGUSA	01/10/1932	PSSRSR32R41H163Q
			TUMINO GIUSEPPE	RAGUSA	19/01/1965	TMNGPP65A19H163D
		23	CRISCIONE GIOVANNI	RAGUSA	29/07/1950	CRSGNN50L29H163D

DESCRIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto, denominato "COMISO SOLAR" (Codice rintracciabilità: 202305479), è di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è: trifase in alta tensione a 36 kV. L'impianto è suddiviso in due sotto impianti denominati Comiso Solar 1 e Comiso Solar 2 aventi rispettivamente una potenza nominale di 10.158,72 kWp e di 11.178,44 kWp, inoltre i due sotto impianti sono dotati di un sistema di accumulo (BESS) rispettivamente di potenza nominale pari a 5.000 kW con accumulo di 20.000 kWh e 10.000kW con accumulo di 40.000 kWh; la potenza nominale complessiva dell'impianto è pari a 21.337,16 kWp con un sistema BESS di 15.000 kW.



Per il progetto in esame si stima una producibilità dell'impianto agrivoltaico di circa 42,3 GWh/anno, che consente di risparmiare almeno 7.916,64 TEP/anno e di evitare almeno 18.839,07 ton/anno di emissioni di CO₂.

Le opere da realizzare, così come previsto nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) elaborata da TERNA su richiesta del Produttore, consistono in un impianto cosiddetto "di rete per la connessione" e un impianto del Cliente produttore. I due sotto impianti Comiso Solar 1 e Comiso Solar 2 saranno allacciati (come previsto dalla TICA, Codice rintracciabilità: 202305479) alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite il collegamento in antenna a 36 kV con una nuova stazione elettrica (SE) di trasformazione a 150/36 kV della RTN, che verrà connessa in entra-esce alle linee a 150 kV dell'elettrodotto RTN "Chiaramonte Gulfi-Ragusa".

DESCRIZIONE IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

Le opere da realizzare per la connessione si articolano in:

- Realizzazione di una nuova SE 150/36 kV (ubicazione da concordare con altri produttori e TERNA);
- Realizzazione di nuovo elettrodotto aereo per la connessione in entra-esce della nuova SE TERNA 150/36 kV all' elettrodotto aereo esistente "Chiaramonte Gulfi-Ragusa" .
- Posa di nuovo cavidotto interrato a 36 kV su strada pubblica per la connessione dei due sotto impianti Comiso Solar alla nuova SE 150/36 kV di Terna.

L'elettrodotto AT a 36 kV interrato per le opere di connessione presenta le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza tratto di collegamento Comiso Solar 1 e Comiso solar 2: m.2500;
 - Tensione Concatenata: 36kV;
 - Frequenza: 50 Hz;
 - Conduttore: Elicord Al 3x150 mmq;
 - Sigla designazione cavi: RG7H1RFR 26/45 kV;
 - Posa interrata su strada pubblica;
-
- Lunghezza tratto di collegamento Comiso Solar 2 e SE TERNA: m.8000;
 - Tensione Concatenata: 36kV;
 - Frequenza: 50 Hz;
 - Conduttore: Elicord Al 3x2X240 mmq;
 - Sigla designazione cavi: RG7H1RFR 26/45 kV
 - Posa interrata su strada pubblica;

CHE l'area richiesta in espropriazione/costituzione di servitù inamovibile sarà identificata dopo aver ottenuto il benestare da parte di TERNA e sarà quella contrassegnata sugli elaborati grafici depositati e a disposizione del pubblico per la consultazione.



CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che le linee elettriche e la nuova SE si sviluppano nel territorio del Comune di Comiso e Chiaramonte Gulfi (RG) ma questo verrà confermato **dopo aver ottenuto il benessere da parte di TERNA.**

CHE dopo aver ottenuto il benessere da parte di TERNA si procederà alla pubblicazione dell'AVVISO pubblicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Comiso e Chiramonte Gulfi e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni – Palermo.

CHE i decreti di Autorizzazione delle Linee Elettriche sopraindicate, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 c.4 della L.n. 10/1991 e dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32.

CHE, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del DPR 327/2001, colui che risulta proprietario secondo i registri catastali di un bene soggetto ad esproprio, e riceva una comunicazione relativa alla procedura espropriativa, è tenuto ad informare l'Amministrazione scrivente dell'eventualità che non sia più effettivamente proprietario, indicando, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, e fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. Non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni e delle migliorie intraprese sui fondi oggetto della servitù dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. Le eventuali osservazioni proposte tempestivamente saranno valutate e ad esse sarà data risposta con apposita comunicazione scritta.

Milano lì, 25.03.2025

Il dichiarante

